



رقم بند	نوع العمل	الوحدة	كمية بحسابية	كمية مسجلة	كمية باستقص	نسبة	ملاحظات
١	بالمرط الطولى للماسورة توريد وتركيب مواسير ٤ بوصة من النوع UPVC ضغط ٦ بار، والبند يشمل الحفر فى الاسفلت وتقطيع الاسفلت بالمكينة الخاصة(منشار الاسفلت) بعرض اسفلت ٥٠ سم وعمق حفر لا يقل عن ٦٠ سم، واستخدام الجك هلمر لإجارت العمل وتركيب المواسير والترميل برملة ناعمة مهزوزة اسفل المواسير بطبقة سمكها ١٠ سم والترميل اعلى المواسير بطبقة سمكها ٢٠ سم وفرد شريط تحنير وتركيب الشدادات(حبال تيلون) ، ومناهيل (غرف تفتيش) وأن يكون غطاء المناهيل من GRB الثقيل بابعاد ٤٠ سم ٤٠ سم، ورفع المخلفات للمقلب العمومية .	مرط	١١٦٧	١١٦٧	١١٠.٨	%٩٥	
٢	بالمرط الطولى توريد وتركيب واختبار كبلات ٢٠جوز نحاس تليفونات ترمو(السويدي) داخل المواسير شاملة تركيب البقل والراكات والروزيئات والبوكسات وكل ما يلزم من كبل ترى دكت وعمل الترمينيشن للكبلات وتعريف الراكات على السنترال وتوصيل الكبلات حتى التلظ المتعلق عليها وهى: ١- المبنى الرئيسى ٢- مبنى الشئون الإدارية والمعامل ٣- مبنى الهنداجر والأمن والبنزينة والبند يشمل جميع التجهيزات وكل ما يلزم لنهوا الأعمال	مرط	١٥٧٣	١٥٧٣	١٤٩٤	%٩٥	
٣	بالعدد توريد وتركيب اللوحة الرئيسية الخاصة بمحطة الوقود type tested" وتتكون من صندوق مصنوع من الصاج سمك ٢ مم مدهون بطبقة من الالكتروستاتيك مزودة بباب محكوم الغلق IP65 وتركيب شمسية اعلى اللوحة، جميع مكونات اللوحة "schneider" او ما يمثليها واللوحة تشمل أجهزة القياس (جهد، تيار) ، لمبات اشارة ، وعمل شاسيه حديد تثبيت اللوحة وتشمل اللوحة كابل الكهرباء داخل المواسير الخاص بتغذية المغسلة وكذلك لوحة البلجات، والبند يشمل التوريد وتركيب والتشغيل والتلريض لتحقيق اوم لا يقل عن ٣ اوم . لوحة رقم ١،	مرط	١				
٤	بالعدد توريد وتركيب لوحة لمبنى الشئون الإدارية والمالية وتتكون من صندوق مصنوع من الصاج سمك ٢ مم مدهون بطبقة من الالكتروستاتيك مزودة بباب محكوم الغلق IP54 جميع مكونات اللوحة "schneider" او ما يمثليها واللوحة تشمل أجهزة القياس (جهد، تيار) ، لمبات اشارة ، والبند يشمل توريد وتركيب وتشغيل اللوحة والتلريض لتحقيق اوم لا يقل عن ٣ اوم . لوحة رقم ٢	بالعدد	١				
٥	بالعدد توريد وتركيب لوحة لمبنى الشئون الإدارية والمالية وتتكون من صندوق مصنوع من الصاج سمك ٢ مم مدهون بطبقة من الالكتروستاتيك مزودة بباب محكوم الغلق IP54 جميع مكونات اللوحة "schneider" او ما يمثليها واللوحة تشمل أجهزة القياس(جهد، تيار) ، لمبات اشارة ، والبند يشمل توريد وتركيب وتشغيل اللوحة والتلريض لتحقيق اوم لا يقل عن ٣ اوم . لوحة رقم ٣	بالعدد	١				
٦	بالعدد توريد وتركيب لوحة للتكيف المركزى بمبنى الشئون الإدارية والمالية وتتكون من صندوق مصنوع من الصاج سمك ٢ مم مدهون بطبقة من الالكتروستاتيك مزودة بباب محكوم الغلق IP54 جميع مكونات اللوحة "schneider" او ما يمثليها واللوحة تشمل أجهزة القياس (جهد، تيار) ، لمبات اشارة ، والبند يشمل توريد وتركيب وتشغيل اللوحة والتلريض لتحقيق اوم لا يقل عن ٣ اوم ، لوحة رقم ٤	بالعدد	٢				
الإجمالي							

تحريرا فى / ٢٠٢٤

مدير مشروع الهيئة
مهندس/ هبة تاج الدين

مهندس مشرف المشروع
مهندس / محمد عبدالكريم

مدير مشروع الشركة
م/ محمد محمود محمد