

SUBMISSION of TEST RESULTS



++Green Line

Location Name

El Daba

Contractor Company

EGYPT STONE

Designer Company

SEGAC

Issued by Contractor

Name

م. محمد النجار

Sign

Date

Designation

Contractor Reference

Revision DD

Received by ER

Name

Sign

Mohamed Mohamed

TRF

DD	MM	YY	HH	MM
2	10	23	10	00

NB: Package 1 Only (Package 2 via conex)

THE FOLLOWING TEST RESULTS ARE ATTACHED FOR REVIEW

Description of Test

Compression tests at cubes from st (441+980 TO 442+100) for Slope protection at left side

Location of Test

Station from 441+600 to 444+600

Item	Specification	Test Requirement	Test Result Attachment	Remarks
1	Compression test 6 concrete cubes at 7 day	250 Kg/cm ²	273 Kg/cm ²	Pass
2	Compression test 6 concrete cubes at 28 day	250 Kg/cm ²	406 Kg/cm ²	Pass
3	Compression test 6 concrete cubes at 7 day	250 Kg/cm ²	261 Kg/cm ²	Pass
4	Compression test 6 concrete cubes at 28 day	250 Kg/cm ²	413 Kg/cm ²	Pass
5				

Comments by: SEGAC

The Test Result is approved

Comments by: SYSTRA

- 1- Contractor and his consultant have to fulfill survey comment before handing over
- 2- Contractor didn't finish weep holes pipes, cutting and sealing joints
- 3- All test are performed by cell lab and contractor consultant under there Responsibility

APPROVAL STATUS

Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	م. محمد النجار	م. النجار		
Designer	م. محمود عادل	M. Adel		
GARB *	م. مصطفى نجم			
Employers Representative	Mohamed Mohamed		2/10/2023	A

* Alignment / Bridges: Culvert Only

A= Approved, AWC= Approved with Comments, R= Rejected

Company Name : Egypt Stone
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 29-05-2023
Report No : 195
Location : Slop Protection Left St. St. (441+980) : (442+100)

Mix ID : C280/350 OPC

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Date of Casting	Age Testing Days	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm ³)	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
22-5-2023	29-5-2023	Slop Protection Left St. St. (441+980) : (442+100)	8213	8142	2.41	605	274	273	97
			8097			600	272		
			8115			601	272		
			8204			644	292		
22-5-2023	29-5-2023	Slop Protection Left St. St. (441+980) : (442+100)	8109	8165	2.42	633	287	289	103
			8183			638	289		
			8183			638	289		

Note: تم تزويد الكعكات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن سلامة الكعكات في الموقع
Signature: M. Abdel
270, 081 - 827
270, 081 - 827

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093





ش. م. الملك الافضل
الزمالك - القاهرة
تليفون : 27367231 - 27363093
www.cel-egypt.com

Company Name : Egypt Stone
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 19-06-2023
Report No : 201
Location : Slop Protection Left St. St. (441+980) : (442+100)

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C280/350 OPC

Date of Casting	Age Testing Days	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm ³)	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
22-5-2023	19-6-2023	Slop Protection Left St. St. (441+980) : (442+100)	8467	8279	2.45	842	381	406	145
			8188			867	393		
			8181			982	445		
			8359			988	448		
22-5-2023	19-6-2023	Slop Protection Left St. St. (441+980) : (442+100)	7996	8232	2.44	876	397	421	150
			8341			926	419		

Note: تم توريد الكعكات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن كفاءة الخرري والحاجة الحرجة للمعمل
Signature:  M. Abdel
CEL
310-0861-037
Signature: 

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



شركة المالك الأفدل
الزمالك - القاهرة
تليفون : 27367231 ، فاكس : 27363093
www.cel-egypt.com

Location : Slop Protection Left St. (441+980) : (442+100)

Mix ID : C280/350 OPC

Note: تم توريد المكعبات بواسطة العميل عن مسئول عن كتابة الجدول معالجة البيانات

210,001 - 217 ኢትዮጵያ ሪፖርት

M. Adel

Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



ACCREDITED
Training Laboratory

البرصاء - البرصاء

www.ccl-egypt.com

Company Name : Egypt Stone
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 20-06-2023
Report No : 202
Location : Slop Protection Left St. (441+980) : (442+100)

Mix ID : C280/350 OPC

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Date of Casting	Age Testing Days	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm ³)	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
23-5-2023	20-6-2023	Slop Protection Left St. (441+980) : (442+100)	8172	8090	2.40	938	425	413	147
			8176			962	436		
			7923			832	377		
			8417	8216	2.43	884	400	423	151
			8033			986	447		
			8199			931	422		

Note: تم توريد الكمية بواسطة العميل والمهندس M. Adel

Signature: 

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



شركة المحاسن الاستشارية والهندسية
الزمالك - القاهرة
27367231 - 27363093
www.cel-egypt.com

SUBMISSION of TEST RESULTS



Green Line

Location Name		Contractor Company		Designer Company											
El Daba		EGYPT STONE		SGAC											
Issued by Contractor	Name م. محمد النجار	Sign 	Date	Designation											
Contractor Reference					Revision 00										
Received by ER	Name 	Sign 	TRF	<table border="1"> <tr> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>10</td> <td>23</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </table>		DD	MM	YY	HH	MM	24	10	23	2	
DD	MM	YY	HH	MM											
24	10	23	2												

NB: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)

THE FOLLOWING TEST RESULTS ARE ATTACHED FOR REVIEW

Description of Test	Compression tests at cubes from st (442+100 TO 442+200) for Slope protection at left side			
Location of Test	CELL LAB			
Item	Specification	Test Requirement	Test Result Attachment	Remarks
1	Compression test 6 concrete cubes at 7 day			
2				
3				
4				
5				

Comments by: SGAC

m-A del

The ~~Test~~ Result is ~~Approved~~.
Pouring and concrete cubes are Contractor and SGAC Consultant responsibility

Comments by: SYSTRA

- 1- Contractor and his consultant have to fulfill survey comment before handing over
- 2- Contractor didn't finish weep holes pipes ,cutting and sealing joints
- 3- All test are performed by cell lab and contractor consultant under there Responsibility

APPROVAL STATUS

Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	م. محمد النجار			
QA/QC	م. محمود عادل	m-A del		
GARB *	م. مصطفى نجم			
Employers Representative			24.10.23	A

* Alignment / Bridges, Culvert Only

A= Approved, AWC= Approved with Comments, R= Rejected

Company Name : Egypt Stone
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Report Date : 01-06-2023
 Report No : 197
 Location : Slop Protection Left St. (442+100) : (442+200)

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C280/350 OPC

Date of		Age	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density	Load (k.N)	Strength (kg/cm ²)	Ave. Strength (kg/cm ²)	Percentage %
Casting	Testing					Days				
25-5-2023	1-6-2023	7	Slop Protection Left St. (442+100) ; (442+200)	8267	8231	2.44	692	313	296	106
				8224			655	297		
				8201			613	278		
				8214	8171	2.42	578	262	285	
				8261			676	306		
			8038			636	288		102	

Note: تم توزيع الكعكات بواسطة العميل والمهندس M. Adel

Signature :

3 El Malek El Afid Street
 Zamalek, Cairo,
 Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



شركة إيل ملك الأفيل
 القاهرة - الجيزة
 ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
 www.cel-egypt.com

Company Name : Egypt Stone
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 03-06-2023
Report No : 204
Location : Slop Protection Left St. (442+100) : (442+200)

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C280/350 OPC

Date of Casting	Age Testing Days	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm ³)	Load (K.N)	Strength (Kgl/cm ²)	Ave. Strength (Kgl/cm ²)	Percentage %
27-5-2023	3-6-2023	Slop Protection Left St. (442+100) : (442+200)	8319	8180	2.42	589	267	272	97
			8003			663	300		
			8217			551	250		
			8031	8181	2.42	673	305	275	98
27-5-2023	3-6-2023	Slop Protection Left St. (442+100) : (442+200)	8272			563	255		
			8239			582	264		

Note: تم توزيع الكعكات بواسطة العميل والمعمل

CEL
مكتب مهندسي البحوث والمختبرات
الهيئة العامة للغذاء والدواء
مركز مراقبة الجودة
2018-0041-007
1000-0000-0000-0000

M. Abdel

Signature /

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093

IAS
ACCREDITED
ISO 9001:2015

مركز البحوث والمختبرات
الهيئة العامة للغذاء والدواء
مركز مراقبة الجودة
2018-0041-007
1000-0000-0000-0000
www.cel-lab.com

SUBMISSION of TEST RESULTS



Green Line

Location Name		Contractor Company		Designer Company	
El Daba		EGYPT STONE		SGAC	
Issued by Contractor	Name م. محمد النجار	Sign	Date	Designation	
Contractor Reference					Revision 00
Received by ER	Name Mohamed	Sign	TRF		
			DD	MM	YY
			24	10	23

NB: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)

THE FOLLOWING TEST RESULTS ARE ATTACHED FOR REVIEW

Description of Test	Compression tests at cubes from st (442+100 TO 442+200) for Slope protection at left side			
Location of Test	CELL LAB			
Item	Specification	Test Requirement	Test Result Attachment	Remarks
1	Compression test 6 concrete cubes at 28 day			
2				
3				
4				
5				

Comments by: SGAC	Comments by: SYSTRA
m. Adel The Test Result is Approved.	1- Contractor and his consultant have to fulfill survey comment before handing over 2- Contractor didn't finish weep holes pipes ,cutting and sealing joints 3- All test are performed by cell lab and contractor consultant under there Responsibility

APPROVAL STATUS

Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	م. محمد النجار	[Signature]		
QA/QC	م / محمود عادل	[Signature]		
GARB *	م / مصطفى نجم	[Signature]		
Employers Representative	Mohamed Mohamed	[Signature]	24/10/23	A

* Alignment / Bridges: Submit Only

A= Approved; AWC= Approved with Comments; R= Rejected

Company Name : Egypt Stone
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 22-06-2023
Report No : 203
Location : Slop Protection Left St. (442+100) : (442+200)

Mix ID : C280/350 OPC

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Casting	Testing	Age Days	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm ³)	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
25-6-2023	22-6-2023	28	Slop Protection Left St. (442+100) : (442+200)	8318	8144	2.41	968	439	400	143
				8072			876	397		
				8042			802	363		
				8176	8163	2.42	927	420	424	151
				8180			944	428		
				8132			936	424		

CEL
مكتب مهندسات الاستشارات الهندسية
تم توريد الكعكات بواسطة العميل والمصدق غير مسئول
إلى مكتب مهندسات الاستشارات الهندسية
118-001 - 037
118-001 - 037
118-001 - 037

Signature /
3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel & Fax : 27367231 - 27363093



إلى مكتب الاستشارات الهندسية
118-001 - 037
118-001 - 037
118-001 - 037
www.cel-eg.com

Company Name : Egypt Stone
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 24-06-2023
Report No : 205
Location : Slop Protection Left St. (442+100) : (442+200)

Mix ID : C280/350 OPC

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Date of		Age	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %	
Casting	Testing	Days				(gm/cm ³)					
27-5-2023	24-6-2023	28	Slop Protection Left St. (442+100) : (442+200)	8322	8296	2.46	773	350	382	136	
				8324			876	397			
				8242			882	400			
				8144	8167	2.42	776	352	374		133
				8024			852	386			
				8334			847	384			

Note: تم توريد الكعكات بواسطة العميل والمختبر مستقر مهندسي البحوث والمختبرات
Signature: M. Adel

3 El Mark El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



ش. الميك. الألفاء
الزمالك - القاهرة
٧٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

SUBMISSION of TEST RESULTS



Green Line

Location Name		Contractor Company		Designer Company											
El Daba		EGYPT STONE		SGAC											
Issued by Contractor	Name م/محمد النجار	Sign 	Date	Designation											
Contractor Reference					Revision 00										
Received by ER	Name 	Sign 	TRF	<table border="1"> <tr> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>10</td> <td>23</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </table>		DD	MM	YY	HH	MM	24	10	23	2	
DD	MM	YY	HH	MM											
24	10	23	2												

NB: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)

THE FOLLOWING TEST RESULTS ARE ATTACHED FOR REVIEW

Description of Test	Compression tests at cubes from st (442+200 TO 442+300) for Slope protection at left side			
Location of Test	CELL LAB			
Item	Specification	Test Requirement	Test Result Attachment	Remarks
1	Compression test 6 concrete cubes at 7 day			
2				
3				
4				
5				

Comments by: SGAC

The Test Result is
Approved.
Pouring and concrete cubes are
Contractor and SGAC consultant
responsibility

Comments by: SYSTRA

- 1- Contractor and his consultant have to fulfill survey comment before handing over
- 2- Contractor didn't finish weep holes pipes, cutting and sealing joints
- 3- All test are performed by cell lab and contractor consultant under there Responsibility

APPROVAL STATUS

Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	م/محمد النجار			
QA/QC	م/محمود عادل			
GARB *	م/مصطفى نجم			
Employers Representative			24.10.23	A

* Alignment / Bridges: Culvert Only

A= Approved, AWC= Approved with Comments; R= Rejected

Company Name : Egypt Stone
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 03-06-2023
Report No : 206
Location : Slop Protection Left

Mix ID : C280/350 OPC

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Date of Casting	Testing	Age Days	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm ³)	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
27-5-2023		7	Sl. (442+200) : (442+300)	8167	8188	2.43	567	257	278	99
				8179			674	305		
				8218			602	273		
				8146	8190	2.43	681	308	293	105
				8258			696	315		
				8165			563	255		

تم توزيع العينات بواسطة المختبر والمعمل غير مسئول عن كيفية أخذ العينات والمعالجة المختبرية

Signature /

(Signature)
المختبر الهندسي
CEL
مكتب مهندسي البحوث والمختبرات الهندسية
No. 206

3 El Mahdy El Afial Street
Zamalek, Cairo,
Tel & Fax : 27367231 - 27363093

IAS
ACCRECIFIED
Testing Laboratory

مبنى المختبر والاختبار
الزمالك - القاهرة
27367231 - 27363093
www.cel-egypt.com

Company Name : Egypt Stone
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 04-06-2023
Report No : 207
Location : Slop Protection Left

Mix ID : C280/350 OPC

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS



Date of		Age	Location		Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm ³)	Load (K.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
Casting	Testing	Days									
28-5-2023	4-6-2023	7	St. (442+200) : (442+300)		8237	8338	2.47	699	317	273	98
					8436			592	268		
					8341			517	234		

تم توريد الكعكات بواسطة العميل والعمل غير مسئول عن كيفية الخلط ومعالجة الكعكات

Signature /.....

CEL
مكتب محامل الاختبارات الهندسية
3 El Malek El Afendi Street
Zamalek, Cairo,
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093

Green Line

Location Name		Contractor Company		Designer Company											
El Dabia		EGYPT STONE		SGAC											
Issued by Contractor	Name ما محمد النجار	Sign 	Date	Designation											
Contractor Reference					Revision 00										
Received by ER	Name Mohamed Maher	Sign 	TRF	<table border="1"> <tr> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>10</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>-</td> </tr> </table>		DD	MM	YY	HH	MM	24	10	23	24	-
DD	MM	YY	HH	MM											
24	10	23	24	-											

NB: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)

THE FOLLOWING TEST RESULTS ARE ATTACHED FOR REVIEW

Description of Test: Compression tests at cubes from st (442+200 TO 442+300) for Slope protection at left side

Location of Test: CELL LAB

Item	Specification	Test Requirement	Test Result Attachment	Remarks
1	Compression test 6 concrete cubes at 28 day			
2				
3				
4				
5				




Comments by: SGAC

The Test result is
Approved.
Pouring and concrete cubes are
Contractor and SGAC Consultant
responsibility

Comments by: SYSTRA

- 1- Contractor and his consultant have to fulfill survey comment before handing over
- 2- Contractor didn't finish weep holes pipes ,cutting and sealing joints
- 3- All test are performed by cell lab and contractor consultant under there Responsibility

APPROVAL STATUS

Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	ما محمد النجار			
QA/QC	م / محمود عادل			
GARB *	م / مصطفى نجم			
Employers Representative	Mohamed Maher		24/10-23	A

* Alignment / Bridges: Consultant Only

A= Approved, AWC= Approved with Comments, R= Rejected

Company Name : Egypt Stone
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 24-06-2023
Report No : 211
Location : Slop Protection Left St. (442+200) : (442+300)

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C280/350 OPC

Date of		Age	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
Casting	Testing	Days				(gm/cm ³)				
27-5-2023	24-6-2023	28	Slop Protection Left St. (442+200) : (442+300)	8389	8335	2.47	787	357	351	125
				8330			809	366		
				8286			727	329		
				8278	8284	2.45	863	391	385	
				8365			827	375		
			8209			858	389		137	

Note: تم توريد الكعكات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن جودة المواد المستخدمة في الكعكات
المعمل المختبري
Signature: 25/6/2023 - 2023/06/25

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo
Tel: & Fax : 27367231 - 27363093

IAS
ACCREDITED
International Laboratory

رقم التسجيل المختبري
2017/12 - 2023/12
2017/12 - 2023/12
www.cel-egypt.com

Company Name : Egypt Stone
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 25-06-2023
Report No : 214
Location : Slop Protection

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C280/350 OPC

Casting	Testing	Age Days	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm ³)	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
28-5-2023	25-6-2023	28	St. (442+200) : (442+300) Left	8270	8200	2.43	834	378	382	124
				8254			872	395		
				8075			823	373		
				8153	8304	2.46	752	341		
				8428			740	335		
				8330			813	368		

Note: تم تزويد الكعكات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن كفاءة الخلطة وصلاحية العينات

Signature /

[Signature]

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo,
Tel & Fax : 27367231 - 27363093



رقن المالك الافضل
2014 - 2017
رقن المالك الافضل
2017 - 2020
رقن المالك الافضل
2020 - 2023
www.cel-egypt.com

رقم الوثيقة : N / GPA / 2023 / 10/ 36/ 18

الفرع : لمنهول
نوع التأمين : (الحوادث الشخصية) جماعي

بيت التأمين المصري السعودي - سلامة

ش.م.م
مخضعة لأحكام القانون رقم 169 لسنة 1981
والقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية
سجل تجاري رقم 2062124099 شركات أموال
سجل التأمين رقم (17)

إيصـال

المطلوب من إيجيبت ستون للتأمين والتوريدات عبد المعز شعبان رمضان عبد اللطيف وشريكه

لصالح - الهيئة العامة للطرق والكبارى -
القيمة البالغ قدرها فقط ألف و ستمائة و تسعون جنيه مصري

1560	0	قيمة الاشتراك			
7	80	نصف الدفعة النسبية	23	11	12
23	20	ضريبه نوعيه	24	11	12
9	36	رسم الاشراف والرقابه			
84	96	مصاريف الاصدار			
4	68	مقابل خدمات اعتماد + صندوق ضمان حملة الوثائق	23	11	12
1690	00	المجموع			

كود المنتج 22482

الحالة الانتاجية لى فهم حكيم نيفال

166.00 جنيه مصري

نسبة العمولة : 10%

بيت التأمين المصري السعودي - سلامة





جدول وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية

رقم 18 / N 2023 / 10 / 36 / PA

تقوم الشركة بمحاسبة مصلحة الضرائب على
المبلغ المستحق على هذا النموذج

رقم الوثيقة	18	2023 / 10 / 36 /	القسط المستحق	جنيه مصري
اسم المشترك:	أيهببت متكون للتأمين والتوريدات عبد المعز شعبان رمضان عبد الطيف وشريفة		قسط التأمين	1,560.00
عنوانه:	بنى سويف - شارع الدهابية - الجزيرة الشرقية - مركز بها		نصف التغطية التأمينية	7.50
المستفيد / لصالح:	الهيئة العامة للطرق والكبارى		شريحة لوجستية	23.20
اسماء المستفيدين:	(في حالة وفاة المؤمن عليه و صلة كل منهم به)		رسم الإشراف والرقابة	9.36
			مصاريف الإصدار	84.96
			+ مقابل خدمات أعضاء مستوفى ضمن خطة التأمين	4.68
المجموع			الإجمالي	1,690.00

الهيئة العامة للطرق والكبارى

تاريخ الميلاد:

قسط وقدره : قسط الف و مائة و تسعون جنيه مصري

مدة التأمين:

يبدأ التأمين في يوم 2023/11/12 م الساعة الثانية عشر ظهراً
ينتهي التأمين في يوم 2024/11/12 م الساعة الثانية عشر ظهراً

الحالات المغطاة:

أولاً: الوفاة:

إذا توفي المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدي للمستفيدين مبلغ مقداره وفقاً للتكليف المرفق جنيه مصري (وذلك وفقاً لما جاء ببيان الأول ثانياً) من الشروط العامة
ثانياً: العجز الكلي المستديم:

إذا أصيب المؤمن عليه بعجز كلي مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدي له مبلغ مقداره وفقاً للتكليف المرفق جنيه مصري (وذلك وفقاً لما جاء ببيان الأول ثانياً) من الشروط العامة لهذه الوثيقة

ثالثاً: العجز الجزئي المستديم:

إذا أصيب المؤمن عليه بعجز جزئي مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث يؤدي له مبلغ محدد وفقاً لما جاء ببيان الأول ثانياً من الشروط العامة لهذه الوثيقة

رابعاً: العجز الكلي المؤقت:

إذا أصيب المؤمن عليه بعجز كلي مؤقت عقب وقوع الحادث له يؤدي مبلغ مقداره وفقاً للتكليف المرفق أسبوعياً بواقع 5 في ألف من مبلغ التأمين في حالة العجز الكلي المستديم المؤقت

بقيت ثانياً من هذا الجدول طوال مدة العجز وبعد أقصى 52 أسبوعاً من تاريخ وقوع الحادث له (وذلك وفقاً لما جاء ببيان الأول رابعاً) من الشروط العامة لهذه الوثيقة

م	اسم المؤمن عليه	مبلغ تأمين الحالات المغطاة	جنيه مصري	تاريخ الميلاد	المهنة
		الوفاة	الكلي المستديم	الجزئي المستديم	الكلي المؤقت
1	عبد 4 مهندس	75,000.00	75,000.00	نسبة من الكلي المستديم	
2	عبد 4 مهندس	30,000.00	30,000.00	نسبة من الكلي المستديم	
3	عبد 4 مهندس	15,000.00	15,000.00	نسبة من الكلي المستديم	
4	عبد 4 مهندس	10,000.00	10,000.00	نسبة من الكلي المستديم	

إجمالي 520000 جنيه مصري

إجمالي

القسم الإداري
15 موزنتيك ست، تادكي - أسيوط - مصر
الهاتف: 011 11111111
فاكس: 011 11111111
البريد الإلكتروني: info@salama.com.eg
www.salama.com.eg

Head Office:
15 Mowantek St, Tadki - Assiut - Egypt
Tel: + 202 33377997 10 (Lines)
Fax: + 202 33355303
P.O. Box: 309 Assiut - Egypt
postal code: 72311
Website: www.salama.com.eg
E-mail: info@salama.com.eg



1142070

جدول وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية

رقم N / 18 / 36 / 10 / 2023 / PA /

الشروط والتغطيات

مرفق الضوابط والاحكام الخاصة بالتأمين التكافلي

- 1 من المعلوم والمتفق عليه ان الوثيقة تغطي الوفاة والعجز الكلي او العجز المستديم
- 2 بشرط على المؤمن له ان يكون المؤمن عليهم بموجب هذه الوثيقة مقيدین بسجلات المؤمن له كصفة دائمة ومؤمن عليهم اجتماعيا
- 3 من المعلوم والمتفق عليه ان التغطية التأمينية بموجب هذه الوثيقة تشمل عدد 16 فرد غير محدد الاسماء من المهندسين والمساعدین والسائقين والعاملين لدى المؤمن له المؤمن عليهم اجتماعيا وذلك أثناء تأديتهم تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع : العين السخنة & مطروح ، لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع : العين & فوكة ، المسافة من الكم 441.600 إلى الكم 443.600 بطول 2 كم إنشاء مطروح رقم العقد 2024/2023/689 على ان تقتصر التغطية التأمينية في هذه الحالة على الحوادث التي تقع داخل الموقع المحدد بوثيقته أثناء الذهاب و العودة منه و اليه بشرط الا يزيد الحد وقت الحادث عن الحد المؤمن عليه بموجب هذه الوثيقة والا سقط حق المؤمن عليهم في الانتفاع بمزايا التأمين
- 4 ان يتخذ المؤمن له كافة الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للمحافظة على سلامة ارواح وممتلكات الغير وان يتخذ بكل دقة تعميمات السلطات العامة الصادرة في هذا الخصوص . والا سقط حقه في المطالبة بأي تعويض قد يستحق بموجب الوثيقة
- 5 الحد الأقصى للتعويض لتغطية الفرد الواحد وفقا للكشف المرفق والوارد من المشترك
- 6 انه في حالة وقوع حادث تغطية هذه الوثيقة تلغ كافة التعويضات المستحقة الي الورثة الشرعيون
- 7 مرفق الاستثناءات والشروط العامة للوثيقة

لا يعتد بهذه الوثيقة إلا بأحتوائها على ال QR كود و رقم السلسلة المطبوع

اسم وسيط التأمين : ليلى فهمي حكيم تيفال

رقم القيد بالهيئة : 22482

بيت التأمين المصري السعودي سلامة

تحرير في 2023/11/12

مرفق النشرة التعريفية لحماية حقوق حملة الوثائق



رقم الوثيقة : N / 136 / 51 / 10 / 2023 / CAR

الفرع : **ممنهور**
نوع التأمين : **(خطر المقاولين) حسب العقد**

بيت التأمين المصري السعودي - سلامة

ش.م.م
خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981
والقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية
سجل تجاري رقم 2002124099 شركات أموال
سجل التأمين رقم (17)

إيصـال

المطلوب من **ايحييت ستون للتأمين والتوريدات عبد المعز شعبان رمضان عبد اللطيف وشريكه**

لصالح **- الهيئة العامة للطرق والكبارى -**
القيمة البالغ قدرها **فقط ثلاثة آلاف و أربعمائة جنيه مصري**

3000	0	قيمة الاشتراك			
165	00	نصف الدفعة التأسيسية			
23	20	ضريبه توعيه	23	11	12
18	00	رسم الاشراف والرقابه	24	07	12
184	80	مصاريف الاصدار			
9	00	مقابل خدمات اعتماد + صندوق	23	11	12
		ضمان حملة الوثائق			
3400	00	المجموع			

كود المنتج 22482

الحالة الانتاجية لولى فهمى حكيم تيفال

150.00 جنيه مصري

نسبة العمولة : 5%

بيت التأمين المصري السعودي - سلامة





جدول وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين

تقوم الشركة بحماية مصلحة الضرائب على
الصفحة المستندة على هذا النموذج

معاً لنحمي مستقبلنا
SECURING OUR FUTURE together.

رقم الوثيقة	CAR / 2023 / 10 / 51 / 136/ N		
اسم المشترك	أيجيبت ستون للتأمين والتوريدات عبد المعز شعبان رمضان عبد التوفيق وشريكه		
العنوان	شارع الدهاية - الجزيرة الشرقية - مركز بها - بني سويف		
المستفيد/الصالح	الهيئة العامة للطرق والكباري		
اسم المقولة	تنفيذ أعمال الجسر الترابي لمسار القطر الكهربائي السريع (العن السفلى / مطروح) قطاع (الطين البرقة) تنفيذ المسافة من الكم 441,600 إلى الكم 443,600 بطول 2 كم اتجاه مطروح رقم العقد 2024/2023/689		
موقع العمل	العن السفلى - مطروح		
مدة التأمين	8	شهر	م.م
بالتنسبة لأعمال	يبدأ التأمين من	12/11/2023	"الساعة الثانية عشر ظهراً
	و ينتهي في	12/07/2024	"الساعة الثانية عشر ظهراً
بالتنسبة لأعمال الصيانة	تبدأ من	12/07/2024	"الساعة الثانية عشر ظهراً
	و تنتهي في	12/07/2025	"الساعة الثانية عشر ظهراً
مبلغ التأمين	13,600,000.00	فقط ثلاثة عشر مليوناً و ستمائة ألف جنيه مصري	

البند المؤمن عليها	مبلغ التأمين	التحمل عن كل حادث
1- أعمال المقولة 1-1 قيمة العقد 2-1 الأتباء والمواد التي يوردها صاحب أو اصحاب المشروع 2- أدوات ومهمات التشييد	13,600,000.00	يتحمل المشترك 15% الأولى من قيمة كل خسارة أو حادثة حتى 50000 ج.م
3- آلات ومعدات التشييد طبقاً لتقائمه المرفقة	00.	_____
4- إزاله الانقاض	00.	_____
5- المباني والمنشآت القائمة بالموقع وفي عهده وحيازته وتحت اذ	00.	_____
إجمالي مبلغ التأمين لهذا القسم من الوثيقة	13,600,000.00	جنيه مصري
الأخطار الطبيعية	(1) حدود التعويض	التصامات
الزلازل/البراكين / الاعاصير	00.	_____

العواصف/الزوايح/الفيضانات/ضرر المياه/انزلاق والتهاطل التربة

(1) حدود التعويض لكل خسارة أو ضرر أو سلسلة من الخسائر أو الأضرار الناشئة عن حادث واحد
القسم الثاني: المسؤولية المدنية قبل الغير

البند المؤمن عليها	(2) حدود التعويض	التصامات
1- الأصابات الجسمية 1\1 الحد الأقصى لإلتزام الشركة للشخص الواحد	100,000.00	_____
2\1 الحد الأقصى للتأثره مهما بلغ عدد الأشخاص	200,000.00	_____
2- الحد الأقصى للأضرار المدنية للمعتق	150,000.00	يتحمل المشترك 20% من قيمة كل حادث بعد اعني 400,000 ج.م للأضرار المدنية
3- الحد الأقصى خلال مدة التأمين للأضرار المدنية والجسمية	500,000.00	_____

(2) حدود التعويض لكل حادث أو سلسلة من الحوادث الناشئة عن واقعة واحدة

1142063

المركز الرئيسي:
هذا شارع ميسوق - الدقي - الجيزة
الهاتف: +202 33377997 (1 خطوط)
فاكس: +202 33355303
ص.ب: 309 الدقي - الجيزة
الرمز البريدي: 12311
الموقع الإلكتروني: www.esih.com.eg
البريد الإلكتروني: esih@esih.com.eg

Head Office:
15 Mosaddak St., Dokki - Giza - Egypt
Tel: +202 33377997 10 (خطات) من 1
Fax: +202 33355303
P.O. Box: 309 Dokki - Giza - Egypt
postal code: 12311
Website: www.esih.com.eg
E-mail: esih@esih.com.eg

جنيه مصري	
3,000.00	القسط الصافي :
165.00	نصف الدمغة النسبية :
23.20	ضريبة نوعية :
18.00	رسم الاشراف :
184.80	مصاريف الاصدار :
9.00	مقابل خدمات ائتماع + صندوق ضمان حملة الوثائق
3,400.00	القسط الاجمالي :

الشروط والتغطيات :

مرفق المضوابط والاحكام الخاصة بالتأمين التكافلي
مرفق احكام التأمين التكافلي

- 1 من المعلوم والمتفق عليه ان هذه الوثيقة تغطي أخطار الحريق والسطو طبقاً للشروط والاشتراطات المرفقة.
- 2 يعتبر متمماً لهذه الوثيقة طلب التأمين الموقع عليه من المؤمن له.
- 3 ويعتبر الملاحق التالية والمنكورة فيما يلي والمرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.
- 4 ملحق 112 التمهيد الخاص بتوافر وسائل مقاومة الحريق.
- 5 ملحق 9 استثناء الزلازل.
- 6 ملحق 10 استثناء الفيضان وغمر المياه.
- 7 ملحق 3 زيارات الصيانة.
- 8 يتعين على المؤمن له ان يتخذ اجراءات الامان الضرورية قبل البدء في العمل واتخاذ التدابير.
- 9 يتعين على المؤمن له عدم ترك كميات من التشويكات بطرق وتكون للعمل الاسبوع فقط ولا تترك لمدة زمنية أكثر من 7 ايام.
- 10 يتعين على المؤمن له عدم تخزين وحفظ مواد المشروع في الطرق العامة.
- 11 انه في حالة وقوع حادث تغطية هذه الوثيقة تلتزم شركة التعويضات المستحقة الى الهيئة العامة للطرق والكباري.
- 12 انه لا يجوز اجراء أي تعديل أو تحويل بالوثيقة إلا بعد أخذ موافقة كتابية من الهيئة العامة للطرق والكباري.
- 13 من المعلوم والمتفق عليه صراحة ان الشركة غير مسئولة عن اية حوادث تكون قد وقعت في السابق او نتيجة سوء التنفيذ عن الاتصال التي تم تنفيذها وتسليمها داخل الموقع.
- 14 يستثنى من التغطية اية اضرار او خسائر قد تحدث للمباني و/او المنشآت القائمة والمحيطه بالموقع.
- 15 من المعلوم والمتفق عليه صراحة انه تقتصر مسئولية الشركة بالنسبة لحوادث السطو على الحوادث التي تقع لمهمات المشروع أثناء توليدها داخل مخزن مسور وتوجد عليه حراسة - طوال 24 ساعة ويستثنى كليا من التغطية حوادث السرقة.
- 16 يستثنى من التغطية للثبات والماسور والمرفق الاخرى تحت الارض.
- 17 مرفق الاستثناءات والشروط العامة للوثيقة.

لا يعتد بهذه الوثيقة إلا بأحوائها على ال QR كود وقم المسلسل المطبوع

اسم وسيط التأمين : ايلي فهمي حكيم تيفال

تحريراً في 2023/11/12

مرفق النشرة التعريفية لحماية حقوق حملة الوثائق

رقم القيد بالهيئة : 22482

بيت التأمين المصري المتكامل - سلامة

2 من 2



شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والأمان من الحريق في مواقع التشييد

- ١- من المعلوم والمتفق عليه أن الشركة تقوم فقط بتعويض المؤمن له عن الخسارة أو التلف الناتج بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن الحريق أو الانفجار .. وذلك باشتراط ما يلي:
أ- يجب أن تتوفر في جميع الأوقات وفقاً لمعدلات تقدم العيول المعدات المناسبة والصالحة للتشغيل والالتزام لمكافحة الحريق وأن يكون هناك خط مواصلات لمياه الحريق جاهز وفي وضع التشغيل الكامل على أن يمتد هذا الخط حتى المستوى الأقل مباشرة من المستوى الجاري العمل به ومعلق بأغطية مؤقتة.
- ٢- أن يتم فحص الصناديق المحتوية على بكرات خرطوم الحريق وطاقات الحريق اليدوية على فترات منتظمة وبما لا يقل عن مرتين كل أسبوع .
- ٣- أن يتم تركيب فواصل منع انتشار الحريق المطلوبة وفقاً للأنظمة المحلية بأسرع ما يمكن بعد إزالة الشدات المستخدمة في الإنشاء .
- ٤- أن يتم القلق المؤقت للفتحات المؤدية لأبواب المصاعد ومجرى أتابيب الخدمات وأي فراغات أخرى بأسرع ما يمكن وبما لا يجاوز البدء في أعمال التجهيزات .
- ٥- أن يتم إزالة المخلفات بانتظام - وجميع الأنوار التي يجري تجهيزها يجب أن تزال منها المخلفات القابلة للاشتعال .
- ٦- اتباع نظام (التصريح بالعمل) لجميع المقاولين التي قد ترتبط أعمالهم بأعمال حرارية:
• صليات الجليخ ، التقطيع ، اللحام .
• استخدام لمبات اللحام الغازية أو الكهربائية .
• استعمال البيتومين الساخن .
أو أي عمليات حرارية أخرى .
ولا يتم تنفيذ العمل الحراري ١١١ بوجود عامل واحد على الأقل مزود بغطاية حريق ومدرّب على مكافحة الحريق على أن يتم فحص المنطقة التي تؤدي فيها هذه الأعمال بعد انتهائها بساعة .
- ٧- يجب أن يراعى عند تخزين المواد المستخدمة في التشييد أو التركيب تقسيمها إلى وحدات تخزين لا تتجاوز قيمة كل منها للقيمة المبينة أثناء لكل وحدة تخزين . ويجب أن تكون كل وحدة تخزين مستقلة على مسافة تبعد عن الأخرى بما لا يقل عن خمسين متر أو أن تفصل عنها بحوائط مقاومة للحريق .
• يتم تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال وخاصة السوائل أو الغازات القابلة للاشتعال في مكان يبعد مسافة كبيرة مناسبة عن الممتلكات التي يجري إنشائها أو تركيبها كذلك عن أي أعمال حرارية .
- ٨- تعيين منسق أمان بالموقع :
• تركيب نظام يعتمد عليه للإنذار من الحريق مع تجهيز وصلة اتصالات مباشرة مع أقرب مركز إطفاء حريق متى أمكن ذلك .
• إعداد خطة للحماية من الحريق وخطة لمواجهة الحريق بالموقع مع تحديثها بانتظام .
• أن يكون قد تم تدريب عمال المقاول على مكافحة الحريق وأن تتم التدريبات العملية أسبوعياً .
• أن يكون أقرب مركز إطفاء للحريق على دراية بموقع المشروع وأن تكون هناك مداخل جاهزة له في جميع الأوقات .
• أن يحاط الموقع بسور وتكون المداخل تحت المراقبة . قيمة كل وحدة تخزين : ١٠٠٠٠٠ جم
وفيما عدا ذلك تبلى كافة شروط واستثناءات وأحكام واشترطات هذه اللوئيفة أو الملاحق التي تم الاتفاق عليها كما هي دون أي تغيير.

بيت التأمين المصري السعودي - سلامة



Head Office:
15 Mosaddak St., Dokki - Giza - Egypt
Tel.: +202 33377997 10 (Lines)
Fax: +202 33355303
P.O. Box: 309 Dokki - Giza - Egypt
postal code: 12311
Website: www.esih.com.eg
E-mail: esih@esih.com.eg

المركز الرئيسي :
١٥ شارع مصطفى النحاس - الجيزة
هاتف : +٢٠٢ ٣٣٣٧٩٩٧ (١٠ خطوط)
فاكس : +٢٠٢ ٣٣٣٥٥٣٠٣
ص.ب : ٣٠٩ الدقي - الجيزة
الرمز البريدي : ١٢٣١١
الموقع الإلكتروني : www.esih.com.eg
البريد الإلكتروني : esih@esih.com.eg

1142066

ملحق رقم : ٠٠٣

رقم الوثيقة: ٢٠٢٣/١٠/٥١/١٣٦

ملحق تغطية زيارات الصيانة

من المعلوم والمتفق عليه أنه مع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو الملحق بها ومقابل قيام المؤمن له بسداد القسط الإضافي المتفق عليه ، يمتد التأمين ليغطي فقط التلف أو الخسارة التي تلحق بأعمال المقولة والتي تنشأ بسبب وأثناء قيام المقاول (المقاولون) المؤمن له (لهم) بالعمليات التي تتعلق بالالتزامات الواردة بشروط الصيانة في عقد المقولة وذلك خلال فترة الصيانة المبينه فيما بعد .

- تغطية الصيانة من : ٢٠٢٤/٠٧/١٢ م حتي : ٢٠٢٥/٠٧/١٢ م

بيت التأمين المصري السعودي





بيت التأمين المصري السعودي - سلامة
EGYPTIAN SAUDI INSURANCE HOUSE - SALAMA

معاً لمستقبل آمن.

SECURING OUR FUTURE. together.

ملحق رقم : ٠٠٩
وثيقه رقم : ١٣٦ / ٥١ / ١٠ / ٢٠٢٣ / CAR

استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل *****

من المعلوم والمتفق عليه ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام
والاشتراطات المنصوص عليها في هذا الوثيقة أو الملحق بها وفيما عدا ذلك .

أن الشركة لن تكون مسئولة عن تعويض المؤمن له عن الخسارة أو الضرر أو المسؤولية
المباشرة أو الغير مباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الزلازل.

بيت التأمين المصري السعودي - سلامة



المركز الرئيسي :
٥ شارع مصطفى - الدقى - الجيزة
تليفون : ٢٢٢٧٩٩٧ +١ (١ خطوط)
فاكس : ٢٢٢٥٥٣ +٢
ص.ب : ٣٠٩ الدقى - الجيزة
الرمز البريدي : ١٢٢١١
الموقع الإلكتروني : www.esih.com.eg
البريد الإلكتروني : esih@esih.com.eg

Head Office:
15 Mosaddak St. Dokki - Giza - Egypt
Tel.: + 202 33377997 10 (Lines)
Fax: + 202 33355303
P.O. Box: 309 Dokki - Giza - Egypt
postal code: 12311
Website: www.esih.com.eg
E-mail: esih@esih.com.eg

1142069

ش.م.م. تأسست للحكم القانوني رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ١ لسنة ١٩٨١
واللجنة التمهيدية - سجل تجاري ٩٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٣ - سجل التأمين رقم ١٧

ملحق رقم : ١٠

**استثناء الخسارة أو التلف أو المسؤولية الناشئة
عن الفيضان أو غمر المياه

من المعلوم والمتفق ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات
المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو الملحق بها وفيما عدا ذلك.

أن الشركة لن تكون مسؤولة عن تعويض المؤمن له عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية
أو الغير مباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الفيضان أو غمر المياه.

بيت التأمين المصري السعودي - سلامة



محضر إستلام موقع

عملية :- أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع (العلمين / فوكة) لمسافة من الكم ٤٤١,٦٠٠ الى الكم ٤٤٣,٦٠٠ بطول ٢ كم اتجاه مطروح.

تنفيذ: شركه ايجبت ستون للتعدين والتوريد

إشراف : المنطقة الخامسة – منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم : (٦٨٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ ١٢-١١-٢٠٢٣

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١١/١٦ اجتمع كل من:-

- ١- السيد المهندس /محمد حسني فياض مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري
- ٢- السيد المهندس /إبراهيم عبد الله الحناوي مدير المشروع - الهيئة العامة للطرق والكباري
- ٣- السيد المهندس / محمد النجار مدير مشروع - شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-
وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبداة في التنفيذ وبناء عليه يعتبر تاريخ ٢٠٢٣/١١/١٦ هو تاريخ استلام الموقع وبداة الأعمال بالعملية

واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات



- ٣- محمد النجار
- ٢- [Signature]
- ١- [Signature]

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى
مطروح
عميد . مهندس
"هاني محمد محمود طه"

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالإحالة الى مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة .

نشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المقاييس المعدلة بعد اعتماد لجنة المفاوضة للقطاعات الآتية :-

اسم الشركة	من المحطة	الى المحطة	اتجاه
ايجيبت ستون للتعبدين	٤٤١+٦٠٠	٤٤٣+٦٠٠	العلمين

برجاء من سيادتكم التفضل بالاحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس الادارة المركزية

منطقة حارب الدلتا

(بالإسكندرية/ مرسى مطروح)

٢٠٢٣
١٠

صمد مهندس / " هاني محمود طه "



مركز الاستشارات الهندسية
للتنقل والمطارات والممرات
(بحراء ووايون)
دكتور/ محمد الجيوشى



مشروع القطر الكهربائي، قنطرة السرعة، قطاع (العلمين - فوكة)
المقاسة المعدلة لبيروت الاعمال تنفيذ شركة ايجيبت ستون
القطاع من المحطة ٦٠٠+٤٤١ الى ٦٠٠+٤٤٢ اتجاه مطروح

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الثمن	الاجمالي
5	البنات الخرسانية				
5-1	بنايت المصطح أصل توريد وصب خرسانة عكسية سمك ١٥ سم لجمعية الكنتف والميول الجانبية تتكون من ٣٠٠.٨ م ^٢ من درابوت مدرج ٣٠٠.٨ م ^٢ رمل حرس ٣٥٠ سم سميت بورتلاند عادي + غير على أن يكون السن نظيف ومسحوق والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعداد مناسب للترية النظرية أصل البقالة للوصول إلى المتناسب التصميمية على أن تحلق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ وتطبيق السطح والتفريز طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المتعددة والبند يجمع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة لتفريق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٣٤,٥٩٠,٠٠٠	٣٥٥,٠٠٠	١٢,٩٧٩,٤٥٠,٠٠٠
5-2	بنايت المكعب أصل توريد وصب خرسانة عكسية لقمات الميول الجانبية تتكون من ٣٠٠.٨ م ^٢ من درابوت مدرج ٣٠٠.٨ م ^٢ رمل حرس والاضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (غير + سيلا) على أن يكون السن نظيف ومسحوق والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملح والمواد الغريبة مع وضع فور (بالقاسل) سمك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهوض العمل على أن تحلق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ وملء الفواصل بالبيتون المرمل والتفريز طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المتعددة والبند يجمع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة لتفريق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	١٠٠,٢٥	٢,٢٠٠,٠٠٠	١,٣٢٠,٥٥٠,٠٠٠
	الاجمالي				١٣,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠

(ثلاثة عشرة مليون و ستة مائة ألف جنيه فقط لا غير)

مدير المشروعات الهندسية

م / محمد حسني قياض

مدير المشروع الهندسي

م / ابراهيم الحشاوي

مدير المشروع الاستشاري

م / مصطفى نجم

مدير مشروع لشركة

م / محمد التجار

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /

" هاني محمد محمود طه "

