

اعمال الجسر الترابي من مشروع إنشاء وصلة سكة الحديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبس) قطاع الخط الرئيسي اتجاة بلبس تنفيذ شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات

بيان الاعمال التي تمت في العقد حتى تاريخه

عقد استكمال (2023-2024-1508)						البند	م
اجمالي	جاري 2	مقاييسه معمله (2)	جاري 1	مقاييسه معمله (1)	كراسة الكميات		
						بند الخرسانات والعمادات	4
21594.63	2580	21829	19014.63	21484	23400	بالمتر المسطح خرسانة عادية الاكشاف	1_4
287		287	287	350	0.1	بالمتر المكعب خرسانة عادية للقدمه	2_4

مدير المشروع

المهندس المشرف



اعتماد حصر كميات للقطاع من الكم 8+610 الى الكم 9+610

تاريخ	05/03/2025	الموافق يوم الأربعاء	
اسم المشروع	اعمال الجسر الترابي من مشروع إنشاء وصلة سكة الحديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس)		
قطاع	10000-9000	اتجاه	بلبيس
	اسم الشركة المنفذة :	نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات	

قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بمراجعة الكميات المنفذة الخاصة بشركة (نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات) .

الجانب الايسر للقطاع من الكم 8+610 الى 9+610			
م	البند	الكمية الاجمالية المنفذة	ملاحظات
4- أعمال الخرسانات والعدايات و الحماية من اخطار السيول			
1_4	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية الميول والاكتاف	20015.4	
2_4	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لتنفيذ قدمة سفلية وعلوية للاكتاف والميول الجانبية	302.38	

الجانب الايمن للقطاع من الكم 9+260 الى 9+610			
م	البند	الكمية الاجمالية المنفذة	ملاحظات
4- أعمال الخرسانات والعدايات و الحماية من اخطار السيول			
1_4	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية الميول والاكتاف	7498	
2_4	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لتنفيذ قدمة سفلية وعلوية للاكتاف والميول الجانبية	105.2	

الجانب الايمن للقطاع من الكم 8+660 الى 9+260			
م	البند	الكمية الاجمالية المنفذة	ملاحظات
4- أعمال الخرسانات والعدايات و الحماية من اخطار السيول			
1_4	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية الميول والاكتاف	12728	
2_4	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لتنفيذ قدمة سفلية وعلوية للاكتاف والميول الجانبية	194.99	

مهندس الهيئة

م. م. م. م.



مهندس الشركة





مشروع أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لخط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلهيس)
مقايمة معدله (2) بنو الأعمال الخط الرئيسي تنفيذ شركة نخبة للمعامل الطبية والمقاولات والتجارة عقد (2024-2023-1508)

القطاع من المحطة (9+200) الي المحطة (9+600) اتجاه بلبيس

ينود سيتم تنفيذها طبقا للقاءة يناير 2023 وزيادة البتومين (2023/3/6) وزيادة السولار (2023/5/4)

أعمال الإزالة والتطهير					
1	الكمية	الوحدة	الفئة	الإجمالي	
1_1	3م	0	82.00	0.000	بالمتر المكعب أعمال تكسير و إزالة المباني الخرسانة عادية او مسلحة او ارضية او دهبى مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية طبقاً لأصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. و الفئة شاملة مما جمعة بالمتر المكعب لمسافة نقل حي 30 كم و يتم احتساب علاوة 1 جنيه للكم في حالة الزيادة والنقصان .
2_1	3م	0	17.00	0.000	بالمتر المكعب أعمال إزالة المخلفات بجميع انواعها البناء والرثش والمواد العضوية و..... و تسليم موقع خالي ونظيف طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة أعمال نقل المخلفات خارج الموقع على مسئولية المقاول وكل ما يلزم لنهـو العمل طبقاً لأصول الصناعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وذلك لمسافة 500 م .
				0.000	وفي حالة زيادة مسافة النقل عن 500 م يتم احتساب علاوة 1.05 جنيه عن كل 1 كم زياده
				0.000	يتم احتساب علاوة 2 جنيه /3م لكل 5 متر عمق وذلك يشمل الشاء مدقات ومطالع ومنازل.
3_1	2م	0	6.10	0.000	بالمتر المسطح ازالة وقطع المزروعات المتعارضة مع العمار والى تستلزم لها التنفيذ بالمعدات الميكانيكية بسمك 15سم والبند يشمل التطهير وازالة الجذور وملى الحفر والتسويه مع نقل المخلفات للمقالب العمومية وكل ما يلزم طبقاً لأصول الصناعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .
				0.000	وذلك لمسافة نقل 1 كم مع احتساب علاوة 0.525 جنيه لكل 1 كم في حالة الزيادة والنقصان
4_1	العدد			0.000	بالعدد ازالة اشجار من مسار الطريق والتخلص منها على ان لا يقل قطر الاشجار عن 30 سم شامل التخليل بارتفاع لا يقل عن 4 متر طبقاً لأصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.
1_4_1		0	80.00	0.000	اشجار لا تقل قطرها عن 30 سم
1_4_1ب			300.00	0	تخليل بارتفاع لا يقل عن 4 متر
5_1	العدد	0	2,750	0.00	القيام باختبار (plate load test) طبقاً لتعليمات الاستشارى العام للمشروع. وطبقاً لملحق 1 الخصائص الفنية لجسر السكة ومادة التزليط في كراسة الشروط الخاصة والمواصفات الفنية الخاصة سكة حديد مصر
أعمال الحفر					
1_2	3م	0	23.600	0.000	بمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية بالعمق المطلوب للوصول للمنسوب الصالح للتأسيس اسفل المنسوب التصميمي للسكة الحديد طبقاً لما ورد بتقرير التربة وحسب الأبعاد والمقاسات والمناسيب الموضحه بالرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر الغير صالح او نقل التربة الصالحة الزائدة الي المشاؤون التي تحددھا الهيئة لاعادة تشغيلھا وذلك لمسافة 500 م مع التسويه والارنكه لجوانب الحفر وتشغيل قاع الحفر طبقاً للقطاعات التصميميه العرضيه التودجيـه والقطاع الطولي والرسومات التفصيليه المعتمدة والقياس طبقاً لإبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .
		0	1.050	0.000	وفي حالة زيادة مسافة النقل عن 500 م يتم احتساب علاوة 1.05 جنيه عن كل 1 كم زياده
		0	2.000	0.000	يتم احتساب علاوة 2 جنيه /3م لكل 5 متر عمق وذلك يشمل الشاء مدقات ومطالع ومنازل.



الهيئة

۱۰۰



مشروع أعمال الجسر الترابي والاتصال الصناعية لخط السكة الحديد (الروبكي - العاشر من رمضان - بلبيس)
مقايمة معدله (2) بنود الاعمال الخط الرئيسي تنفيذ شركة نخبة للمعامل الطبية والمقاولات والتجارة عقد (2024-2023-1508)

القطاع من المحطة (9+200) الي المحطة (9+600) اتجاه بلبيس

بنود سيتم تنفيذها طبقا للقايسة يناير 2023 و زياده البتومين (2023/3/6) وزياده السولار (2023/5/4)

0.000	26.700	0	3م	بمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتناسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) بالمعق المطلوب للوصول للمنسوب الصالح للتأسيس أسفل المنسوب التصميمي للسكة الحديد طبقا لما ورد بتقرير التربة وحسب الأبعاد والمقاسات والمناسيب الموضحة بالرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر الغير صالح او نقل التربة الصالحة الزائدة الي المشاؤون التي تحددها الهيئة لاعادة تشغيلها وذلك لمسافة 500 م مع التسوية والارتكز لجوانب الحفر وتشغيل قاع الحفر طبقا للقطاعات التصميمية العرضية النموذجية والقطاع الطولي والرسومات التفصيلية المعتمدة والقياس طبقا لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	2_2
0.000	1.050	0		وفي حالة زيادة مسافة النقل عن 500 م يتم احتساب علاوه 1.05 جنيه عن كل 1 كم زياده	
0.000	2.000	0		علاوه 2 جنيه /3م لكل 5 متر عمق - علي عمق 5 متر = 2 ج.م.	
0.000	4.000	0		علاوه 2 جنيه /3م لكل 5 متر عمق - علي عمق 10 متر = 4 ج.م.	
0.000	6.000	0		علاوه 2 جنيه /3م لكل 5 متر عمق - علي عمق 15 متر = 6 ج.م.	
0			3م	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الآتي 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر . 2- أرصفة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية . 3- توريد أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الأصبولة للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) . ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 1.05 جنيه للكيلومتر زيادة	3_2
0.00	61.70	0		أ- ذات اجهاد (100 - 200) كجم /سم 2	
0.00	71.90			ب- ذات اجهاد (200 - 300) كجم /سم 2	
0.00	84.30			ج- ذات اجهاد (300 - 400) كجم /سم 2	
0.00	98.90			د- ذات اجهاد اعلي من 400 كجم /سم 2	

الهيئة

كرد



سكة المنفذة



مشروع أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لخط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)
مقايمة معدله (2) بنود الاعمال الخط الرئيسي تنفيذ شركة نخبة للمعامل الطبية والمقاولات والتجارة عقد (1508-2023-2024)

القطاع من المحطة (9+200) الي المحطة (9+600) اتجاه بلبيس

بنود سيتم تنفيذها طبقا لقائمة يناير 2023 و زياده البتومين (2023/3/6) وزياده السولار (2023/5/4)

أعمال الردم 3

3_1	بالمتر المكعب اعمال استخدام ناتج الحفر في اعمال الردم والمطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (علي ان تكون نسبة تحمل كالفورنيا طبقا للهيئة القومية لسكة احديد مصر) ورشها بالمياه الاصويليه للوصول الي نسبة الرطوبه المطلوبه والدمك الجيد بالهراسات للوصول اقصى كثافه جافه لا تقل عن 95 % من الكثافه الجافه القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجمع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعه وكراسه الشروط ومواصفات الخاصه بسكة حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف. السعر لا يشمل قيمة المادة المحجريه , علي ان يتم سداد القيمة للشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال الحاجر والملاحات بمعرفة الهيئة القومية لسكة احديد مصر. - مسافة النقل حتى 2 كم.	3م	0	34	0
3_2	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتريه مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف ورشها بالمياه الاصويليه للوصول الي نسبة الرطوبه المطلوبه والدمك الجيد بالهراسات للوصول اقصى كثافه جافه لا تقل عن 95 % من الكثافه الجافه القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجمع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعه والشروط وكراسه الشروط ومواصفات الخاصه بسكة حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف. السعر لا يشمل قيمة المادة المحجريه مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يلزم من الجهات الرسمية المعتمده المشرقة عن المحاجر. - مسافة النقل حتى 2 كم - يتم تشغيل الفرمة - اعلي طبقة الردم العلوية بسماكة لا تقل عن 50 سم - باستخدام الات التسويه بسلك لا يزيد عن 25 سم - يتم تشغيل الجزء العلوي - جزء من الجسر بارتفاع لا يقل عن 1.50 متر من قاع الفرمة - باستخدام الات التسويه بسلك لا يزيد عن 25 سم ، - يتم تشغيل الجزء السفلي - باقي الارتفاع - علي طبقات باستخدام الات التسويه بسلك لا يزيد عن 50 سم (علي الا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن 25 %) للجزء الفرمة	3م	0	0.00	0.00
3_3	بالمتر المسطح اعمال تشغيل الأرض الطبيعية بسلك 30 سم - في حالة سمك الردم او الحفر لا يزيد عن 20 سم - عندما لا يوجد اختلاف في منسوب التصميم والأرض الطبيعية والأعمال تشمل تشغيل التربة مع الدمك الجيد للوصول الي اقصى كثافة جافة لا تقل عن 95% من الكثافة الجافة القصوى والقيام باختبار (plate load test) طبقا لتعليمات الاستشاري العام للمشروع. كل 50 متر. طولي لتحديد معايير العروة بعد التشغيل وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعه وكراسه الشروط ومواصفات الخاصه بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	2م	0	15.00	0.00
3_4	بالطن اعمال توريد واضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسبة المقررة والخلطة التصميمية والبند شامل كل ما يلزم نهوه العمل طبقا لاصول الصناعه وكراسه الشروط ومواصفات الخاصه بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	بالطن	0	2,300.00	0.00

الهيئة

كور



الشركة المنفذة



مشروع أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط السكة الحديد (الربيعي - العاشر من رمضان - بلبيس)
مقايمة معدلة (2) بنود الاعمال الخط الرئيسي تنفيذ شركة نخبة للمعامل الطبية والمقاولات والتجارة عدد (1508-2023-2024)

القطاع من المحطة (9+200) الي المحطة (9+600) اتجاه بلبيس

بنود سيتم تنفيذها طبقا لقائمة يناير 2023 وزيادة البتومين (2023/3/6) وزيادة السولار (2023/5/4)

أعمال الخرسانات والعدايات و الحماية من اخطار السيول					4
9,168,180.00	420.00	21829	2م	1_4	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15سم لارتفاع 10 متر راسي لحماية الاكثاف والميول الجانبية تتكون من 3م0.8 سن دولوميت متدرج 3م0.4 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فير + سبكا) علي ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع موضع قوم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز ودمك وتثبيت وإستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250كجم/سم2 وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.
0.00					يتم اضافة علاوة قدره 5 جنيه بعد اول 10 متر راسي علي ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر راسي).
660,100.00	2,300.00	287	3م	2_4	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لتنفيذ قدمة سفلية وعلوية للاكثاف والميول الجانبية تتكون من 3م0.8 سن دولوميت متدرج 3م0.4 رمل حرش 280+ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فير + سبكا) علي ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز وإستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250كجم/سم2 وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتلاته وتعليمات المهندس المشرف
0.00	1,550.00	0	3م	3_4	بالمتر المكعب توريد خرسانه عاديه أسفل القواعد المسلحة للاساسات تتكون من 3م 0.8 سن دولميت متدرج + 3م 0.4 رمل حرش 250+ كجم اسمنت بروتولاندى عادى علي ان يكون السن والرمل نظيف وخال من الطفله والأملاح والمواد الغريبة بمختلف الارتفاعات وفي أي مكان وتحت أي ظروف في منطقة العمل والبند يشمل تجهيز واستبدال السطح مع الرش والدمك أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية طبقا للرسومات المعتمدة علي ان تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 200 كجم /سم2 والتنفيذ مما جميعه طبقا للوحات المعتمدة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وطبقا لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بسكة حديد مصر (الفصل الخامس) وتعليمات المهندس المشرف
0.00	2,890.00	0	3م	4_4	بالمتر المكعب اعمال تنفيذ خرسانة مسلحة حوائط سائدة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن 350 كجم/م3 وإجهاد لا يقل عن 300 كجم/سم2السعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وطبقا لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بسكة حديد مصر (الفصل الخامس) وتعليمات المهندس المشرف
0			م.ط	5_4	بالمتر الطولي توريد وتركيب براخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلى كالاني (رتبه 14) تسليح مددوج من إنتاج شركة سيجورت أو ما يعادلها من الخرسانه المسلحة بإجهاد 300 كجم / سم 2 بنسبة خلط (350 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + 0.8 م 3 زلط 0.4 م 3 رمل) مع تدعيم نهايات الماسوره بخوص الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن مع انزال المواسير لموقع تركيبها بحيث لا يحدث شروخ لها او كسور وسيتم رفع او استبعاد أي مسورة يحدث لها شروخ أو كسور مع تقديم نوتة حسابية و ملحق مواصفاتها و والفئة شاملة اعمال الحفر حتي منسوب التصميمي ونزع المياه وعمل السدود والفئة غير شاملة الردم بالرمال حول واغلي المواسير ويتم التنفيذ طبقا لتعليمات المنطقة المختصة والرسوات المعتمدة المرفقة والبند لا يشمل الجلب والتنفيذ مما جميعه طبقا للوحات المعتمدة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر.
0.00	0.00				أ. قطر 1 متر
0.00	0.00				ب. قطر 1.5 متر
0.00	0.00				ج. قطر 2 متر
0.00	20,545.53	0			د. قطر 2.5 متر



الهيئة

شركة المنفذة





مشروع أعمال الجسر الترابي والاتصال الصناعية لخط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بابيس)

مقايضة معدلة (2) بنود الاعمال الخط الرئيسي تنفيذ شركة نخبه للمعامل الطبيه والمقاولات وتجاره عقد (1508-2023-2024)

القطاع من المحطة (9+200) الي المحطة (9+600) اتجاه بابيس

بنود سيتم تنفيذها طبقا للقائمة بتاريخ 2023 وزيادة التوقيت (2023/3/6) وزيادة السوادر (2023/5/4)

6_4	بالطن ثوريد حديد تسليح (40/60) لزوم جميع العناصر الانشائية والسعر يشمل التقليل والتشكيل والنقل والتركيب وعمل الوصلات التي لم ترد في الرسومات والتنفيذ مما جمعه طبقا للوحات المعتمدة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وطبقا لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بسكة حديد مصر (الفصل الخامس) وتعليمات المهندس المشرف	الطن	0	45,000.00	0.00
7_4	بالمتر الطولي ثوريد وتركيب مواسير U.P.V.C لتحمل ضغط 6 بار والفة تشمل ثوريد جميع الإكسسوارات لتجميع المواسير وضبط العيول والمواد اللاصقه ودفع الكارئات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	0	325.00	0.00
4 بوصة				425.00	0.00
6 بوصة					
5	أعمال طبقات الاساس للسكة الحديد				
1_5	بالمتر المكعب اعمال ثوريد وفرش وتشغيل طبقة اساس سكة (Subballast) من الاحجار الصليه المتدرجه من ناتج تكسير الكسارات مطابقة لمواصفات الهيئة القومية للسكة الحديد واقصي حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 50 مم و الا يزيد نسبة العار من منخل 200 عن 5 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع بنسبة تحميل كاليغورنيا لا تقل عن 80% ولا يقل معامل المرونة (ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30% ولا يزيد الامتصاص عن 10% والفة تشمل أعمال الفرد الخلط الجيد وازافة المياه المطلوبة للوصول الى الخلطة المتجانسة ذات التدرج الذي يحقق المواصفات والدمك على طبقات حتى الوصول للمناسيب التصميميه والاندازات والقطاعات الطولية والعرضيه باستخدام المعدات بمختلف أنواعها للوصول إلى أقصى كثافة جافة لا تقل عن 98 % من الكثافة الجافة القصوي وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وطبقا لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بسكة حديد مصر (الفصل الرابع) وتعليمات المهندس المشرف.	م3	0	280.00	0.00
	-مسافة النقل 20 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة و على الشركة المنفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر -القيام باختبار (plate load test) طبقا لتعليمات الاستشاري العام للمشروع لكل 50 متر طولي				
	يتم احتساب علاوه 1,25 جنيه لكل 1 كم زيادة او النقصان وذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 1.05 جنيه لكل 1 كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم .		0	1.25	0.00

الهيئة

كرد



الشركة المنفذة

والقضايا والمعامل الطبية
ش.ذ.م.م
٢٥٠ - ٢٧٠
١٢١٩٦



مشروع أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لخط المسكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بابليس)

مقايمة معدلة (2) بنود الاعمال الخط الرئيسي تنفيذ شركة نخبة للمعامل الطبية والمقاولات والتجارة عدد (1508-2023-2024)

القطاع من المحطة (9+200) الي المحطة (9+600) اتجاه بابليس

بنود سيتم تنفيذها طبقاً للقائمة يناير 2023 وزيادة البيتومين (2023/3/6) وزيادة السولار (2023/5/4)

أعمال الطرق					6
0.00	214.00	0	3م	1_6	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 40 % والا يزيد الإمتصاص عن 10 % وفردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل 20 كم . - يتم احتساب علاوة 1,25 جنية لكل 1 كم زيادة او النقصان وذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 1.05 جنية لكل 1 كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم . -السعر يشمل قيمة المادة المحجورة و على الشركة المنفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر.
0.00	30.90	0	2م	2_6	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1,5 كجم/2م ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .
0.00	164.00	0	2م	3_6	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 60/70 وأردة شركة النصر بالسويس أو ما يعادلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف
0.00	10.60	0	2م	4_6	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل 0,5 كجم/2م ترش فوق الطبقة الأسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .
0.00	159.00	0	2م	5_6	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك 5سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 60/70 وأردة شركة النصر بالسويس أو ما يعادلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .
9,828,280.00					الاجمالي

الهيئة

مكسول



الشركة المنفذة

مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعيه لخط سكه حديد الروبيكي - بلبيس)

نخبة للمقاولات والطرق



الروبيكي/ العاشر/ بلبيس

الاتجاه

19/01/2025

التاريخ

10+000: 9+000

نطاق العمل

شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات

الشركة المنفذة :

طلب إستلام أعمال رقم RB-RSCC-GARBL-IR-EMB(43)

يرجاء التكرم بطلب إستلام الأتى :-متابعه صب خرسانته ميول الجانب الأيمن

اعمال مساحيه وجوده

نوع العمل :-

من الكم 9+690 الي 9+590

مكان العمل

توقيع مهندس الشركه

من 9+300 الي 9+200

ترقيم سكه

استلام مهندس الهيئة

رقم تكرار تقديم الطلب :-

☐ الثالث

☐ الثاني

☐ الاول

المستول

موقف الأعمال السابقه :-

☐ مرفوض

☐ مقبول مع ملاحظات

☐ مقبول

1- الاعمال المساحية :

☐ مرفوض

☐ مقبول مع ملاحظات

☐ مقبول

2- أعمال الجوده :

☐ مرفوض

☐ مقبول مع ملاحظات

☐ مقبول

3- الاعمال المذنيه :

☐ مرفوض

☐ غير مستوفى

☐ مستوفى

4- العرض الكامل

مرفقات :-

ملاحظات :-

☐ مرفوض وبعد تقديمه

☐ موافق مع عمل الملاحظات بعاليه

☐ موافق

نتيجة هذه الأعمال :-

* تتلزم الشركة المنفذة بأخذ صورة ورقية أو إلكترونية من طلب الاستلام .

الاستشارى العام

الاسم /

التوقيع /

مهندس الهندسة

الاسم /

التوقيع /



مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)

نخبة للمقاولات
والطرق



التاريخ	20/01/2025	الإتجاه	الروبيكي/ العاشر/ بلبيس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات	نطاق العمل	10+000: 9+000

طلب إستلام أعمال رقم RB-RSCC-GARBL-IR-EMB(44)

برجاء التكرم بطلب إستلام الأتسى :-متابعه صب خرساته ميول الجانب الأيمن

مكان العمل	من الكم : 9+650 الى الكم : 9+590	نوع العمل :-	اعمال مساحيه وجوده
ترقيم سكه	من الكم : 9+260 الى الكم : 9+200	توقيع مهندس الشركة	
استلام مهندس الهيئة			
رقم تكرار تقديم الطلب :-		الاول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

موقف الأعمال السابقه :-	المستول
1- الاعمال المساحية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
2- أعمال الجوده :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
3- الاعمال المدنيه :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
4- العرض الكامل	مستوفى ☐ غير مستوفى ☐ مرفوض ☐
مرفقات :-	

ملاحظات :-	

نتيجة هذه الأعمال :- موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعالية ☐ مرفوض وبعاد تقديمه ☐

* تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورة طبق الاصلية من طلب الاستلام .

الاستشارى العام

الاسم /

التوقيع /

مهندس الهيئة

الاسم /

التوقيع /



مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعيه لخط سكه حديد الروبيكي -بليبس)

نخبة للمقاولات
والطرق



التاريخ	21/01/2025	الإتجاه	الروبيكي/ العاشر/ بليبس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات	نطاق العمل	10+000: 9+000

طلب إستلام أعمال رقم RB-RSCC-GARBL-IR-EMB(45)

برجاء التكرم بطلب إستلام الأتسى :-متابعه صب خرسانته ميول الجانب الأيمن

مكان العمل	من الكم : 9+650 الى الكم : 9+550	نوع العمل :-	اعمال مساحيه وجوده
ترقيم سكه	من الكم : 9+260 الى الكم : 9+160	توقيع مهندس الشركه	
استلام مهندس الهيئة			
رقم تكرار تقديم الطلب :-			
☐ الاول ☐ الثانى ☐ الثالث			

المستول	موقف الأعمال السابقه :-
1- الاعمال المساحيه :	☐ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
2- أعمال الجوده :	☐ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
3- الاعمال المدينه :	☐ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
4- العرض الكامل	☐ مستوفى ☐ غير مستوفى ☐ مرفوض
مرفقات :-	

ملاحظات :-

نتيجة هذه الأعمال :- موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بهالیه ☐ مرفوض وبعاد تقديمه ☐

* تلتزم الشركة المنفذة بإحضار صورة ورقية لوضعية من طلب الاستلام .

الاستشارى العام


الاسم /

التوقيع /

مهندس الهيئة

الاسم /

التوقيع /



مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي -بلييس)

نخبة للمقاولات والطرق



التاريخ	22/01/2025	الإتجاه	الروبيكي/ العاشر/ بلييس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات	نطاق العمل	10+000: 9+000

طلب إستلام أعمال رقم RB-RSCC-GARBL-IR-EMB(46)

يرجاء التكرم بطلب إستلام الأتى :-متابعه صب خرساته ميول الجانب الأيمن

مكان العمل	من الكم : 9+550 الى الكم : 9+590	نوع العمل :-	اعمال مساحيه وجوده
ترقيم سكه	من الكم : 9+160 الى الكم : 9+200	توقيع مهندس الشركه	
استلام مهندس الهيئة			
رقم تكرار تقديم الطلب :-		الاول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

موقف الأعمال السابقه :-	المسئول
1- الاعمال المساحية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
2- أعمال الجوده :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
3- الاعمال المعنفيه :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
4- العرض الكامل	مستوفى ☐ غير مستوفى ☐ مرفوض ☐
مرفقات :-	

ملاحظات :-	

نتيجة هذه الأعمال :-	موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعالية ☐ مرفوض وبعد تقديمه ☐
* تلتزم الشركة المنفذة بخذ صورة ورقية المسؤولية من طلب الاستلام .	
مهندس الهيئة	الاستشاري العام
الاسم / التوقيع	الاسم / التوقيع
الاسم / التوقيع	الاسم / التوقيع

مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبس)

نخبة للمقاولات والطرق



التاريخ	25/01/2025	الإتجاه	الروبيكي/ العاشر/ بلبس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات	نطاق العمل	10+000: 9+000

طلب إستلام أعمال رقم RB-RSCC-GARBL-IR-EMB(47)

برجاء التكرم بطلب إستلام الأتسى :-متابعه صب خرسانه ميول الجانب الأيمن

مكان العمل	من الكم : 9+530 الى الكم : 9+590	نوع العمل :-	اعمال مساحيه وجوده
ترقيم سكه	من الكم : 9+140 الى الكم : 9+200	توقيع مهندس الشركه	
استلام مهندس الهيئه			
رقم تكرار تقديم الطلب :-		الاول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

موقف الأعمال السابقه :-	المستوفى
1- الاعمال المساحية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
2- أعمال الجودة :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
3- الاعمال المدينه :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
4- العرض الكامل	مستوفى ☐ غير مستوفى ☐ مرفوض ☐
مرفقات :-	

ملاحظات :-	

موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعالية ☐ مرفوض وبعاد تقديمه ☐

نتيجة هذه الأعمال :- والمعامل الإداري
* تتقدم الشركة المتفخمة بإفاده صورتها ورقية او ضوئية من طلب الاستلام .

مهندس الاستشاري العام

الاسم /

التوقيع /

مهندس الهيئه

الاسم /

التوقيع /



مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي -بلبيس)

نخبة للمقاولات
والطرق

ACE CONSULTING ENGINEERS
MOHAMMAD BAKHOUIM



التاريخ	26/01/2025	الإتجاه	الروبيكي/ العاشر/ بلبيس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات	نطاق العمل	10+000: 9+000

طلب إستلام أعمال رقم RB-RSCC-GARBL-IR-EMB(48)

برجاء التكرم بطلب إستلام الأتي :-متابعه صب خرسانه ميول الجانب الأيمن

مكان العمل	من الكم : 9+530 الى الكم : 9+550	نوع العمل :-	اعمال مساحيه وجوده
ترقيم سكه	من الكم : 9+140 الى الكم : 9+160	توقيع مهندس الشركه	
استلام مهندس الهيئة			
رقم تكرار تقديم الطلب :-		الاول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

المستوفى	موقف الأعمال السابقه :-
1- الاعمال المساحية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
2- أعمال الجودة :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
3- الاعمال المدنية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
4- العرض الكامل	مستوفى ☐ غير مستوفى ☐ مرفوض ☐
مرفقات :-	

ملاحظات :-

نتيجة هذه الأعمال :- موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعالية ☐ مرفوض وبعد تقديمه ☐

* تلتزم الشركة المتقدمة باخذ صورة ولوجية او ضولية من طلب الاستلام .

مهندس الاستشاري العام

الاسم /

التوقيع /

مهندس الهيئة

الاسم /

التوقيع /



مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعيه لخط سكه حديد الروبيكي -بلبيس)

نخبة للمقاولات والطرق



التاريخ	27/01/2025	الإتجاه	الروبيكي/ العاشر/ بلبيس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات	نطاق العمل	10+000: 9+000

طلب إستلام أعمال رقم RB-RSCC-GARBL-IR-EMB(49)

برجاء التكرم بطلب إستلام الأتسى :-متابعه صب خرسانه ميول الجانب الأيمن

مكان العمل	من الكم : 9+470 الى الكم : 9+530	نوع العمل :-	اعمال مساحيه وجوده
ترقيم سكه	من الكم : 9+080 الى الكم : 9+140	توقيع مهندس الشركه	

استلام مهندس الهيئه			
رقم تكرار تقديم الطلب :-	الاول ☐	الثاني ☐	الثالث ☐

موقف الأعمال السابقه :-	المستول
1- الاعمال المساحيه :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
2- أعمال الجوده :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
3- الاعمال المدينه :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
4- العرض الكامل	مستوفى ☐ غير مستوفى ☐ مرفوض ☐

مرفقات :-	

ملاحظات :-	
------------	--

.....

.....

.....

موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐ مرفوض وبعاد تقديمه ☐

نتيجة هذه الأعمال :-
تلتزم الشركة المنفذة بإحضار صورة ورقية او ضوئية من طلب الاستلام .

مهندس الاستشاري العام


الاسم /

التوقيع /

مهندس الهيئه

الاسم /

التوقيع /



مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)

نخبة للمقاولات والطرق

ACE CONSULTING ENGINEERS
MOHAMMAD BAKHOUM



التاريخ	28/01/2025	الإتجاه	الروبيكي / العاشر / بلبيس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات	نطاق العمل	10+000 : 9+000

طلب إستلام أعمال رقم RB-RSCC-GARBL-IR-EMB(50)

برجاء التكرم بطلب إستلام الأتي :- متابعه صب خرسانه ميول الجانب الأيمن

مكان العمل	من الكم : 9+470 الى الكم : 9+530	نوع العمل :-	أعمال مساحيه وجوده
ترقيم سكه	من الكم : 9+080 الى الكم : 9+140	توقيع مهندس الشركه	
استلام مهندس الهيئه			
رقم تكرار تقديم الطلب :-			
☐ الاول ☐ الثاني ☐ الثالث			

المستول	موقف الأعمال المسابقه :-		
1- الاعمال المساحيه :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
2- أعمال الجوده :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
3- الاعمال المدنيه :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
4- العرض الكامل	مستوفى	غير مستوفى	مرفوض
مرفقات :-			

ملاحظات :-

نتيجة هذه الأعمال :- موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐ مرفوض وبعد تقديمه ☐

* تلتزم الشركة المنفذة باخذ صلاحيه مخرجه او ضولية من طلب الاستلام .

مهندس الاستشاري العام

الاسم /

التوقيع /

مهندس الهيئه

الاسم /

التوقيع /



مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)

نخبة للمقاولات والطرق



التاريخ	29/01/2025	الإتجاه	الروبيكي/ العاشر/ بلبيس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات	نطاق العمل	10+000: 9+000

طلب إستلام أعمال رقم (51) RB-RSCC-GARBL-IR-EMB

يرجاء التكرم بطلب إستلام الأتى :-متابعه صب خرسانه ميول الجانب الأيمن

مكان العمل	من الكم : 9+470 الى الكم : 9+510	تسوع العمل :-	أعمال مساحيه وجوده
ترقيم سكه	من الكم : 9+080 الى الكم : 9+120	توقيع مهندس الشركه	

إستلام مهندس الهيئه			
رقم تكرار تقديم الطلب :-	الاول	الثاني	الثالث

موقف الأعمال السابقه :-	المستول
1- الاعمال المساحية :	مقبول
2- أعمال الجوده :	مقبول مع ملاحظات
3- الاعمال المدنيه :	مقبول مع ملاحظات
4- العرض الكامل	مقبول مع ملاحظات

مرفقات :-	

ملاحظات :-	

نتيجة هذه الأعمال :-	موافق	موافق مع عمل الملاحظات بحاله	مرفوض وبعاد تقديمه
تلتزم الشركة المخططة بإخذ صورة وافية ارضوية من طلب الاستلام .			
مهندس الهيئه	مهندس الاستشاري العام		
الاسم /	الاسم /		
التوقيع /	التوقيع /		

مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي -بليبس)

نخبة للمقاولات والطرق

ACE CONSULTING ENGINEERS
MOHARRAM BAKHOUM



التاريخ	30/01/2025	الإتجاه	الروبيكي/ العاشر/ بليبس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات	نطاق العمل	10+000: 9+000

طلب إستلام أعمال رقم RB-RSCC-GARBL-IR-EMB(52)

يرجاء التكرم بطلب إستلام الأتى :-متابعه صب خرسانه ميول الجانب الأيمن

مكان العمل	من الكم : 9+370 الى الكم : 9+470	نوع العمل :-	اعمال مساحيه وجوده
ترقيم سكه	من الكم : 8+980 الى الكم : 9+080	توقيع مهندس الشركه	
استلام مهندس الهندسة			
رقم تكرار تقديم الطلب :-			
☐ الاول ☐ الثاني ☐ الثالث			

المستوفى	موقف الأعمال السابقة :-
1- الاعمال المساحية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
2- أعمال الجوده :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
3- الاعمال المدنية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
4- العرض الكامل	مستوفى ☐ غير مستوفى ☐ مرفوض ☐
مرفقات :-	

ملاحظات :-

نتيجة هذه الأعمال :- ☐ موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐ مرفوض وبعاد تقديمه

* تلتزم الشركة المنفذة باخذ صورة ورقية او صوبية من طلب الاستلام .

مهندس الاستشاري العام

الاسم /

التوقيع /

مهندس الهندسة

الاسم /

التوقيع /

مهندس المقاولات الطبية
س.د.م.م
الاسم /
التوقيع /
١٢١٩٦

مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)

نخبة للمقاولات
والطرق



التاريخ	01/02/2025	الإتجاه	الروبيكي / العاشر / بلبيس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات	نطاق العمل	10+000: 9+000

طلب إستلام أعمال رقم RB-RSCC-GARBL-IR-EMB(53)

برجاء التكرم بطلب إستلام الأتسى :- متابعه صب خرسانه ميول الجانب الأيمن

مكان العمل	من الكم : 9+370 الى الكم : 9+450	نوع العمل :-	اعمال مساحيه وجوده
ترقيم سكه	من الكم : 8+980 الى الكم : 9+060	توقيع مهندس الشركه	
استلام مهندس الهيئة			
رقم تكرار تقديم الطلب :-		☐ الاول	☐ الثاني ☐ الثالث

المستول	موقف الأعمال السابقه :-
1- الاعمال المساحية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
2- أعمال الجوده :	مقبول ☒ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
3- الاعمال المدنية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
4- العرض الكامل	مستوفى ☐ غير مستوفى ☐ مرفوض ☐
مرفقات :-	

ملاحظات :-

نتيجة هذه الأعمال :- موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعالية ☐ مرفوض وبعد تقديمه ☐

* تلتزم الشركة المنفذة بفتح صورة ونسخة أو طوابع من طلب الاستلام .

مهندس الهيئة
الاسم /
التوقيع /

مهندس استشارى الهيئة
الاسم /
التوقيع /

مهندس الشركة
الاسم /
التوقيع /

مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي -بليبس)

نخبة للمقاولات والطرق



التاريخ	02/02/2025	الإتجاه	الروبيكي/ العاشر/ بليبس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات	نطاق العمل	10+000: 9+000

طلب إستلام أعمال رقم (54) RB-RSCC-GARBL-IR-EMB

برجاء التكرم بطلب إستلام الأتى :-متابعه صب خرسانه ميول الجانب الأيمن

مكان العمل	من الكم : 9+370 الى الكم : 9+410	نوع العمل :-	اعمال مساحيه وجوده
ترقيم سكه	من الكم : 8+980 الى الكم : 9+020	توقيع مهندس الشركه	
استلام مهندس الهيئة			
رقم تكرار تقديم الطلب :-		الاول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

موقف الأعمال السابقه :-	المستول
1- الاعمال المساحية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
2- أعمال الجودة :	مقبول ☒ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
3- الاعمال المدنية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
4- العرض الكامل	مستوفى ☐ غير مستوفى ☐ مرفوض ☐
مرفقات :-	

ملاحظات :-

نتيجة هذه الأعمال :- موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعالية ☐ مرفوض وبعد تقديمه ☐

* تتلزم الشركة المنفذة بإعداد صورة ورقية إلكترونية من طلب الاستلام .

مهندس الهيئة

مهندس استشارى الهيئة

الاسم /
التوقيع /

الاسم /
التوقيع /



مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)

نخبة للمقاولات والطرق

ACE CONSULTING ENGINEERS
MOHARRAM BAKHOUM



التاريخ	03/02/2025	الإتجاه	الروبيكي/ العاشر/ بلبيس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات	نطاق العمل	10+000: 9+000

طلب إستلام أعمال رقم RB-RSCC-GARBL-IR-EMB(55)

برجاء التكرم بطلب إستلام الأتى :- متابعه صب خرسانه ميول الجانب الأيمن

مكان العمل	من الكم : 9+270 الى الكم : 9+370	نوع العمل :-	اعمال مساحيه وجوده
ترقيم سكه	من الكم : 8+880 الى الكم : 8+980	توقيع مهندس الشركه	
استلام مهندس الهيئة			
رقم تكرار تقديم الطلب :-		الاول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

المسئول	موقف الأعمال السابقه :-
1- الاعمال المساحية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
2- اعمال الجوده :	مقبول ☒ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
3- الاعمال المدنيه :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
4- العرض الكامل	مستوفى ☐ غير مستوفى ☐ مرفوض ☐
مرفقات :-	

ملاحظات :-

نتيجة هذه الأعمال :-	موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعالية ☐ مرفوض وبعد تقديمه ☐
تلتزم الشركة المنفذة بإعداد صورة ورقية أو ضوئية من طلب الاستلام .	
مهندس استشارى الهيئة	مهندس الهيئة
الاسم / التوقيع	الاسم / التوقيع
محمد أحمد	أحمد
17/01/2025	17/01/2025
12146	12146

مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)

نخبة للمقاولات والطرق



التاريخ	04/02/2025	الإتجاه	الروبيكي/ العاشر/ بلبيس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات	نطاق العمل	10+000: 9+000

طلب إستلام أعمال رقم RB-RSCC-GARBL-IR-EMB(56)

برجاء التكرم بطلب إستلام الأتسى :-متابعه صب خرسانته ميول الجانب الأيمن

مكان العمل	من الكم : 9+270 الى الكم : 9+370	نوع العمل :-	أعمال مساحيه وجوده
ترقيم سكه	من الكم : 8+880 الى الكم : 8+980	توقيع مهندس الشركه	
استلام مهندس الهيئة			
رقم تكرار تقديم الطلب :-		الاول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

موقف الأعمال السابقة :-	المستول
1- الاعمال المساحية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
2- أعمال الجوده :	مقبول ☒ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
3- الاعمال المذنيه :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
4- العرض الكامل	مستوفى ☐ غير مستوفى ☐ مرفوض ☐
مرفقات :-	

ملاحظات :-

نتيجة هذه الأعمال :- ☐ موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعالية ☐ مرفوض وبعاد تقديمه

* تلتزم الشركة بالحفاظ على صورة ورقية أو إلكترونية من طلب الإستلام .

مهندس الهيئة
الاسم / كوا
التوقيع /

مهندس استشارى الهيئة
الاسم / أحمد
التوقيع /

مهندس الشركة ذ.م.م
الاسم / نبيل
التوقيع /
١٧٠ / ٢٥٠ / ١٠٥
١٤٩٦

مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعيه لخط سكه حديد الروبيكي -بليبس)

نخبة للمقاولات والطرق



الروبيكي/ العاشر/ بليبس

الإتجاه

08/02/2025

التاريخ

10+000: 9+000

نطاق العمل

شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات

الشركة المنفذة :

طلب إستلام أعمال رقم RB-RSCC-GARBL-IR-EMB(57)

برجاء التكرم بطلب إستلام الأتى :-متابعه صب خرسانه ميول الجانب الأيمن

اعمال مساحيه وجوده

نوع العمل :-

الى الكم : 9+310

من الكم : 9+270

مكان العمل

توقيع مهندس الشركه

الى الكم : 8+920

من الكم : 8+880

ترقيم سكه

استلام مهندس الهيئة

رقم تكرار تقديم الطلب :-

☐ الثالث

☐ الثانى

☐ الاول

المسنول

موقف الأعمال السابقه :-

☐ مرفوض

☐ مقبول مع ملاحظات

☐ مقبول

1- الاعمال المساحية :

☐ مرفوض

☐ مقبول مع ملاحظات

☒ مقبول

2- أعمال الجوده :

☐ مرفوض

☐ مقبول مع ملاحظات

☐ مقبول

3- الاعمال المدنيه :

☐ مرفوض

☐ غير مستوفى

☐ مستوفى

4- العرض الكامل

مرفقات :-

ملاحظات :-

☐ مرفوض ويعاد تقديمه

☐ موافق مع عمل الملاحظات بعالية

☐ موافق

نتيجة هذه الأعمال :-

* تلتزم الشركة المنفذة باخذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الاستلام .

مهندس الهيئة

مهندس استشارى الهيئة

مهندس الشركة

الاسم /


الاسم /

الاسم /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /



مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)

نخبة للمقاولات والطرق



التاريخ	09/02/2025	الإتجاه	الروبيكي/ العاشر/ بلبيس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات	نطاق العمل	10+000: 9+000

طلب إستلام أعمال رقم RB-RSCC-GARBL-IR-EMB(58)

برجاء التكرم بطلب إستلام الأتسى :-متابعه صب خرسانه ميول الجانب الأيمن

مكان العمل	من الكم : 9+170 الى الكم : 9+270	نوع العمل :-	اعمال مساحيه وجوده
ترقيم سكه	من الكم : 8+780 الى الكم : 8+880	توقيع مهندس الشركه	
استلام مهندس الهيئة			
رقم تكرار تقديم الطلب :-		الاول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

موقف الأعمال السابقه :-	المستول
1- الاعمال المساحية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
2- أعمال الجوده :	مقبول ☒ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
3- الاعمال المدنية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
4- العرض الكامل	مستوفى ☐ غير مستوفى ☐ مرفوض ☐
مرفقات :-	

ملاحظات :-

نتيجة هذه الأعمال :- ☐ موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐ مرفوض ويعاد تقديمه

* تلتزم الشركة المنفذة باخذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الاستلام .

مهندس الهيئة
الاسم /
التوقيع /

مهندس استشارى الهيئة
الاسم /
التوقيع /

مهندس الشركة
الاسم /
التوقيع /

١٢١٩٦

مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعيه لخط سكه حديد الروبيكي -بلبيس)

نخبة للمقاولات
والطرق

ACE CONSULTING ENGINEERS
MOHARRAM BAKHOUM



التاريخ	10/02/2025	الإتجاه	الروبيكي/ العاشر/ بلبيس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات	نطاق العمل	10+000: 9+000

طلب إستلام أعمال رقم RB-RSCC-GARBL-IR-EMB(59)

برجاء التكرم بطلب إستلام الأتى :-متابعه صب خرسانه ميول الجانب الأيمن

مكان العمل	من الكم : 9+170 الى الكم : 9+270	نوع العمل :-	اعمال مساحيه وجوده
ترقيم سكه	من الكم : 8+780 الى الكم : 8+880	توقيع مهندس الشركه	
إستلام مهندس الهيئه			
رقم تكرار تقديم الطلب :-		الاول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

المستول	موقف الأعمال السابقه :-
1- الاعمال المساحية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
2- أعمال الجوده :	مقبول ☒ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
3- الاعمال المدنيه :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
4- العرض الكامل	مستوفى ☐ غير مستوفى ☐ مرفوض ☐
مرفقات :-	

ملاحظات :-

نتيجة هذه الأعمال :- ☐ موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعالية ☐ مرفوض وبعاد تقديمه

* تلتزم الشركة المنفذة بالخذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الاستلام .

مهندس الهيئه

مهندس استشاري الهيئه

الاسم /
التوقيع

الاسم /
التوقيع

مهندس الشركة
الاسم /
التوقيع

مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعيه لخط سكه حديد الروبيكي -بلبيس)



التاريخ	11/02/2025	الإتجاه	الروبتيكي/ العاشر/ بلبيس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات	نطاق العمل	10+000: 9+000

طلب إستلام أعمال رقم (RB-RSCC-GARBL-IR-EMB(60)

برجاء التكرم بطلب استلام الأتسى :-متابعه صب خرسانه ميول الجانب الأيمن

مكان العمل	من الكم : 9+130	الى الكم : 9+170	نوع العمل :-	اعمال مساحيه وجوده
ترقيم سكه	من الكم : 8+740	الى الكم : 8+780	توقيع مهندس الشركه	
استلام مهندس الهيئه				
رقم تكرار تقديم الطلب :-				
			☐ الاول	☐ الثاني ☐ الثالث

موقف الأعمال السابقة :-				المستول
1- الاعمال المساحية :	☐ مقبول	☐ مقبول مع ملاحظات	☐ مرفوض	
2- أعمال الجوده :	☒ مقبول	☐ مقبول مع ملاحظات	☐ مرفوض	
3- الاعمال المدنية :	☐ مقبول	☐ مقبول مع ملاحظات	☐ مرفوض	
4- العرض الكامل	☐ مستوفى	☐ غير مستوفى	☐ مرفوض	
مرفقات :-				

ملاحظات :-

نتيجة هذه الأعمال :-

☐ موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعالية ☐ مرفوض وبعد تقديمه

* تتلزم الشركة المنفذة باخذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الاستلام .

مهندس الهندسة

مهندس استشاري الهيئة

الاسم /
التوقيع /

الاسم / أحمد
التوقيع /

الاسم / عبدالمجيد محمد
التوقيع / عبدالمجيد محمد
الدرجة / مهندس
الجهة / مكتب هندسة
التاريخ / ١٢١٩٦

مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي -بليبس)

نخبة للمقاولات
والطرق



الروبيكي/ العاشر/ بليبس

الإتجاه

12/02/2025

التاريخ

10+000: 9+000

نطاق العمل

شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات

الشركة المنفذة :

طلب إستلام أعمال رقم (61) RB-RSCC-GARBL-IR-EMB

برجاء التكرم بطلب إستلام الأتي :-متابعه صب خرسانه ميول الجانب الأيمن

اعمال مساحيه وجوده

نوع العمل :-

الى الكم : 9+230

من الكم : 9+190

مكان العمل

توقيع مهندس الشركة

الى الكم : 8+840

من الكم : 8+800

ترقيم سكه

استلام مهندس الهيئة

☐ الثالث

☐ الثاني

☐ الاول

رقم تكرار تقديم الطلب :-

المسنول

موقف الأعمال السابقه :-

☐ مرفوض

☐ مقبول مع ملاحظات

☐ مقبول

1- الاعمال المساحية :

☐ مرفوض

☐ مقبول مع ملاحظات

☒ مقبول

2- اعمال الجوده :

☐ مرفوض

☐ مقبول مع ملاحظات

☐ مقبول

3- الاعمال المدنية :

☐ مرفوض

☐ غير مستوفى

☐ مستوفى

4- العرض الكامل

مرفقات :-

ملاحظات :-

☐ مرفوض وبعاد تقديمه

☐ موافق مع عمل الملاحظات بعالية

☐ موافق

نتيجة هذه الأعمال :-

* تلتزم الشركة المنفذة باخذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الاستلام .

مهندس الهيئة

مهندس استشارى الهيئة

مهندس الشركة

الاسم /

الاسم /

الاسم /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /



مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)

نخبة للمقاولات والطرق

ACE CONSULTING ENGINEERS
MOHAMMAD BAKHOUM



التاريخ	15/02/2025	الإتجاه	الروبيكي/ العاشر/ بلبيس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات	نطاق العمل	10+000: 9+000

طلب إستلام أعمال رقم RB-RSCC-GARBL-IR-EMB(62)

يرجاء التكرم بطلب إستلام الأتسى :-متابعه صب خرسانه ميول الجانب الأيمن

مكان العمل	من الكم : 9+070 الى الكم : 9+130	نوع العمل :-	اعمال مساحيه وجوده
ترقيم سكه	من الكم : 8+680 الى الكم : 8+740	توقيع مهندس الشركه	
استلام مهندس الهيئه			
رقم تكرار تقديم الطلب :-		الاول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

موقف الأعمال السابقه :-	المسئول
1- الاعمال المساحيه :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
2- أعمال الجوده :	مقبول ☒ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
3- الاعمال المدنيه :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
4- العرض الكامل	مستوفى ☐ غير مستوفى ☐ مرفوض ☐
مرفقات :-	

ملاحظات :-

--

نتيجة هذه الأعمال :- ☐ موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐ مرفوض وبعاد تقديمه

* تلتزم الشركة المنفذة باخذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الاستلام .

مهندس الهيئه
الاسم /
التوقيع /

مهندس استشاري الهيئه
الاسم /
التوقيع /

مهندس الشركة
الاسم /
التوقيع /



مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعيه لخط سكه حديد الروبيكي -بليبس)

نخبة للمقاولات والطرق

ACE CONSULTING ENGINEERS
MOHAMMAD BAKHOUIM



التاريخ	16/02/2025	الإتجاه	الروبيكي/ العاشر/ بليبس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات	نطاق العمل	10+000: 9+000

طلب إستلام أعمال رقم RB-RSCC-GARBL-IR-EMB(63)

برجاء التكرم بطلب إستلام الأتسى :-متابعه صب خرسانه ميول الجانب الأيمن

مكان العمل	من الكم : 9+070 الى الكم : 9+130	نوع العمل :-	اعمال مساحيه وجوده
ترقيم سكه	من الكم : 8+680 الى الكم : 8+740	توقيع مهندس الشركة	
إستلام مهندس الهيئة			
رقم تكرار تقديم الطلب :-			
☐ الاول ☐ الثاني ☐ الثالث			

المستول	موقف الأعمال السابقه :-
1- الاعمال المساحية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
2- أعمال الجوده :	مقبول ☒ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
3- الاعمال المدنية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
4- العرض الكامل	مستوفى ☐ غير مستوفى ☐ مرفوض ☐
مرفقات :-	

ملاحظات :-

نتيجة هذه الأعمال :- موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐ مرفوض وبعاد تقديمه ☐

* تلتزم الشركة المنفذة بالخذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الاستلام .

مهندس الهيئة
الاسم /
التوقيع /

مهندس استشارى الهيئة
الاسم /
التوقيع /

مهندس الشركة
الاسم /
التوقيع /



مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)

نخبة للمقاولات
والطرق



التاريخ	17/02/2025	الإتجاه	الروبيكي/ العاشر/ بلبيس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات	نطاق العمل	10+000: 9+000

طلب إستلام أعمال رقم RB-RSCC-GARBL-IR-EMB(64)

برجاء التكرم بطلب إستلام الأتسى :-متابعه صب خرسانه ميول الجانب الأيمن

مكان العمل	من الكم : 9+050 الى الكم : 9+130	نوع العمل :-	اعمال مساحيه وجوده
ترقيم سكه	من الكم : 8+660 الى الكم : 8+740	توقيع مهندس الشركه	
استلام مهندس الهيئة			
رقم تكرار تقديم الطلب :-		الاول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

موقف الأعمال السابقه :-	المستول
1- الاعمال المساحية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
2- أعمال الجودة :	مقبول ☒ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
3- الاعمال المدنية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
4- العرض الكامل	مستوفى ☐ غير مستوفى ☐ مرفوض ☐
مرفقات :-	

ملاحظات :-

نتيجة هذه الأعمال :- موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعالية ☐ مرفوض وبعد تقديمه ☐

* تلتزم الشركة المنفذة بلخذا صورة ورقية او ضولية من طلب الاستلام .

مهندس الهيئة
الاسم /
التوقيع /

مهندس استشاري الهيئة
الاسم /
التوقيع /

مهندس الشركة
الاسم /
التوقيع /
ش. ذ. م. ٢٠٢٥
١٤٤٦ هـ
١٤٤٦ هـ

مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



التاريخ	25/02/2025	الإتجاه	الروبيكي / العاشر / بلبيس
الشركة المنفذة :	شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات	نطاق العمل	10+000: 9+000

طلب إستلام أعمال رقم RB-RSCC-GARBL-IR-CON(3)

يرجاء التكرم بطلب إستلام الآتى :- استلام AS BUILT خرسانه ميول الجانب الأيمن 2

مكان العمل	من الكم : 9+050 الى الكم : 9+650	نوع العمل :-	اعمال مساحيه وجوده
ترقيم سكه	من الكم : 8+660 الى الكم : 9+260	توقيع مهندس الشركه	
استلام مهندس الهيئه			
رقم تكرار تقديم الطلب :-		الاول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

موقف الأعمال السابقه :-	المسئول
1- الاعمال المساحية :	مقبول ☒ مرفوض ☐ مقبول مع ملاحظات ☐
2- أعمال الجوده :	مقبول ☐ مرفوض ☐ مقبول مع ملاحظات ☐
3- الاعمال المدنية :	مقبول ☐ مرفوض ☐ مقبول مع ملاحظات ☐
4- العرض الكامل	مستوفى ☐ غير مستوفى ☐ مرفوض ☐
مرفقات :-	

ملاحظات :-

تم استلام الأعمال الملاحه
(المقاول مسؤول كامله عن ضمانات العمل لحسب تعليمات المالك)

نتيجة هذه الأعمال :- موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعالية ☐ مرفوض وبعاد تقديمه ☐

* تلتزم الشركة المنفذة باخذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الاستلام .

مهندس استشاري الهيئه
الاسم /
التوقيع /



مهندس استشاري الهيئه
الاسم /
التوقيع /

مهندس الشركة م.م
الاسم / ض ٨٠٥ - ٢٥٠ ٦٢٠
التوقيع /