

محضر استلام موقع

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/١٢/٠٢ بناء علي العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٦٢) بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٤ اجتمعت اللجنة المشكلة من الاتي اسمائهم بعد :-

- | | |
|----------------------|---|
| ١- عبد الرحيم محمد | (مدير إدارة المشروع - الهيئة العامة للطرق والكباري) |
| ٢- محمد رمضان | (مهندس المشروع - الهيئة العامة للطرق والكباري) |
| ٣- هشام علي العجرودي | (مدير المشروع - شركة مصرية لمستلزمات الطرق) |
| ٤- علاء محمد زينهم | (مهندس المشروع - شركة مصرية لمستلزمات الطرق) |

وذلك لمعاينة وتسليم موقع عملية أعمال تأمين وسلامة المرور علي طرق (الأقصر - قنا - سوهاج) (المنطقة الثامنة - قنا) بالامر المباشر، تم المرور علي الطبيعة للمسافة المذكورة ولا يوجد معوقات للتنفيذ وتم تسليم الموقع الي الشركة المنفذة للبدء في تنفيذ المشروع.

التوقيعات

- | | |
|----|---|
| ١- |  |
| ٢- |  |
| ٣- |  |
| ٤- |  |

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة - قنا



مهندس /

حصر عملية أعمال تأمين وسلامة المرور علي طرق (الأقصر - قنا - سوهاج) تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

تحت اشراف المنطقة الثامنة - قنا مستخلص رقم (١) جاري

م	البند	الوحدة	الكمية
١	توريد وتشغيل وتركيب قطاعات او الواح معدنية صلب طري ٣٧ المشغول	كجم	٢٤٠٠٠
٢	فك وتركيب علامات علوية (كابولي مفرد - مزدوج) باستخدام ونش ونقلها	بالعدد	٤
٣	نقل وتركيب رسالة علامات علوية من الهيئة العامة للطرق والكباري بمدينة نصر	بالعدد	١٥
٤	حفر اتربه	م ^٣	١٢٠
٥	ردم باتربة	م ^٣	٢٠
٦	توريد وصب خرسانة عادية لزوم الاساسات	م ^٣	٢٥
٧	توريد وصب خرسانة مسلحة للاساسات	م ^٣	٤٧,٥
٨	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح بجميع الأقطار	طن	٦
٩	توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة	م ^٢	٢١٨,٥
١٠	نقل وتركيب علامات ارشادية أرضية (شيفرون - مثلث - دائرة)	عدد	٢١٤
١١	توريد وتركيب قائم معدني ١٠ IBEAM بنظام الدق الميكانيكي	كجم	٧٤٠٠
١٢	توريد وتركيب عواكس أرضية اكريليك ١٠×١٠	عدد	٢٩٠٠


مهندس الهيئة / محمد رمضان محمد

الاسم / محمد رمضان محمد



التوقيع /

مهندس الشركة / علاء محمد زينهم





التوقيع /

Compression test report

Pouring date	29/12/2024	Testing date	5/1/2025
Sample dim	15x15x15cm	Client name	الشركة المصرية لخدمات الطرق
Concrete grade	250 kg/cm ²	Site / project	بيانات الطرق
	خ.م	member	سوهاج الجديدة

Samples data				Test result		Average Strenght Kg / cm 2	Remarks
Symbol Number	Age (Day)	Weight gm	Unit Wght t/m ³	Crushing Load (K . N)	Strenght (Kg / cm 2)		
1	7	8205	2.4	535	242.4	246.4	
2	7	8215	2.4	541	245.1		
3	7	8210	2.4	556	251.9		

Tested by	
Name	Maher Farag
Signature	


Approved by	
Name	E.g Gamail Bndare
Signature	


Compression test report

Pouring date	5/1/2025
Sample dim	15x15x15cm
Concrete grade	250 kg/cm ²
	خ.م

Testing date	12/1/2025
Client name	الشركة المصرية لخدمات الطرق
Site / project	بيانات الطرق
member	سوهاج الجديدة

Samples data				Test result		Average Strenght Kg / cm 2	Remarks
Symbol Number	Age (Day)	Weight gm	Unit Wght t/m ³	Crushing Load (K . N)	Strenght (Kg / cm 2)		
1	7	8205	2.4	533	241.4	244.8	
2	7	8215	2.4	547	247.8		
3	7	8210	2.4	541	245.1		

Tested by	
Name	Maher Farag
Signature	


Approved by	
Name	E.g Gamail Bndare
Signature	


Compression test report

Pouring date	4/1/2025
Sample dim	15x15x15cm
Concrete grade	250 kg/cm ²
	خ.م

Testing date	11/1/2025
Client name	الشركة المصرية لخدمات الطرق
Site / project	بيانات الطرق
member	سوهاج الجديدة

Samples data				Test result		Average Strenght Kg / cm 2	Remarks
Symbol Number	Age (Day)	Weight gm	Unit Wght t/m ³	Crushing Load (K . N)	Strenght (Kg / cm 2)		
1	7	8205	2.4	543	246.0	246.3	
2	7	8215	2.4	537	243.3		
3	7	8210	2.4	551	249.6		

Tested by	
Name	Maher Farag
Signature	


Approved by	
Name	E.g Gamail Bndare
Signature	

Compression test report

Pouring date	30/12/2024	Testing date	6/12/2024
Sample dim	15x15x15cm	Client name	الشركة المصرية لخدمات الطرق
Concrete grade	250 kg/cm ²	Site / project	بيانات الطرق
	م.خ	member	سوهاج الجديدة

Samples data				Test result		Average Strenght Kg / cm 2	Remarks
Symbol Number	Age (Day)	Weight gm	Unit Wght t/m ³	Crushing Load (K . N)	Strenght (Kg / cm 2)		
1	7	8205	2.4	540	244.6	249.2	
2	7	8215	2.4	553	250.5		
3	7	8210	2.4	557	252.3		

Tested by	
Name	Maher Farag
Signature	


Approved by	
Name	E.g Gamail Bndare
Signature	

Compression test report

Pouring date	2/1/2025	Testing date	9/1/2025
Sample dim	15x15x15cm	Client name	الشركة المصرية لخدمات الطرق
Concrete grade	250 kg/cm ²	Site / project	بيانات الطرق
	م.خ	member	سوهاج الجديدة

Samples data				Test result		Average Strenght Kg / cm 2	Remarks
Symbol Number	Age (Day)	Weight gm	Unit Wght t/m ³	Crushing Load (K . N)	Strenght (Kg / cm 2)		
1	7	8205	2.4	528	239.2	246.4	
2	7	8215	2.4	556	251.9		
3	7	8210	2.4	548	248.2		


Tested by	
Name	Maher Farag
Signature	

Approved by	
Name	E.g Gamail Bndare
Signature	

Compression test report

Pouring date	31/12/2024	Testing date	7/12/2025
Sample dim	15x15x15cm	Client name	الشركة المصرية لخدمات الطرق
Concrete grade	250 kg/cm ²	Site / project	بيانات الطرق
	خ.م	member	سوهاج الجديدة

Samples data				Test result		Average Strenght Kg / cm 2	Remarks
Symbol Number	Age (Day)	Weight gm	Unit Wght t/m ³	Crushing Load (K . N)	Strenght (Kg / cm 2)		
1	7	8205	2.4	539	244.2	247.9	
2	7	8215	2.4	558	252.8		
3	7	8210	2.4	545	246.9		

Tested by	
Name	Maher Farag
Signature	

Approved by	
Name	E.g Gamail Bndare
Signature	