

بخصوص: أعمال تأمين سلامة المرور لمشروع طريق أسبوط
الصحراوي الغربي من القوصية حتى منفلوط بطول ٣٣ كم
تنفيذ: الشركة الهندسية لمقاولات الطرق.
رقم العقد: ٥٧٤ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد!!!

نتشرف بأن نرفق طية المستخلص رقم (٢) جاري للعملية عالية من عدد (٣) أصل
مرفقاً بها إستمارة (٥٠ ع. ح).
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه بإتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه
بموافاتنا بصورة من المستخلص بعد المراجعة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والإحترام.

تحريراً في: ٢٠٢٥/٠٤/١٤

مرفقات : (١) مستخلص

(١) إستمارة (٥٠ ع. ح)

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة (أسبوط - المنيا)

إسلام محمد فوزي



٣٥٨٨

حصر مستخلص رقم (2) جارى

بند رقم (11) توريد وصب خرسانه مسلحه لزوم الأساسات ... إلخ

حصر الخرسانه المسلحه للقاعده الواحده

الحجم (م3)	الارتفاع	العرض	الطول	
3.375	0.5	1.5	4.5	القاعده
1.3125	0.75	1	1.75	رقبة العامود
4.6875	الاجمالى (3 م) للقاعده الواحده 3م			
9.375	الإجمالى لعدد 2 قواعد 3م			

الهيئة
لشماره

الإستشارى
شماره

الشركة
شماره

الشركة المنفذة	المالك	المشروع
Engrains CONSULTING	الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى (GARBLT)	اعمال تأمين سلامة المرور لمشروع طريق اسيوط الصحراوي الغربي في المسافة من القوصية حتى منفلووط بطول 33 كم

بند رقم (09) بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الاساسات على أن لا يقل اجهاد الخرسانة عن 250 كجم/سم ² .					
ملاحظات	الكميات المنفذة			الوحدة	البند
	الاجمالى	خلال الفترة	السابق		
	9.370	9.370	0.000	م3	خرسانة مسلحة لزوم الاساسات على أن لا يقل اجهاد الخرسانة عن 250 كجم/سم ² .
	9.370	9.370	0.000	الاجمالى	

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكبارى

Sheh

الشركة المنفذة

Sheh

الشركة المنفذة	المالك	المشروع
	الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري (GARBLT) 	اعمال تأمين سلامة المرور لمشروع طريق اسيوط الصحراوي الغربي في المسافة من القوصية حتى منفلووط بطول 33 كم

بند رقم (02) بالمتر المسطح أعمال تخطيط بالبوية المرورية العاكسة على البارد .


ملاحظات	الكميات المنفذة			الوحدة	البند	رقم البند
	الاجمالي	خلال الفترة	السابق			
	18,165.33	18,165.33	0.00	2م	أعمال تخطيط بالبوية المرورية العاكسة على البارد .	2
	18,165.33	18,165.33	0.00		الاجمالي	

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري





الشركة المنفذة



الشركة المنفذة	المالك	المشروع
	الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى (GARBLT) 	اعمال تأمين سلامة المرور لمشروع طريق اسيوط الصحراوي الغربي في المسافة من القوصية حتى منفلووط بطول 33 كم

بند رقم (10) بالطن توريد وتشغيل حديد تسليح بجميع الاقطار .					
ملاحظات	الكميات المنفذة			الوحدة	البند
	الاجمالى	خلال الفترة	السابق		
	0.598	0.598	0.000	طن	توريد وتشغيل حديد تسليح بجميع الاقطار .
	0.598	0.598	0.000	الاجمالى	

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكبارى




الشركة المنفذة


بيانات إدارية :

مسلة

نوع الخرسانة :- مسلة C25

خرسانة إلزوم قواعد كابولي

موقع الصب

الخلاط :- إيماك

الشركة الهندسية للمقاولات

تنفيذ :-

تاريخ الصب :- 26-Feb-25

250

الجهد المطلوب :-

تاريخ الكسر :- 29-Mar-25

15 سم x 15 سم x 15 سم

أبعاد المكعب :-

فترة المعالجة :- 28 أيام

النتائج

رقم المجموعة	م	وزن المكعب	كثافة المكعب	الحمل	متوسط الحمل
1	1	8199	2.429	325	350
	2	8278	2.453	385	
	3	8214	2.434	370	
	4	8277	2.452	320	
	5	8211	2.433	346	
	6	8291	2.457	352	

المهندس الاستشاري

م/

مهندس المواد (الشركة)

م/ طيس

م/ طيس

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛؛؛

بخصوص: أعمال تأمين سلامة المرور لمشروع طريق أسسوط
الصحراوي الغربي من القوصية حتى منفلوط بطول ٣٣ كم.
عقد رقم : ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٧٤.

تنفيذ : الشركة الهندسية لمقاولات الطرق.

نحيط سيادتكم علماً ببيان موقف المحملات على المشروع المشار إليه بعاليه:

١- تجهيزات مكاتب المشروع متواجدة بموقع المشروع.

٢- لا توجد سيارة محملة على المشروع.

٣- لا يوجد عمالة محملة المشروع.

٤- العملية غير تابعة لبروتوكول الشركة المصرية للتعيين وإدارة المحاجر.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والإحترام.

تحريراً في ١٤/٠٤/٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة (أسسوط - المنيا)

إسلام محمد فوزي



٣٥٨٨

الشركة المنفذة	المالك	المشروع
	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (GARBLT) 	اعمال تأمين سلامة المرور لمشروع طريق اسبوط الصحراوي الغربي في المسافة من القوصية حتى منفلووط بطول 33 كم

بند رقم (08) بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الاساسات على أن لا يقل اجهاد الخرسانة عن 200 كجم/سم².

ملاحظات	الكميات المنفذة			الوحدة	البند	رقم البند
	الاجمالي	خلال الفترة	السابق			
	6.60	6.60	0.00	3م	خرسانة عادية لزوم الاساسات على أن لا يقل اجهاد الخرسانة عن 200 كجم/سم ² .	8
	6.60	6.60	0.00	الاجمالي		

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري





الشركة المنفذة



بيانات إدارية :

موقع الصب : عادية
خرسانة بلزوم قواعد كابولي
نوع الخرسانة :- عادية C20
الشركة الهندسية للمقاولات
تنفيذ :- الخلاطه :- ايماك

الجهد المطلوب :- 200
تاريخ الصب :- 25-Feb-25
ابعاد المكعب :- 15 سم x 15 سم x 15 سم
تاريخ الكسر :- 28-Mar-25
فترة المعالجة :- 28 أيام

النتائج

رقم المجموعة	م	وزن المكعب	كثافة المكعب	الحمل	متوسط الحمل
1	1	8277	2.452	279	305
	2	8289	2.456	310	
	3	8166	2.420	310	
	4	8214	2.434	320	

المهندس الاستشاري

م/

مهندس المواد (الشركة)

م/ عبد الحكيم