

الاسم : _____
التوقيع : _____

الاسم : _____
التوقيع : _____

الاسم : _____
التوقيع : _____

الهيئة العامة للطرق والكبارى
مكتب استشاري بريليات
مكتب استشاري اسكترم

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثامنة - قنا
مهندس /

HSR - Blue Line
الخط الأزرق للقطار السريع

١٨٦٠٠٠٠٠
٩٧٠٠٠٠٠
٣٩٠٠٠٠٠
٥/٠٤/٢٠٢٠

عراقى

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى اسناد أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (٦ أكتوبر /
أبوسمبل) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الخامس (قوص / أدفو) المسافة من الكم ٦٦٣,٢٢٠ الى الكم ٦٦٣,٦٢٠
بطول ٠,٤٠٠ كم

رقم العقد ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣٨٢

تنفيذ شركة :- عماد حمدي أحمد عرابي للمقاولات العامة.

نتشرف بإحاطة سيادتكم بيان بموقف الحملات على المشروع المشار اليه بعلية :-

- توريد عدد(١) حاسب آلي بالطابعة (بجميع مشتملاته) على أن يتم فحصها و اتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق
الإدارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة على أن يتم تسليمها للمخازن بمدينة نصر لذا تراجع بالإدارة العامة
بالقاهرة.

- لا يوجد سيارة محملة على المشروع طبقاً للعقد .
- لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقاً للعقد .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٠٢٣/ ١٢/٢٧ م

الهيئة العامة للطرق و الجارى
وزارة النقل
الإدارة المركزية
عماد حسين

مهندس /

٢٠٢٣/ ١٢/ ٢٧

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (١) لمشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (اكتوبر/ابوسمبل) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الخامس (قوص/ادفو) في المسافة من الكم ٦٦٣.٢٢ الى الكم ٦٦٣.٦٢ بطول ٠.٤٠ كم تنفيذ (شركة عماد حمدي احمد عرابي للمقاولات العامة) .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

تحريرا: ٢٠٢٣ / ١٢ / ٢٧

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين



المرفقات :

عدد ()

عدد (-) تقرير معمل المنطقة

استهارة لاعتماد المصرف

$$(\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}, 0, \mu, \nu, \omega, \tau)$$

(۱)

رقم

الختم والتاريخ

كاتب المراجعة

رئيس قسم

(ب) الكاتب المذوق

الصيد، هي السجل

العقود والتاريخ					
نوع الخصم					
مليم	جنيه	قسم	فصل	بند	الرقم
٨٠	٠٢٨	١٧٤٥			
٨٠	٠٢٨	١٧٤٥	الاجمالي الاصل		
٨٠	٠٢٨	١٧٤٥	جنيه		
بيانات الاستقطاعات					
مليم	جنيه	مليم	جنيه	إضافي	دفعه توفير
					رسم دفعه

٨ / ٢٠١٩ : ٥٤ لافى القيمة المطلوب صرفها

رئيس المصلحين

20310

(١) قرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات

الإمام

(٢) إقرار بأن ربط البند المخصص يسمح الصرف

السلامة

أوان المبلغ على الامانات بتاريخ

1Kwina

الحقن والتدريج

(فہرست فی ۱۷ جلد راقم ۲۵ ع۔ ج۔ برقم

توقيع الكاتب المذبوط بالسجل

و جمع

شیک

متنوع و محبوب

اذن صرف

دليل الحسابات

مدير ورئيس الحسابات

مجلس

مضام الكاتب المثلوث

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢ ع. ح)

(a)

(٢) قيد في دفتر الحسابات المختلفة

امضاء موظفي الشطب

لختم والتاريخ

شيك (٢) سحب

اذن صرف

شمالی

شيك

إذن صرف

الشيكات

المحاولات

شيك

إذن صرف

سید



محضر اعتماد حصر كميات



التاريخ: 09/12/2023

اسم المشروع: مشروع القطار الكهربائي السريع (6 اكتوبر - اسوان - ابوسمبل) القطاع الخامس

قامت شركة بريانث كونلت للاستشارات الهندسية المساحية (استشارى الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبارى)

باعتماد الكميات المنفذة الخاصة بشركة عماد حمدي أحمد عرابي REV 05

م	من المحطة رقم	الى المحطة رقم	التصنيف	الكمية بالمتر المكعب	الملاحظات
1	663+380	663+820	اعمال الحفر	100,124.20	اعمال حفر على (REV05)
اجمالي الكمية				100,124.20	

حصر جارى (1)

المرفقات :

استلام ميزانية شبكية

قطاعات عرضية

شيت اكسيل موضح به الكميات


استشارى / مكتب سبكتروم




استشارى المساحة / مكتب بريانث



مهندس الشركة المنفذة



Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
663+380.00	127.04	0	0
663+400.00	140.88	2,679.25	2,679.25
663+420.00	138.78	2,796.60	5,475.85
663+440.00	153.04	2,918.20	8,394.04
663+460.00	188.95	3,419.88	11,813.92
663+480.00	208.31	3,972.59	15,786.51
663+500.00	133.63	3,419.42	19,205.94
663+520.00	95.94	2,295.75	21,501.68
663+540.00	226.69	3,226.35	24,728.03
663+560.00	256.98	4,836.70	29,564.73
663+580.00	186.64	4,436.23	34,000.96
663+600.00	187.65	3,742.91	37,743.88
663+620.00	285.9	4,735.46	42,479.33
663+640.00	259.33	5,452.29	47,931.62
663+660.00	228.31	4,876.38	52,808.00
663+680.00	262.33	4,906.41	57,714.41
663+700.00	257.89	5,202.20	62,916.61
663+720.00	119.05	3,769.35	66,685.97
663+740.00	252.07	3,711.20	70,397.17
663+760.00	349.62	6,016.91	76,414.08
663+780.00	358.24	7,078.60	83,492.68
663+800.00	399.82	7,580.60	91,073.27
663+820.00	505.27	9,050.93	100,124.20
الإجمالي		100,124.20	





مشروع القطار الكهربائي السريع (المرحلة الثانية: أكتوبر - أسوان - أبو سمبل)
شركة شركة أولاد عرابي للمقاولات العامة من محطة 662+380 الى محطة 663+820

بيان بتصنيف كميات الحفر

REV 02

م	المحطة		الكمية الإجمالية المنفذة	النسبة المئوية المنفذة مقارنة بالكمية	تربة عادية	نسبة التربة العادية المنفذة	تربة متماسكة	نسبة التربة المتماسكة المنفذة	تربة شديدة التماسك	نسبة التربة شديدة التماسك المنفذة	تربة صخرية	نسبة التربة الصخرية المنفذة
	الي	من										
1	664+360.0	664+010.0	454,980.40	44.92%	-	0.00%	112,872.3	24.81%			91,500.0	20.11%
2	664+530.0	664+360.0		6.47%	-		29,456.06	6.47%				
3	664+560.0	664+530.0		1.42%	-		4,228.76	0.93%			2,250.0	0.49%
4	665+000.0	664+560.0		22.18%	-		49,928.18	10.97%	51,000.0	11.21%		
5	الإجمالي			75.00%	-	-	196,485.30	43.19%	51,000.0	11.21%	93,750.0	20.61%

التاريخ	اجمالي الكمية	التربة العادية	تربة متماسكة	تربة شديدة التماسك
2023-5-4 قبل	454,980.40	-	196,485.400	51,000.00
2023-5-4 بعد				

341,235.30



استشاري مكتب المساحة
(برلينت كونستانت)



يعتمد
المهندس
التوقيع

"الهيئة العامة للطرق والكباري"

المهندس
التوقيع





مشروع القطار الكهربائي السريع (المرحلة الثانية: أكتوبر - أسوان - أبو سمبل)
شركة شركة أولاد عربي للمقاولات العامة من محطة 662+380 الى محطة 663+820

بيان بتصنيف كميات الحفر

REV 05

نسبة التربة الصخرية المنفذة	تربة صخرية	نسبة التربة شديدة التماسك المنفذة	تربة شديدة التماسك	نسبة التربة المتماسكة المنفذة	تربة متماسكة	نسبة التربة العادية المنفذة	تربة عادية	التسوية المنوية المنفذة مقارنة بالكمية	الكمية الاجمالية	المحطة		م
										الي	من	
0.00%	-	0.00%	0.00%	62.54%	188,135.0	12.46%	37,500.0	75.00%	300,846.6	663+200.0	662+380.0	1
				17.48%	52,593.2	7.48%	22,500.0	24.96%		663+820.0	663+200.0	2
				45.05%	135,541.8	4.99%	15,000.0	50.04%				5

تربة صخرية	تربة شديدة التماسك	تربة متماسكة	تربة العادية	الكمية اجمالي	التاريخ
		188,135.00	37,500.00	300,846.60	2023-5-4 قبل
					2023-5-4 بعد

المهندس التوقيع
مهندس الشركة المنظمة
مهندس التوقيع

استشاري مكتب المساحة
(برلينت كونسلت)

المهندس التوقيع
H.S.R. Blue Line - Soc.05
استشاري الأعمال الهندسية والخطوط الحاص

استشاري الهيئة
استشاري للاستشارات الهندسية

المهندس التوقيع
مهندس التوقيع
مهندس التوقيع

يعتمد
المهندس التوقيع

"الهيئة العامة للطرق والكباري"



شركة أولاد عرابي (عماد عرابي)

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثامنة - قنا

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة عماد حمدي أحمد عرابي للمقاولات العامة عقد رقم (2024/2023/337) بتاريخ 2023/09/07 وذلك بمشروع القطار السريع - القطاع الخامس (قوص / ارمنت) في المسافة من 662+820 الى 663+220 بطول 600 م تنفيذ شركة عماد حمدي أحمد عرابي للمقاولات العامة ، نتشرف ان نحيط علم سيادتكم انه قد تم تنفيذ كميات الحفر في المسار على REV 02 اثناء العمل به وحيث انه يتم العمل الان في الوقت الحالي على REV 05 -وعليه يرجى من سيادتكم التوجيه نحو صرف الكمية المنفذة على REV 02 .
وتفضلوا بقبول وافر الشكر والاحترام،،،

تحريراً في : / / 2023

استشاري الهيئة

استشاري المساحة

الشركة المنفذة

(مكتب سبكترام)

(برليانت كونسلت للاستشارات الهندسية)

أولاد عرابي للمقاولات



CEL

Consulting Engineering Bureau & Laboratories
مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Company : شركة عماد حمدي أحمد عرابي
Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Armant
Delivery Date : 26/10/2023
Test Date : 26/10/2023
Location : st : from 663+580 to 663+760 (left wall)
Report No. : 01

RESULTS OF COMPRESSIVE STRENGTH FOR NATURAL ROCK CORES SPECIMENS
ES 7325 - 2011

Sample No.	Station	Diam. (cm)	Length Cm	Load (KN)	Compressive strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/cm ²)	Remarks
1	From 663+580 To 663+760	10	10	350.2	357.2	428.0	
2		10	10	490.2	500		
3		10	10	418.4	426.8		

Note :- All tests are preformed according to ES 7325-2011

Signature /



3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel& Fax : 27367231 - 27363093



3 شارع المنت الافضل
الزمالك - القاهرة
تليفون : 27367231 - 27363093
فاكس :



Consulting Engineering Bureau & Laboratories
مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Company : شركة عماد حمدي أحمد عرابي
Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Armant
Delivery Date : 26/10/2023
Test Date : 26/10/2023
Location : st : from 662+820 to 663+250 (Left wall)
Report No. : 03-2

RESULTS OF COMPRESSIVE STRENGTH FOR NATURAL ROCK CORES SPECIMENS
ES 7325 - 2011

Sample No.	Station	Diam. (cm)	Length Cm	Load (KN)	Compressive strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/cm ²)	Remarks
8	From 662+820 To 663+250	10	10	519.5	529.9	459.7	
9		10	10	533.8	544.5		
10		10	10	344.5	351.4		
11		10	10	398.1	406.1		
12		10	10	490.2	500		
13		10	10	473.8	483.3		
14		9.5	9.5	430.1	438.7		

Note :- All tests are preformed according to ES 7325-2011


Signature /



3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel& Fax : 27367231 - 27363093



3 El Malek El Afdal Street
Zamalek - Cairo
تليفون : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣ فاكس :



Company	: شركة عماد حمدي أحمد عرابي
Project	: Electric Express Train – HSR From Qous To Armant
Delivery Date	: 26/10/2023
Test Date	: 26/10/2023
Location	: st : from 662+820 to 663+250 (Left wall)
Report No.	: 03-1

RESULTS OF COMPRESSIVE STRENGTH FOR NATURAL ROCK CORES SPECIMENS
ES 7325 - 2011

Sample No.	Station	Diam. (cm)	Length Cm	Load (KN)	Compressive strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/cm ²)	Remarks
1	From 662+820 To 663+250	10	10	530.1	540.7	466.7	
2		10	10	410.9	419.1		
3		10	10	541.7	552.5		
4		10	10	367.4	374.7		
5		10	10	419.8	428.2		
6		10	10	512.2	522.4		
7		10	10	455.2	464.3		

Note :- All tests are preformed according to ES 7325-2011

Signature /



3 El Malek El Afdal Street
Zarnalek, Cairo.
Tel & Fax : 27367231 - 27363093



٢ في القالب الافضل
الم مالك القاهرة
تليفون : ٢٧٧٦٧٢٢ - ٢٧٧٦٢٠٩٢



Consulting Engineering Bureau & Laboratories
مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Company : شركة عماد حمدي أحمد عرابي
Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Armant
Delivery Date : 26/10/2023
Test Date : 26/10/2023
Location : st : from 662+820 to 663+250 (Left wall)
Report No. : Average (03-1 / 03-2 / 03-3)

RESULTS OF COMPRESSIVE STRENGTH FOR NATURAL ROCK CORES SPECIMENS
ES 7325 - 2011

Sample No.	Station	Diam. (Cm)	Length (Cm)	Load (KN)	Compressive strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/cm ²)	Remarks
03-1	From 662+820 To 663+250	----	----	----	466.7	468.2	
03-2		----	----	----	459.7		
03-3		----	----	----	478.4		

Note :- All tests are performed according to ES 7325-2011

Signature /



3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel& Fax : 27367231 - 27363093



٢ شارع المتاح الفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون : 27367231 - 27363093



Consulting Engineering Bureau & Laboratories
مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Company : شركة عماد حمدي أحمد عرابي
Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Armant
Delivery Date : 26/10/2023
Test Date : 26/10/2023
Location : st : from 662+820 to 662+920 (Right wall)
Report No. : 02

RESULTS OF COMPRESSIVE STRENGTH FOR NATURAL ROCK CORES SPECIMENS
ES 7325 - 2011

Sample No.	Station	Diam. (cm)	Length Cm	Load (KN)	Compressive strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/cm ²)	Remarks
1	From 662+820 To 662+920	10	10	490.8	500.6	437.9	
2		10	10	452.5	461.6		
3		10	10	388.7	396.5		
4		10	10	370.5	377.9		
5		10	10	460.2	469.4		

Note :- All tests are preformed according to ES 7325-2011

Signature / ...



3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel& Fax : 27367231 - 27363093



ش.ع. الملك الافضل
الزمالك - القاهرة
تليفون : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣

Company : شركة عماد حمدي أحمد عرابي
Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Armant
Delivery Date : 26/10/2023
Test Date : 26/10/2023
Location : st : from 662+820 to 663+250 (Left wall)
Report No. : 03-3

RESULTS OF COMPRESSIVE STRENGTH FOR NATURAL ROCK CORES SPECIMENS
ES 7325 - 2011

Sample No.	Station	Diam. (cm)	Length Cm	Load (KN)	Compressive strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/cm ²)	Remarks
15	From 662+820 To 663+250	10	10	611	623.2	478.4	
16		10	10	412.9	421.2		
17		10	10	540.7	551.5		
18		10	10	353.9	361		
19		10	10	480.2	489.8		
20		10	10	469.1	478.5		
21		10	10	449.5	458.5		

Note :- All tests are preformed according to ES 7325-2011

Signature /



3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel& Fax : 27367231 - 27363093



ش.ع. مالك الافضل
الزمالك - القاهرة
تليفون : 27367231 - 27363093