

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع (العلمين - فوكة)
لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧٥+٦٠٠ الي الكم ٤٧٦+٦٠٠ بطول ١ كم
استكمال اعمال الجسر الترابي واعمال الاساس

رقم البند و بيانه : (١-٣) اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات

تنفيذ : شركة المؤسسة المصرية المتحدة

مقدار العمل السابق : ٣ م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
١٨٠٠٠	٣٦,٠٠	٥٠٠	٤٧٦+١٠٠	٤٧٥+٦٠٠	القطاع الأول
١٥٢٧٣,٥٩٠	٣٠,٥٥	٥٠٠	٤٧٦+٦٠٠	٤٧٦+١٠٠	القطاع الثاني
٣٣٢٧٣,٥٩٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٣٣٢٧٣,٥٩٠	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الخناوي

مهندس الاستشاري

مكتب داسع الجيوشى

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود شلويش

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع (العلمين - فوكة)
لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧٥+٦٠٠ الي الكم ٤٧٦+٦٠٠ بطول ١ كم
استكمال اعمال الجسر الترابي واعمال الاساس

رقم البند و بيانه : (١-٣) علاوة مسافة النقل ٢١٣ كم

تنفيذ : شركة المؤسسة المصرية المتحدة

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
١٨٠٠٠	٣٦,٠٠	٥٠٠	٤٧٦+١٠٠	٤٧٥+٦٠٠	القطاع الأول
١٥٢٧٣,٥٩٠	٣٠,٥٥	٥٠٠	٤٧٦+٦٠٠	٤٧٦+١٠٠	القطاع الثاني
٢٣٢٧٣,٥٩٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٢٣٢٧٣,٥٩٠	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشى

م/مصطفى نجم

الشيخ

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود شاويش

محمود شاويش

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع (العلمين - فوكة)
لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧٥+٦٠٠ الي الكم ٤٧٦+٦٠٠ بطول ١ كم
استكمال اعمال الجسر الترابي واعمال الاساس

رقم البند و بيانه : (١-٣) علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية

تنفيذ : شركة المؤسسة المصرية المتحدة

مقدار العمل السابق : ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
١٨٠٠٠	٣٦,٠٠	٥٠٠	٤٧٦+١٠٠	٤٧٥+٦٠٠	القطاع الأول
١٥٢٧٣,٥٩٠	٣٠,٥٥	٥٠٠	٤٧٦+٦٠٠	٤٧٦+١٠٠	القطاع الثاني
٣٣٢٧٣,٥٩٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٣٣٢٧٣,٥٩٠	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشي

م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود شاويش

محمود شاويش

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع (العلمين - فوكة)
لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧٥+٦٠٠ الي الكم ٤٧٦+٦٠٠ بطول ١ كم
استكمال اعمال الجسر الترابي واعمال الاساس

رقم البند و بيانه : (١-٤) اعمال تحميل وتوريد وتشغيل طبقة **prepaed subgrade** مطابقة للمواصفات

تنفيذ : شركة المؤسسة المصرية المتحدة

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٤٠١٨,٥٠	٨,٠٣٧	٥٠٠	٤٧٦+١٠٠	٤٧٥+٦٠٠	القطاع الأول
٤٠١٨,٥٠	٨,٠٣٧	٥٠٠	٤٧٦+٦٠٠	٤٧٦+١٠٠	القطاع الثاني
٨٠٣٧,٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٨٠٣٧,٠٠	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجبوشي

م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود شاويش

الشح

مهندس

مهندس

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

اعمال الجسر الترابي لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع (العلمين - فوكة)
لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧٥+٦٠٠ الي الكم ٤٧٦+٦٠٠ بطول ١ كم
استكمال اعمال الجسر الترابي واعمال الاساس

رقم البند و بيانه : (١-٤) قيمة المادة المحجزة

تنفيذ : شركة المؤسسة المصرية المتحدة

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٤٠١٨,٥٠	٨,٠٣٧	٥٠٠	٤٧٦+١٠٠	٤٧٥+٦٠٠	القطاع الأول
٤٠١٨,٥٠	٨,٠٣٧	٥٠٠	٤٧٦+٦٠٠	٤٧٦+١٠٠	القطاع الثاني
٨٠٣٧,٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م٣)				
٨٠٣٧,٠٠	الاجمالي الكلي (م٣)				

مهندس الهيئة
م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري
مكتب د/سعد الجيوشي
م/مصطفى نجم

الشركة

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة

مهندس الشركة
م / محمود شاويش

مهندس الشركة

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

اعمال الجسر الترابي لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع (العلمين - فوكة)
لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧٥+٦٠٠ الي الكم ٤٧٦+٦٠٠ بطول ١ كم
استكمال اعمال الجسر الترابي واعمال الاساس

رقم البند و بيانه : (١-٤) علاوة مسافة النقل ١٢٠ كم

تنفيذ : شركة المؤسسة المصرية المتحدة

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ م ٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٤٠١٨,٥٠	٨,٠٣٧	٥٠٠	٤٧٦+١٠٠	٤٧٥+٦٠٠	القطاع الأول
٤٠١٨,٥٠	٨,٠٣٧	٥٠٠	٤٧٦+٦٠٠	٤٧٦+١٠٠	القطاع الثاني
٨٠٣٧,٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ٣)				
٨٠٣٧,٠٠	الاجمالي الكلي (م ٣)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الجناوى

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشى
م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود شاويش

م / محمود شاويش

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

اعمال الجسر الترابي لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع (العلمين - فوكة)
لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧٥+٦٠٠ الي الكم ٤٧٦+٦٠٠ بطول ١ كم
استكمال اعمال الجسر الترابي واعمال الاساس

رقم البند و بيانه : (١-٤) علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية

تنفيذ : شركة المؤسسة المصرية المتحدة

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ م ٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايمة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٤٠١٨,٥٠	٨,٠٣٧	٥٠٠	٤٧٦+١٠٠	٤٧٥+٦٠٠	القطاع الأول
٤٠١٨,٥٠	٨,٠٣٧	٥٠٠	٤٧٦+٦٠٠	٤٧٦+١٠٠	القطاع الثاني
٨٠٣٧,٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٨٠٣٧,٠٠	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشي
م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود شاويش

الشيف

مهندس

مهندس

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع (العلمين - فوكة)
لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧٥+٦٠٠ الي الكم ٤٧٦+٦٠٠ بطول ١ كم
استكمال اعمال الجسر الترابي واعمال الاساس

رقم البند و بيانه : (٢-٤) اعمال تحميل وتوريد وتشغيل طبقة subballast مطابقة للمواصفات

تنفيذ : شركة المؤسسة المصرية المتحدة

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتري		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
١٤٦٣,٧٥	٢,٩٣	٥٠٠	٤٧٦+١٠٠	٤٧٥+٦٠٠	القطاع الأول
١٤٦٣,٧٥	٢,٩٣	٥٠٠	٤٧٦+٦٠٠	٤٧٦+١٠٠	القطاع الثاني
٢٩٢٧,٥٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٢٩٢٧,٥٠	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الجنائوي

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجبوشي

م/مصطفى نجم

م/مصطفى نجم

الشيف

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود شاويش

محمود شاويش

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين - مطروح) قطاع (العلمين -فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧٥+٦٠٠ الي الكم ٤٧٦+٦٠٠ بطول ١ كم
استكمال اعمال الجسر الترابي واعمال الاساس

رقم البند و بياناته : (٢-٤) قيمة المادة المحجزة

تنفيذ : شركة المؤسسة المصرية المتحدة

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
١٤٦٣,٧٥	٢,٩٣	٥٠٠	٤٧٦+١٠٠	٤٧٥+٦٠٠	القطاع الأول
١٤٦٣,٧٥	٢,٩٣	٥٠٠	٤٧٦+٦٠٠	٤٧٦+١٠٠	القطاع الثاني
٢٩٢٧,٥٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م٣)				
٢٩٢٧,٥٠	الاجمالي الكلي (م٣)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الخناري

مهندس الاستشاري
مكتب د/سعد الجبوشي
م/مصطفى نجم

الشعير

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود شاويش

محمود شاويش

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع (العلمين - فوكة)
لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧٥+٦٠٠ الي الكم ٤٧٦+٦٠٠ بطول ١ كم
استكمال اعمال الجسر الترابي واعمال الاساس

رقم البند و بيانه : (٢-٤) علاوة مسافة النقل ٢٠٧ كم

تـنفـيـذ : شركة المؤسسة المصرية المتحدة

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
١٤٦٣,٧٥	٢,٩٣	٥٠٠	٤٧٦+١٠٠	٤٧٥+٦٠٠	القطاع الأول
١٤٦٣,٧٥	٢,٩٣	٥٠٠	٤٧٦+٦٠٠	٤٧٦+١٠٠	القطاع الثاني
٢٩٢٧,٥٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٢٩٢٧,٥٠	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجبوشي

م / مصطفى نجم

الشيخ

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

محمد طيل

مهندس الشركة

م / محمود شاويش

شور شاويش

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع (العلمين - فوكة)
لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧٥+٦٠٠ الى الكم ٤٧٦+٦٠٠ بطول ١ كم
استكمال اعمال الجسر الترابي واعمال الاساس

رقم البند و بيانه : (٤-٢) علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية

تنفيذ : شركة المؤسسة المصرية المتحدة

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
١٤٦٣,٧٥	٢,٩٣	٥٠٠	٤٧٦+١٠٠	٤٧٥+٦٠٠	القطاع الأول
١٤٦٣,٧٥	٢,٩٣	٥٠٠	٤٧٦+٦٠٠	٤٧٦+١٠٠	القطاع الثاني
٢٩٢٧,٥٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٢٩٢٧,٥٠	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشى

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود شاويش



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.. وبعد،،

بالإحالة إلى مشروع القطار الكهربائى فائق السرعة (العلمين - فوكه) (القطاع السادس)
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقايسة المعدلة بعد المفاوضة تاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣
للقطاع الآتي:

مسلسل	اسم الشركة	بداية القطاع (كم)	نهاية القطاع (كم)	اتجاه
٢	المؤسسة المصرية المتحدة	٤٧٥+٦٠٠	٤٧٦+٦٠٠	استكمال اعمال تشكيل الجسر الترابي وطبقات الاساس

برجاء من سيادتكم التفضل بالأحاطه والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة- غرب الدلتا

عميد مهندس /
٢٠٢٢
٢١٨
"هاني محمد محمود طه"

مشروع القطر الكهربى، لخط السرعة لقطر (العدين - فوكة) استكمال أعمال تشييد الجسر الترابى وطبقات الأسفلت مقايمة معدلة بعد المقايضة بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٨ ليتواءم الأعمال بتأليف شركة المؤسسة المصرية المتحدة القطاع من المحطة ٤٧٥+٦٠٠ إلى ٤٧٦+٦٠٠				
رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	القيمة
٣	أعمال الردم			
١-٣	أعمال تحميل و توريد وتشغيل التربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات وتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشبيك الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كلفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بدهان الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة ودهنك الجيد بالهراست للوصول الى الصي كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التشغيل طبقا للمنسب التصميمية والطبقات العرضية التمهيدية والرسومات التفصيلية المعدلة والبناء بجميع مشتاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات هيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف - في حالة طلب جهاز الانراف زيادة نسبة الدهن عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدهن لكل ١ % - مسافة التقل ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١,٥ جنية لكل ١ كم بزيادة او نقصان - السعر يشمل عمل تشويكات وتخطيط واختبارات ونقل لمواقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجورة	٣م	٣٣٢٧٣,٥٩٠	١٠١,٤٠
	علاوة مسافة التقل ٢١٣ كم	٣م	٣٣٢٧٣,٥٩٠	٣١٦,٥٠
	علاوة تحميل رسوم الكفارة والموازين طبقا للاتحة الشركة الوطنية	٣م	٣٣٢٧٣,٥٩٠	١٣
٤	أعمال الأسفلت			
١-٤	بمشر المتبأ أعمال توريد وارش طبقة الأسفلت (prepared Subgrade) من الاموار الصلبة المستخرجة لتج تسير قسرات والمطابقة للمواصفات والصي حجم للمعيبة ١٠٠ مم والا يزيد نسبة الدهن عن ١٠٠ من ١٢ % و شراج الجرد بالاشترط الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كلفورنيا عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % والا يقل معامل مرونة (Evd) من تجربة لوح التشميل عن ٨٠ ميجاسكال و يتم اردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الجردية على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدهن عن ١٥ سم و رشها بدهان الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة ودهنك الجيد بالهراست للوصول الى الصي كثافة جافة قصوى (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى و الفة تشمل اجراء التجارب المعملية والتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة التقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنية لكل ١ كم بزيادة او نقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجورة	٣م	٨٠٣٧	١٤٦,٤٠
	قيمة المادة المحجورة	٣م	٨٠٣٧	١٦١,٠٠
	علاوة مسافة التقل ١٢٠ كم	٣م	٨٠٣٧	١٣٠,٠٠
	علاوة تحميل رسوم الكفارة والموازين طبقا للاتحة الشركة الوطنية	٣م	٨٠٣٧	٢٥
٢-٤	بمشر المتبأ أعمال توريد وارش طبقة اساس من الاموار الصلبة المستخرجة لتج تسير قسرات والمطابقة للمواصفات والصي حجم للمعيبة ما بين ٣١,٥ سم الى ١٠ سم والا يزيد نسبة الدهن عن ١٠٠ من ١٠ % و شراج الجرد بالاشترط الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كلفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل مرونة (Evd) من تجربة لوح التشميل عن ١٢٠ ميجاسكال و يتم اردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الجردية على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدهن عن ٢٠ سم و رشها بدهان الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة ودهنك الجيد بالهراست للوصول الى الصي كثافة جافة قصوى (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى و الفة تشمل اجراء التجارب المعملية والتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة التقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنية لكل ١ كم بزيادة او نقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجورة	٣م	٢٩٢٧,٥٠٠	١٥١,٣٠
	قيمة المادة المحجورة	٣م	٢٩٢٧,٥٠٠	١٧٥,٠٠
	علاوة مسافة التقل ٢٠٧ كم	٣م	٢٩٢٧,٥٠٠	٢٤٣,١٠
	علاوة تحميل رسوم الكفارة والموازين طبقا للاتحة الشركة الوطنية	٣م	٢٩٢٧,٥٠٠	٢٥
	الإجمالي			١٩,٧٩٤,٠٠٥

(تسعة عشر مليوناً وسبعة وأربعة وتسعين ألفاً وخمسة جنية مصري فقط لا غير)

مدير مشروعات الهيئة

م/محمد حسني فياض

مدير المشروع الهيئة

م/إبراهيم الحناوي

مدير المشروع الاستشاري

م/مصطفى محمد

مدير المشروع المقاول

م/محمد شاويش



محضر استلام موقع

مشروع: أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول
(العين السخنة - مطروح) قطاع (العلمين/فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم
٦٠٠+٤٧٥ الى الكم ٦٠٠+٤٧٦ بطول ١ كم إستكمال اعمال الجسر الترابي
وطبقات الاساس

تنفيذ: شركة المؤسسة المصرية المتحدة

إشراف : المنطقة الخامسة – منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٧٤) بتاريخ ٢٠٢٤/١/١٠

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٢/٢٠ اجتمع كل من:-

- ١- السيد المهندس /محمد حسني فياض مدير عام مشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري
- ٢- السيد المهندس /إبراهيم عبد الله الحناوي مدير مشروع - الهيئة العامة للطرق والكباري
- ٣- السيد المهندس /محمود شاويش مدير مشروع-شركة المؤسسة المصرية المتحدة

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-
وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر
تاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٠ هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية
واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

٣- محمود شاويش

٢- [Signature]

١- [Signature]

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الإسكندرية - مرسى مطروح

عميد .. مهندس //

هاني محمد محمود طه

مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة)

المؤسسة المصرية المتحدة من المحطة 475+600 الى المحطة 478+000

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل الاتربة)

انه في يوم الاربعاء الموافق :- 2022/5/18

بناء على طلب المقاول المؤسسة المصرية المتحدة للمقاولات العامة لتحديد مسافة نقل الاتربة من محجر (المصرية)

على طريق وادي النظرون العطين للمشروع المذكور اعلاه.

تم زيارة المحجر من قبل:-

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي | ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري |
| 2- السيد المهندس / مصطفى نجم | مدير مشروع الاستشاري مكتب د. سعد الجبوشي |
| 3- السيد المهندس / محمد خليل | ممثل استشاري المساحة مكتب المساحة XYZ |
| 4- السيد المهندس / محمود شاويش | مندوب المؤسسة المصرية المتحدة |

وتبين ان المحجر على مسافة 213 كم من منتصف قطاع المؤسسة المصرية المتحدة

احد اثني المحجر N 30°33'19.7" E 29°45'06.7"

احداثي منتصف القطاع N 31° 2'18.80" E 28°11'30.38"

وعلي ذلك تم توقيع،،

4 - محرم شاويش

3 - محمد خليل

2 - مصطفى نجم

1 - ابراهيم الحناوي

مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة) القطاع السادس

شركة المؤسسة المصرية المتحدة

محضر تحديد مسافة نقل سن

SUB BALLAST

انه في يوم الأربعاء الموافق :- 2023/8/23

- بناء على طلب شركة المؤسسة المصرية المتحدة والمقاولات لتحديد مسافة نقل سن من كسارة المتحدة

على طريق وادي النطرون للمشروع المذكور أعلاه.

تم زيارة الكسارة من قبل:-

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي | مدير مشروع الهيئة العامة للطرق والكباري |
| 2- السيد المهندس / مصطفى نجم | مدير مشروع الاستشاري مكتب د. سعد الجيوشي |
| 3- السيد المهندس / محمد خليل | مدير مشروع المساحة مكتب (XYZ) |
| 4- السيد المهندس / كمال تجيب | مهندس الاستشاري مكتب د. سعد الجيوشي |
| 5- السيد المهندس / محمود شاويش | ممثل شركة المؤسسة المصرية المتحدة |

احداثي الكسارة : 30°36'17.71"N 29°40'23.89"E
احداثي منتصف القطاع : 31°02'22.60"N 28°11'38.85"E
وتبين ان الكسارة على مسافة ٢,٧ كم من منتصف قطاع الشركة
وعلي ذلك تم توقيع,,,

5- محمد شاويش

4- كمال تجيب

3- محمد خليل

2- مصطفى نجم

-1

مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة) القطاع السادس

شركة المؤسسة المصرية المتحدة

محضر تحديد مسافة نقل سن

PREAPRED SUBGRADE

انه في يوم الأربعاء الموافق :- 2023/8/23

- بناء على طلب شركة المؤسسة المصرية المتحدة والمقاولات لتحديد مسافة نقل سن من كسارة العروبة

على طريق وادي النظرون للمشروع المذكور أعلاه.

تم زيارة الكسارة من قبل:-

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي | مدير مشروع الهيئة العامة للطرق والكباري |
| 2- السيد المهندس / مصطفى نجم | مدير مشروع الاستشاري مكتب د. سعد الجيوشي |
| 3- السيد المهندس / محمد خليل | مدير مشروع المساحة مكتب (XYZ) |
| 4- السيد المهندس / كمال نجيب | مهندس الاستشاري مكتب د. سعد الجيوشي |
| 5- السيد المهندس / محمود شاويش | ممثل شركة المؤسسة المصرية المتحدة |

احداثي الكسارة : $30^{\circ}44'19.50''N$ $29^{\circ}50'06.90''E$

احداثي منتصف القطاع : $31^{\circ}02'22.60''N$ $28^{\circ}11'38.85''E$

وتبين ان الكسارة علي مسافة ٢٠ كم من منتصف قطاع الشركة

وعلي ذلك تم توقيع,,,

5- محمّد شاويش

4- محمد خليل

3- محمد نجيب

2- محمد شاويش

1-

وثيقة الحوادث الشخصية رقم P/GA/PA/01/2023/748106

- 6- الاشتراك في مباريات الفرق الرياضية التي تتميز بخطورتها مثل المصارعة والملاكمة والهوكي والبولي ورياضة الانزلاق وتسلق الجبال والسباق والصيد والغطس وركوب المناطيد والتخييم والطيران الشراعي والهبوط بالمظلات او القيام بإجراء اختبارات السرعة.
- 7- مصاريف الجنازة.

البند الثالث: الحدود الجغرافية

جميع أنحاء العالم ما لم ينص على خلاف ذلك.

البند الرابع: الجمع بين مزايا التأمين

تؤدى الشركة المشترك المبلغ الأسبوعي المنصوص عليه في حالة العجز الكلى المؤقت المبين بالجدول، بالإضافة إلى المبالغ التي قد تستحق له في حالات الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئي المستديم.

ولا يجوز الجمع بين المبالغ المنصوص عليها في حالات الوفاة والعجز الكلى أو الجزئي المستديم، فإذا كان المشترك قد انتفع بسبب الإصابة بالمبلغ المنصوص عليه في أي من حالتي العجز المستديم وتوفى بعد ذلك بسبب ذات الإصابة وخلال فترة الاثني عشرة شهرا التالية لوقوع الحادث المؤدى إلى الإصابة فتؤدى الشركة للمستفيد المبلغ المنصوص عليه في حالة الوفاة مخصصا منه المبلغ الذي سبق صرفه لحالة العجز المستديم.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع المبالغ المدفوعة بمقتضى هذه الوثيقة بسبب حادث أو أكثر يقع خلال مدة التأمين عن الحد الأقصى لمبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة بالنسبة لحالة الوفاة أو العجز المستديم أيهما أكبر بالإضافة إلى المبالغ التي قد تستحق في حالات العجز الكلى المؤقت.

البند الخامس: تغيير الخطر

إذا التحق الشخص المشترك خلال مدة التأمين بأي عمل خلاف المذكور صراحة في جدول الوثيقة وكان من شأنه زيادة الخطر الذي يتعرض له تسقط كافة الحقوق في أي تعويض بموجب هذه الوثيقة لهذا الشخص عن أي حادث يقع بسبب مزاويلته لهذا العمل الجديد، إلا إذا قام المؤمن له بإخطار الشركة والحصول على موافقتها كتابة على هذا التعديل مع سداد القسط الإضافي المناسب على أن يتم ذلك جميعه قبل وقوع أي حادث.

البند السادس: الإخطارات

- أ- جميع الإخطارات التي يتعين إبلاغها إلى الشركة يجب أن تكون كتابة وأن توجه إلى الجهة التي أصدرت الوثيقة وذلك بتقديم صيغة رسمية أو خطاب يرسل بالبريد الموصى عليه.
- ب - لا تكون الشركة ملزمة بأي حال من الأحوال بإخطار المؤمن له بموعد انتهاء مدة الوثيقة ولا تلزم بتجديدها ولا تكون أيضا مسؤولة عن أية مطالبات قد تنشأ عن حوادث تقع بعد انتهاء مدة الوثيقة ما لم تكن الوثيقة قد تم تجديدها لديها بناء على طلب المؤمن له وتؤكد ذلك كتابة من قبل الشركة.

البند السابع: التزامات المؤمن له عقب وقوع الحادث:

- في حالة وقوع حادث تنشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه بالقيام بما يلي: -
- 1- إخطار الشركة فوراً إن أمكن وفي خلال مدة معقولة بالحادث أو خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع الحادث.
 - 2- يتعين على المؤمن له أو من ينوب عنه إتباع تعليمات الشركة بخصوص توقيع الكشف الطبي على المشترك من قبل طبيب تعينه الشركة الذي يقوم بفحص المشترك متى رأت الشركة ذلك للتحقق من مدى الإصابة أو العجز أو السبب الحقيقي للوفاة.
 - 3- إن يقدم للشركة كافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالإصابة أو الوفاة.
- وإذا لم يتم المؤمن له أو من ينوب عنه بالالتزامات المذكورة أعلاه أو تأخر في القيام بها سقط حقه في المطالبة بالتعويض الذي ينشأ عن هذا الحادث ما لم يتبين من الظروف أن تأخره كان لعذر مقبول.

البند الثامن: إلغاء التأمين

يجوز للشركة إلغاء التأمين بعد انقضاء عشرة أيام من إخطار كل من المؤمن له والمشارك والمستفيد (إن وجد) بخطاب موصى عليه يرسل إليه على آخر عنوان معروف له وفي هذه الحالة يستحق للشركة الاحتفاظ بجزء من القسط يتناسب مع المدة المنقضية من التأمين.

المصرية للتأمين التكافلي

الفرع: المركز الرئيسي - القاهرة

الحالة الإنتاجية

التأمين، في، للوساطة بونبور، شركة-98:القيود رقم 12-46-0392080

أعداد SALWA.YEHIA

Head Office
56 Gameat El Dewal El Arabia St.,
Giza, Egypt.
Tel: + (202) 33329100
Fax: + (202) 33329101 / 33329105

تحرير في المركز الرئيسي 14/01/2024

٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة.
تليفون: ٣٣٣٢٩١٠٠ (٢٠٢) +
فاكس: ٣٣٣٢٩١٠٠ / ٣٣٣٢٩١٠١ (٢٠٢) +

www.egtak.com

وثيقة الحوادث الشخصية رقم P/GA/PA/01/2023/748106

كما يجوز للمؤمن له طلب إلغاء هذا التأمين بعد موافقة المشترك أو المستفيد (إن وجد) وفي هذه الحالة يستحق للشركة جزء من القسط عن المدة المنقضية من التأمين على أساس جدول المدد القصيرة، ويشترط في هذه الحالة ألا تكون هناك مطالبة قد أثرت عن السنة التأمينية محل الإلغاء.

البند التاسع: الشرط الفاسخ
للشركة المؤمنة في حالة عدم قيام المؤمن له بسداد قسط التأمين في موعد استحقاقه أو تعذر تحصيل الشيك المحرر بقيمة القسط لسبب يرجع إليه أن تخطر كل من المؤمن له والمشارك أو المستفيد بكتاب موسى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو في آخر موطن معلوم لهما بوقف عقد التأمين مع إندارهما بوجوب سداد القسط خلال عشرة أيام وإلا اعتبر العقد مفسوخا ، فإذا لم يتم المؤمن له أو المستفيد بالسداد خلال المهلة الممنوحة لهما فعلى الشركة إخطار كل من المؤمن له والمشارك أو المستفيد بفسخ العقد وذلك بموجب كتاب موسى عليه مصحوب بعلم الوصول وفي جميع الأحوال تحتفظ شركة التأمين بحقها في جزء نسبي من قسط التأمين عن الفترة المنقضية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ

البند العاشر: سقوط الحق
تسقط كافة حقوق المشترك الناشئة عن هذه الوثيقة في الحالات الآتية: -
أ - إذا أدلى المؤمن له أو من ينوب عنه ببيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين أو إذا أخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلامها بها قبل بدء سريان وثيقة التأمين.
ب - مخالفة المؤمن له أو من ينوب عنه القوانين واللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا انطوت على جناية أو جنحة عمديه.
- ويسقط حق المشترك أو المستفيد في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تنطوي على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليسه أو إذا كان الحادث مفتعلا.

البند الحادي عشر: الحلول في الحقوق
يجب على المشترك سواء قبل أو بعد الحصول على التعويض من الشركة أن يقوم ويساهم ويسمح على نفقة الشركة بكل ما قد يكون ضروريا أو تطالب به الشركة بغرض استعمال الحقوق أو مباشرة الدعاوى والرجوع على الغير (بخلاف المشترك بموجب هذه الوثيقة) أو الحصول على إبراء الذمة أو تعويضات من الغير والتي يحق للشركة أن تقوم بها أو تحل فيها محل المشترك عند سداد التعويض عن أية خسارة أو ضرر بموجب هذه الوثيقة.

البند الثاني عشر: المحاكم المختصة
كل المنازعات التي تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيذها تكون من اختصاص المحاكم المصرية المختصة التي تقع في دائرتها الجهة التي أصدرت هذه الوثيقة.

البند الثالث عشر: التقادم
تخضع التغطية بموجب هذه الوثيقة لشرط التقادم إعمالا لنص المادة (752) من القانون المدني المصري.

المصرية للتأمين التكافلي

أعداد SALWA.YEHIA

19963
Hotline

Head Office
56 Gameat El Dewal El Arabia St.,
Giza, Egypt.
Tel: + (202) 33329100
Fax: + (202) 33329101 / 33329105

الفرع : المركز الرئيسي - القاهرة

الحالة الإنتاجية

التأمين رقم : 98-القيد 12-46-0392080 شركة : 98-القيد 12-46-0392080

تحرير في المركز الرئيسي 14/01/2024

٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة.
تليفون: ٣٣٣٢٩١٠٠ (٢٠٢) +
فاكس: ٣٣٣٢٩١٠٥ / ٣٣٣٢٩١٠١ (٢٠٢) +

www.egtak.com

صورة

وثيقة الحوادث الشخصية رقم P/GA/PA/01/2023/748106

ثالثًا: حالة العجز الجزئي المستديم
تؤدى الشركة المشترك مبلغ يعادل نسبة من مبلغ تأمين العجز الكلى المستديم والمبين بجدول الوثيقة في حالة إصابة المشترك بعجز جزئي مستديم خلال ثلاثة شهور من وقوع الحادث المشترك، وذلك بنسبة العجز الجزئي حسب البيان التالي: -

الأيسر	الأيمن	1. الأطراف العليا لغير الأعسر
% 50	% 60	الفقد الكامل للذراع أو يد 000000000000
% 20	% 25	الفقد الكامل لحركة الكتف 000000000000
% 15	% 20	الفقد الكامل لحركة المرفق 000000000000
% 15	% 20	الفقد الكامل لحركة المعصم 000000000000
% 25	% 30	الفقد الكامل للإبهام والسبابة 000000000000
% 20	% 25	الفقد الكامل للإبهام والإصبع غير السبابة 000000000000
% 15	% 20	الفقد الكامل للسبابة والإصبع غير الإبهام 000000000000
% 20	% 25	الفقد الكامل لثلاثة أصابع غير الإبهام والسبابة 000000000000
% 15	% 20	الفقد الكامل للإبهام فقط 000000000000
% 10	% 15	الفقد الكامل للسبابة فقط 000000000000
% 8	% 10	الفقد الكامل للوسطى فقط 000000000000
% 7	% 8	الفقد الكامل للخنصر فقط 000000000000
% 6	% 7	الفقد الكامل للخنصر فقط 000000000000

وإذا كان المشترك أعسر وكان قد تبين ذلك بالتقرير الطبي فإن الفئات المنصوص عليها بعالية بالنسبة لمختلف حالات عجز اليد اليمنى تتبادل موضعها مع الفئات الخاصة بحالات عجز اليد اليسرى المناظرة لها.



المصرية للتأمين التكافلي

الفرع

: المركز الرئيسي - القاهرة

أعداد SALWA.YEHIA

الحالة الإنتاجية : التأمين في الوساطة بونبون شركة- 98: القيد رقم 12-46-0392080

Head Office

56 Gameat El Dewal El Arabia St.,

Giza, Egypt.

Tel: + (202) 33329100

Fax: + (202) 33329101 / 33329105

تحرير في المركز الرئيسي 14/01/2024

٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة.

تليفون: ٣٣٣٢٩١٠٠ (٢٠٢) +

فاكس: ٣٣٣٢٩١٠٥ / ٣٣٣٢٩١٠١ (٢٠٢) +

www.egtak.com

19963
Hotline

وثيقة الحوادث الشخصية رقم P/GA/PA/01/2023/748106

	1. الأطراف السفلى
% 50	الفقد الكامل لطرف سفلي إلى ما فوق الركبة
% 40	الفقد الكامل لطرف سفلي إلى ما تحت الركبة
% 30	البتر الجزئي للقدم والسلك لجميع الأصابع
% 30	الفقد الكامل لحركة الحرقفة
% 30	الفقد الكامل لحركة الركبة
% 15	الفقد الكامل لحركة مفصل القدم
% 8	الفقد الكامل لحركة إبهام القدم ...

	2. الكسور
% 30	كسر لم يلتحم بالسلك ..
% 20	كسر لم يلتحم بالقدم ..
% 20	كسر لم يلتحم بالرسغ ..
% 25	كسر لم يلتحم بالفك الأسفل ..
% 10	كسر ضلعي يصحبه تشوه دائم في الصدر واضطرابات وظيفية ..

	04 الصمم وانكماش الأطراف وفقد الإبصار
% 15	صمم إحدى الإذنين ..
% 15	انكماش طرف سفلي خمسه (5) سنتيمترات على الأقل
% 35	الفقد الكامل لحين واحدة ..

المصرية للتأمين التكافلي

إعداد SALWA.YEHIA

19963
Hotline



Head Office
56 Gameat El Dewal El Arabia St.,
Giza, Egypt.
Tel: + (202) 33329100
Fax: + (202) 33329101 / 33329105

المركز الرئيسي - القاهرة

الفرع

الحالة الإنتاجية : التأمين في، للوساطة بونبون شركة-98: القيد رقم 12-46-0392080

تحرير في المركز الرئيسي 14/01/2024

٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة.
تليفون: ٣٣٣٢٩١٠٠ (٢٠٢) +
فاكس: ٣٣٣٢٩١٠٥ / ٣٣٣٢٩١٠١ (٢٠٢) +

www.egtak.com

وثيقة الحوادث الشخصية رقم P/GA/PA/01/2023/748106

ب- لا يستحق المشترك أي مبلغ عن فقد أطراف وأعضاء كانت قبل وقوع الإصابة عديمة الاستعمال ولا يحسب المبلغ المستحق عن إصابة أطراف وأعضاء كانت من قبل عاجزة جزئيا إلا عن الفرق بين حالتها قبل الإصابة وبعدها.

رابعا: حالة العجز الكلي المؤقت
إذا أصيب المشترك بعجز كلي مؤقت تؤدي له الشركة المبلغ الأسبوعي المتفق عليه بالجدول لحالة العجز الكلي المؤقت طوال المدة التي يلزم فيها الفراش ويتبع أثناءها علاجاً طبياً ويتمثل للراحة اللازمة لشفاؤه ويستحق هذا المبلغ اعتباراً من يوم بدء العلاج الطبي لا من يوم وقوع الحادث ذاته ويستمر سداد هذا المبلغ بالكامل طوال المدة التي حالت الإصابة خلالها تماماً بينه وبين مزاولة أي عمل كان.
ويستحق هذا المبلغ الأسبوعي طوال مدة ملازمة المشترك للفراش للعلاج على ألا تتعدى 52 أسبوعاً تبدأ من يوم وقوع الإصابة ويجوز أن يصرف هذا المبلغ على فترات طالما أن المشترك يقدم للشركة ما يؤكد ملازمته الفراش للعلاج من الإصابة ويجوز أن يصرف هذا المبلغ على فترات طالما أن المشترك يقدم للشركة ما يؤكد ملازمته الفراش للعلاج من الإصابة وبحسب المبلغ المستحق عن الأيام التي تقل عن أسبوع بنسبة عدد الأيام إلى سبعة.

البند الثاني: الاستثناءات

لا تغطي هذه الوثيقة حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم أو العجز الكلي المؤقت التي تنشأ عن أو تتصل بطريق مباشر أو غير مباشر عن أي من الحالات الآتية: -

- 1- تأدية الخدمة العسكرية وقت السلم أو الحرب أو العصيان أو الثورة أو التآمر ضد نظام الحكم.
- 2- الإشعاعات النووية أو التلوث من النشاط الإشعاعي من أي وقود نووي أو نفايات نووية أو الانفجارات النووية أو أي أجزاء منها 0
- 3- السفر على الطائرات الحربية.
- 4- انتحار أو محاولة انتحار أو تعمد الشخص المشترك إيذاء نفسه أو بسبب ارتكابه أعمال إجرامية أو غير قانونية أو تعريض نفسه إرادياً لخطر غير ضروري (إلا فيما يتعلق بمحاولة الشخص إنقاذ نفسه بشرياً) 0
- 5- فقد الإرادة بسبب الجنون أو الوقوع تحت تأثير مخدر أو مسكر.
- 6- استخدام الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية 0

ثانياً: استثناءات لا تغطيها الوثيقة إلا بنص صريح (مقابل قسط إضافي)

لا تغطي هذه الوثيقة حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم أو العجز الكلي المؤقت التي تنشأ عن أو تتصل بطريق مباشر أو غير مباشر عن أي من الحالات الآتية: -
" ما لم يتفق على غير ذلك بين الشركة والمشارك مقابل قسط إضافي -وفقاً لما ورد بالتغطيات الإضافية ".

- 1- النقل بالإسعاف من موقع الحادث إلى أقرب مستشفى 0
- 2- الشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية والإرهاب والتخريب شريطة أن يكون المشترك ضحية لمثل هذه الأعمال وليس مشاركاً فيها.
- 3- الحرب أو الغزو أو أي عمل من عدو أجنبي أو العدوان أو العمليات الحربية (سواء أعلنت الحرب أو لم تعلن) أو حرب أهلية أو ثورة أو تآمر أو أعمال قوه عسكرية أو سلطة غاضبه أو التمرد أو الانتفاضة العسكرية أو الشعبية أو الفتنة أو العصيان.
- 4- الأخطار الطبيعية (الفيضانات والزوايع والعواصف والبراكين والزلازل والسيول وحركة القذائف والجنون)
- 5- السفر على الطائرات الخاصة

المصرية للتأمين التكافلي

الفرع: المركز الرئيسي - القاهرة

أعداد SALWA.YEHIA

الحالة الإنتاجية : التأمين، في الوساطة بونيون، شركة-98:القيود رقم 12-46-0392080

Head Office
56 Gameat El Dewal El Arabia St.,
Giza, Egypt.
Tel: + (202) 33329100
Fax: + (202) 33329101 / 33329105

تحرير في المركز الرئيسي 14/01/2024

٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة.
تليفون: ٣٣٣٢٩١٠٠ (٢٠٢)
فاكس: ٣٣٣٢٩١٠١ / ٣٣٣٢٩١٠٥ (٢٠٢)

www.egtak.com

وثيقة الحوادث الشخصية رقم P/GA/PA/01/2023/748106

وثيقة التأمين الحوادث الشخصية

بموجب هذه الوثيقة يعتبر المشترك مشتركاً مع غيره من المشتركين على أساس تكافلي لدى المصرية للتأمين التكافلي على الممتلكات والمسئوليات والمنوّه عنها فيما بعد بالشركة.

وتعتبر الشركة مديراً لنظام التأمين وتقوم باستثمار اشتراكات التأمين كليا أو جزئياً على أساس عقد المضاربة نظير حصة شائعة للشركة من الربح بصفتها مضارباً وتحدد هذه الحصة في الإعلان العام في مركز الشركة وفروعها قبل بداية كل عام ميلادي.

وتتحدد بوجه خاص علاقة الشركة بالمشارك بشأن استحقاقات هذا الأخير لنصيبه من صافي الفائض التأميني الذي يتحقق في حساب عمليات التأمين لدى الشركة في نهاية السنة المالية بموجب اللائحة التي يضعها مجلس إدارة الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها وبما لا يقل عن 40% من الفائض التأميني المحقق (بعد تكوين ما يلزم من الاحتياطات والمخصصات اللازمة وتغطية نفقاتها الإدارية) والتي يتم الإعلان عنها في الصحف مع الإعلان عن القوائم المالية للشركة.

بناءً على البيانات والإقرارات الواردة في طلب التأمين الموقع عليه من المشترك والمقدم إلى شركة المصرية للتأمين التكافلي والذي يعتبر أساساً لهذه الوثيقة وجزءاً متمماً لها ومقابل سداد قسط التأمين المبين بجدول الوثيقة.

تتعهد الشركة بأن تؤدي المشترك في حالة حياته أو للمستفيدين في حالة وفاته مبلغ التأمين أو جزء منه طبقاً لما هو مبين فيما بعد وذلك عن أية إصابة جسمانية نتيجة حادث فجائي عارض عنيف خارجي وظاهر ومستقل عن أي سبب آخر مغطى بالوثيقة يقع للشخص المشترك داخل نطاق المنطقة الجغرافية المبينة في الجدول ويترتب عليها وحدها الوفاة أو العجز وذلك طبقاً للشروط العامة والخاصة والاشتراطات والاستثناءات الواردة فيها أو المضافة إليها بموجب ملاحق متممة لها ، وذلك خلال مدة التأمين المبينة بجدول الوثيقة أو أي مدة لاحقة قبلتها الشركة وان يكون المؤمن له قد سدد القسط المستحق عنها.

ولا يتعدى التزام الشركة عن أي بند من بنود هذه الوثيقة المبلغ المؤمن به على هذا البند

الشروط العامة

البند الأول: الحالات التي يشملها التأمين

أولاً: حالة الوفاة

تؤدي الشركة مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة في حالة وفاة المشترك خلال ثلاثة شهور من وقوع الحادث إلى المستفيدين الوارد بيانهم بالجدول أو إلى المستحقين شرعاً في حالة عدم تحديد مستفيدين على أنه إذا توفي المشترك بفعل متعمد من أي من المستفيدين أو المستحقين المشار إليهم يسقط نصيبه المستفيد القاتل في المبلغ المستحق الذي يظل واجب الأداء إلى ورثة المشترك.

ثانياً: حالة العجز الكلي المستديم

تؤدي الشركة مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة في حالة إصابة المشترك بعجز كلي مستديم خلال ثلاثة شهور من وقوع الحادث ويعتبر العجز كلياً مستديماً في حالة تحقق إحدى الحالات الآتية .



المصرية للتأمين التكافلي

الفرع

المركز الرئيسي - القاهرة

أعداد SALWA.YEHIA

الحالة الإنتاجية : التأمين في الوساطة بونبون شركة-98: القيد رقم 12-46-0392080

Head Office

56 Gameat El Dewal El Arabia St.,

Giza, Egypt.

Tel: + (202) 33329100

Fax: + (202) 33329101 / 33329105

www.egtak.com

+ (٢٠٢) ٣٣٣٢٩١٠١ / ٣٣٣٢٩١٠٥ فاكس:

تحريراً في المركز الرئيسي 14/01/2024

٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة.

تليفون: + (٢٠٢) ٣٣٣٢٩١٠٠

19963
Hotline



صورة

وثيقة الحوادث الشخصية رقم P/GA/PA/01/2023/748106

الجدول

رقم الوثيقة

إحتساب الاشتراك

سعر التأمين	قرش	جنيه
صافي الاشتراك	0	270
نصف الدفعة النسبية	70	2
الضريبة النوعية	70	2
رسم الإشراف والرقابة / ستة في الألف	62	1
مصاريف الإصدار	17	66
اشتراك صندوق حملة الوثائق / اثتان في الألف	54	0
مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الألف	27	0
رسوم تنمية موارد الدولة	0	6
الإجمالي	0	350

اسم المشترك : المؤسسه المصريه المتحدہ

المهنة أو النشاط المشترك : كما في الكشف

تاريخ الميلاد المشترك : كما في الكشف

أسماء المستفيدين في حالة : كما في الكشف

الوفاة وصلة كل منهم كما في الكشف

مدة تبدأ من يوم 10/01/2024 الساعة الثانية عشرة ظهرا
التأمين

وتنتهي يوم 09/09/2024 الساعة الثانية عشرة ظهرا

الحدود الجغرافية داخل جمهورية مصر العربية
موضوع التأمين

تأميناً على عدد 4 أفراد المذكورين أدناه والعاملين لدى المشترك - يشترط وجود علاقة تربط بين المؤمن عليهم والمشارك - بإجمالي مبلغ تأمين 130,000 جم وتغطي هذه الوثيقة خطر الوفاة أو العجز الكلي المستديم و/أو الجزئي المستديم نتيجة حادث اثناء وبسبب العمل لتنفيذ اعمال الجسر الترابي للخط الاول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع (العلمين/فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم 475,600 الى الكم 476,600 بطول 1 كم (استكمال اعمال تشكيل الجسر الترابي وطبقات الاساس)
رقم العقد 974/2023/2024



المركز الرئيسي - القاهرة

الفرع

الحالة الإنتاجية : 12-46-0392080 رقم القيد-98 شركة بونيون، للوساطة في التأمين،

المصرية للتأمين التكافلي
SALWA.YEHIA أعداد

19963
Hotline

Head Office

56 Gameat El Dewal El Arabia St.,
Giza, Egypt.
Tel: + (202) 33329100
Fax: + (202) 33329101 / 33329105

www.egtak.com

تحريراً في المركز الرئيسي 14/01/2024

٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة.
تليفون: ٣٣٣٢٩١٠٠ (٢٠٢) +
فاكس: ٣٣٣٢٩١٠٥ / ٣٣٣٢٩١٠١ (٢٠٢) +

اصلية

وثيقة الحوادث الشخصية رقم P/GA/PA/01/2023/748106

مبالغ التأمين	الحالات المغطاة
كما بالكشف المرفق	العجز الكلي المستديم إذا أصيب المشترك بعجز كلي مستديم خلال ثلاثة شهور من تاريخ وقوع الحادث له يؤدي له مبلغ وقدره (طبقاً لمبلغ التأمين) وذلك وفقاً لما جاء بالبند الأول (ثانياً) من الشروط العامة لهذه الوثيقة
كما بالكشف المرفق	العجز الجزئي المستديم إذا أصيب المشترك بعجز جزئي مستديم خلال ثلاثة شهور من تاريخ وقوع الحادث له يؤدي له مبلغ يحدد وفقاً لما جاء بالبند الأول (ثالثاً) من الشروط العامة لهذه الوثيقة
كما بالكشف المرفق	الوفاة إذا توفي المشترك خلال ثلاثة شهور من تاريخ وقوع الحادث له يؤدي للمستفيدين مبلغ وقدره (طبقاً لمبلغ التأمين) وذلك وفقاً لما جاء بالبند الأول (أولاً) من الشروط العامة لهذه الوثيقة من المعلوم و المتفق عليه ان هذه الوثيقة تغطي حاله الوفاه بحادث فقط

الشروط الخاصة

من المعلوم والمتفق عليه
يستثنى من التغطية التأمينية الحوادث الناجمة عن اخطار الشغب والارهاب والاطار السياسية
تدفع كافة التعويضات لصالح الورثة الشرعيين في حالة الوفاة
ان يكون المؤمن عليهم من العمالة الدائمة لدى المشترك و مؤمن عليهم بالتأمينات الاجتماعية
يشترط الا يزيد العدد الفعلي للمؤمن عليهم عن العدد المؤمن عليه بموجب الوثيقة وقت وقوع الحادث
مرفق الشروط العامة للوثيقة

الوظيفة	مبلغ التأمين
مهندس	75,000
مساعد مهندس او ملاحظ فنى	30,000
سائق معدة او سيارة ومن فى حكمهم	15,000
عامل عادى	10,000

المصرية للتأمين التكافلي

اعداد SALWA.YEHIA



Head Office

56 Gameat El Dewal El Arabia St.,

Giza, Egypt.

Tel: + (202) 33329100

Fax: + (202) 33329101 / 33329105

19963
Hotline

: الفرع المركز الرئيسي - القاهرة

الفرع

الحالة الإنتاجية : 12-46-0392080, رقم القيد-98: شركة بونبون, للوساطة في التأمين

تحرير في المركز الرئيسي 14/01/2024:

٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة.

تليفون: ٣٣٣٢٩١٠٠ (٢٠٢) +

فاكس: ٣٣٣٢٩١٠٥ / ٣٣٣٢٩١٠١ (٢٠٢) +

www.egtak.com



DN-GPD-01-23-07-063281 اشعار مدين رقم

صورة

رقم الوثيقة : P/GA/PA/01/2023/748106

نوع التأمين : حوادث متنوعة - حوادث شخصية

اسم المشترك : المؤسسه المصريه المتحدہ

العنوان : ق 9128 - ش 9 - المقطم الخليفه - القاهرة

اسم المستفيد : المؤسسه المصريه المتحدہ

فقط مائة و ثلاثون ألف جنيه مصري لاغير

مبلغ التأمين : 130,000.00

09/09/2024

إلى يوم

10/01/2024

من يوم

مدة التأمين

حساب الاشتراك

جنيه مصري	قرش	
270	0	صالى الاشتراك
2	70	نصف الدفعة التأسيسية
2	70	الضريبة النوعية
66	17	مصاريف الاصدار
1	62	رسم الاشراف والرقابة / سنة فى الالف
0	54	اشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنان فى الالف
0	27	مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد فى الالف
6	0	رسوم تنمية موارد الدولة
350	0	الاجمالى

فقط ثلاثمائة و خمسون جنيه مصري لاغير

المصرية للتأمين التكافلي

SALWA.YEHIA

إعداد :

المركز الرئيسي - القاهرة

الفرع

رقم القيد: 98-شركة يونيون للوساطة فى التأمين -12-46-0392080

الحالة الإنتاجية

قيمة العمولات الاساسية المنصوص عليها بهيكل العمولات المعتمد للشركة قبل الاستقطاعات بنسبة 10% وقيمة 27

14/01/2024

تحريرا فى

SALWA.YEHIA

طباعة بواسطة

Head Office

56 Gameat El Dewal El Arabia St.,

Giza, Egypt.

Tel: + (202) 33329100

Fax: + (202) 33329101 / 33329105

www.egtak.com

المركز الرئيسى

٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة.

تليفون: ٣٣٣٢٩١٠٠ (٢٠٢) +

فاكس: ٣٣٣٢٩١٠٥ / ٣٣٣٢٩١٠١ (٢٠٢) +

19963
Hotline



اشعار مدين رقم DN-GPD-01-23-07-063398

اصلي

رقم الوثيقة : P/ENG/CAR/01/2023/2451

نوع التأمين : هندسي - جميع اخطار مقاولين

اسم المشترك : المؤسسة المصرية المتحدة

العنوان : ق 9128 - ش 9 - المقطم الخليفة - القاهرة

اسم المستفيد : الهيئة العامة للطرق والكبارى

مبلغ التأمين : 19,794,005.00 فقط تسعة عشر مليون و سبعمائة و أربعة و تسعون ألف وخمسة جنيه مصري لاغير

مدة التأمين : من يوم 10/01/2024 الى يوم 09/09/2024

حساب الاشتراك

جنيه مصري	قرش	
2700	0	صافي الاشتراك
148	50	نصف الدفعة النسبية
9	0	الضريبة النوعية
68	20	مصاريف الاصدار
16	20	رسم الاشراف والرقابة / ستة في الالف
5	40	اشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنان في الالف
2	70	مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الالف
20	0	رسوم تنمية موارد الدولة
2970	0	الاجمالي

فقط ألفان وتسعمائة و سبعون جنيه مصري لاغير

المصرية للتأمين التكافلي

ESRAA.HAMZA

إعداد :

الفرع : المركز الرئيسي - القاهرة

الحالة الانتاجية : رقم القيد: 98-شركة بونبون للوساطة فى التأمين - 12-46-0392080

قيمة العمولات الاساسية المنصوص عليها بهيكل العمولات المعتمد للشركة قبل الاستقطاعات بنسبه % 5 وقيمة 135

تحريرا في : 17/01/2024

طباعة بواسطة : ESRAA.HAMZA



Head Office

56 Gameat El Dewal El Arabia St.,

Giza, Egypt.

Tel: + (202) 33329100

Fax: + (202) 33329101 / 33329105

www.egtak.com

اسرار

المركز الرئيسى

٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة.

تليفون: ٣٣٣٢٩١٠٠ (٢٠٢) +

فاكس: ٣٣٣٢٩١٠٥ / ٣٣٣٢٩١٠١ (٢٠٢) +

ملحق رقم (002) مرفق ومتمم للوثيقة رقم P/ENG/CAR/01/2023/2451المسئولية المتبادلة

- من المعلوم والمتفق عليه ومقابل قيام المشترك بسداد الاشتراك الإضافي المتفق عليه، أن تغطية المسئولية المدنية قبل الغير سوف تسرى على كافة الأطراف المشتركين المذكورين في الجدول كما لو كانت هناك وثيقة مستقلة لكل طرف وذلك باستثناء المسئولية المدنية الناتجة عن :
- أية خسائر أو أضرار تلحق بالبنود المؤمن عليها أو التي يمكن التأمين عليها تحت القسم الأول من الوثيقة حتى لو لم يكن التعويض عنها لكونها في نطاق التحمل أو أية حدود أخرى .
 - وفاة أو إصابة جسمية أو مرض لأي من المستخدمين أو العمال المؤمن عليهم أو الممكن التأمين عليهم طبقا لقانون إصابات العمل أو تأمين مسئولية رب العمل قبل موظفيه أو عماله
 - وفي جميع الأحوال فإن المسئولية الكلية للشركة تجاه الأطراف المشتركين لن تتعدى في مجموعها لأي حادث أو مجموعة من الحوادث ناشئة عن واقعة الحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه في جدول الوثيقة .

وفيما عدا ذلك تبقى كافة شروط واستثناءات وأحكام واشتراطات هذه الوثيقة أو الملاحق التي تم الاتفاق عليها كما هي دون أدنى تغيير .
الاشتراك الإضافي : مشمول

ملحق رقم (009)استثناء الخسارة أو الضرر أو المسئولية الناتجة عن الزلازل

من المعلوم والمتفق عليه ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو الملحق بها وفيما عدا ذلك .
أن الشركة لن تكون مسؤولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو الضرر أو المسئولية المباشرة أو الغير مباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الزلازل

ملحق رقم (010)استثناء الخسارة أو الضرر أو المسئولية الناشئة عن الفيضان أو غمر المياه

من المعلوم والمتفق عليه ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو الملحق بها وفيما عدا ذلك .
أن الشركة لن تكون مسؤولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو التلف أو المسئولية المباشرة أو الغير مباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الفيضان أو غمر المياه

ملحق رقم (106)التعهد المتعلق بأطوال المراحل المنفذة

من المعلوم والمتفق عليه ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو الملحق بها وفيما عدا ذلك .

أن الشركة سوف تقوم بتعويض المشترك فقط عن أى تلف أو خسارة أو مسئولية تحدث مباشرة أو غير مباشرة للجسور والقواطع والشدات والمصارف والقنوات قد أنشأت على أقسام لا تتعدى في مجموعها الأطول المحددة بأسفل وذلك بغض النظر عن حالة إتمام الأعمال المؤمن عليها ويكون التعويض عن أي حادث محدد بمصاريف إصلاح تلك الأقسام .

الحد الأقصى لطول القسم (يتم موافاتنا بطول كل قسم) 100 متر للقسم الواحد بحد أقصى 3 حفر في نفس الوقت .

ملحق رقم (112)

شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق

والأمان من الحريق في مواقع التشييد

أنه من المفهوم والمتفق عليه ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو الملحق بها وفيما عدا ذلك

فإن الشركة سوف تقوم بتعويض المشترك عن الخسارة أو التلف المتسبب بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن الحريق أو الانفجار وذلك فقط باشتراط ما يلي :-

- (1) توافر معدات مكافحة الحريق المناسب ووسائل الإطفاء الكافية الصالحة للتشغيل في جميع الأوقات مع تقدم العمل .
 - (2) أن يكون هناك خط مواسير مياه حريق جاهزة في وضع التشغيل الكامل ممدود حتى المستوى الأقل مباشرة من المستوى الجارى العمل به وان يكون مغلق باغطية مؤقتة .
 - (3) أن يتم فحص الصناديق المحتوية على بكرات خرطوم الحريق وطاقبات الحريق اليدوية على فترات منتظمة وبما لا يقل عن مرتين كل اسبوع .
 - (4) أن يتم تركيب فواصل منع انتشار الحريق المطلوبة وفقا للأنظمة المحلية بأسرع ما يمكن بعد إزالة الشدات المستخدمة في الإنشاء .
 - (5) أن يتم الغلق المؤقت لفتحات ابواب المصاعد ، أنابيب الخدمات وأي فراغات أخرى بأسرع ما يمكن وبما لا يجاوز البدء في أعمال التجهيزات .
 - (6) أن يتم إزالة المخلفات بانتظام - إزالة المخلفات القابلة للاشتعال من جميع الأدوار التي يتم تجهيزها وذلك في نهاية كل يوم عمل .
 - (7) اتباع نظام (التصريح بالعمل) لجميع المقاولين المتعاقدين على (أعمال ينشأ عنها لهب) من أي نوع مثل :-
 - عمليات الجلخ ، التقطيع ، اللحام
 - استخدام لمبات اللحام الغازية أو الكهربائية .
 - استعمال البيتومين الساخن .
 - أو أي عمليات أخرى ينتج عنها سخونة .
 - (8) يتم تنفيذ العمل الحراري فقط بوجود عامل على الأقل مزود بطلاية حريق ومدرب على مكافحة الحريق على أن يتم فحص منطقة هذه الأعمال التي ينشأ عنها لهب بعد انتهاءها بساعة .
 - (9) عند تخزين المواد المستخدمة في التشييد أو التركيب يتم تقسيمها إلى وحدات تخزين لا تتجاوز القيمة المبينة أدناه لكل وحدة تخزين .
 - (10) كل وحدة تخزين مستقلة يجب ان تفصل بما لا يقل عن خمسين متر أو أن تفصل بحوائط مقاومة للحريق .
 - (11) يتم تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال وخاصة السوائل أو الغازات القابلة للاشتعال في مكان يبعد مسافة كبيرة مناسبة من الممتلكات تحت الإنشاء أو التركيب أو أي أعمال ينشأ عنها لهب .
 - (12) تعيين متنسق أمان بالموقع .
 - (13) تركيب نظام يعتمد عليه للإنذار من الحريق مع تجهيز وصلة اتصالات مباشرة مع اقرب مركز إطفاء حريق متى أمكن ذلك .
 - (14) تنفيذ خطة حماية من الحريق وخطة مواجهة الحريق بالموقع عند وقوع حريق مع تحديثها بانتظام .
 - (15) أن يكون قد تم تدريب عمال المقاول على مكافحة الحريق وان تتم التدريبات العملية أسبوعيا .
 - (16) ان يكون اقرب مركز اطفاء للحريق على دراية بموقع المشروع وان تكون هناك مداخل جاهزة له في جميع الأوقات .
 - (17) ان يحاط الموقع بسور وتكون المداخل تحت المراقبة .
- قيمة كل وحدة تخزين : 150.000 جم

المصرية للتأمين التكافلي

P/ENG/CAR/01/2023/2451

تابع لكم

الاستثناءات

الحرب والحروب الأهلية والارهاب والتخريب
الشغب والاضطرابات الأهلية والمالية
الاحطار السياسية
الاحطار الطبيعية
الوثائق الالكترونية
مسئولية رب العمل
الاجور الإضافية واجور العمال اثناء الليل وانشاء المعطلات الرسمية او ايه اجور اخرى
الممتلكات القائمة والمحطية بالمشروع
اعمال النظافة او الحراسة
توقف الاعمال سواء كلياً او جزئياً
الحفر الانقى والتفكي والحفر الموجة ورفع المواسير
العقوبات والجزاءات
اي تلفيات حدثت او قد تحدث نتيجة اعمال سابقة لتاريخ تحرير الوثيقة
التلوث الكيميائي والبيولوجي والنووي
الامراض المعدية او فيروس كورونا
الخسائر التي تكتشف عند الجرد
اخطاء التصميم او المواد المعيبة او عيوب التصنيع
فقد الارباح
التأخير في بدء الاعمال
الاعمال البحرية والنهرية
الخسائر الناتجة عن التفجيرات
الفعل المتعمد من قبل المشترك او ممثلية
النقل
المعدات
الوقالب السامة والسموم الفطرية
خطوط النقل والتوزيع
الاعمال الرطبة
المصادر ، التأميم والتخلي
مسئولية اخطار الطرق
الهجوم الالكتروني
الخسارة الغير العادية ، المال ، السرقة العادية ، التسويات الاستثنائية
الخسارة او الضرر بسبب الهبوط
التسرب والتلوث الاشعاعي
الاسبستوس
الشرط الخامس : في حالة عدم قيام المشترك بسداد اشتراك التأمين في موعد استحقاقه او تعذر تحصيل الشيك المحرر بقيمة الاشتراك المستحق بسبب يرجع إلى المشترك و المستفيد ، فإن على الشركة أن تخطره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين في الوثيقة أو في آخر موطن معلوم له بوقف سريان عقد التأمين مع إنذاره بوجوب سداد هذا الاشتراك خلال عشرة ايام من تاريخ هذا الإنذار وإلا اعتبر العقد مفسوخاً ، فإذا لم يتم المشترك و المستفيد بالسداد خلال هذه المهلة الممنوحة له فإن على الشركة إخطار المشترك و المستفيد بفسخ العقد وذلك . بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وفي جميع الأحوال يحق للشركة المطالبة بجزء نسبي من الاشتراك التأمين عن الفترة المنقضية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ
شرط التقادم : تخضع التغطية بموجب هذه الوثيقة لشرط التقادم اعمالاً لنص المادة (752) من القانون المدني المصري
شرط التحكيم : كل نزاع ينشأ بين أطراف هذه الوثيقة سواء فيما يتعلق بتفسير أحكامها أو بتطبيق شروط ويمكن اللجوء في شأنه - بناء على اتفاقهم - إلى نصوص القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية

المصرية للتأمين للتكافلي

المركز الرئيسي - القاهرة

الفرع

الحالة الانتاجية رقم القيد: 98-شركة يونيون للوساطة في التأمين - 12-46-0392080

17/01/2024

تحريرا في

19963
Hotline

Head Office
56 Gameat El Dewal El Arabia St.,
Giza, Egypt.
Tel: + (202) 33329100
Fax: + (202) 33329101 / 33329105

www.egtak.com

اسرار

المركز الرئيسي

٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة.
تليفون: ٣٣٣٢٩١٠٠ (٢٠٢) +
فاكس: ٣٣٣٢٩١٠٥ / ٣٣٣٢٩١٠١ (٢٠٢) +

P/ENG/CAR/01/2023/2451

تابع لرقم)

احتساب الاشتراك

جنيه مصري	قرش	
2,700.00	0.00	صافى الاشتراك
148.00	50.00	نصف الدمغة النسبية
9.00	0.00	الضريبة النوعية
68.00	20.00	مصاريف الاصدار
16.00	20.00	رسم الاشراف والرقابة / ستة في الالف
5.00	40.00	اشترك صندوق حملة الوثائق / اثنان في الالف
2.00	70.00	مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الالف
20.00	0.00	رسوم تنمية موارد الدولة
2,970.00	0.00	الاجمالى

فقط ألفان وتسعمائة و سبعون جنيه مصري لاغير

الملاحق المرفقة

تصرف التعويضات الكلية او الجزئية المستحقة لصالح المستفيد لا يجوز الالغاء او التعديل الا بموافقة كتابية من المستفيد
المسئولية المتبادله
استثناء الخسارة أو الضرر أو المسئولية الناشئة عن الفيضان أو غمر المياه
استثناء الخسارة أو الضرر أو المسئولية الناشئة عن العواصف
شروط خاصة متعلقة بوسائل مكافحة الحريق والأمان من الحريق في مواقع الانشاء
شروط الحظر الطولى في حدود 100 متر للحفرة الواحدة بعد الحصى 3 حفر في نفس الوقت
الوثيقة تغطي خطر الحريق والسقوط الناتج عن الاعمال فقط
يجب مراعاة الاتى
يجب الاحتفاظ باجهزة مقاومة الحريق في الموقع جاهزة للاستخدام الفورى
يجب تجنب استخدام عمليات اللحام او التقطيع في الاماكن المغلقة والتي يكون بها مواد قابلة للاشتعال
يجب مراعاة ان العدد والتشويكات داخل مخازن بسور وعالية حراسة 24 ساعة
عدم التشويين مهمات المشروع في الشارع اكثر من 24 ساعة وبدون حراسة
اجراء الجرد الدورى للتشويكات والمهمات المستخدمة في المشروع للتأكد من سلامتها
الحد الأقصى للتعويض عن الحادث الواحد للقسم الاول 2 مليون جم

المصرية للتأمين التكافلي

الفرع المركز الرئيسى - القاهرة

الحالة الإنتاجية رقم القيد: 98-شركة يونيون للوساطة فى التأمين-12-46-0392080

تحريرا في 17/01/2024

جدول وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين

رقم P/ENG/CAR/01/2023/2451

بموجب هذه الوثيقة تم الاتفاق بين شركه المصريه للتأمين التكافلي على الممتلكات والمسؤوليات (المنوّه عنها فيما بعد بالشركه) والمشارك الوارد اسمه بجدول الوثيقة على ان تتعهد الشركه وفقا لشروط هذه الوثيقة ومقابل تمام سداد الاشتراك المبين بجدول وايصال الوثيقة بتعويض المشترك عن الخسائر والاضرار التي تحدث بسبب تحقق اي من الاخطار المغطاه الوارده بالوثيقة وذلك خلال المده المبينه بهذه الوثيقة او اي ملاحق لها وذلك في حدود الشروط والاشتراطات والاستثناءات الوارده.

اسم المشترك	المؤسسه المصريه المتحده
العنوان	ق 9128 - ش 9 - المقطم الخليفه - القاهرة
اسم المستفيد	الهيئه العامه للطرق والكبارى
اسم المقاولة (أو المشروع)	اعمال الجسر الترابي للخط الاول للقطار الكهربائى السريع
موقع العمل	العلمين - فوكه
وصف أعمال المشروع	اعمال الجسر الترابي للخط الاول للقطار الكهربائى السريع (العين السخنه - العاصمة الاداريه - العلمين - مطروح (قطاع (العلمين / فوكه) لتنفيذ المسافه من ال كم 475,600 الى ال كم 476,600 بطول 1 كم (استكمال اعمال تشكيل الجسر الترابي و طبقات الاساس) رقم العقد : 2024 / 2023 / 974
مبلغ التأمين	فقط تسعة عشر مليون و سبعمائة و أربعة و تسعون ألف وخمسة جنيه مصري لاغير 19,794,005.00

مدة التأمين : 8 شهر

أ- بالنسبة للأعمال	يبدأ التأمين في : 10/01/2024 وينتهي في : 09/09/2024
ب- بالنسبة للصيانة	يبدأ التأمين في : وينتهي في :

القسم الاول: الأضرار المادية

البنود المؤمن عليها	مبلغ التأمين
اعمال العقد	19,794,005.00
اجمالي مبلغ التأمين للقسم الأول	19,794,005.00

التحمل عن كل حادث يتحمل المشترك 20% الاولى من كل حادث مغطى بحد ادنى 150.000 جـ

المصرية للتأمين التكافلي

الفرع المركز الرئيسى - القاهرة

الحالة الانتاجية رقم القيد: 98-شركة بونبون للوساطة فى التأمين-12-46-0392080

تحريرا في 17/01/2024



P/ENG/CAR/01/2023/2451

تابع لرقم

حدود التعويض	الأخطار الطبيعية

* حدود التعويض لكل خسارة أو ضرر أو سلسلة من الخسائر أو الأضرار الناشئة عن حادث واحد
التحمل

القسم الثاني: المسئولية المدنية للطرف الثالث

حدود التعويض	البنود المؤمن عليها
40,000.00	الإصابة الجسمية للشخص الواحد
200,000.00	الحد الأقصى لمسئولية الشركة للإصابات الجسمية و الأضرار المادية
100,000.00	الأضرار المادية للحادث
100,000.00	الإصابة الجسمية للحادث الواحد

التحمل يتحمل المشترك 20% الأولى من كل حادث مغطى بحد اننى 150.000 جـ

المصرية للتأمين التكافلي

الفرع المركز الرئيسى - القاهرة

الحالة الانتاجية رقم القيد: 98-شركة يونيون للوساطة فى التأمين - 12-46-0392080

تحريرا في 17/01/2024

19963
Hotline

Head Office
56 Gameat El Dewal El Arabia St.,
Giza, Egypt.
Tel: + (202) 33329100
Fax: + (202) 33329101 / 33329105

اسماء محمد
www.egtak.com

المركز الرئيسى

٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة.
تليفون: ٣٣٣٢٩١٠٠ (٢٠٢) +
فاكس: ٣٣٣٢٩١٠٥ / ٣٣٣٢٩١٠١ (٢٠٢) +

٣ ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name : EGYPTIAN UNITED GROUP
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Type of sample : Soil Replacement (Embankment)
 Location : St. (475+600) : (478+000)
 Delivery Date : 02/04/2022
 Reporting Date : 08/04/2022
 Reporting No. : 06
 Sample No. : 03

Soil Classification According to Project Specs (Embankment)

TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs		
• Group Classification	(A-2-4)*	(A-1-a)	(A-1-b)	(A-2-4)*
2.00 mm (No.10).	45.1	Max 50 %	-----	-----
0.425 mm (No. 40).	29.6	Max 30 %	Max 50 %	-----
0.075 mm (No. 200).	13.1	Max 15 %	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)				
Liquid Limit	28.8	-----	-----	-----
Plasticity index	9.5	Max 6 %	Max 6 %	Max 10 %

* Only allowed in lower embankment

The test results are (☒ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits

Signature /

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
 المهندس / محمد الشامي
 رقم ترخيص المهندس : ٢٧٣٦٢٣١٠٩٣
 (موقع الترخيص : شارع الملك الأفضل - القاهرة)

Company Name : EGYPTIAN UNITED GROUP
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Replacement (Embankment)
Location : St. (475+600) : (478+000)
Delivery Date : 02/04/2022
Reporting Date : 08/04/2022
Reporting No. : 06
Sample No. : 03

**Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.**

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ M (No.200)	13.1

Signature /
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الساحل الشمالي
رقم التسجيل ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
العنوان : شارع النيل - القاهرة

Company Name : EGYPTIAN UNITED GROUP
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Replacement (Embankment)
Location : St. (475+600) : (478+000)
Delivery Date : 02/04/2022
Reporting Date : 08/04/2022
Reporting No. : 06
Sample No. : 03

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Replacement delivered on 02/04/2022

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor test according to ASTM D-1557.

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken

Signature /

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
3 شارع الملك الأفدر - الزمالك - القاهرة
تليفون : ٢٧٣٦٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
فاكس : ٢٧٣٦٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name : EGYPTIAN UNITED GROUP
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Replacement (Embankment)
Location : St. (475+600) : (478+000)
Delivery Date : 02/04/2022
Reporting Date : 08/04/2022
Reporting No. : 06
Sample No. : 03

Results of Sieve Analysis According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	93.4
25	87.2
19	79.1
12.50	71.8
9.50	63.4
4.75	51.5
2.36	48.9
2.00	45.1
1.18	40.1
0.600	33.9
0.425	29.6
0.300	20.8
0.150	16.8

Signature /
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الساحل الشمالي
د. محمد عبد الله
الزمالك - القاهرة

MATERIAL INSPECTION REQUEST

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



مركز الاستشارات الهندسية
للنقل والطرق والطرز
(خبراء دوليين)
دكتور/ محمد الجيوشى



Contractor Company	United Egyptian Foundation		Code	MO.M.6			
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time			
	Mahmoud Shawwiesh		8/4/2022				
Received by ER		MIR	C1	C2	C3	DD	MM

CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE-2	Work Activity		
CODE-3	Sub Element of Activity		

Description of Materials		Fill material results				
Location to be Used		476+900	477+060	6.00		
MAR Approval No			Date			
Supplier Name						
Test Requirement			Specification		Clause	
Reference Photos		Yes attached / No	Other			
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note	
1	LL & P.L & O.M.C %	Cm3	5000			
2	Proctor	Cm3	5000			
3	Classification	Cm3	5000			
4	Seive analysis	Cm3	5000			
5	CBR %	Cm3	10000			
Comments by:			Comments by:			
Asample has been taken form fill material by SGAC office to (CEL) lab and the results founded meet the specifcontions and accepted						
APPROVAL STATUS						
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R		
Contractor	Kamel Shehab					
QA/QC *	Kamal naguib					
GARB**	Eng/ Mostafa Negm					
Comment by ER						
Employers Representative						

* Designer