


محضر استلام موقع

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٧ بناء علي العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٣١) بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٠٢ اجتمعت اللجنة المشكلة من الاتي اسمائهم بعد :-

- | | |
|----------------------|---|
| ١- عبد الرحيم محمد | (مدير إدارة المشروع - الهيئة العامة للطرق والكبارى) |
| ٢- محمد رمضان | (مهندس المشروع - الهيئة العامة للطرق والكبارى) |
| ٣- هشام علي العجرودي | (مدير المشروع - شركة مصرية لمستلزمات الطرق) |
| ٤- علاء محمد زينهم | (مهندس المشروع - شركة مصرية لمستلزمات الطرق) |

وذلك لمعاينة وتسليم موقع عملية اعمال تخطيط الطرق بالبويات المرورية العاكسة علي البارد علي بعض طرق محافظة الاقصر المنطقة الثامنة - قنا بالأمر المباشر، تم المرور علي الطبيعة للمسافة المذكورة ولا يوجد معوقات للتنفيذ وتم تسليم الموقع الي الشركة المنفذة للبدء في تنفيذ المشروع.

التوقيعات

- | | |
|----|---|
| ١- |  |
| ٢- |  |
| ٣- |  |
| ٤- | علاء محمد |

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة - قنا



عماد محمد حسين





الهيئة العامة للطرق والكباري
والنقل البري

حصر عملية أعمال تخطيط الطرق بالبويات المرورية العاكسة علي البارد علي بعض طرق
محافظة الأقصر
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

تحت اشراف المنطقة الثامنة - قنا مستخلص رقم (١) جاري

م	البند	الوحدة	الكمية
١	اعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء علي البارد سمك لا يقل عن ٣٥٠ ميكرون	م ^٢	٢٤٩٨٥

مهندس الهيئة / محمد رمضان محمد

الاسم / محمد رمضان محمد

التوقيع /



مهندس الشركة / علاء محمد زينهم

الاسم / علاء محمد زينهم

التوقيع / علاء محمد زينهم

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الموضوع : بشأن نتائج اختبارات عينات البويه

القييد : ١ / هندسه وسلامه الطرق / 2024 / المعامل المركزيه

التاريخ : ٢٠٢٤/٩/١٧

السيد المهندس / مدير عام هندسه وسلامه الطرق

تحية طيبه وبعد...

نتشرف بان نرفق طيه تقرير عينات بويه على البارد وبودره زجاج اكواد العينات (كود /بويه بارد /

RM٢٤/٨/٢٩/ RM٢٤/٨/٣٠ / كود بودره زجاج GB٢٤/٨/٣٢ / GB٢٤/٨/٣١) الوارده من وحده البويات

والبلاستك والمطاط بالمركز القومى للبحوث من وحده البويات والتي وردت الى الإدارة العامه للمعامل من

المنطقه الثامنه قنا بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٥ بشأن مشروع اعمال تأمين سلامه المرور وتخطيط طرق محافظه الأقصر

تنفيذ / مصريه لمستلزمات الطرق

برجاء التكرم بالإحاطه والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

صوره مرسله للمنطقه الثامنه قنا

مدير عام المعامل المركزية

التوقيع

دكتور مهندس / احمد عبد اللطيف عراقى

التعليق على النتائج

• اجتازت عينة بويات الطرق على البارد اللون (ابيض) كود العينة RM 24*8/29 الواردة من "الهيئة العامة للطرق والكبارى - اشراف المعامل المركزية" والمستخدمه فى مشروع "أعمال تأمين سلامة المرور وتخطيط طرق محافظة الأقصر - الواردة المنطقة الثامنة قنا" تنفيذ "شركة مصرية لمستلزمات الطرق" اجتازت جميع الاختبارات الواردة طبقا لإشتراطات الهيئة العامة للطرق والكبارى بتاريخ ٢٣/٤/٢٠٢٤.

• اجتازت عينة بودرة الزجاج كود العينة GB 24*8/31 الواردة من "الهيئة العامة للطرق والكبارى - اشراف المعامل المركزية" والمستخدمه فى مشروع "أعمال تأمين سلامة المرور وتخطيط طرق محافظة الأقصر - الواردة المنطقة الثامنة قنا" تنفيذ "شركة مصرية لمستلزمات الطرق" .. جميع الاختبارات الموجود بالمواصفة القياسية الأمريكية الاشتو ٢٤٧ إم Type II (AASHTO 247M).

• وجميع النتائج السابقة تمثل العينات الواردة الى المركز من "الهيئة العامة للطرق والكبارى" دون أدنى مسئولية على الوحدة أو المركز القومي للبحوث والمركز غير مسئول عن التوريد.

القائم بالاختبار

د. سمير مرسى محمد

الباحث الرئيسى

أ.د. احمد اسماعيل حسين

يعتمد توقيع الباحث الرئيسى فقط...

رئيس الوحدة

أ.د. محمود أحمد عبد الغفار

TAHRIR ST, DOKKI, GIZA, 12622, EGYPT



شارع التحرير - الدقى - الجيزة



* A 001450 *



التعليق على النتائج

• اجتازت عينة بويات الطرق على البارد اللون (ابيض) كود العينة RM 24*8/30 الواردة من "الهيئة العامة للطرق والكبارى - اشراف المعامل المركزية" والمستخدمه فى مشروع "أعمال تأمين سلامة المرور وتخطيط طرق محافظة الأقصر - الواردة المنطقة الثامنة قنا" تنفيذ "شركة مصرية لمستلزمات الطرق" اجتازت جميع الاختبارات الواردة طبقا لإشترطات الهيئة العامة للطرق والكبارى بتاريخ ٢٣/٤/٢٠٢٤.

• اجتازت عينة بودرة الزجاج كود العينة GB 24*8/32 الواردة من "الهيئة العامة للطرق والكبارى - اشراف المعامل المركزية" والمستخدمه فى مشروع "أعمال تأمين سلامة المرور وتخطيط طرق محافظة الأقصر - الواردة المنطقة الثامنة قنا" تنفيذ "شركة مصرية لمستلزمات الطرق" .. جميع الاختبارات الموجود بالمواصفة القياسية الأمريكية الاشنو ٢٤٧ إم .Type II (AASHTO 247M)

• وجميع النتائج السابقة تمثل العينات الواردة الى المركز من "الهيئة العامة للطرق والكبارى" دون أدنى مسئولية على الوحدة أو المركز القومي للبحوث والمركز غير مسئول عن التوريد.

القائم بالاختبار

د. سمير مرسى محمد


الباحث الرئيسى

أ.د. احمد اسماعيل حسين

يعتمد توقيع الباحث الرئيسى فقط،،،

رئيس الوحدة

أ.د. محمود أحمد عبد الغفار



ثالثاً : نتائج عينة بودرة الزجاج كود العينة GB 24*8/31 الواردة من "الهيئة العامة للطرق والكبارى - اشراف المعامل المركزية" والمستخدمه فى مشروع "أعمال تأمين سلامة المرور وتخطيط طرق محافظة الأقصر - الواردة المنطقة الثامنة قنا" تنفيذ "شركة مصرية لمستلزمات الطرق"

• وردت العينة فى شيكارة من الورق تزن ١٥ كجم تقريباً، ولا يوجد على العبوة أية بيانات سوى الاسم التجارى (سارماك) واسم الشركة المنتجة (شركة السلامة لمواد الطرق) ونوع المنتج (حبيبات الزجاج) وتاريخ الإنتاج (14/7/2024) ورقم التشغيل (SG0019/24) ومدة الصلاحية ٣ سنوات ولا يوجد على العينة أو اشتراطات الحفظ والتخزين أو أى بيانات أخرى أو أى توقيعات أو اختتام أو أى بيانات أخرى سوى توقيع باسم/محمد محمود وتوقيع باسم/أحمد فتحى حسن وتاريخ ورود العينة (٢٠٢٤/٨/٢٦).

• العينة عبارة عن كريات من الزجاج (بودرة الزجاج) حبيباتها صلبة ونظيفة وشفافة غير ملونة سطحها أملس ناعم ولا يوجد بالشيكارة أى شوائب والكريات فى مجملها كاملة الاستدارة خالية من النقر أو الفقاعات الهوائية.

