



السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية

لهندسة وسلامة الطرق ورئيس لجنة الحملات

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالإحالة الى العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٠٧) الخاص بعملية أعمال تأمين سلامة المرور

لكوبرى اعلى مزلقان السكة الحديد بنجع المنصوري اشراف المنطقة الثامنة (قنا)

بالامر المباشر تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق .

نحيط علم سيادتكم بان الشركة قامت بتوريد عدد (١٢) شيكارة بودرة زجاج ٢٥ كجم

وتم عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحيتها حسب المواصفات القياسية للهيئة

نحيط علم سيادتكم بان عينة بودرة زجاج مطبقا للمواصفات القياسية الدولية

اشتو ٢٤٧ (TYPE2) وتم اضافة الاصناف المذكورة بمخزن مصنع العلامات والبويات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام - ،،،

تصريحا الى ٢٠٢٤/١٠/٢٠

مرفقات

- صورة اذن الاضافة
- صورة من اذن استلام البضاعة
- صورة خطاب الهيئة
- اصل خطاب المركز القومى للبحوث

مدير
مصنعي العلامات والبويات

مهندس /

محمد سعيد سالم

الرقم القياسي
الرقم

01211

إذن إضافة

١١٧ / ٢٠٢٩ / ٢٠٢٩

وزارة العدل
الهيئة العامة للطرق والمواصلات
إدارة المخازن
منطقة: ...
الاسم: ...

رقم المستند: ...

رقم: ...

مخزن: ...
رقم أمر التوريد: ...
التاريخ: ٢٠٢٩ / ١١ / ٢٠٢٩
اسم المورد: ...

الرقم الإضافة	القيمة		مقدار الوحدة		الوحدة	الكمية	بيان المصنف	رقم المصنف	رقم مخزن
	جنية	قرش	جنية	قرش					
١٢٥					١٢	تسليم مواد زجاجية بالرد	٨٨٨٨٨٨-١٢٥	١٢٥	٤
استلمت الأصناف الموضحة بعمالة واضيفت بمعدة المخزن أمين المخزن الاسم: ... التوقيع: ...									
سلطة الاعتماد الاسم: ... التوقيع: ...									
مراقبة المخازن تم القيد بالسجلات الاسم: ... التوقيع: ...									
المراجعة الاسم: ... التوقيع: ...									
الحسابات المالية الاسم: ... التوقيع: ...									

NATIONAL RESEARCH CENTRE
Paints, Plastic & Rubber Unit
Mobil: 01274650692



المركز القومى للبحوث
وحدة البويات والبلاستيك والمطاط
موبيل: ٠١٢٧٤٦٥٠٦٩٢

تقرير عن عينة

عينة بودرة زجاج كود GB 24*10/1

وأرادة من الهيئة العامة للطرق والكبارى

ورد إلى وحدة البويات والبلاستيك والمطاط بالمركز القومى للبحوث عينة بودرة زجاج كود GB 24*10/1 من "الهيئة العامة للطرق والكبارى - مصنعى العلامات والبويات" - المستخدمة فى مشروع "أعمال تأمين سلامة المرور لكوبرى أعلى مزلقان السكة الحديد بنجع المنصوري (المنطقة الثامنة قنا) بالأمر المباشر - طبقا للعقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٠٧) لتوريد عدد ١٢ شيكارة بودرة زجاج تنفيذ شركة "شركة مصرية لمستلزمات الطرق" ، وذلك لتحليلها واختبارها طبقا للمواصفات القياسية الأمريكية الآشتو ٢٤٧ إم (AASHTO 247 M) لبودرة الزجاج ، كما ورد بالخطاب المؤرخ فى ٢٠٢٤/١٠/١.

أولاً: الوصف العام لعينة بودرة الزجاج

- وردت العينة فى شيكارة من الورق تزن ٢٥ كجم تقريباً، ولا يوجد على العبوة أية بيانات سوى نوع المنتج (Glass Beads) وبلد المنشأ (China) ولا يوجد على العينة تاريخ الإنتاج أو رقم التشغيل أو اسم الشركة المنتجة أو الاسم التجارى أو اشتراطات الحفظ والتخزين أو أى بيانات أخرى أو أى توقيعات أو اختام أو أى بيانات أخرى سوى توقيع باسم/محمد محمود واسم/جيهان وكود العينة GB 24*10/1 وتاريخ ورود العينة (٢٠٢٤/١٠/١).
- العينة عبارة عن كريات من الزجاج (بودرة الزجاج) حبيباتها صلبة ونظيفة وشفافة غير ملونة مسطحها أملس ناعم ولا يوجد بالشيكارة أى شوائب والكريات فى مجملها كاملة الاستدارة خالية من النقر أو الفقاعات الهوائية



NATIONAL RESEARCH CENTRE
Paints, Plastic & Rubber Unit
Mobil: 01274650692

المركز القومي للبحوث
وحدة البويات والبلاستيك والمطاط
موبيل: ٠١٢٧٤٦٥٠٦٩٢

التعليق على النتائج

- اختارت عينة بودرة الزجاج كود GB 24*10/1 الواردة من "الهيئة العامة للطرق والكبارى - مصنعي العلامات والبويات" - المستخدمة في مشروع "أعمال تأهيل وتطوير سلامة الطرق الكوبرى أعلى منارة (السكة الحديدية) - مصرى د (المنطقة الشامية - قنا) بالأمر المباشر - طبقا للعقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٤٧) تنفيذ شركة شركة مصرية لمستلزمات الطرق .. جميع الاختبارات الموجود بالمواصفة القياسية الأمريكية الأشترى ٢٤٧م (Type II (AASHTO 247M).

- ويمثل هذه النتيجة العينة الواردة إلى وحدة البويات والبلاستيك والمطاط بالمركز القومي للبحوث لمعرفة العميل شركة "الهيئة العامة للطرق والكبارى" دون أدنى مسئولية على الوحدة أو المركز القومي للبحوث .. والمركز غير مسئول عن التوريد.

القائمون بالاختبار

الباحث الرئيسى

د. سمير مرسى محمد

أ.د. احمد اسماعيل حسين

يعتمد توقيع الباحث الرئيسى فقط،،،

رئيس الوحدة

أ.د. محمود احمد عبد الغفار





السيد المحاسب / رئيس الإدارة المركزية

للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٠٧) لعملية أعمال تأمين سلامة المرور لكوبرى اعلى مزلقان السكة الحديد بنجع المنصورى بالمنطقة الثامنة (قنا) .

- تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق .

نتشرف بالإفادة بأن الشركة المنفذة للعملية قد وردت بند المحملات (بودة زجاج) على العملية عاليه وتم فحصها (اجتازت الاختبارات) واضافتها الى مخازن مصنع العلامات بالهيئة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس لجنة المحملات

مهندس /
سوزان عبد العزيز

عضو لجنة المحملات

مهندسة /
جيهان السيد محمد

يعتمد،،،،،

رئيس قطاع

التنفيذ و المناطق

مهندس /
محسن محمد زهران