

المنطقة السادسة - بني سويف

ت / ٨٢٢٣٢٣٤٨٧ / فاكس / ٨٢٢٣٢٣٤٨٧

عملية استكمال اعمال رصف شارع ابو بكر
بخصوص :- الصديق من التامينات حتى معهد حسم جاب الله مركز
اطسامحافظة الفيوم ضمن بالامر المباشر

تنفيذ :- شركة الشروق للمقاولات و التوريدات العموميه (
مريم سيد محمد نعمان و شركائها)

عقد رقم :- العقد رقم (٤٩٢) لسنة ٢٠٢٥/٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبه ... وبعد

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم (الاول) عن العمله عاليه من اصل و
صوره و باقي المرفقات

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في :- ٢٠٢٤/١٢/١٢

مرفقات : ()

اصل المستخلص + عد ١ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

خطاب المحملات

محضر استلام موقع



رئيس الإدارة المركزية

منطقة بني سويف

مهندس /

احمد عراقي حسين

عملية استكمال اعمال رصف شارع ابو بكر
بخصوص :- الصديق من التامينات حتى معهد حسم جاب الله مركز
اطسا محافظة الفيوم ضمن بالامر المباشر

المنطقة السادسة - بنى سويف

ت / ٨٢٢٣٢٣٤٨٧ / فاكس / ٨٢٢٣٢٣٤٨٧

تنفيذ :- شركة الشروق للمقاولات و التوريدات العموميه (مريم سيد محمد نعمان و شركائها)

عقد رقم :- العقد رقم (٤٩٢) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد

- بالاحاله الي الخطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه و الاداريه بخصوص
استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات .
نتشرف بان نرفق من طيه لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :
- ١ - لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد .
 - ٢ - لا يوجد سيارة محمله في هذا العقد .
 - ٣ - يوجد محملات في هذا العقد توريد عدد (١٥) كرتونه اوراق تراجع بالادارة العامه بالقاهرة .
 - ٤ - لا يوجد بند اتربه في المستخلص .

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

تحرير أفي:- ٢٠٢٤/١٢/١٢
مرفقات : ()

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بنى سويف

احمد عراقى حسين



Handwritten signature and initials.

(استمارة رقم ٥٠ ع . ح .)

جمهورية مصر العربية

استمارة اعتماد الصرف

(1)

مارة لاعتماد الصرف
مصلحة: الحصة العامة للمرقى واركيلا

قسم: المسرحيات

المبلغ المستحق إلى : حركة الشرق للصناعات والعمارة بصورتي

بموجب } الطلبات طيه ، أو : الذكور في المرفقة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : -

١ شيك على البنك المركزي فى :


شيك على الخارج } صاحب الحق

يسحب باسم
الذي في الآ...

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
		١٩٧٥٠٠١-	
	الجملة	١٩٧٥٠٠١-	

رقم : _____

المختتم ذو التاريخ



كتب المراجعة


میسر الادارہ

مراد احمد علی

تقيد فى السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

المختتم ذو التاريخ



روج

رئيس المصلحة

الاعتماد الإداري ونوع الخصم		نوع الخصم				بيانات		عدد المرفقات
قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند			
١٩٧٥٠٠٠	١٩٧٥٠٠٠					(الملف المميز رقمه المستفاد رقم ١٧) على بحرية استحقاق صرف حارس الحيازة منه التذليلات من معتمد مسجل مركز امل اعماليه المستفاد		١٠٤
		إجمالي الأصل				بيانات الاستقطاعات		١٠٤
		قرش	جنيه			عادي	إضافي	دمغة توقيع
						قرش جنيه	قرش جنيه	قرش
		رسم الدمغة						

علامة

في سنة ٢٠٢

(١١) اقرار كاتب سجل المحفوظات والتنازلات : _____

(٢) إقرار بأن القسمة مرتبط بها علمي الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

جاری

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : الإيرادات بتاريخ الإحصاء :

الختم ذو التاريخ () قيد رقم سجل رقم ٥٥ « ج ٤ » رقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

رجوع فی ————— سنة ۲۰۲

شیک
إذن صرف

يعتمد سحب

مدیر او رئیس الحسابات

وكيل الحسابات

فی _____ سنة ۲۰۲ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ج . ع ») ————— امضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

(ג)

شيك . . . امضاء الكاتب المذنب : _____

المنطقة السادسة بني سويف



الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية : استكمال اعمال رصف شارع ابوبكر الصديق من التامينات حتي معهد حسن جاب الله مركز اطسا
بمحافظة الفيوم

تنفيذ شركة : الشروق للمقاولات والتوريدات العمومية (مريم سيد وشركائها)

عقد : (٤٩٢) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م

محضر استلام موقع

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢ تم الاجتماع والمرور علي الطبيعه كل من جهاز الاشراف من قبل المنطقة
وجهاز الاستشاري والجهاز التنفيذي من قبل الشركة. وبعد المرور علي الطبيعه بالعملية عاليه بكامل الطول وتبين انه
لا توجد عوائق ظاهريه تمنع البدء في تنفيذ الاعمال المدرجه بالعقد وعليه يعتبر يوم ٢٠٢٤/١٢/٢ هو تاريخ استلام
الموقع وبدء التنفيذ

جهاز اشراف الهيئة:

مدير عام التنفيذ والصيانه

مهندس المشروع (مهندس الهيئة)

مهندس المشروع (استشاري الهيئة)

السيد المهندس / حسام الدين حسن حسين

السيد المهندس / محمد عبد الرازق حسين

السيد المهندس / مصطفى محمد عبدالعزيز بكر

جهاز الشركة المنفذه :

مدير تنفيذ المشروع

السيد المهندس / محمد بدوي عبدالنواب

رئيس الاداره المركزيه

مهندس / احمد عراقي حسين



مكتب الشروق		مكتب (بيت الخبرة) ا.د عبد الحميد منجد (استشاري المشروع)		الهيئة العامة للطرق والكباري
المكتب الفني				محافظة الفيوم

استكمال اعمال رصف شارع ابوبكر الصديق من التأمينات حتي معهد حسن جاب الله مركز اطسا				
حصر مسطح طبقة التشريب MC (٢م)				
المحطة	طول (م)	عرض (م)	عرض المتوسط (م)	المساح (م ^٢)
٠	٠.٠٠	١١.٠٠		٠.٠٠
٢٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
٤٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
٦٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
٨٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
١٠٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
١٢٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
١٤٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
١٦٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
١٨٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
٢٠٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
٢٢٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
٢٤٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
٢٦٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
٢٨٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
٣٠٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
٣٢٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
٣٤٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
٣٦٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
٣٨٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
٤٠٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
٤٢٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
٤٤٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
٤٦٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
٤٨٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
٥٠٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
الاجمالي مسطح طبقة التشريب MC قطاع ثاني (٢م)				٥٥٠٠.٠٠




مهندس الشركة المنفذة /
محمد بدوي




مكتب الشروق	مكتب (بيت الخبرة) ا.د عبد الحميد منجد (استشاري المشروع)	الهيئة العامة للطرق والكباري
المكتب الفني		محافظة الفيوم

استكمال اعمال رصف شارع ابوبكر الصديق من التامينات حتي معهد حسن جاب الله مركز اطمنا حصر مسطح طبقة اسفلت سطحية ٦ سم (م)				
المحطة	الطول (م)	العرض (م)	العرض المتوسط (م)	المساحة (م ^٢)
٠	٠.٠٠	١١.٠٠		٠.٠٠
٢٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
٤٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
٦٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
٨٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
١٠٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
١٢٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
١٤٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
١٦٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
١٨٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
٢٠٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
٢٢٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
٢٤٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
٢٦٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
٢٨٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
٣٠٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
٣٢٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
٣٤٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
٣٦٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
٣٨٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
٤٠٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
٤٢٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
٤٤٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
٤٦٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
٤٨٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
٥٠٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
الاجمالي مسطح طبقة الاسفلت السطحية ٦ سم (م)				٥٥٠٠.٠٠




مهندس الشركة المنفذة /
الحج بدوي




الهيئة العامة للطرق والكباري	مكتب (بيت الخبرة) ا.د عبدالحميد منجد (استشاري المشروع)	مكتب الشروق
محافظه الفيوم		المكتب الفني
حصر تغلية اغطية مطابق الصرف لاستكمال اعمال رصف شارع ابوبكر الصديق من التامينات حتي معهد حسن جاب الله مركز اطسا		
٥٢ مطبق	رفع وتغلية أغطية مطابق الصرف للوصول للمناسيب النهائية للطريق والبند يشمل تكسير ورفع المخلفات	


مهندس الاستشاري/



مهندس الشركة المنفذة/

م/م





رقم التقرير (٢٠٢٤ / ٢٢٩٠١٦)

تقرير اختبار

الجهة المالكة: الهيئة العامة للطرق والكباري.		اسم العملية: استكمال أعمال رصف شارع أبو بكر الصديق من التامينات حتى معهد حسن جاب الله مركز اطسا - محافظة الفيوم.	
جهة الإشراف: الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة السادسة بني سويف - وحدة الفيوم.			
المقاول: شركة الشروق للمقاولات والتوريدات العمومية.			
اسم التجربة: استخلاص الإسفلت	عدد العينات: ٢	كود العينة: QC - ٠١	
تاريخ الخطاب: ٢٠٢٤ / ١٢ / ١٢	تاريخ الحصول على العينة: ٢٠٢٤ / ١٢ / ١٢	تاريخ الاختبار: ٢٠٢٤ / ١٢ / ١٦	
طريقة الاختبار المستخدمة: الكود المصري ○ ASTM	رقم وتاريخ الإيصال: [] / /		
الظروف البيئية لإجراء التجربة: درجة الحرارة: ٢٤ ± ١ °م	الرطوبة النسبية: ٦٢ ± ١ %		

ملحوظة: - مسئولية المعمل تتوقف فقط على عرض نتائج اختبارات العينة - أما قبول أو رفض العينة ليست من مسئولية المعمل
- العينات مودة بمعرفة المقاول دون أدنى مسئولية من قبل المعمل.

ملحوظة: (سمك الطبقات وتحديد النقاط مسئولية الإشراف)

المواصفات	سطحية		المناخل
	عينه (٢)	عينه (١)	
١٠٠	١٠٠	١٠٠	"١
١٠٠ - ٨٠	٩٧,٩	٩٣,٤	" ٤/٣
-----	٨٠,٣	٧٧,٤	" ٢/١
٨٠ - ٦٠	٦٨,٨	٦٨,٢	" ٨/٣
٦٠ - ٤٨	٥٠,٨	٤٩,٥	#٤
٥٠ - ٣٥	٤٢,١	٤٢	#٨
-----	٣٠,٨	٣١,٣	#١٦
٣٠ - ١٩	٢٢,٢	٢٢,١	#٣٠
٢٣ - ١٣	١٤,٢	١٤,٤	#٥٠
-----	٨,٨	٩,٥	#٨٠
١٥ - ٧	٧,٣	٧,٥	#١٠٠
٨ - ٣	٤,٥	٣,٢	#٢٠٠
تقارن بمعرفة جهة الإشراف	% ٥,٢٣٩	% ٥,٣٠١	نسبة الإسفلت

القائم بالاختبارات: / عبد المعهود خالد عبدالعزيز
التوقيع: /

مدير المعمل

د. / أحمد مصطفى عبد الجواد



المدير الفني

م / جمال صلاح عبد الوهاب