

مشروع : أعمال تأمين سلامة المرور الطريق الدائري من تقاطع سعد الشاذلي حتى محمد فوزي القوس الخارجي
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)
تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق
حصر من تاريخ بدء العملية حتى تاريخ المستخلص

رقم البند	البند	الوصف		البيان	العدد	الكميات		ملاحظات
		من	الى			العدد	الاجمالي	
٢	فك ونقل وتركيب علامات علويه بالمعد (فردى - مزدوج) على القواعد المعده لها	قبل نقل الجولف (نقل)		كابولى فردي	١	١	١	
		امام كوبري محمد فوزي (مدخل السخنة)		كابولى زوجي	١	٠	٠	
		التوسعة امام المطار		كابولى زوجي	١	٠	٠	
							١,٠٠٠	

مهندس الهيئة

١١٢

مهندس الاشراف

١١٢

مهندس الشركة

١١٢

مشروع : أعمال تأمين سلامة المرور الطريق الدائري من تقاطع سعد الشاذلي حتى محمد فوزي القوس الخارجي
 المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)
 تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق
 حصر من تاريخ بدء العملية حتى تاريخ المستخلص

ملاحظات	الاجمالي كجم	الكميات		حالة الكابولي	البيان	الوصف		البند	بند
		الوزن كجم				من	الى		
	٣٧٥٠	٣٧٥٠	جديد	كابولي زوجي	بعد جوزيف تيتو مباشرة من الرئيسي				
	٣٧٥٠	٣٧٥٠	جديد	كابولي زوجي	نزلة لوب (٣) المتجه الى طريق السويس من الخدمة				
	٣٧٥٠	٣٧٥٠	جديد	كابولي زوجي	رامب الزهراء قبل كوبري القطيم من الداعم				
	٣٧٥٠	٣٧٥٠	جديد	كابولي زوجي	رامب المشير قبل الكوبري				
	٣٧٥٠	٣٧٥٠	جديد	كابولي زوجي	لوب المشير المتجه الى التجمع الخامس				
	٣٧٥٠	٣٧٥٠	جديد	كابولي زوجي	اثر النتي (مطلع كوبري الحضارة)				
	٣٧٥٠	٣٧٥٠	جديد	كابولي زوجي	سليب رامب قبل توكولات السيارات من الرئيسي الى الداعم				
	٣٧٥٠	٣٧٥٠	جديد	كابولي زوجي	روض الفرج (مطلع الضبعة)				
	٣٠٠٠٠,٠٠				الاجمالي كجم				

مهندس الهيئة

٢٠٢١

مهندس الاشراف

مهندس الشركة

٢٠٢١/٥/٢٥

مشروع : أعمال تامين سلامة المرور الطريق الدائري من تقاطع سعد الشاذلي حتى محمد فوزي القوس الخارجي
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)
تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق
حصر من تاريخ بدء العملية حتى تاريخ المستخلص

رقم البند	البند	الوصف		بيان	حاله الكابولي	الكميات		الاجمالي بالعدد	ملاحظات
		من	الى			عدد الرسائل			
	بالعدد نقل وتركيب رسائل العلامات العلوية وتعليمات المهندس المشرف	بعد جوريف بيتو مياشوره من القبس	كابولي زوجي	جديد		٢		٢	
		نزلة لوب (٣) المتجه الى طريق السوييس من الخدمة	كابولي زوجي	جديد		٢		٢	
		رامب الزهراء قبل كوبري الفطيم من الداعم	كابولي زوجي	جديد		٢		٢	
		رامب المشير قبل الكوبري	كابولي زوجي	جديد		٢		٢	
		لوب المشير المتجه الى التجمع الخامس	كابولي زوجي	جديد		٢		٢	
		قبل نفق الجوف (نقل)	كابولي فردي	نقل					
		تحت كوبري سمير غلثم (نقل)	كابولي زوجي	قل					
		اثر التني (مطلع كوبري الحضارة)	كابولي زوجي	جديد		٢		٢	
		سليب رامب قبل توكيلات السيارات من الرئيسي الى الداعم	كابولي زوجي	جديد		٢		٢	
		روض الفرج (مطلع الضيعة)	كابولي زوجي	جديد		٢		٢	
		امام كوبري محمد فوزي (مقل السخنة) (نقل)	كابولي زوجي	نقل					
		التوسعة امام المطار (نقل)	كابولي زوجي	نقل					
								١٦	

مهندس الهيئة

أحمد

مهندس الإشراف

محمد

مهندس الشركة

٥/١٢/٢٠١٥

مشروع : أعمال تامين سلامة المرور الطريق الدائري من تقاطع سعد الشاذلي حتى محمد فوزي القوس الخارجي
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)
تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق
حصر من تاريخ بدء العملية حتى تاريخ المستخلص

رقم البند	البند	الوصف		البيان	الكميات					الاجمالي م ^٣	ملاحظات
		من	الى		العدد	الطول	المعرض	السمك	الكمية م ^٣		
		بعد جوزيف تيتو مباشرة من الرئيسي		كابولي زوجي	١	٥,٥	٢	٠,٨٥	٩,٣٥	٩,٣٥	
		نزلة لوب (٣) المتجه الى طريق السوييس من الخدمة		كابولي زوجي	١	٥,٥	٢	٠,٨٥	٩,٣٥	٩,٣٥	
		رامب الزهراء قبل كوبري العظيم من الداعم		كابولي زوجي	١	٥,٥	٢	٠,٨٥	٩,٣٥	٩,٣٥	
		رامب المشير قبل الكوبري		كابولي زوجي	١	٥,٥	٢	٠,٨٥	٩,٣٥	٩,٣٥	
		لوب المشير المتجه الى التجمع الخامس		كابولي زوجي	١	٥,٥	٢	٠,٨٥	٩,٣٥	٩,٣٥	
		قبل نفق الجوف (نقل)		كابولي فردي	١	٥,٥	٢	٠,٨٥	٩,٣٥	٩,٣٥	
		اثر التني (مطبخ كوبري الحضارة)		كابولي زوجي	١	٥,٥	٢	٠,٨٥	٩,٣٥	٩,٣٥	
		سليب رامب قبل توكولات السيارات من الرئيسي الى الداعم		كابولي زوجي	١	٥,٥	٢	٠,٨٥	٩,٣٥	٩,٣٥	
		روض الفرع (مطبخ الضيعة)		كابولي زوجي	١	٥,٥	٢	٠,٨٥	٩,٣٥	٩,٣٥	
		امام كوبري محمد فوزي (مدخل المسخنة) (نقل)		كابولي زوجي	١	٥,٥	٢	٠,٨٥	٩,٣٥	٩,٣٥	
		التوسعة امام المطار (نقل)		كابولي زوجي	١	٥,٥	٢	٠,٨٥	٩,٣٥	٩,٣٥	
										١٠٢,٨٥	

مهندس الهيئة

أ.م.م

مهندس الاشراف

أ.م.م

مهندس الشركة

أ.م.م

مشروع : أعمال تامين سلامة المرور الطريق الدائري من تقاطع سبعا الشانلى حتى المنطقة الرابعة عصر (الطريق الدائري ومحاوره)
تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق
حصر من تاريخ بدء العملية حتى تاريخ المستخلص

رقم البند	البند	الوصف		البيان	حجم الحفر			كمية الخرسانة خضم				ملاحظات	
					الطول	العرض	السمك	الكمية م ^٣	الطول	العرض	السمك		
		من	الى		كلولي زوجي	٥,٥	٢	٠,٣٥	٩,٣٥	٤,٥	١,٥	٠,٥٠	٣,٣٧٥
		يعد جود زيف يتبو مباشر من الرئيسي	كلولي زوجي <th>٥,٥</th> <th>٢</th> <th>٠,٣٥</th> <th>٩,٣٥</th> <th>٤,٥</th> <th>١,٥</th> <th>٠,٥٠</th> <th>٣,٣٧٥</th> <td></td>	٥,٥	٢	٠,٣٥	٩,٣٥	٤,٥	١,٥	٠,٥٠	٣,٣٧٥		
		نزلة لوب (٣) المتجه الى طريق السومين من الخامة	كلولي زوجي <th>٥,٥</th> <th>٢</th> <th>٠,٣٥</th> <th>٩,٣٥</th> <th>٤,٥</th> <th>١,٥</th> <th>٠,٥٠</th> <th>٣,٣٧٥</th> <td></td>	٥,٥	٢	٠,٣٥	٩,٣٥	٤,٥	١,٥	٠,٥٠	٣,٣٧٥		
		رابب الزهراء قبل كوبري العظيم من الداعم	كلولي زوجي <th>٥,٥</th> <th>٢</th> <th>٠,٣٥</th> <th>٩,٣٥</th> <th>٤,٥</th> <th>١,٥</th> <th>٠,٥٠</th> <th>٣,٣٧٥</th> <td></td>	٥,٥	٢	٠,٣٥	٩,٣٥	٤,٥	١,٥	٠,٥٠	٣,٣٧٥		
		رابب المشير قبل الكوبري	كلولي زوجي <th>٥,٥</th> <th>٢</th> <th>٠,٣٥</th> <th>٩,٣٥</th> <th>٤,٥</th> <th>١,٥</th> <th>٠,٥٠</th> <th>٣,٣٧٥</th> <td></td>	٥,٥	٢	٠,٣٥	٩,٣٥	٤,٥	١,٥	٠,٥٠	٣,٣٧٥		
		لوب المشير المتجه الى التجمع الخامس	كلولي زوجي <th>٥,٥</th> <th>٢</th> <th>٠,٣٥</th> <th>٩,٣٥</th> <th>٤,٥</th> <th>١,٥</th> <th>٠,٥٠</th> <th>٣,٣٧٥</th> <td></td>	٥,٥	٢	٠,٣٥	٩,٣٥	٤,٥	١,٥	٠,٥٠	٣,٣٧٥		
		قبل نفق الجولف (نقل)	كلولي فردي <th>٥,٥</th> <th>٢</th> <th>٠,٣٥</th> <th>٩,٣٥</th> <th>٤,٥</th> <th>١,٥</th> <th>٠,٥٠</th> <th>٣,٣٧٥</th> <td></td>	٥,٥	٢	٠,٣٥	٩,٣٥	٤,٥	١,٥	٠,٥٠	٣,٣٧٥		
		انتر التسي (مطبخ كوبري الحضارة)	كلولي زوجي <th>٥,٥</th> <th>٢</th> <th>٠,٣٥</th> <th>٩,٣٥</th> <th>٤,٥</th> <th>١,٥</th> <th>٠,٥٠</th> <th>٣,٣٧٥</th> <td></td>	٥,٥	٢	٠,٣٥	٩,٣٥	٤,٥	١,٥	٠,٥٠	٣,٣٧٥		
		سليب راسب قبل توكيلات السجلات من الرئيسي الى الداعم	كلولي زوجي <th>٥,٥</th> <th>٢</th> <th>٠,٣٥</th> <th>٩,٣٥</th> <th>٤,٥</th> <th>١,٥</th> <th>٠,٥٠</th> <th>٣,٣٧٥</th> <td></td>	٥,٥	٢	٠,٣٥	٩,٣٥	٤,٥	١,٥	٠,٥٠	٣,٣٧٥		
		روض الفرج (مطبخ الضيعة)	كلولي زوجي <th>٥,٥</th> <th>٢</th> <th>٠,٣٥</th> <th>٩,٣٥</th> <th>٤,٥</th> <th>١,٥</th> <th>٠,٥٠</th> <th>٣,٣٧٥</th> <td></td>	٥,٥	٢	٠,٣٥	٩,٣٥	٤,٥	١,٥	٠,٥٠	٣,٣٧٥		
		اسم كوبري محمد فوزي (مدخل السمقة) (نقل)	كلولي زوجي <th>٥,٥</th> <th>٢</th> <th>٠,٣٥</th> <th>٩,٣٥</th> <th>٤,٥</th> <th>١,٥</th> <th>٠,٥٠</th> <th>٣,٣٧٥</th> <td></td>	٥,٥	٢	٠,٣٥	٩,٣٥	٤,٥	١,٥	٠,٥٠	٣,٣٧٥		
		التوسعة اسم المطار (نقل)	كلولي زوجي <th>٥,٥</th> <th>٢</th> <th>٠,٣٥</th> <th>٩,٣٥</th> <th>٤,٥</th> <th>١,٥</th> <th>٠,٥٠</th> <th>٣,٣٧٥</th> <td></td>	٥,٥	٢	٠,٣٥	٩,٣٥	٤,٥	١,٥	٠,٥٠	٣,٣٧٥		
				١٠٢,٨٥	خضم القواعد العالية		٤٢,٣٥	خضم القواعد المسطحة					
				٢٣,٣٨									

٥

بالمقر المكعب اتصال رسم بالتربة
نتائج الحفر شرط خلوها من المواد
العضوية والدمك الجيد للحصول
على اعلى كثافة ممخنة والبند بجميع
مشتكلاته طبقا لاصول الصناعة
ومواصفات المشروع والكبلر
الهيئة العامة للطرق والكبلر
وتعليمات المهندس المشرف

مهذس الحديث

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

921



25051519

حصر من تاريخ بدء العملية حتي تاريخ المستخلص

[illegible]

مهندس الشركة

26051519

مشروع : أعمال تأمين سلامة المرور الطريق الدائري من تقاطع سعد الشاذلي حتى محمد فوزي القوس الخارجي
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)
تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق
حصر من تاريخ بدء العملية حتى تاريخ المستخلص

ملاحظات	الإجمالي بالطن	الكميات		البيان	الوصف		البند	رقم البند
		الإجمالي بالطن	العدد		الى	من		
	٠,٥٩٨	٠,٥٩٨	١	كابلوني زوجي	بعد جوزيف يتيق مباشرة من الرئيسي			
	٠,٥٩٨	٠,٥٩٨	١	كابلوني زوجي	نزلة لوب (٣) المتجه الي طريق السويس من الخدمة			
	٠,٥٩٨	٠,٥٩٨	١	كابلوني زوجي	رامب الزهراء قبل كوبري العظيم من الداعم			
	٠,٥٩٨	٠,٥٩٨	١	كابلوني زوجي	رامب المشير قبل الكوبري			
	٠,٥٩٨	٠,٥٩٨	١	كابلوني زوجي	لوب المشير المتجه الي التجمع الخامس			
	٠,٥٩٨	٠,٥٩٨	١	كابلوني فردي	قبل نفق الجولف (نقل)			
	٠,٥٩٨	٠,٥٩٨	١	كابلوني زوجي	اثر النبي (مطلع كوبري الحضرة)			
	٠,٥٩٨	٠,٥٩٨	١	كابلوني زوجي	سليب رامب قبل بوكيلات السيارات من الرئيسي الي الداعم			
	٠,٥٩٨	٠,٥٩٨	١	كابلوني زوجي	روض القرح (مطلع الضبعة)			
	٠,٥٩٨	٠,٥٩٨	١	كابلوني زوجي	اسلم كوبري محمد فوزي (مدخل السفنة) (نقل)			
	٠,٥٩٨	٠,٥٩٨	١	كابلوني زوجي	التوسعة اسلم المطر (نقل)			
	٦,٥٨							

٨
بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح بجميع الاقطار والفاية تشمل التركيب والتشغيل
والتربيط والبنت بجميع مشكلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات المشروع ومواصفات الهيئة
العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

١٤٨١

١٤٨١/٥٥٥٥٥٥٥٥

مشروع : أعمال تأمين سلامة المرور الطريق الدائري من تقاطع سعد الشاذلي حتى محمد فوزي القوس الخارجي
 المنطقة الاربعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)
 تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق
 حصر من تاريخ بدء العملية حتى تاريخ المستخلص

رقم البند	البند	الكميات											ملاحظات
		كمية عزل الجوانب						كمية عزل المسطح			خصم		
		الطول	المعرض	السمك	الكمية م ^٢	الطول	المعرض	الكمية م ^٣					
		بعد جوزيف يتبع مباشرة من الرئيسي	كلولي زاجي	٤,٥	١,٥	١,٥	٦,٠٠	١,٥	٤,٥	١,٧٥	١١,٠٠٠		
		نزلة لوب (٣) المتجه الي طريق السويوس من الحفمة	كلولي زاجي	٤,٥	١,٥	١,٥	٦,٠٠	١,٥	٤,٥	١,٧٥	١١,٠٠٠		
		رامب الازدهاء قبل كوبري اللطيم من الناعم	كلولي زاجي	٤,٥	١,٥	١,٥	٦,٠٠	١,٥	٤,٥	١,٧٥	١١,٠٠٠		
		رامب المشير قبل الكوبري	كلولي زاجي	٤,٥	١,٥	١,٥	٦,٠٠	١,٥	٤,٥	١,٧٥	١١,٠٠٠		
		لوب المشير المتجه الي التجمع الخامس	كلولي زاجي	٤,٥	١,٥	١,٥	٦,٠٠	١,٥	٤,٥	١,٧٥	١١,٠٠٠		
		قبل نقل الجوفف (نقل)	كلولي زاجي	٤,٥	١,٥	١,٥	٦,٠٠	١,٥	٤,٥	١,٧٥	١١,٠٠٠		
		اثر اللبي (مطبق كوبري الحفمة)	كلولي زاجي	٤,٥	١,٥	١,٥	٦,٠٠	١,٥	٤,٥	١,٧٥	١١,٠٠٠		
		مطلب رامب قبل توكيلات السويوس من الرئيسي الي الناعم	كلولي زاجي	٤,٥	١,٥	١,٥	٦,٠٠	١,٥	٤,٥	١,٧٥	١١,٠٠٠		
		روض الفرج (مطبق الضبعة)	كلولي زاجي	٤,٥	١,٥	١,٥	٦,٠٠	١,٥	٤,٥	١,٧٥	١١,٠٠٠		
		اسم كوبري محمد فوزي (مطبق المسقنة) (نقل)	كلولي زاجي	٤,٥	١,٥	١,٥	٦,٠٠	١,٥	٤,٥	١,٧٥	١١,٠٠٠		
		التوسعة اسم المنظر (نقل)	كلولي زاجي	٤,٥	١,٥	١,٥	٦,٠٠	١,٥	٤,٥	١,٧٥	١١,٠٠٠		
												١٢١,٠٠٠	

بالمرح المسطح توريد ودفن طبقة عازلة للحرارة من البتومين
 الموكسد المسطح الاسفلت الكرسطية اسفل مغطوب الارض
 الطبيعية البنية بجميع مقاديرها طبقا لرسول الصناعة ومواصفات
 المشروع ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبرى

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

٥٥١

٥٥١

٥٥١/٥٥٥٥٥٥٥٥

مشروع : أعمال تانين سلامة المرور الطريق الدائري من تقاطع سدة الشاذلي حتى محمد فوزي القوس الخارجي
 المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحوره)
 تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق
 حصر من تاريخ بدء العملية حتى تاريخ المستخلص

رقم البند	البند	الوصف		البيان	الكميات						الإجمالي	ملاحظات		
					قواعد مساحة				رقبه علود					
					الطول	العرض	السمك	الكمية م ^٣	الطول	العرض			السمك	الكمية م ^٣
		من	الى	كابولي زوجي	٤,٥٠	١,٥٠	٠,٥٠	٣,٣٧٥	١,٧٥	١,٠٠	٠,٧٥	١,٣١٣	٤,٦٨٨	
				بعد جوزيف تيتو مباشرة من الرئيسي										
				نزلة لوب (٣) المتجه الى طريق السويس من الخدمة										
				رامب الزهراء قبل كوبري النظيم من الداعم										
				رامب المشير قبل الكوبري										
				لوب المشير المتجه الى التجمع الخامس										
				قبل نفق الجولف (نقل)										
				اثر النتي (مطلع كوبري الحضرة)										
				سليب رامب قبل توكيلات السيارات من الرئيسي الى الداعم										
				روض القرج (مطلع الضبعة)										
				امام كوبري محمد فوزي (مدخل المسننة) (نقل)										
				التوسعة امام المطار (نقل)										
					</									

بالعقر المكعب توريد وصب خرسانة مساحة لزوم الإسمنت على
 الا يقل عن ٢٥٠ كجم/م^٣ بعد ٢٨ يوم والخطط الميكانيكي مع
 معالجة الخرسانة بعد الصب والبند يجمع مشتتات طبقا لاصول
 الصناعة ومواصفات المشروع ومواصفات الهيئة العامة للطرق
 والكبرى وتعليمات المهندس المشرف

مهندس الهيثم

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

أحمد

أحمد

٢٥/١٢/٢٠٢٠

QUALITY CONTROL LABORATORY CONCRETE COMPRESSION TESTS

17954

Client المصرية للطرق

Project الدائري

MIX DESCR 250 KG/CM2

Cement type OPC

Casting date 15-02-25

Crushing Date 15-03-25

Age at days 28

Element قواعد مسلحة

Cement content/ kg 350

Site OBOUR

NO	DIMENTIO N (mm)	WEIGHT (gm)	DENSITY (ten/m3)	LOAD -KN	COMP. STRENGTH KG/CM2	AVERAGE Kg/cm2
1	150*150*150	8169	2.420	638	289	293
2	150*150*150	8180	2.424	652	295	
3	150*150*150	8205	2.431	649	294	
4	150*150*150		0.000			
5	150*150*150		0.000			
6	150*150*150		0.000			
7	150*150*150		0.000			
8	150*150*150		0.000			
9	150*150*150		0.000			

- 1- The samples had been casted by the client's acknowledgement.
- 2- The casting date had beenwritten by the client's acknowledgment.
- 3- Irregular cube result will be ignored

QC DEPARTMENT

ANALYST

DECOM

Development & Construction Materials Co. Egypt

ديكوم

الشركة المصرية لتنمية مواد البناء

**QUALITY CONTROL LABORATORY
CONCRETE COMPRESSION TESTS**

17915

Client المصرية مستلزمات الطرق

Project الدائري

MIX DESCR 200 KG/CM2

Cement type OPC

Casting date 10-02-25

Crushing Date 17-02-25

Age at days 7 Element قواعد عادية

Cement content/ kg 270

BOUR

NO.	DIMENTIO N (mm)	WEIGHT (gm)	DENSITY (ten/m3)	LOAD -KN	COMP. STRENGTH KG/CM2	AVERAGE Kg/cm2
1	150*150*150	7984	2.366	439	199	200
2	150*150*150	8051	2.385	441	200	
3	150*150*150	8049	2.385	444	201	
4	150*150*150		0.000			
5	150*150*150		0.000			
6	150*150*150		0.000			
7	150*150*150		0.000			
8	150*150*150		0.000			
9	150*150*150		0.000			

- 1- The samples had been casted by the client's acknowledgement.
- 2- The casting date had beenwritten by the client's acknowledgment.
- 3- Irregular cube result will be ignored

Q.C.DEPARTMENT

ANALYST

Head Office & Sales Department

At. Obour City - Indust Area

Tel: 46101304 - 9 Fax: 46101301

At. Marghena km 25 Desert Road

Tel: (03) 2020242 / 3

المركز الرئيسي وإدارة المبيعات

المنطقة الصناعية الأولى - مدينة العجوة

ت: ٩ - ٤٦١٠١٣٠٤ فاكس: ٤٦١٠١٣٠١

المنطقة الصناعية - طريق مصر الإسكندرية الصحراوي

تليفون / فاكس: ٢٠٢٠٢٤٢ / ٣ (٠٣)

DECOM

Development & Construction Materials Co. Egypt

ديكوم

الشركة المصرية لتنمية مواد البناء

**QUALITY CONTROL LABORATORY
CONCRETE COMPRESSION TESTS**

ID 17916

Client المصرية مستلزمات الطرق

Project الدائري

DESCR 200 KG/CM2

Cement type OPC

Casting date 10-02-25

Crushing Date 10-03-25

Age at days 28

Element قواعد عادية

Cement content/ kg 270

OBOUR

	DIMENTIO N (mm)	WEIGHT (gm)	DENSITY (ten/m3)	LOAD -KN	COMP. STRENGTH KG/CM2	AVERAGE Kg/cm2
1	150*150*150	8148	2.414	515	233	234
2	150*150*150	8307	2.461	509	231	
3	150*150*150	8146	2.414	523	237	
4	150*150*150		0.000			
5	150*150*150		0.000			
6	150*150*150		0.000			
7	150*150*150		0.000			
8	150*150*150		0.000			
9	150*150*150		0.000			

- 1- The samples had been casted by the client's acknowledgement.
- 2- The casting date had been written by the client's acknowledgment.
- 3- Irregular cube result will be ignored

Q.C DEPARTMENT

ANALYST

Head Office & Sales Department

Al-Obour City - Indust Area

Tel : 46101304 - 9 Fax : 46101301

Merghem km 23 Desert Road

Tel / Fax : (03) 2020242 / 3

المركز الرئيسي وإدارة المبيعات :

المنطقة الصناعية الأولى - مدينة العبور

ت : ٩ - ٤٦١٠١٣٠٤ - فاكس : ٤٦١٠١٣٠١

الإسكندرية - مرقم ك ٢٣ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي

تليفون / فاكس : ٢٠٢٠٢٤٢ / ٣ (٠٣)

DECOM

Development & Construction Materials Co. Egypt

ديكوم

الشركة المصرية لتنمية مواد البناء

**QUALITY CONTROL LABORATORY
CONCRETE COMPRESSION TESTS**

ID 17930

Client المصرية للطرق

Project الدالري

MIX DESCR 250 KG/CM2

Cement type OPC

Casting date 12-02-25

Crushing Date 12-03-25

Age at days 28 Element قواعد مسلحة

Cement content/ kg 350

Site BOOUR

NO	DIMENTIO N (mm)	WEIGHT (gm)	DENSITY (ten/m3)	LOAD -KN	COMP. STRENGTH KG/CM2	AVERAGE Kg/cm2
1	150*150*150	8083	2.395	645	292	296
2	150*150*150	8025	2.378	653	296	
3	150*150*150	8130	2.409	661	299	
4	150*150*150		0.000			
5	150*150*150		0.000			
6	150*150*150		0.000			
7	150*150*150		0.000			
8	150*150*150		0.000			
9	150*150*150		0.000			

1- The samples had been casted by the client's acknowledgement.

2- The casting date had beenwritten by the client's acknowledgment.

3- Irregular cube result will be ignored

Q.C.DEPARTMENT

ANALYST

Office & Sales Department
 El Ghour City - Desert Area
 Tel : 46101304 - 9 Fax : 46101301
 Alex - Merghem km 25 Desert Road
 Tel : Fax : (03) 2020242 / 3

المركز الرئيسي وإدارة المبيعات :
 المنطقة الصناعية الأولى - مدينة الغهور
 ت : ٤٦١٠١٣٠٤ - ٩ فاكس : ٤٦١٠١٣٠١
 الإسكندرية : مرغم لك ٢٥ طريق ميسر الإسكندرية الصحراوي
 تلفون / فاكس : ٢٠٢٠٢٤٢ / ٣ (٠٣)

DECOM

Development & Construction Materials Co. Egypt

ديكوم

الشركة المصرية لتنمية مواد البناء

**QUALITY CONTROL LABORATORY
CONCRETE COMPRESSION TESTS**

ID 17929

Client المصرية للطرق

Project الدائري

Cement type 250 KG/CM2

Cement type OPC

Casting date 12-02-25

Crushing Date 19-02-25

Age at days 7 Element قواعد مسلحة

Cement content/ kg 350

Site OBOUR

NO	DIMENTIO N (mm)	WEIGHT (gm)	DENSITY (ten/m3)	LOAD -KN	COMP. STRENGTH KG/CM2	AVERAGE Kg/cm2
1	150*150*150	8015	2.375	552	250	247
2	150*150*150	8280	2.453	540	245	
3	150*150*150	8190	2.427	546	247	
4	150*150*150		0.000			
5	150*150*150		0.000			
6	150*150*150		0.000			
7	150*150*150		0.000			
8	150*150*150		0.000			
9	150*150*150		0.000			

- 1- The samples had been casted by the client's acknowledgement.
- 2- The casting date had beenwritten by the client's acknowledgment.
- 3- Irregular cube result will be ignored

Q.C.DEPARTMENT

ANALYST

Head Office & Sales Department

Al OBOUR City - Indust Area

Tel: 46101304 - 9 Fax: 46101301

2522 Merghem km 23 Desert Road

Tel / Fax : (03) 2020242 / 3

المركز الرئيسي وإدارة المبيعات

المنطقة الصناعية الأولى - مدينة العجوة

ت : ٩ - ٤٦١٠١٣٠٤ فاكس : ٤٦١٠١٣٠١

الإسكندرية : مرقم لك ٢٣ طريق مستر الإسكندرية الصحراوي

تليفون / فاكس : ٢٠٢٠٢٤٢ / ٣ (٠٣)

DECOM

Development & Construction Materials Co. Egypt

ديكوم

الشركة المصرية لتنمية مواد البناء

**QUALITY CONTROL LABORATORY
CONCRETE COMPRESSION TESTS**

17953

Client المصرية للطرق

Project الدائري

MIX DESCR 250 KG/CM2

Cement type OPC

Casting date 15-02-25

Crushing Date 22-02-25

Age at days 7 Element قواعد مسلحة

Cement content/ kg 350

BOUR

NO.	DIMENTIO N (mm)	WEIGHT (gm)	DENSITY (ten/m3)	LOAD -KN	COMP. STRENGTH KG/CM2	AVERAGE Kg/cm2
1	150*150*150	8076	2.393	543	246	245
2	150*150*150	8203	2.431	541	245	
3	150*150*150	8342	2.472	536	243	
4	150*150*150		0.000			
5	150*150*150		0.000			
6	150*150*150		0.000			
7	150*150*150		0.000			
8	150*150*150		0.000			
9	150*150*150		0.000			

- 1- The samples had been casted by the client's acknowledgement.
- 2- The casting date had beenwritten by the client's acknowledgment.
- 3- Irregular cube result will be ignored

Q.C DEPARTMENT

ANALYST

Head Office & Sales Department

El-Dokki City - Indust Area

Tel: 46101304 - 9 Fax: 46101301

El-Dokki City - Indust Area

Tel: 46101304 - 9 Fax: 46101301

المركز الرئيسي وإدارة المبيعات

المنطقة الصناعية الأولى - مدينة القصور

ت ٩ - ٤٦١٠١٣٠٤ - ٩ فاكس ٤٦١٠١٣٠١

الإسكندرية : مرفق ك ٢٣ طريق مستطير الإسكندرية الصحراوى

تليفون / فاكس : ٢٠٢٠٢٢٤٠٣ (٠٣)