

محضر استلام ابتدائي
لعملية: أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع وادي النطرون_قطاع برج
العرب/الاسكندرية)

لتنفيذ المسافة من الكم+300 إلى الكم+500+305 اتجاه النوبارية.
تنفيذ شركة :-العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية
اشراف : المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الاسكندرية_مطروح)
استشاري الهيئة للمشروع : (د خالد قنديل)

انه في يوم الاحد الموافق 28 / 5 / 2023 وبناءً علي قرار السيد العميد مهندس/رئيس الإدارة
المركزية لمنطقة غرب الدلتا رقم (121) بتاريخ 2022/09/14 والخاص بأعمال الاستلام الابتدائي للأعمال عاليه.
فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلاً من :-

- | | | |
|-------------------------------|---|----------|
| (1) المهندس / محمد حسنى فياض | مدير عام المشروعات | (رئيساً) |
| (2) المهندس/أحمد جلال | مدير مشروع القطاع من المنطقة | (عضواً) |
| (3) المهندس/عبدالله عبدالمحسن | معمل المنطقة المشرفة | (عضواً) |
| (4) المهندس / هشام محمد صبرى | مكتب: (د خالد قنديل) استشاري الهيئة | (عضواً) |
| (5) المهندس/محمد خليل | مكتب (اكس واي زد) استشاري المساحة بالمشروع | (عضواً) |
| (6) المهندس/أحمد علاء | الشركة المنفذة | (عضواً) |

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالإطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة
علي الطبيعة للمرور علي الأعمال المنفذة ومعاينتها ظاهرياً وتم أخذ عينات سن فلتر من الجسر لإجراء التجارب
الازمة عليها بمعمل المنطقة وتحديد نسبة الحيود وقد أسفر الفحص والمعاينة الظاهرية عن التالي:-

الأعمال المنفذة والمطلوب تسليمها اعمال توريد وفرش طبقة سن فلتر لزوم إحلال مسار الجسر الترابي
للقطار الكهربائي السريع

أولاً:- أعمال توريد وفرش طبقة فلتر:-

تم التأكد من وصول الأعمال للمناسيب المطلوبة طبقاً لطلبات التسليم بالمشروع والأعمال مقبولة بصفة عامة .

ثانياً:- حالة السطح العلوى للجسر المنفذ:-

الأعمال مقبولة بصفة عامة وتم التأكد من الوصول للمناسيب وتحقيق الميول الجانبية للقطاع

توصيات اللجنة :-

- (١) علي مندوب معمل المنطقة تحديد مدي الحيود بالعينات عن المواصفة العامة للمشروع وتحديد قيمة الخصم .
- (٢) علي السادة استشاري القطاع (د خالد قنديل) مراجعة الحصر والتأكد من الكميات المنفذة طبقاً لطلبات الاستلام وموافقة اللجنة بالكميات والتجارب التي أجريت علي الأعمال أثناء التنفيذ.
- (٣) قام مندوب استشاري المساحة بالتأكد علي المناسيب المنفذة طبقاً للتصميم المعتمد.
- (٤) علي استشاري القطاع (د خالد قنديل) متابعة سلوك الأعمال خلال فترة الضمان وابلإغ الشركة بأي عيوب تظهر لأصلاحها فوراً.

وعليه تري اللجنة قبول الأعمال حيث لا يوجد ما يعيق الاستلام الابتدائي للأعمال عاليه ويعتبر تاريخ المخضر هو تاريخ النهو الفعلي وبدء فترة الضمان للأعمال. وعلي ذلك جري التوقيع.

التوقيعات :-

(٦) 
(٥) محمد خليل

(٤) 
(٣) السيد

(٢) السيد

(١) 



مكتب الاستشاري الهندسي KK
(أ.د/ خالد قنديل)
مدير المشروع: م/ هشام محمد صبري
مشروع: القطار الكهربائي السريع
القطاع الرابع (الإسكندرية)

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الإسكندرية - مهندس مطروح

عبد. مهندس / 

"هاني محمد محمود طه"