

تقرير رقم 967 بتاريخ 12/4/2022



معمل المنطقة

شركة نجوى ابراهيم
للمقاولات

عملية : ازدواج طريق اسوان / توشكى

العملية من كم 70+000 الى كم 75+000

المسيد المهندس / مدير شركة نجوى ابراهيم للمقاولات

تحية طيبة وبعد

نتشرف بان نرسل لميادتكم رفق هذا التقرير نتائج الاختبارات المعملية للعملية عاليه :-

قيمة الاختبارات المعملية 2917 جنيه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا فى 12/4/2022

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عبد يحيى كرومر

تقرير رقم 967 بتاريخ 12/4/2022
عملية : ازدواج طريق اسوان / توشكى
العملية من كم 70+000 الى كم 75+000

شركة نجوى ابراهيم للمقاولات

الهيئة العامة
للطرق والجسور والنقل البرى
(GARBLT)



المشقة: م. م. م. م. م.

الذى احضر العينات استشارى المشروع المهندس / مصطفى موسى
العينات مسلوية من احضرها

المواصفات		معمل المنطقة	
100		رقم العينة	6204
100	70	الموقع	محجر كم 50+300
85	55	نوع الطبقة	طبقة اساس طبيعي
80	50	التاريخ	18/3/2022
70	40	المهزات	النسبة المئوية للمار
60	30	"2	95.38
50	20	"1.5	93.66
30	10	"1	84.90
15	5	"3 / 4	76.97
30 % ≥		"1 / 2	72.79
6 % ≥		"3 / 8	63.50
40 % ≥		رقم 4	48.94
		رقم 10	31.88
		رقم 40	19.84
		رقم 200	3.11
		حد السيولة	0
		مجال اللدونة	0
		لوس انجلوس	24.36
		افصى كثافة جافة (3/4-)	2.250
		نسبة مياه ملائمة (3/4-)	5.06
		نسبة (3/4+)	23.03
		البروكتور المصحح	2.331
		تصحيح الرطوبة	4.01
		CBR	78.8

المهزات المظلة تخرج عن حدود المواصفة

تحريرا فى 12/4/2022

رئيس الادارة المركزية
مهندس / محمد
عبد يحيى كروم

مدير المعمل
مهندس / محمد
جيهان شحاتي

القائم بالاختبار
مهندس / محمد
صفوت محمد على



عملية : ازدواج طريق اسوان / توشكى
العملية من كم 70+000 الى كم 75+000

Report No 967 date 12 / 4 / 2022
Spacimen NO. 6204

البروكتور المصحح عند النسب المختلفة للمحجوز على المهزة رقم (3/4)

شركة نجوى ابراهيم للمقاولات

طبقة اساس طبيعي

تشوينات محجر كم 50+300

D. d. of (- 3/4)	2.250
W. c. of (- 3/4)	5.06
W. c. of (+ 3/4)	0.5
S. g. Of (+ 3/4)	2.650

% Retaned 3/4	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Corrected D. d.	2.320	2.324	2.328	2.331	2.335	2.339	2.342	2.346	2.350	2.353	2.357	2.361	2.364	2.368	2.372	2.376	2.380
Corrected W. c.	4.15	4.10	4.06	4.01	3.97	3.92	3.88	3.83	3.78	3.74	3.69	3.65	3.60	3.56	3.51	3.46	3.42

% (+ 3/4)	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Corrected D. d.	2.383	2.387	2.391	2.395	2.399	2.403	2.406	2.410	2.414	2.418	2.422	2.426	2.430	2.434
Corrected W. c.	3.37	3.33	3.28	3.24	3.19	3.15	3.10	3.05	3.01	2.96	2.92	2.87	2.83	2.78

تحريرا فى 12/4/2022

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
عبد يحيى كرومر

مدير المعمل
مهندس /
جيهان فتحى

القائم بالاختبار
فنى /
صفوت محمد على



تقرير رقم 1435 بتاريخ 1/1/2024

شركة نجوى ابراهيم للمقاولات

عملية : ازدواج طريق اسوان / نوسكى

العملية من كم 70+000 الى كم 75+000

السيد المهندس / مدير شركة نجوى ابراهيم للمقاولات

تحية طيبة وبعد

نتشرف بان نرسل لسيادتكم وفق هذا التقرير نتائج الاختبارات المعملية للعملية عاليه :-

قيمة الاختبارات المعملية 2765 جنيه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا فى 3/1/2024

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عيد يحيى كرومر



تقرير رقم 1435 بتاريخ 1/1/2024

عملية : ازدواج طريق اسوان / توشكى

شركة نجوى ابراهيم للمقاولات

الذى احضر العينات استشارى المشروع المهندس / محمود عطيتو

العينات مسئولة من احضرها

معمل المنطقة		تصنيف طبقة اترية محجر
رقم العينة	9809	
الموقع كم	محجر كم 37+000	
التاريخ	17/1/2023	
المهزات	النسبة المئوية للمار	
"2	100.00	
"1.5	100.00	
"1	100.00	
"3 / 4	100.00	
"1 / 2	100.00	
"3 / 8	100.00	
رقم 4	100.00	
رقم 10	77.44	
رقم 40	62.12	
رقم 200	22.48	
حد السيولة	0	
مجال اللدونة	0	
نوع التربة	A - 2 - 4	
أقصى كثافة جافة (3/4)	2.176	
تصحيج الرطوبة	7.31	
CBR	26.70	

تحريرا فى 3/1/2024

رئيس الادارة المركزية
مهندس / عيد يحيى كرومر

مدير المعمل
مهندس / حسام محمود

حسام محمود

عملية : ازدواج طريق اسوان / توشكى
 العملية من كم 70+000 الى 75+000

شركة نجوى ابراهيم للمقاولات

Report No 1435 date 1 / 1 / 2024

Specimen NO. 9809

البروكتور المصحح عند النسب المختلفة للمحجوز على المهزة رقم (3/4)

تاريخ الاختبار 17/1/2023

أثرية محجر 4 - 2 - A

محجر كم 37+000

D. d. of (- 3/4)	2.176	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
W. c. of (- 3/4)	7.31	2.261	2.265	2.269	2.273	2.278	2.282	2.286	2.290	2.295	2.299	2.303	2.308	2.312	2.317	2.321	2.325
W. c. of (+ 3/4)	0.5	5.88	5.81	5.74	5.68	5.61	5.54	5.47	5.40	5.34	5.27	5.20	5.13	5.06	4.99	4.93	4.86
S. g. Of (+ 3/4)	2.650	5.95	5.88	5.81	5.74	5.68	5.61	5.54	5.47	5.40	5.34	5.27	5.20	5.13	5.06	4.99	4.86
% Retained 3/4	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Corrected D. d.	2.256	2.261	2.265	2.269	2.273	2.278	2.282	2.286	2.290	2.295	2.299	2.303	2.308	2.312	2.317	2.321	2.325
Corrected W. c.	5.95	5.88	5.81	5.74	5.68	5.61	5.54	5.47	5.40	5.34	5.27	5.20	5.13	5.06	4.99	4.93	4.86

% (+ 3/4)	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Corrected D. d.	2.330	2.334	2.339	2.343	2.348	2.352	2.357	2.362	2.366	2.371	2.375	2.380	2.385	2.389
Corrected W. c.	4.79	4.72	4.65	4.59	4.52	4.45	4.38	4.31	4.25	4.18	4.11	4.04	3.97	3.91

تحريرا فى 3/1/2024

رئيس الادارة المركزية
 مهندس / 
 عيد يحيى كرومر

مدير المعمل
 مهندس / 
 حسام محمود

شركة نجوى
ابراهيم
للمقاولات

تقرير رقم 1008 بتاريخ 18/5/2022
عملية : ازدواج طريق اسوان / توشكى
العملية من كم 70+000 الى كم 75+000



السيد المهندس / مدير شركة نجوى ابراهيم للمقاولات

تحية طيبة-----وبعد

نتشرف بان نرسل لسيادتكم وفق هذا التقرير نتائج الاختبارات المعملية للعملية عاليه :-
قيمة الاختبارات المعملية 892 جنيه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا فى 21/5/2022


رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عبد يحيى كرومر

تصنيف طبقة ائرية فرمة

شركة نجوى ابراهيم للمقاولات

تصنيف طبقة التربة فرمة				معمل المنطقة
	6430			رقم العينة
	71+220 - 72+180			موقع القطاع
	71+360			موقع العينة
	2022-05-16			التاريخ
				المهزات
	90.54	452.7	47.3	رقم 10
	83.48	417.4	82.6	رقم 40
	67.44	337.2	162.8	رقم 200
	500			وزن العينة
	54.6			حد السيولة
	28.1			مجال اللدونة
	A - 7 - 6			نوع التربة

العينة لا تصلح لطبقات التأسيس

تحریر: 21/5/2022

القائم بالاختيار / مهندس / المهندس جمال عبد الحامد

مهندس / مهندس / محمد المعدل

رئيس الإدارة المركزية / مهندس / عبد يعقوب ثرومر

شركة نجوى
ابراهيم
للمقاولات

تقرير رقم 997 بتاريخ 15/5/2022
عملية : ازدواج طريق اسوان / توشكى
العملية من كم 70+000 الى كم 75+000



السيد المهندس / مدير شركة نجوى ابراهيم للمقاولات

تحية طيبة.....وبعد

نتشرف بان نرسل لسيادتكم رقة هذا التقرير نتائج الاختبارات المعملية للعملية عاليه : -
قيمة الاختبارات المعملية 1587 جنيهه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا فى 18/5/2022

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عبد يحيى كرومر

رقم العينة	6316	6317
موقع القطاع	71+220 - 72+180	
موقع العينة	71+700	72+140
التاريخ	2022-05-16	
المهزات		
رقم 10	5.9	494.1
رقم 40	13	487
رقم 200	98.7	401.3
وزن العينة	500	500
حد السيولة	55.8	51.3
مجال اللدونة	31.3	27.5
نوع التربة	A - 7 - 6	A - 7 - 6

العينات لا تصلح لطبقات التأسيس

تحريرا فى 18/5/2022

رئيس الامارة المركزية
مهندس /
عبد يحيى كرومر

مدير المعمل
مهندس /
جيهان فتحى

مهندس المعمل
مهندس /
انطوني جمال عبد الملاك

القائم بالاختبار
مهندس /
صفوت محمد على

شركة نجوى ابراهيم
للمقاولات

تقرير رقم ٩٤١ بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢
عملية : ازدواج طريق اسوان / توشكى
العملية من كم ٧٠+٠٠٠ الى كم ٧٥+٠٠٠



السيد المهندس / مدير شركة نجوى ابراهيم للمقاولات

تحية طيبة-----وبعد

نتشرف بان نرسل لسيادتكم رفق هذا التقرير نتائج الاختبارات المعملية للعملية عاليه :-
قيمة الاختبارات المعملية ٤٣٦٦ جنيهه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا فى ٢٠٢٢/٤/٢

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عيد يحيى كرومر

Sp

تقرير رقم ٩٤١ بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢
عملية : ازدواج طريق اسوان / توشكى
العملية من كم ٧٠٠+ الى كم ٧٥٠+

شركة نجوى ابراهيم
للمقاولات

الذى احضر العينات استشارى المشروع المهندس / خالد اسماعيل
تصنيف طبقات اتربة العينات مسئولية من احضرها

6063	6062	6061	6060	6059	6058
73+120 -	72+820 -	73+120	70+900 -	70+660 -	70+000 -
73+540			71+220	70+900	70+280
73+320	73+000 على عمق ٠,٧٥ سم	على عمق ٠,٧٥ سم	71+000	70+760	70+120
	متر	٧٣+٠٠٠			

30/03/2022

97.0	485.2	14.8	88.8	444	56.1	93.5	467.5	32.5	98.4	492.2	7.8	97.8	489	10.8	94.5	472.4	27.6	رقم ١٠
85.2	425.8	74.2	63.0	315	185	60.9	304.3	196	86.8	434.2	65.8	87.0	435	65	86.9	434.5	65.5	رقم ٤٠
55.0	275	225.2	44.4	222	278	45.4	227	273	54.8	273.9	226	64.6	323	177	69	344.8	155	رقم ٢٠٠
500				500			500			500			500			500		وزن العينة
55.1				36.4			38.6			51.4			56.3			58.4		حد السيولة
28.7				15.8			16.9			25.9			28.8			30.7		مجال اللدونة
A - 7 - 6				A - 6			A - 6			A - 7 - 6			A - 7 - 6			A - 7 - 6		نوع التربة

العينات لا تصلح لطبقات التأسيس

تحریر افی ۲۲/۴/۲۰۲۲

رئيس المحكمة المركزية
عبد المحسن قرومر

مقدمه

مدير العمل
مهندس /
جيهان كمال

مهندس
الطوبى جمال عبد الملاك

السلام بالاختيار
فنى الامم محمد صلى
صلوات محمد على



تقرير رقم 1241 بتاريخ 3/1/2023
عملية : ازدواج طريق اسوان / توشكى
العملية من كم 70+000 الى كم 75+000
شركة نجوى ابراهيم للمقاولات

السيد المهندس / مدير شركة نجوى ابراهيم للمقاولات
تحية طيبة وبعد

نتشرف بان نرسل لسيادتكم وفق هذا التقرير نتائج الاختبارات العملية للعملية عاليه :-
قيمة الاختبارات العملية 892 جنيه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عبد يحيى كرومر

تحريرا فى 8/1/2023

شركة نجوى ابراهيم
للمقاولات

محرر رقم 1241 بتاريخ 3/1/2023
عملية : ازدواج طريق اسوان / توشكى
العملية من كم 70+000 الى كم 75+000

الهيئة العامة
للطرق و الجسور و النقل البرى
(GARBLT)

وزارة النقل

الذى احضر العينات السيد / محمود سليم
العينات مصنولة من احضرها

معمل المنطقة	تصنيف طبقة اترية	نوعية الاتربة لا تصلح لطبقات التأسيس
رقم العينة	8800	
نوع الطبقة	ناتج حفر	
التاريخ	3/1/2023	
المهزات	النسبة المئوية للمار	
رقم 10	100	
رقم 40	100	
رقم 200	51.3	
حد السيولة	45.90	
مجال اللدونة	11.04	
نوع الاتربة	A - 7 - 5	PI ≤ LL - 30

تحريرا فى 8/1/2023

رئيس الادارة المركزية
مهندس / عبد يحيى كرومر

مدير المعمل
مهندس / جيهان شكنى

مهندس المعمل
مهندس / هبة محمد مالك


مهندس المعمل
مهندس / حسام محمود

الخاتم بالاختبار
فى احمد
صفوت محمد على

تقرير رقم 1241 بتاريخ 3/1/2023
عملية : ازدواج طريق اسوان / توشكى
العملية من كم 70+000 الى كم 75+000

اختبار حد السيولة واللدونة ومجال اللدونة

حد اللدونة		8810				معمل المنطقة
		نتائج حفر				رقم العينة
		4/1/2023				الموقع
		18	23	27	32	التاريخ
9	8	7	12	13	10	عدد الضربات
96.60	67.70	111.80	40.90	32.50	33.70	رقم الجفنة
93.70	66.50	104.90	34.50	25.90	27.50	وزن التربة الرطبة + الجفنة
86.40	62.50	90.80	20.40	12.20	12.50	وزن التربة الجافة + الجفنة
2.90	1.20	6.90	6.40	6.60	6.20	وزن الجفنة
7.30	4.00	14.10	14.10	13.70	15.00	وزن الماء
39.73	30.00	48.94	45.39	48.18	41.33	وزن التربة الجافة
34.86						نسبة الرطوبة



45.90	حد السيولة
34.86	حد اللدونة
11.04	مجال اللدونة

تاريخ 8/1/2023 فى

رئيس الإدارة المركزية / مهندس / محمد يحيى كروم
مدير المصنع / مهندس / جيهان شمس
مهندس المصنع / مهندس / هبة محمد مالك
مهندس المصنع / مهندس / حسام محمود
القائم بالاختبار / مهندس / ماسعود محمد على

شركة نجوى
ابراهيم
للمقاولات

تقرير رقم 1008 بتاريخ 18/5/2022
عملية : ازدواج طريق اسوان / توشكى
العملية من كم 70+000 الى كم 75+000



السيد المهندس / مدير شركة نجوى ابراهيم للمقاولات

تحية طيبة.....وبعد

نتشرف بان نرسل لميادتكُم رفق هذا التقرير نتائج الاختبارات المعملية للعملية عاليه :-
قيمة الاختبارات المعملية 892 جنيهه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا فى 21/5/2022

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عيد يحيى كرومر

Σ

شركة نجوى ابراهيم للمقاولات

	6430			رقم العينة
	71+220 - 72+180			موقع القطاع
	71+360			موقع العينة
	2022-05-16			التاريخ
				المهزات
	90.54	452.7	47.3	رقم 10
	83.48	417.4	82.6	رقم 40
	67.44	337.2	162.8	رقم 200
	500			وزن العينة
	54.6			حد السيولة
	28.1			مجال اللدونة
	A - 7 - 6			نوع التربة

العينة لا تصلح لطبقات التأسيس

تحریر: فی 21/5/2022

المهندس / عبد بخيت مكي
 مدير العمل
 المهندس / جمال عبد الملك
 الرئيس الادارة العامة
 المهندس / طارق محمد علي
 المهندس / جمال عبد الملك
 المهندس / طارق محمد علي

شركة نجوى
ابراهيم
للمقاولات

تقرير رقم 997 بتاريخ 15/5/2022
عملية : ازدواج طريق اسوان / توشكى
العملية من كم 70+000 الى كم 75+000



السيد المهندس / مدير شركة نجوى ابراهيم للمقاولات

تحية طيبة.....وبعد

نتشرف بان نرسل لسيادتكم رقم هذا التقرير عن نتائج الاختبارات المعملية للعملية عاليه :-
قيمة الاختبارات المعملية 1587 جنيهه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا فى 18/5/2022

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عبد يحيى كرومر

S P

شركة نجوى ابراهيم للمقاولات

تقرير رقم 997 بتاريخ 15/5/2022
عملية : ازدواج طريق اسوان / نوسكى
العملية من كم 70+000 الى كم 75+000

الذى احضر العينات استشارى المشروع المهندس / احمد جمال
العينات مسئولية من احضرها

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل النهري
(GARBLT)

المكتب الهندسى - جنوب الدواوي - اسوان



معمل المنطقة

تصنيف طبقة التربة فرمة

رقم العينة	6316	6317
موقع القطاع	71+220 - 72+180	
موقع العينة	71+700	72+140
التاريخ	2022-05-16	
المهزات		
رقم 10	5.9	494.1
رقم 40	13	487
رقم 200	98.7	401.3
وزن العينة	500	500
حد السيولة	55.8	51.3
مجال اللدونة	31.3	27.5
نوع التربة	A - 7 - 6	A - 7 - 6

العينات لا تصلح لطبقات التأسيس

رئيس الادارة المركزية

مهندس / عيسى كرومر

مدير المعمل

مهندس / جيهان فتحي

مهندس المعمل

مهندس / انطوني جمال عبد الملاك

القائم بالاختبار
فى اسوان
صفوت محمد على

تحريرا فى 18/5/2022

شركة نجوى ابراهيم
للمقاولات

تقرير رقم ٩٤١ بتاريخ ٢/٤/٢٠٢٢
عملية : ازدواج طريق اسوان / توشكى
العملية من كم ٧٠+٠٠٠ الى كم ٧٥+٠٠٠



السيد المهندس / مدير شركة نجوى ابراهيم للمقاولات

تحية طيبة.....وبعد

نتشرف بان نرسل لسيادتكم رفق هذا التقرير نتائج الاختبارات المعملية للعملية عاليه :-
قيمة الاختبارات المعملية ٣٦٦ جنيه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا فى ٢/٤/٢٠٢٢

رئيس الادارة المركزية

مهندس / محمد
عبد يحيى كرومر

Sp

البيروت العامة
البيروت العامة
البيروت العامة

الذى حضر العينات استشارى المشروع المهندس / خالد اسماعيل
تصنيف طبقات اثرية العينات مسنولية من احضرها

رقم العينة

موقع العينة

المهزات

رقم ۱۰

رقم ٤٠

رقم ۲۰۰

وزن العينة

حد السيولة

مجال التدونة

نوع التربية

تحریر افی ۲/۴/۲۰۲۲

30/03/2022

6063				6062				6061				6060				6059				6058			
73+120 - 73+540 73+320				72+820 - 73+120 73+000 على عمق ٠,٧٥ سم متر				70+900 - 71+220 71+000				70+660 - 70+900 70+760				70+000 - 70+280 70+120							
30/03/2022																							
97.0	485.2	14.8	88.8	444	56.1	93.5	467.5	32.5	98.4	492.2	7.8	97.8	489	10.8	94.5	472.4	27.6						
85.2	425.8	74.2	63.0	315	185	60.9	304.3	196	86.8	434.2	65.8	87.0	435	65	86.9	434.5	65.5						
55.0	275	225.2	44.4	222	278	45.4	227	273	54.8	273.9	226	64.6	323	177	69	344.8	155						
500				500				500				500				500				500			
55.1				36.4				38.6				51.4				56.3				58.4			
28.7				15.8				16.9				25.9				28.8				30.7			
A - 7 - 6				A - 6				A - 6				A - 7 - 6				A - 7 - 6				A - 7 - 6			

العينات لا تصلح لطبقات التأسيس

العميل لا تصلح لطبقات التأسيس

مهندس / مدير المصالح
مهندس / مهندس المعمول
مهندس / مهندس المعمول
مهندس / مهندس المعمول

رئيس الأمانة العامة
عبد الله بن محمد

القائم بالإشراف
عليه المهندس محمد علي
سلوات محمد علي

ASAS

Engineering Design and Consultancy
Prof. Eng. Ashraf Abdelmohdy Soliman
Consult. of Geotech. Engineering
Faculty of Eng. – Aswan University

**أساس**

للتصميمات والاستشارات الهندسية
أ.د.م / أشرف عبدالمهدي سليمان
استشاري الهندسة الجيوتقنية
كلية الهندسة – جامعة أسوان

تقرير فني

بحر دراسة نتائج الاختبارات المعمولة على عينة من التربة عند قاع الحفر

مشروع

ازدواج الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى
توشكي.

من كم (70+660) إلى كم (70+900)

الجهة المنفذة للمشروع

شركة نجوى إبراهيم المقاولات

الجهة الموجه إليها التقرير

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

١٣ أبريل ٢٠٢٢

مهندس استشاري
د / أشرف عبدالمهدي سليمان
استشاري الهندسة الجيوتقنية
استشاري: ٦٧٥٥ / ١ سجل: ٦٨٧ / ٥١



إريد الإلكتروني: ASAS.GEOTCH@gmail.com

تلفاكس: ٠٩٧ / ٢٤٧٢٢٧٣

العنوان: أسوان – شارع المدينة الصناعية الجديدة – أمام مصلحة الضرائب

٠١١١٣٩٦٤٦٧٥

&

موبايل: ٠١٠٤٢٠١٨٨٨

ASAS

Engineering Design and Consultancy
Prof. Eng. Ashraf Abdelmohdy Soliman
Consult. of Geotech. Engineering
Faculty of Eng. - Aswan University

**أساس**


للتصميمات والاستشارات الهندسية
أ.م. / أشرف عبدالمحمدي سليمان
استشاري الهندسة الجيوتقنية
كلية الهندسة - جامعة أسوان

المحتويات

- أولاً : المقدمة والغرض من التقرير.
- ثانياً : الدراسة والاختبارات المعملية ونتائجها.
- ثالثاً : الخلاصة والتوصيات.

المرفقة

- نتائج الاختبارات المعملية التي تم إجراؤها بواسطة الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري - المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - أسوان



بريد الإلكتروني: ASAS.GEOTCH@gmail.com

ت/فاكس: ٩٧ / ٢٤٧٢٢٧٣

العنوان : أسوان - شارع المدينة الصناعية القديمة - أمام مصلحة الضرائب

٠١١١٣٩٦٤٦٧٥

&

٠١٠١٤٢٠١٨٨٨ موبايل :

أولاً: المقدمة والغرض من التقرير

هذا التقرير معد بناء على طلب شركة نجوى إبراهيم للمقاولات (الجهة المنفذة للمشروع) وذلك بغرض دراسة نتائج الاختبارات المعملية لعينة من التربة المأخوذة عند قاع الحفر من كم (70+660) إلى كم (70+900) لتحديد مدى الحاجة لتنفيذ تربة إحلال من عدمه و تحديد السمك المناسب لتربة الإحلال و ذلك بمشروع ازدواج الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى توشكى.

ثانياً : الدراسة والاختبارات المعملية ونتائجها

- تم إجراء الاختبارات المعملية للعينة بواسطة الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري - المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - أسوان.
- تم تسليم صورة من نتائج الاختبارات المعملية التي أجريت على العينة لمكتبنا بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٣ بواسطة مهندس الجهة المنفذة و تحت مسؤوليته و هذه النتائج معطاه بالتقرير المرفق.
- من خلال دراسة نتائج الاختبارات المعملية التي أجريت على العينة ، يتضح أن التربة عبارة عن تربة طينية من نوع A7-6.

ثالثاً : الخلاصة والتوصيات

مهندس استشاري
أشرف عبدالمهدي سليمان
استشاري الهندسة الجيوتقنية
١/٢٠٢٠
٢٢/٢٠٢٠

بعد الاطلاع على نتائج الاختبارات المعملية التي أجريت على العينة نوصي بالآتي :-



- ١- حيث أن التربة طينية من نوع A7-6 ، لذا نوصي بتنفيذ تربة إحلال من التربة الزلطية (قطع محجر) النظيفة الخالية من الشوائب بسمك لا يقل عن ١.٠٠ متر أسفل طبقة الأساس.
- ٢- يتم إنزال تربة الإحلال على طبقات بحيث لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الدمك الجيد و الرش بالمياه لكل طبقة حتى الوصول إلى نسبة دمك حقلية لا تقل عن ٩٥ % أو طبقاً لمواصفات المشروع.
- ٣- يجب إجراء الاختبارات الحقلية و المعملية اللازمة للتحقق من كفاءة الدمك لكل طبقة من طبقات تربة الإحلال.

مهندس استشاري
د / أشرف عبدالمهدي سليمان
استشاري الهندسة الجيوتقنية
أ.د.م / أشرف عبدالمهدي سليمان
٥١ / ٢٢٤٧



[illegible]

المجلد الثاني

مؤلف: محمد علی

مکرم

المسألة

42

۱۰۰

● ● ●

وَلَقَدْ كُنَّا

مدد المصروفات

1000

ع. ق. ر.

والله اعلم



ASAS

Engineering Design and Consultancy
Prof. Eng. Ashraf Abdelmohdy Soliman
Consult. of Geotech. Engineering
Faculty of Eng. - Aswan University



أساس
للتصميمات والاستشارات الهندسية
أ.د.م / أشرف عبدالمهدي سليمان
استشاري الهندسة الجيوتقنية
كلية الهندسة - جامعة أسوان

تقرير فني

عن دراسة نتائج الاختبارات المعملية على عينة من التربة عند قاع الحفر

مشروع

ازدواج الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى
توشكى.

من كم (72+820) إلى كم (73+120)


الجهة المنفذة للمشروع

شركة نجوى إبراهيم للمقاولات

الجهة الموجه إليها التقرير

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

١٣ أبريل ٢٠٢٢



العنوان : أسوان - شارع المدينة الصناعية القديمة - أمام مصلحة الضرائب
موبايل : ٠١٠١٤٢٠١٨٨٨ & ٠١١١٣٩٦٤٦٧٥

ASAS

Engineering Design and Consultancy
 Prof. Eng. Ashraf Abdelmohdy Soliman
 Consult. of Geotech. Engineering
 Faculty of Eng. - Aswan University



أساس
 للتصميمات والاستشارات الهندسية
 أ.م. / أشرف عبدالمهدي سليمان
 استشاري الهندسة الجيوتقنية
 كلية الهندسة - جامعة أسوان


المحتويات

- أولاً : المقدمة والغرض من التقرير.
- ثانياً : الدراسة والاختبارات المعملية ونتائجها.
- ثالثاً : الخلاصة والتوصيات.

المرفقة

- نتائج الاختبارات المعملية التي تم إجراؤها بواسطة الهيئة العامة للطرق و

الكباري والنقل البري - المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - أسوان



بريد الإلكتروني: ASAS.GEOTCH@gmail.com

تلفاكس: ٠٩٧ / ٢٤٧٢٢٧٣

العنوان : أسوان - شارع المدينة الصناعية القديمة - أمام مصلحة الضرائب

٠١١١٣٩٦٤٦٧٥

&

موبايل : ٠١٠١٤٢٠١٨٨٨

أولاً: المقدمة والغرض من التقرير


هذا التقرير معد بناء على طلب شركة نجوى إبراهيم للمقاولات (الجهة المنفذة للمشروع) وذلك بغرض دراسة نتائج الاختبارات المعملية لعينة من التربة المأخوذة عند قاع الحفر من كم (72+820) إلى كم (73+120) لتحديد مدى الحاجة لتنفيذ تربة إحلال من عدمه و تحديد السمك المناسب لتربة الإحلال و ذلك بمشروع ازدواج الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى توشكى.

ثانياً : الدراسة والاختبارات المعملية ونتائجها

- تم إجراء الاختبارات المعملية للعينة بواسطة الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري - المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - أسوان.
- تم تسليم صورة من نتائج الاختبارات المعملية التي أجريت على العينة لمكتبنا بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٣ بواسطة مهندس الجهة المنفذة و تحت مسؤوليته و هذه النتائج معطاه بالتقرير المرفق.
- من خلال دراسة نتائج الاختبارات المعملية التي أجريت على العينة ، يتضح أن التربة عبارة عن تربة طينية من نوع A6.

ثالثاً : الخلاصة والتوصيات

بعد الاطلاع على نتائج الاختبارات المعملية التي أجريت على العينة نوصي بالآتي:-



بريد الإلكتروني: ASAS.GEOTCH@gmail.com

ت/فاكس: ٠٩٧ / ٢٤٧٢٢٧٣

العنوان : أسوان - شارع الهيئة الصناعية الجديدة - أمام مصلحة الضرائب

٠١١١٣٩٦٤٧٧٥

&

موبايل : ٠١٠١٤٢٠١٨٨٨

١- حيث أن التربة طينية من نوع A6 ، لذا نوصي بتنفيذ تربة إحلل من التربة الزلطية (قطع محجر)

النظيفة الخالية من الشوائب بسمك لا يقل عن ١.٠٠ متر أسفل طبقة الأساس.

٢- يتم إنزال تربة الإحلل على طبقات بحيث لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الدمك الجيد و الرش

بالمياه لكل طبقة حتى الوصول إلى نسبة دمك حقلية لا تقل عن ٩٥ % أو طبقاً لمواصفات

المشروع.

٣- يجب إجراء الاختبارات الحقلية و المعملية اللازمة للتحقق من كفاءة الدمك لكل طبقة من طبقات

تربة الإحلل.

مهندس استشاري
 د.م. / أشرف عبدالمهدي سليمان
 استشاري الهندسة الجيوتقنية
 د.م. / أشرف عبدالمهدي سليمان
 ٥١ / ٦٨٩ / ٥١



مجلس الوزراء
الجمهورية العربية السورية
دمشق

القرار رقم ٩١١ بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٢٢
مجلس الوزراء
الجمهورية العربية السورية
دمشق

القرار رقم ٩١١ بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٢٢
مجلس الوزراء
الجمهورية العربية السورية
دمشق

مجلس الوزراء

رقم العينة

موقع القطع

موقع العينة

التاريخ

الميزان

رقم ١٠٠

رقم ١٠٠

رقم ١٠٠

وزن العينة

حد السيولة

معدل التلوث

نوع التربة

دمشق ٢٠١١/١٢/٢٢



30/03/2022

27.6	472.4	94.5	90.8	489	97.8	7.8	402.2	98.4	32.5	467.5	93.5	83.3	344.8	155	30.7	28.8	51.4	25.9	A-7-6	A-7-6	A-7-6	A-7-6
65.5	434.5	86.9	65	436	87.8	65.8	434.2	86.8	106	304.2	83.3	70	344.8	155	30.7	28.8	51.4	25.9	A-7-6	A-7-6	A-7-6	A-7-6
155	344.8	69	177	323	64.6	226	273.9	94.8	273	328	45.4	300	344.8	155	30.7	28.8	51.4	25.9	A-7-6	A-7-6	A-7-6	A-7-6
500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	A-7-6	A-7-6	A-7-6	A-7-6

القرار رقم ٩١١ بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٢٢
مجلس الوزراء
الجمهورية العربية السورية
دمشق

القرار رقم ٩١١ بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٢٢
مجلس الوزراء
الجمهورية العربية السورية
دمشق

ASAS

Engineering Design and Consultancy
Prof. Eng. Ashraf Abdelmohdy Soliman
Consult. of Geotech. Engineering
Faculty of Eng. - Aswan University

**أساس**

للتصميمات والاستشارات الهندسية
أ.د.م. / أشرف عبدالمهدي سليمان
استشاري الهندسة الجيوتقنية
كلية الهندسة - جامعة أسوان

تقرير فني

عن دراسة نتائج الاختبارات المعملية على سبعة من التربة عند قاع الحفر

مشروع

ازدواج الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى
توشكي.

من كم (73+120) إلى كم (73+540)

الجهة المنفذة للمشروع

شركة نجوى إبراهيم للمقاولات

الجهة الموجه إليها التقرير

المدينة العامة للطرق والكباري و العمل البري

أ.د. أشرف

مهندس استشاري
د. / أشرف عبدالمهدي سليمان
استشاري الهندسة الجيوتقنية
استشاري ١ / ٦٧٥٥ سجل ٥١ / ٦٨٧



بريد الإلكتروني: ASAS.GEOTCH@gmail.com

تليفاكس: ٠٩٧ / ٢٤٧٢٢٧٣

العنوان : أسوان - شارع المدينة الصناعية القديمة - أمام مصلحة الضرائب

٠١١١٣٩٦٤٦٧٥

&

موبايل : ٠١٠١٤٢٠١٨٨٨

ASAS

Engineering Design and Consultancy
Prof. Eng. Ashraf Abdelmohdy Soliman
Consult. of Geotech. Engineering
Faculty of Eng. - Aswan University

**أساس**

للتصميمات والاستشارات الهندسية
أ.م. / أشرف عبدالمهدي سليمان
استشاري الهندسة الجيوتقنية
كلية الهندسة - جامعة أسوان

المحتويات

- أولاً : المقدمة والغرض من التقرير.
- ثانياً : الدراسة والاختبارات المعملية ونتائجها.
- ثالثاً : الخلاصة والتوصيات.

المرفقات

- نتائج الاختبارات المعملية التي تم إجراؤها بواسطة الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري - المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - أسوان

مهندس استشاري
د / أشرف عبدالمهدي سليمان
استشاري الهندسة الجيوتقنية
استشاري ١ / ٦٧٥٥ سجن ١ / ٦٨٧



بريد الإلكتروني: ASAS.GEOTCH@gmail.com

ش.م.س: ٩٧ / ٢٤٧٢٢٧٣

العنوان : أسوان - شارع المدينة الصناعية القديمة - أمام مصلحة الضرائب

٠١١١٣٩٦٤٦٧٥

&

موبايل : ٠١٠١٤٢٠١٨٨٨

أولاً: المقدمة والغرض من التقرير

هذا التقرير معد بناء على طلب شركة نجوى إبراهيم للمقاولات (الجهة المنفذة للمشروع) وذلك بغرض دراسة نتائج الاختبارات المعملية لعينة من التربة المأخوذة عند قاع الحفر من كم (73+120) إلى كم (73+540) لتحديد مدى الحاجة لتنفيذ تربة إحلال من عدمه و تحديد السمك المناسب لتربة الإحلال و ذلك بمشروع ازدواج الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى توشكى.

ثانياً : الدراسة والاختبارات المعملية ونتائجها

- تم إجراء الاختبارات المعملية للعينة بواسطة الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري - المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - أسوان.
- تم تسليم صورة من نتائج الاختبارات المعملية التي أجريت على العينة لمكتبنا بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٣ بواسطة مهندس الجهة المنفذة و تحت مسؤوليته و هذه النتائج معطاه بالتقرير المرفق.
- من خلال دراسة نتائج الاختبارات المعملية التي أجريت على العينة ، يتضح أن التربة عبارة عن تربة طينية من نوع A7-6.

ثالثاً : الخلاصة والتوصيات

بعد الاطلاع على نتائج الاختبارات المعملية التي أجريت على العينة نوصي بالآتي:-

مهندس استشاري
د.م. اشرف عبدالمهدي سليمان
استشاري الهندسة الجيوتقنية
استشاري ١ / ٦٧٥٥
٥١ / ٦٨٧

اساس
ASAS
للتصميمات والاستشارات الهندسية
د.م. اشرف عبدالمهدي سليمان
استشاري
٢٠١٧/١٢/٢٢
٢٠١٧/١٢/٢٢
٢٠١٧/١٢/٢٢

١- حيث أن التربة طينية من نوع A7-6 ، لذا نوصي بتنفيذ تربة إحلال من التربة الزلطية (قطع

محجر) النظيفة الخالية من الشوائب بسمك لا يقل عن ١.٠٠ متر أسفل طبقة الأساس.

٢- يتم إنزال تربة الإحلال على طبقات بحيث لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الدمك الجيد و الرش

بالمياه لكل طبقة حتى الوصول إلى نسبة دمك حقلية لا تقل عن ٩٥ % أو طبقاً لمواصفات

المشروع.

٣- يجب إجراء الاختبارات الحقلية و المعملية اللازمة للتحقق من كفاءة الدمك لكل طبقة من طبقات

تربة الإحلال.

مهندس استشاري
 د / أشرف عبدالمهدي سليمان
 استشاري الهندسة الجيوتقنية
 أ.د.م / أشرف عبدالمهدي سليمان
 سجن: ٢٠٨٧ / ٥١



المجلس الأعلى للدراسات والبحوث
العلمية والفكرية

المجلة ١٤٣٥ هـ / ١٤٣٦ م
١٤٣٦ هـ / ١٤٣٦ م

0063
73-420 -
73-500
73-320

CONCLUSIONS

5061

6060

6059

1995-96

73-0100 - 73-1200

71-400
71-220

70-650
70-960

75-000 -
75-200

طريق حق ٠٧٩ - طريق ٧٣٠٠٠
طريق ٧٣٠٠٠ - طريق ٧٣٠٠٠

71-00000

70-160

70-121

30/03/2023

400.8	76.9	98.8	44.1	25.1	93.5	487.5	32.5	98.4	402.2	7.8	97.8	489	10.8	94.8	472.4	27.6
-------	------	------	------	------	------	-------	------	------	-------	-----	------	-----	------	------	-------	------

204.3	100	86.8	434.2	65.9	87.8	435	65	86.9	434.5	65.9
-------	-----	------	-------	------	------	-----	----	------	-------	------


273.2	44.4	222	279	45.4	227	273	54.8	273.9	226	64.6	323	177	69	344.8	156
-------	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-------	-----	------	-----	-----	----	-------	-----

500 500 500

514

Figure 1. The effect of the concentration of the solution on the adsorption of the dye. The concentration of the solution was 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 15.0, 20.0, 30.0, 40.0, 50.0, 60.0, 70.0, 80.0, 90.0, 100.0, 150.0, 200.0, 300.0, 400.0, 500.0, 600.0, 700.0, 800.0, 900.0, 1000.0, 1500.0, 2000.0, 3000.0, 4000.0, 5000.0, 6000.0, 7000.0, 8000.0, 9000.0, 10000.0, 15000.0, 20000.0, 30000.0, 40000.0, 50000.0, 60000.0, 70000.0, 80000.0, 90000.0, 100000.0, 150000.0, 200000.0, 300000.0, 400000.0, 500000.0, 600000.0, 700000.0, 800000.0, 900000.0, 1000000.0, 1500000.0, 2000000.0, 3000000.0, 4000000.0, 5000000.0, 6000000.0, 7000000.0, 8000000.0, 9000000.0, 10000000.0, 15000000.0, 20000000.0, 30000000.0, 40000000.0, 50000000.0, 60000000.0, 70000000.0, 80000000.0, 90000000.0, 100000000.0, 150000000.0, 200000000.0, 300000000.0, 400000000.0, 500000000.0, 600000000.0, 700000000.0, 800000000.0, 900000000.0, 1000000000.0, 1500000000.0, 2000000000.0, 3000000000.0, 4000000000.0, 5000000000.0, 6000000000.0, 7000000000.0, 8000000000.0, 9000000000.0, 10000000000.0, 15000000000.0, 20000000000.0, 30000000000.0, 40000000000.0, 50000000000.0, 60000000000.0, 70000000000.0, 80000000000.0, 90000000000.0, 100000000000.0, 150000000000.0, 200000000000.0, 300000000000.0, 400000000000.0, 500000000000.0, 600000000000.0, 700000000000.0, 800000000000.0, 900000000000.0, 1000000000000.0, 1500000000000.0, 2000000000000.0, 3000000000000.0, 4000000000000.0, 5000000000000.0, 6000000000000.0, 7000000000000.0, 8000000000000.0, 9000000000000.0, 10000000000000.0, 15000000000000.0, 20000000000000.0, 30000000000000.0, 40000000000000.0, 50000000000000.0, 60000000000000.0, 70000000000000.0, 80000000000000.0, 90000000000000.0, 100000000000000.0, 150000000000000.0, 200000000000000.0, 300000000000000.0, 400000000000000.0, 500000000000000.0, 600000000000000.0, 700000000000000.0, 800000000000000.0, 900000000000000.0, 1000000000000000.0, 1500000000000000.0, 2000000000000000.0, 3000000000000000.0, 4000000000000000.0, 5000000000000000.0, 6000000000000000.0, 7000000000000000.0, 8000000000000000.0, 9000000000000000.0, 10000000000000000.0, 15000000000000000.0, 20000000000000000.0, 30000000000000000.0, 40000000000000000.0, 50000000000000000.0, 60000000000000000.0, 70000000000000000.0, 80000000000000000.0, 90000000000000000.0, 100000000000000000.0, 150000000000000000.0, 200000000000000000.0, 300000000000000000.0, 400000000000000000.0, 500000000000000000.0, 600000000000000000.0, 700000000000000000.0, 800000000000000000.0, 900000000000000000.0, 1000000000000000000.0, 1500000000000000000.0, 2000000000000000000.0, 3000000000000000000.0, 4000000000000000000.0, 5000000000000000000.0, 6000000000000000000.0, 7000000000000000000.0, 8000000000000000000.0, 9000000000000000000.0, 10000000000000000000.0, 15000000000000000000.0, 20000000000000000000.0, 30000000000000000000.0, 40000000000000000000.0, 50000000000000000000.0, 60000000000000000000.0, 70000000000000000000.0, 80000000000000000000.0, 90000000000000000000.0, 100000000000000000000.0, 150000000000000000000.0, 200000000000000000000.0, 300000000000000000000.0, 400000000000000000000.0, 500000000000000000000.0, 600000000000000000000.0, 700000000000000000000.0, 800000000000000000000.0, 900000000000000000000.0, 1000000000000000000000.0, 1500000000000000000000.0, 2000000000000000000000.0, 3000000000000000000000.0, 4000000000000000000000.0, 5000000000000000000000.0, 6000000000000000000000.0, 7000000000000000000000.0, 8000000000000000000000.0, 9000000000000000000000.0, 10000000000000000000000.0, 15000000000000000000000.0, 20000000000000000000000.0, 30000000000000000000000.0, 40000000000000000000000.0, 50000000000000000000000.0, 60000000000000000000000.0, 70000000000000000000000.0, 80000000000000000000000.0, 90000000000000000000000.0, 100000000000000000000000.0, 150000000000000000000000.0, 200000000000000000000000.0, 300000000000000000000000.0, 400000000000000000000000.0, 500000000000000000000000.0, 600000000000000000000000.0, 700000000000000000000000.0, 800000000000000000000000.0, 900000000000000000000000.0, 10000000

100



1. The first part of the document is a title page. It contains the title of the document, the author's name, and the date of the document. The title is "The first part of the document is a title page. It contains the title of the document, the author's name, and the date of the document." The author's name is "The author's name is the name of the person who wrote the document." The date of the document is "The date of the document is the date when the document was written." The title page is the first page of the document. It is the page that you see when you first open the document. It is the page that you see when you first open the document. It is the page that you see when you first open the document.

10

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

تقرير فني

عن دراسة نتائج الاختبارات المعملية على عينة من التربة عند قاع الحفر

مشروع

ازدواج الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى
 توشكى.

من كم (71+220) إلى كم (72+180)
 عند كم (72+140)

الجهة المنفذة للمشروع

شركة نجوى إبراهيم للمقاولات

الجهة الموجه إليها التقرير

الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري

١٤ أغسطس ٢٠٢٢

مهندس استشاري
 د/ أشرف عبدالمحدي سليمان
 استشاري الهندسة الجيوتقنية
 ASAS.GEOTECH@entail.gov.eg
 تليفون: ٢٤٧٢١٧١ / ٠٩٧

أساس
 ASAS
 للتصميمات والاستشارات الهندسية
 د. م. أشرف عبدالمحدي سليمان
 استشاري الهندسة الجيوتقنية
 ٠١١٣٩٦٤٦٧٥
 ٠١٠١٤٢٠١٨٨٨
 ٤

ASAS

Engineering Design and Consultancy
 Prof. Eng. Ashraf Abdelmohdy Soliman
 Consult. of Geotech. Engineering
 Faculty of Eng. – Aswan University



أساس
 للتصميمات والاستشارات الهندسية
 أ.م.ع. أشرف عبدالمحدي سليمان
 استشاري الهندسة الجيوتقنية
 كلية الهندسة - جامعة أسوان

المحتويات

- أولاً : المقدمة والغرض من التقرير.
- ثانياً : الدراسة والاختبارات المعملية ونتائجها.
- ثالثاً : الخلاصة والتوصيات.

المرفقات

- نتائج الاختبارات المعملية التي تم إجراؤها بواسطة الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري - المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - أسوان



بريد الإلكتروني: ASAS.GEOTCH@gmail.com

ت/فاكس: ٠٩٧ / ٢٤٧٢٢٧٣

العنوان : أسوان - شارع المنيعة الصناعية القديمة - أمام مصلحة الضرائب

٠١١١٣٩٦٤٦٧٥

&

موبايل : ٠١٠١٤٢٠١٨٨٨

العنوان : أوسان - شارع المدينة الصناعية القديمة - أمام مصلحة الضرائب
موبايل : ٠١٠١٤٢٠٩٨٨٨ & ٠١١١٣٩٦٤٦٧٥

- ١- حيث أن التربة طينية من نوع A7-6 ، لذا نوصي بتنفيذ تربة إحلال من التربة الزلطية (قطع محجر) النظيفة الخالية من الشوائب بسمك لا يقل عن ١.٠٠ متر أسفل طبقة الأساس.
- ٢- يتم إنزال تربة الإحلال على طبقات بحيث لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الدمك الجيد و الرش بالمياه لكل طبقة حتى الوصول إلى نسبة دمك حقلية لا تقل عن ٩٥ % أو طبقاً لمواصفات المشروع.
- ٣- يجب إجراء الاختبارات الحقلية و المعملية اللازمة للتحقق من كفاءة الدمك لكل طبقة من طبقات تربة الإحلال.

مهندس استشاري

أ.د.م/ أشرف عبدالمهدي سليمان



بريد الإلكتروني: ASAS GEOTECH@gmail.com

ت/فاكس: ٠٩٧ / ٢٤٧٢٢٧٣

العنوان : أسوان - شارع المدينة الصناعية القديمة - أمام مصلحة الضرائب

٠١١١٣٩٦٤٦٧٥

&

موبايل : ٠١٠١٤٢٠١٨٨٨

تقرير رقم 997 بتاريخ 15/5/2022

المصنف: أرموج طريق سوان أرموج

العتبة من رقم 70*000 إلى رقم 75*000

شركة نجوى ابراهيم للمقاولات

الموقع: العتبة الشمالية - العتبة الجنوبية - العتبة الشرقية - العتبة الغربية

الموقع: العتبة الشمالية - العتبة الجنوبية - العتبة الشرقية - العتبة الغربية

الموقع: العتبة الشمالية - العتبة الجنوبية - العتبة الشرقية - العتبة الغربية

6317

6316

رقم العينة

71*220 - 72*180

موقع القطاع

72*140

71*700

موقع العينة

2022-05-16

التاريخ

المعدات

95.8

478.8

21.2

98.82

494.1

5.9

رقم 10

94.3

471.3

28.7

97.4

487

13

رقم 40

76.2

381

119

80.26

401.3

98.7

رقم 200

500

500

وزن العينة

51.8


55.8

حد المسؤولية

27.5

31.3

مجال التدونة



ASAS

Engineering Design and Consultancy
Prof. Eng. Ashraf Abdelmohdy Soliman
Consult. of Geotech. Engineering
Faculty of Eng. - Aswan University

**أساس**

للصممات و الاستشارات الهندسية
إ.م. / أشرف عبدالمهدي سليمان
استشاري الهندسة الجيوتقنية
كلية الهندسة - جامعة أسوان

تقرير فني

عن دراسة نتائج الاختبارات المعملية على عينة من التربة عند قاع الحفر

مشروع

ازدواج الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى
توشكى.

من كم (70+900) إلى كم (71+220)


الجهة المنفذة للمشروع

شركة نجوى إبراهيم للمقاولات

الجهة الموجه إليها التقرير

الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري

١٣ أبريل ٢٠٢٢



بريد الإلكتروني: ASAS.GEOTCH@gmail.com

ت/فاكس: ٠٩٧ / ٢٤٧٢٢٧٣

العنوان : أسوان - شارع المدينة الصناعية القديمة - أمام مصلحة الضرائب

٠١١٣٩٦٤٦٧٥

&


موبايل : ٠١٠١٤٢٠١٨٨٨

المحتوى

- ١- المقدمة والتعريف عن التوزيع
- ٢- الدراسة والاختبارات المعملية ونتائجها
- ٣- الخلاصة والتوصيات

المرفقات

- نتائج الاختبارات المعملية التي تم إجرائها بواسطة اللجنة العامة للطرق والكباري و النقل البري - المنطقة العشرة - جنوب الوادي - أسوان



أولاً: المقدمة والغرض من التقرير

هذا التقرير معد بناء على طلب شركة نجوى إبراهيم للمقاولات (الجهة المنفذة للمشروع) وذلك بغرض دراسة نتائج الاختبارات المعملية لعينة من التربة المأخوذة عند قاع الحفر من كم (70+900) إلى كم (71+220) لتحديد مدى الحاجة لتنفيذ تربة إحلال من عدمه و تحديد السمك المناسب لتربة الإحلال و ذلك بمشروع ازدواج الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى توشكى.

ثانياً : الدراسة والاختبارات المعملية ونتائجها

- تم إجراء الاختبارات المعملية للعينة بواسطة الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري - المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - أسوان.
- تم تسليم صورة من نتائج الاختبارات المعملية التي أجريت على العينة لمكتبنا بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٣ بواسطة مهندس الجهة المنفذة و تحت مسؤوليته و هذه النتائج معطاه بالتقرير المرفق.
- من خلال دراسة نتائج الاختبارات المعملية التي أجريت على العينة ، يتضح أن التربة عبارة عن تربة طينية من نوع A7-6.

ثالثاً : الخلاصة و التوصيات

بعد الاطلاع على نتائج الاختبارات المعملية التي أجريت على العينة نوصي بالآتي:

د / أشرف عبدالمهدي سليمان
استشاري الهندسة الجيوتقنية
سجل ١ / ٦٧٥٥ / ١٠١١٣٩٦٤٧٥

أساس
ASAS

بريد إلكتروني: ASAS.GEOTCH@gmail.com

ت/فاكس: ٠٩٧ / ٢٤٧٢٢٧٣

العنوان : أسوان - شارع المدينة الصناعية القديمة - أمام محطة الضرائب

٠١١١٣٩٦٤٧٥

&

موبايل : ٠١٠١٤٢٠١٨٨٨

- ١- حيث أن التربة طينية من نوع A7-6 ، لذا نوصي بتنفيذ تربة إحلال من التربة الزلطية (قطع محجر) النظيفة الخالية من الشوائب بسمك لا يقل عن ١.٠٠ متر أسفل طبقة الأساس.
- ٢- يتم إنزال تربة الإحلال على طبقات بحيث لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الدمك الجيد و الرش بالمياه لكل طبقة حتى الوصول إلى نسبة دمك حقلية لا تقل عن ٩٥ % أو طبقاً لمواصفات المشروع.
- ٣- يجب إجراء الاختبارات الحقلية و المعملية اللازمة للتحقق من كفاءة الدمك لكل طبقة من طبقات تربة الإحلال.

مهندس استشاري
د / أشرف عبدالمهدي سليمان
استشاري هندسة الجيوتقنية
استشاري ٦٧٥٥ / أشرف عبدالمهدي سليمان
أ.د.م/ أشرف عبدالمهدي سليمان



[Faint handwritten notes]

المستشار القانوني
المستشار القانوني

المجلس الوطني

وَقَدْ كُنَّا

2005

موقع خلیج فارس

78-000 -

24-280

موتلو فمولا

PG-1.20

659

70-660

70-900

70-760

6060

FD-400

71+230

了！

6061

730120

علي بن عبد الله بن محمد

50517

72 • 1020

73-0000

643

72-120

FD-500

09-129

10/01/2017



المؤيد

[illegible]

4 = 20

وقم

ولدت في سنة

عند السيرة

مبنى القلمونة

نوع القرية

معاليه ۴۴: ۲۲۹



ASAS

Engineering Design and Consultancy
Prof. Eng. Ashraf Abdelmohdy Soliman
Consult. of Geotech. Engineering
Faculty of Eng. - Aswan University

**أساس**

للتصميمات والاستشارات الهندسية
أ.د.م / أشرف عبدالمحدي سليمان
استشاري الهندسة الجيوتقنية
كلية الهندسة - جامعة أسوان

تقرير فني

عن دراسة نتائج الاختبارات المعملية على عينة من التربة عند قائم الحفر

مشروع

ازدواج الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى
توشكى.

من كم (70+000) إلى كم (70+280)

الجهة المنفذة للمشروع

شركة نجوى إبراهيم المقاولات

الجهة الموجه إليها التقرير

المهينة العامة للطرق والكباري والنقل البري

١٣ أبريل ٢٠٢٢

مهندس استشاري
د / أشرف عبدالمحدي سليمان
استشاري الهندسة الجيوتقنية
استشاري ١ / ٦٧٥٥ سجل ١ / ٦٨٧



بريد الإلكتروني: ASAS.GEOTCH@gmail.com
ت/فاكس: ٠٩٧ / ٢٤٧٢٢٧٣

العنوان : أسوان - شارع المدينة الصناعية القديمة - أمام مصلحة الضرائب
موبايل : ٠١٠١٤٢٠١٨٨٨ & ٠١١١٣٩٦٤٦٧٥

ASAS

Engineering Design and Consultancy
Prof. Eng. Ashraf Abdelmohdy Soliman
Consult. of Geotech. Engineering
Faculty of Eng. - Aswan University

**أساس**

للتنصيصات والاستشارات الهندسية
أ.م. / أشرف عبدالمهدي سليمان
استشاري الهندسة الجيوتقنية
كلية الهندسة - جامعة أسوان

المحتويات


أولاً : المقدمة والغرض من التقرير.

ثانياً : الدراسة والاختبارات المعملية ونتائجها.

ثالثاً : الخلاصة والتوصيات.

المرفقة

- نتائج الاختبارات المعملية التي تم إجراؤها بواسطة الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري - المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - أسوان



بريد الإلكتروني: ASAS.GEOTCH@gmail.com

ت/فكس: ٠٩٧ / ٢٤٧٢٢٧٣

العنوان : أسوان - شارع المدينة الصناعية القديمة - أمام مصلحة الضرائب

٠١١١٣٩٦٤٦٧٥

&

موبايل : ٠١٠١٤٢٠١٨٨٨

أولاً: المقدمة والغرض من التقرير

هذا التقرير معد بناء على طلب شركة نجوى إبراهيم للمقاولات (الجهة المنفذة للمشروع) وذلك بغرض دراسة نتائج الاختبارات المعملية لعينة من التربة المأخوذة عند قاع الحفر من كم (70+000) إلى كم (70+280) لتحديد مدى الحاجة لتنفيذ تربة إحلال من عدمه و تحديد السمك المناسب لتربة الإحلال و ذلك بمشروع ازدواج الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى توشكى.

ثانياً : الدراسة والاختبارات المعملية ونتائجها

- تم إجراء الاختبارات المعملية للعينة بواسطة الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري - المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - أسوان.
- تم تسليم صورة من نتائج الاختبارات المعملية التي أجريت على العينة لمكتبنا بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٣ بواسطة مهندس الجهة المنفذة و تحت مسؤوليته و هذه النتائج معطاه بالتقرير المرفق.
- من خلال دراسة نتائج الاختبارات المعملية التي أجريت على العينة ، يتضح أن التربة عبارة عن تربة طينية من نوع A7-6.

ثالثاً : الخلاصة والتوصيات

بعد الاطلاع على نتائج الاختبارات المعملية التي أجريت على العينة نوصي بالآتي :-

مهندس استشاري
د / أشرف عبدالمهدي سليمان
مشارف الهندسة الجيوتقنية
استشاري ١/٦٧٥٥
٥١/٩٨٧

بريد الإلكتروني: ASAS.GEOTCH@gmail.com

تلفاكس: ٠٩٧ / ٢٤٧٢٢٧٣

العنوان : أسوان - شارع المحطة الصناعية القديمة - أمام مصلحة الضرائب

٠١١٣٩٦٤٦٧٤

موبايل : ٠١١٣٩٦٤٦٧٤

- ١- حيث أن التربة طينية من نوع A7-6 ، لذا نوصي بتنفيذ تربة إحلال من التربة الرملية (قطع
محجر) النظيفة الخالية من الشوائب بسمك لا يقل عن ١.٠٠ متر أسفل طبقة الأساس.
- ٢- يتم إنزال تربة الإحلال على طبقات بحيث لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الدمك الجيد و الرش
بالمياه لكل طبقة حتى الوصول إلى نسبة دمك حقلية لا تقل عن ٩٥ % أو طبقاً لمواصفات
المشروع.
- ٣- يجب إجراء الاختبارات الحقلية و المعملية اللازمة للتحقق من كفاءة الدمك لكل طبقة من طبقات
تربة الإحلال.

د / مهندس استشاري
أشرف عبدالمهدي سليمان
مستشار الهندسة الجيوتقنية
شارع / ١ / ٢٧٥٥
٥١٦٦٨٧

أ.د.م/ أشرف عبدالمهدي سليمان



تاریخ: ۹۰۰ شمسی
محل: ...
تعداد: ...

المجلة الدولية للتقارير المالية
الطبعة الأولى

[illegible]

6063	6062	6061	6060	6059	6058
73+120	73+120	73+120	73+900	73+650	73+600
73+600			71+220	73+900	73+280
73+120	73+000	73+000	71+000	73+760	73+110

10/03/2022

[illegible]

A-7-6 A-7-6 A-7-6 A-7-6



تقرير فني

عن دراسة نتائج الاختبارات المعملية على عينة من التربة عند قاع الحفر

مشروع

ازدواج الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى
توشكي.

من كم (70+660) إلى كم (70+900)

الجهة المنفذة للمشروع

شركة نجوى إبراهيم للمقاولات

الجهة الموجه إليها التقرير

الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري

١٣ أبريل ٢٠٢٢

د / أشرف عبدالمهدي سليمان
استشاري الهندسة الجيوتقنية
١ / ٦٧٥٥
٥١ / ٦٨٧




المحتويات

- أولاً : المقدمة والغرض من التقرير.
- ثانياً : الدراسة والاختبارات المعملية ونتائجها.
- ثالثاً : الخلاصة والتوصيات.

المرفقات

- نتائج الاختبارات المعملية التي تم إجراؤها بواسطة الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري - المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - أسوان



أولاً: المقدمة والغرض من التقرير

هذا التقرير معد بناء على طلب شركة نجوى إبراهيم للمقاولات (الجهة المنفذة للمشروع) وذلك بغرض دراسة نتائج الاختبارات المعملية لعينة من التربة المأخوذة عند قاع الحفر من كم (70+660) إلى كم (70+900) لتحديد مدى الحاجة لتنفيذ تربة إحلال من عدمه و تحديد السمك المناسب لتربة الإحلال و ذلك بمشروع ازدواج الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى توشكى.

ثانياً : الدراسة والاختبارات المعملية ونتائجها

- تم إجراء الاختبارات المعملية للعينة بواسطة الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري - المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - أسوان.
- تم تسليم صورة من نتائج الاختبارات المعملية التي أجريت على العينة لمكتبنا بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٣ بواسطة مهندس الجهة المنفذة و تحت مسؤوليته و هذه النتائج معطاه بالتقرير المرفق.
- من خلال دراسة نتائج الاختبارات المعملية التي أجريت على العينة ، يتضح ان التربة عبارة عن تربة طينية من نوع A7-6.

ثالثاً : الخلاصة والتوصيات

بعد الاطلاع على نتائج الاختبارات المعملية التي أجريت على العينة توصي بالآتي :-

مهندس استشاري
 د / أشرف عبدالمهدي سليمان
 استشاري الهندسة الجيوتقنية
 ١ / ٦٧٥٥
 بريد الإلكتروني: ASAS.GEOTCH@gmail.com
 ت/فاكس: ٠٩٧ / ٢٤٧٢٢٧٣

اساس
ASAS
 للتصميمات والاستشارات الهندسية
 العنوان: أسوان - شارع المدينة الصناعية الجديدة - أمام مصلحة الضرائب
 موبايل : ٠١٠٤٢٠١٨٨٨ & ٠١١٣٩٦٤٦٧٥

ASAS

Engineering Design and Consultancy
Prof. Eng. Ashraf Abdelmohdy Soliman
Consult. of Geotech. Engineering
Faculty of Eng. - Aswan University



أساس
ASAS

د. / أشرف عبدالمهدي سليمان
مستشاري
١٩٧٤ ١٩٧٤ ١٩٧٤


أساس

للتصميمات والاستشارات الهندسية
أ.م. / أشرف عبدالمهدي سليمان
استشاري الهندسة الجيوتقنية
كلية الهندسة - جامعة أسوان

- ١- حيث أن التربة طينية من نوع A7-6 ، لذا نوصي بتنفيذ تربة إحلال من التربة الزلطية (قطع محجر) النظيفة الخالية من الشوائب بسمك لا يقل عن ١.٠٠ متر أسفل طبقة الأساس.
- ٢- يتم إنزال تربة الإحلال على طبقات بحيث لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الدمك الجيد و الرش بالمياه لكل طبقة حتى الوصول إلى نسبة دمك حقلية لا تقل عن ٩٥ % أو طبقاً لمواصفات المشروع.
- ٣- يجب إجراء الاختبارات الحقلية و المعملية اللازمة للتحقق من كفاءة الدمك لكل طبقة من طبقات تربة الإحلال.

مهندس استشاري

أ.م. / أشرف عبدالمهدي سليمان



بريد الإلكتروني: ASAS.GEOTCH@gmail.com

ت/فاكس: ٠٩٧ / ٢٤٧٢٢٧٣

العنوان : أسوان - شارع المدينة الصناعية القديمة - أمام مصلحة الضرائب

٠١١١٣٩٦٤٦٧٥

&

موبايل : ٠١٠٤٢٠١٨٨٨

القرار رقم ٩٤١ بتاريخ ٢٠٠٥-١١-١١
 صلبية - برنامج طريق سول التوكلي
 الصلابة من كم ١٠٠٠٠٠ إلى كم ١٢٤٠٠٠

موقع العمل في الموقع
 - ١٠٠٠٠٠

القرار رقم ٩٤١ بتاريخ ٢٠٠٥-١١-١١
 صلبية - برنامج طريق سول التوكلي
 الصلابة من كم ١٠٠٠٠٠ إلى كم ١٢٤٠٠٠

موقع العمل في الموقع

موقع العمل في الموقع

موقع العمل في الموقع

موقع العمل في الموقع

موقع العمل في الموقع

موقع العمل في الموقع

موقع العمل في الموقع

موقع العمل في الموقع

موقع العمل في الموقع

موقع العمل في الموقع

موقع العمل في الموقع

موقع العمل في الموقع

موقع العمل في الموقع

موقع العمل في الموقع

موقع العمل في الموقع

موقع العمل في الموقع

موقع العمل في الموقع

30/03/2022

97.0	485.2	14.8	88.8	444	56.1	93.5	487.5	32.5	96.4	402.2	7.8	97.8	489	10.8	94.5	472.4	27.6
88.2	439.8	14.3	63.0	215	185	88.8	304.3	106	86.8	424.2	65.8	87.8	435	68	86.9	434.5	65.8
95.0	275	225.2	44.4	222	278	44.4	227	273	94.8	273.9	226	64.6	323	177	69	344.8	155
500									500				500			500	
55.1									51.4				55.3			58.4	
28.7									25.9				28.8			30.7	
A-7-6									A-7-6				A-7-6			A-7-6	

موقع العمل في الموقع
 - ١٠٠٠٠٠





مصر للتأمين
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعى
ACCP002900324A

وثيقة تأمين
رقم

المؤمن له/ المتعاقد : مكتب نجوى ابراهيم اسليم محمد

عنوان المؤمن له : شمال سيناء-بئر العبد-ش السكة الحديد

مدة التأمين : من الساعة 12 ظهراً 08-01-2024 إلى الساعة 12 ظهراً 08-07-2024

إجمالي مبلغ التأمين :

المبلغ	العملة
130000.00	EGP

حساب الرسوم :

الوصف	المبلغ	العملة
صافي القسط	650.00	EGP
التمغة النسبية	6.50	EGP
الضريبة النوعية	17.65	EGP
رسم الإشراف والرقابة	3.90	EGP
رسوم اعتماد	0.65	EGP
صندوق ضمان حملة الوثائق	1.30	EGP
مصاريف الإصدار	35.00	EGP
إجمالي القسط	715.00	EGP

المستفيد	النسبة %	المبلغ المخصص
----------	----------	---------------

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

الوسيط التأمينى	كود الهيئة
التاج ادارة	

الشروط العامة والكشوف المرفقة بالوثيقة تعتبر جزء لا يتجزأ من الوثيقة ومكملاً لها .

شركة تابعة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته والمرخص لها بمزاولة عملها التأمين وإعادة التأمين مسجلة بالهيئة رقم 1 لعام 1953



مصر للتأمين
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعى
ACCP002900324A

وثيقة تأمين
رقم

الكلية	الغطاء	مبلغ التأمين	صافي القسط
حوادث شخصية	EGP	130000.00	650.00

الخطأ	مبلغ تأمين الفرد	إجمالي مبلغ التأمين	نوع التحويل	قيمة التحويل	نسبة التحويل	حد أدنى	حد أقصى	أيام
الوفاة بحادث	0.00	130000.0	None					
العجز الكلى المستديم	0.00		None					
العجز الجزئى المستديم	0.00		None					

وصف التغطية:

التأمين على عدد (3) عمال غير معلومي الاسم يعملون طرف مكتب تجوى ابراهيم اسليم محمد و مقيدین بسجلاتها لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري وبياناتهم كما بجدول الوثيقة ضد خطر الوفاة بحادث أو العجز الكلى أو الجزئى المستديم نتيجة حادث طبقاً لشروط الوثيقة والجدول المبين بها أثناء قيامهم بأعمال استكمال الجسر التلايى (القطاع السادس) من مشروع تطوير طريق الصحراوى الغربى أسوان/ نوشكى فى المسافة من كم 70 حتى كم 75 بطول 5 كم (المنطقة العاشرة - أسوان)

من المعلوم والمتفق عليه أن الشركة غير مسنولة عن وقوع أى حوادث من تاريخ استلام الموقع وحتى تاريخ اصدار الوثيقة وسدادها من المعلوم والمتفق عليه أنه تقتصر مسؤولية الشركة عن الحوادث التي تقع بسبب العمل علماً بأنه إذا اتضح وقت الحادث عدد العمال يزيد عن عدد (3) عامل سقط الحق في الانتفاع بالتأمين





وثيقة تأمين
رقم

المستفيدون : الورثة الشرعيون .





الحوادث الشخصية جماعى
ACCP002900324A

وثيقة تأمين
رقم

محتوى الشرط

الشروط العامة

المقدمة

الشروط العامة لوثيقة الحوادث الشخصية

بناءً على البيانات والإقرارات الواردة في طلب التأمين الموقع عليه من المؤمن له و/ أو المؤمن عليه والمقدم إلى شركة مصر للتأمين والمنوه عنها فيما بعد بالشركة والذي يعتبر جزءاً متمماً لهذه الوثيقة ومقابل سداد قسط التأمين المبين بالجدول .

تتعهد الشركة بأن تزود المؤمن عليه في حالة حياته أو للمستفيدين في حالة وفاته مبلغ التأمين أو جزء منه طبقاً لما هو مبين فيما بعد وذلك عن أية إصابة جسيمة نتيجة حادث مغطى بالوثيقة يقع للشخص المؤمن عليه داخل نطاق المنطقة الجغرافية المبينة في الجدول وذلك طبقاً للشروط العامة والخاصة والاشتراطات والاستثناءات الواردة فيها أو المضافة إليها بموجب ملاحق متممة لها ، وذلك خلال مدة التأمين المبينة بجدول الوثيقة أو أى مدة لاحقة قبلاتها الشركة وإن يكون المؤمن له قد سدد القسط المستحق عنها .

ولا يتعدى التزام الشركة عن أى بند من بنود هذه الوثيقة المبلغ المؤمن به على هذا البند .

التعريفات

1- الوثيقة: تعتبر الوثيقة وجدولها وملاحقها وطلب التأمين وحدة واحدة وأى عبارة أو مصطلح مذكور في أى جزء من الوثيقة أو ملاحقها يحمل نفس المعنى أينما وجد .

2- الحادث: فعل فجائى عارض عنيف خارجى وظاهر ومستقل عن أى سبب آخر ويترتب عليه وحده الوفاة أو العجز خلال المدة المحددة بشروط الوثيقة أو أى مدة أخرى تقرها الشركة بشرط أن تكون الوفاة أو العجز نتيجة مباشرة للحادث .

3- العجز الكلى المستديم: حالة العجز التى تستمر لأكثر من 365 يوم ولا أمل بعدها فى التحسن وهى الحالة التى يترتب عليها عاهة مستديمة وتمنع المؤمن عليه تماماً من الاستمرار فى عمله أو وظيفته إذا كان يعمل، أو الالتحاق بوظيفة إذا كان لا يعمل وتحدد حالات العجز الكلى المستديم على سبيل الحصر طبقاً للبيند الأول (ثانياً) بالوثيقة وتزود الشركة للمؤمن عليه فى هذه الحالة مبلغ التأمين بأكمله والمبين بجدول الوثيقة .

4- العجز الجزئى المستديم: حالة العجز التى تستمر لأكثر من 365 يوم ولا أمل بعدها فى التحسن ويترتب عليها أيضاً عاهة مستديمة ولكن قد لا تمنع المؤمن عليه من ممارسة نشاطه وتحدد حالات العجز الجزئى المستديم على سبيل الحصر طبقاً للبيند الأول (ثالثاً) بالوثيقة وتزود الشركة للمؤمن عليه مبلغاً يعادل نسبة العجز الجزئى من مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة .

5- العجز الكلى المؤقت: حالة العجز التى لا تستمر لأكثر من 365 يوم ويلزم المؤمن عليه خلالها الفراش حيث يتمثل للشفاء ويعود بعدها لممارسة نشاطه .

6- فقد العضو: تولى بتر العضو وكذلك عجزه عن أداء وظيفته .

7- الشغب: أى فعل ينتج عن :

أ - اجتماع ثلاثة أشخاص أو أكثر بجمعهم هدف أو غرض مشترك ذو صبغة سياسية أو اجتماعية .

ب - تنفيذ هذا الهدف المشترك أو الشروع فى تنفيذه باستعمال القوة أو العنف بشكل يخيف الشخص العادى .

ج - توافق ثلثة هؤلاء الأشخاص فيما بينهم على استخدام القوة على من يحاول منعهم من تنفيذ هذا الهدف المشترك .

8- الاضطرابات المدلية (الأهلية) : أى فعل ينتج عن التجمهر أو الهياج أو الفوضى من الطوائف الدينية أو السياسية أو

شركة لخدمة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام قانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته والمخصص لها بمقارولة عملت التأمين وإعادة التأمين مسجلة بالهيئة رقم 1 لعام 1953



مصر التأمين
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعى
ACCP002900324A

وثيقة تأمين
رقم

محتوى الشرط

الشروط العامة

9- الاضراريات العمالية : أى فعل ينتج عن التجمهر أو التمرد أو العصيان أو التوقف عن العمل الصادر من العاملين .

10- الارهاب والتخريب : هو استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع والتي يقوم بها أى شخص أو مجموعة من الأشخاص سواء يعملون بمفردهم أو نيابة عن أو على صلة بأى منظمة (منظمات) أو حكومة (حكومات) لأغراض سياسية أو أيلوجية (فكرية) أو عرقية أو لأى أغراض أخرى مشابهة بقصد التأثير على سياسات أى حكومة و/أو وضع الشعب أو قطاع منه فى حالة خوف والتي قد تؤدى إلى الائتلاف العمدى لممتلكات ثابتة أو منقولة بواسطة الغير بحيث تصبح غير صالحة للاستعمال بأى طريقة .

البند الأول : التغطيات التأمينية :

أ- التغطيات الأساسية

أولا : حالة الوفاة :

تؤدى الشركة مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة فى حالة وفاة المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث إلى المستفيدين الوارد بيانهم بالجدول أو إلى المستحقين شرعا فى حالة عدم تحديد مستفيدين على أنه إذا توفى المؤمن عليه بفعل متعمد من أى من المستفيدين أو المستحقين المشار إليهم يسقط نصيبه فى المبلغ المستحق الذى يظل واجب الأداء إلى بقى المستفيدين أو المستحقين .

ثانيا : حالة العجز الكلى المستديم

تؤدى الشركة للمؤمن عليه مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة فى حالة إصابته المؤمن عليه بعجز كلى مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث للمؤمن عليه ويعتبر العجز كليا مستديما فى حالة تحقق إحدى الحالات الآتية :

فقد إبطار العينين نهائيا / فقد الذراعين أو اليدين

فقد الساقين أو القدمين / فقد ذراع وساق

فقد ذراع وقدم / فقد ذراع وساق

فقد يد وقدم

ثالثا : حالة العجز الجزئى المستديم :

تؤدى الشركة للمؤمن عليه مبلغ يعادل نسبة من مبلغ تأمين العجز الكلى المستديم والمبين بجدول الوثيقة فى حالة إصابة المؤمن عليه بعجز جزئى مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث للمؤمن عليه ، وذلك بنسبة العجز الجزئى حسب البيان التالى :-

نسبة العجز الجزئى

أ. الأطراف العليا الأيمن الأيسر

الفقد الكامل للذراع أو اليد 60 % 50 %

الفقد الكامل لحركة الكتف 25 % 20 %

الفقد الكامل لحركة المرفق 20 % 15 %

الفقد الكامل لحركة المعصم 20 % 15 %

شركة لارعة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 181 لسنة 1981م ولها بمرافعة عمليات التأمين وإعادة التأمين مسجلة بالهيئة رقم 1 لعام 1953

19114

Page 5 of 10

الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء

الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء

CS CamScanner



مصر للتأمين
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعى
ACCP002900324A

وثيقة تأمين
رقم

محتوى الشرط

الشروط العامة

إشتراطات تغطية العجز المستديم :

1- يعتبر عجز الطرف أو العضو كله أو بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته فى حكم الطرف أو العضو المفقود فى تفسير هذه الوثيقة ، ولا يستحق للمضرور أى مبلغ قبل ثبوت العجز نهائياً .

2- على حالة فقد أحد الأطراف أو الأعضاء كله أو بعضه فقداً جزئياً يقدر مدى العجز فيه بنسبته إلى الفقد الكامل .

3- إذا كان المؤمن عليه أصغر وكان قد تبين ذلك بالتقرير الطبى ، فإن الفئات المنصوص عليها سلفاً بالنسبة لمختلف حالات عجز اليد اليمنى تتبادل مواضعها مع الفئات الخاصة بحالات عجز اليد اليسرى المناظرة لها .

4- بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة فى هذا البند فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها طبيب الشركة .

5- إذا نشأت عن ذات الإصابة حالات عجز متعددة تتناول أطراف أو أعضاء مختلفة أو أبه أجزاء من أحد الأطراف أو الأعضاء يحسب المبلغ المستحق فى هذه الحالة على أساس جملة النسب التى يمنحها هذا البند عن جملة حالات العجز المذكور على ألا يتعدى بأى حال من الأحوال مبلغ التأمين المستحق لحالة العجز الكلى المستديم .

6- لا يستحق المؤمن عليه أى مبلغ عن فقد أطراف وأعضاء كانت قبل وقوع الإصابة عديمة الاستعمال ولا يحسب المبلغ المستحق عن إصابة أطراف وأعضاء كانت من قبل عاجزة جزئياً إلا عن الفرق بين حالتها قبل الإصابة وبعدها .

رابعا : حالة العجز الكلى المؤقت :

تؤدى الشركة للمؤمن عليه المبلغ الاسبوعى المبين بجدول الوثيقة فى حالة إصابة المؤمن عليه بعجز كلى مؤقت بواقع (5 فى الألف) من مبلغ التأمين الخاص بحالة العجز الكلى المستديم وبحد أقصى 70 % من الأجر الاسبوعى طوال المدة التى يلزم فيها الفراش ويتبع أثناءها علاجاً طبياً ويمثل للراحة اللازمة لشفاؤه ويستحق هذا المبلغ اعتباراً من يوم بدء العلاج الطبى لا من يوم وقوع الحادث ذاته ويستمر سداد هذا المبلغ بالكامل طوال المدة التى حالت الإصابة خلالها تماماً بينه وبين مزاوله أى عمل كان .

ويستحق هذا المبلغ الاسبوعى طوال مدة ملازمة المؤمن عليه الفراش للعلاج على ألا تتعدى 52 اسبوعاً تبدأ من يوم بدء العلاج الطبى .

ويجوز أن يصرف هذا المبلغ على فترات طالما أن المؤمن عليه يقدم للشركة ما يؤكد ملازمته الفراش للعلاج من الإصابة ، ويحسب المبلغ المستحق عن الأيام التى تقل عن أسبوع بنسبه عدد تلك الأيام إلى سبعة (7)

بـالتغطيات الإضافية : (لا تغطي إلا بنص صريح ومقابل قسط إضافي) :

1- العلاج من الإصابة للحالات المغطاة بالوثيقة (البند الأول أ)

2- النقل بالإنعاف من موقع الحادث إلى أقرب مستشفى (بحد أقصى 1000 جـم) .

3- الشغب والاضطرابات الأهلية والاضطرابات العمالية والإرهاب والتخريب شريطة أن يكون المؤمن عليه ضحية لمثل هذه الأعمال وليس مشاركاً فيها .

4- الحرب أو الغزو أو أى عمل من عدو أجنبي أو العدوان أو العمليات الحربية (سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن) أو حرب أهلية أو ثورة أو تآمر أو أعمال قوة عسكرية أو مملطة غاصبية أو التمرد أو الانتفاضة العسكرية أو الشعبية أو الفتنة أو العصيان .

5- الأخطار الطبيعية (الفيضان والزوايح والعواصف والبراكين والزلازل والسيول وحركة المد والجزر) .

شركة تابعة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون المصرى فى المساهمة والمصرح لها بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين مسجلة بالهيئة رقم 1 لعام 1953



19114

Page 7 of 10

المركز الرئيسي - القاهرة



مصر للتأمين
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعى
ACCP002900324A

وثيقة تأمين
رقم

محتوى الشرط

الشروط العامة

7- الاشتراك فى مباريات الفرق الرياضية التى تتميز بخطورتها مثل المصارعة والملاكمة واليهوى والبولو ورياضة الانزلاق وتسلق الجبال والمبارى والصيد والغطس وركوب المناطيد والتخييم والطيران الشراعى والهبوط بالمظلات أو القيام بإجراء اختبارات السرعة .

8- مصاريف الجنازة (بعد أقصى 2000 جم) .

9- صرف قيمة الأجهزة التعويضية : فى حالة إصابة المؤمن عليه بعجز مستديم نتيجة حادث مغطى ، فإن الشركة تصد له قيمة الأجهزة التعويضية المقررة له فى حدود 5% من مبلغ التأمين (بعد أقصى 5000 جم) .

البند الثاني : الجمع بين مزايا التأمين :

تؤدى الشركة للمؤمن عليه المبلغ الاسبوعى المنصوص عليه فى حالة العجز الكلى المؤقت المبين بالجدول ، بالإضافة إلى المبالغ التى قد تستحق له فى حالات الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى المستديم .

ولا يجوز الجمع بين المبالغ المنصوص عليها فى حالات الوفاة والعجز الكلى أو الجزئى المستديم ، فإذا كان المؤمن عليه قد صرف تعويضاً بسبب الإصابة بالمبلغ المنصوص عليه فى أى من حالتى العجز المستديم وتوفى بعد ذلك بسبب ذات الإصابة وخلال فترة الأتلى عشرة شهراً التالية لوقوع الحادث المؤدى إلى الإصابة فتسدد الشركة للمستفيد المبلغ المنصوص عليه فى حالة الوفاة مخصوماً منه المبلغ الذى سبق صرفه لحالة العجز المستديم .

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع المبالغ المسددة بمقتضى هذه الوثيقة بسبب حادث أو أكثر يقع خلال مدة التأمين عن الحد الأقصى لمبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة بالنسبة لحالة الوفاة أو العجز المستديم أيهما أكبر بالإضافة إلى المبالغ التى قد تستحق فى حالات العجز الكلى المؤقت :

البند الثالث: تغيير الخطر :

إذا التحق الشخص المؤمن عليه خلال مدة التأمين بأى عمل خلاف المذكور صراحة فى جدول الوثيقة وكان من شأنه زيادة الخطر الذى يتعرض له تسقط كافة الحقوق فى أى تعويض بموجب هذه الوثيقة لهذا الشخص عن أى حادث يقع بسبب مزاولته لهذا العمل الجديد ، إلا إذا قام المؤمن له بإخطار الشركة والحصول على موافقتها كتابية على هذا التعديل مع سداد القسط الإضافى المناسب على أن يتم ذلك جميعه قبل وقوع أى حادث .

البند الرابع: الحدود الجغرافية: جميع أنحاء العالم ما لم ينص على خلاف ذلك.

البند الخامس : الاستثناءات :

لا تغطى هذه الوثيقة حالات الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى المستديم أو العجز الكلى المؤقت التى تنشأ عن أو تنصل بطريق مباشر أو غير مباشر عن أى من الحالات الآتية :-

- 1- تادية الخدمة العسكرية وقت السلم أو الحرب أو العصيان أو الثورة أو التأمير ضد نظام الحكم
- 2- الإشعاعات النووية أو التلوث من النشاط الإشعاعى من أى وقد نووى أو نفايات نووية أو الانفجارات النووية أو أى أجزاء منها .
- 3- السفر على الطائرات الحربية .
- 4- انتحار أو محاولة انتحار أو تعمد الشخص المؤمن عليه إيذاء نفسه أو بسبب ارتكابه أعمال إجرامية أو غير قانونية أو تعريض نفسه إرانياً لخطر غير ضرورى (إلا فيما يتعلق بمحاولة الشخص إنقاذ نفس بشرية) .
- 5- فقد الإرادة بسبب الجنون أو الوقوع تحت تأثير مخدر أو مسكر .

6- استخدام الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية .
شركة تابعة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته والمخصص لها بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين مسجلة بالهيئة رقم 1 لعام 1953

البند السادس: الإختصاصات



مصر للتأمين
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعي
ACCP002900324A

وثيقة تأمين
رقم

محتوى الشرط

الشروط العامة

أ- جميع الإخطارات التي يتعين إبلاغها إلى الشركة يجب أن تكون كتابة وأن توجه إلى الجهة التي أصدرت الوثيقة وذلك بتقديم صيغة رسمية أو خطاب يرسل بالبريد الموصى عليه .

ب - لا تكون الشركة ملزمة بأي حال من الأحوال بإخطار المؤمن له بموعد انتهاء مدة الوثيقة ولا تلتزم بتجديدها ولا تكون أيضا مسئولة عن أية مطالبات قد تنشأ عن حوادث تقع بعد انتهاء مدة الوثيقة ما لم تكن الوثيقة قد تم تجديدها لديها بناء على طلب المؤمن له وتؤكد ذلك كتابة من قبل الشركة.

البلد السابع : التزامات المؤمن له عقب وقوع الحادث :

في حالة وقوع حادث تنشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه بالقيام بما يلي :-

1- إخطار الشركة فوراً بالحادث وبعد أقصى سبعة أيام من تاريخ وقوع الحادث .

2- اتخاذ اللازم نحو توقيع الكشف الطبي على المؤمن عليه من قبل طبيب تعينه الشركة متى رأت الشركة ذلك للتحقق من مدى الإصابة أو العجز أو السبب الحقيقي للوفاة .

3- إن يقدم للشركة كافة التقارير الطبية ومحضر شرطة معتمد وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالإصابة أو الوفاة .

وإذا لم يتم المؤمن له أو من ينوب عنه بالالتزامات المذكورة أعلاه أو تأخر في القيام بها سقط حقه في المطالبة بالتعويض الذي ينشأ عن هذا الحادث ما لم يتبين من الظروف أن تأخره كان لعذر مقبول .

البند الثامن : إلغاء التأمين :

يجوز للشركة إلغاء التأمين بعد انقضاء عشرة أيام من إخطار كل من المؤمن له والمستفيد (إن وجد) بخطاب موصى عليه يرسل إليهما على آخر عنوان معروف لهما وفي هذه الحالة يستحق للشركة الاحتفاظ بجزء من القسط يتناسب مع المدة المنقضية من التأمين .

كما يجوز للمؤمن له طلب إلغاء هذا التأمين بعد موافقة المستفيد (إن وجد) وفي هذه الحالة يستحق للشركة جزء من القسط عن المدة المنقضية من التأمين على أساس جدول المدد القصيرة ، ويشترط في هذه الحالة ألا تكون هناك مطالبة قد أثيرت عن السنة التأمينية محل الإلغاء .

البند التاسع : الشرط الفاسخ :

للشركة المؤمنة في حالة عدم قيام المؤمن له بسداد قسط التأمين في موعد استحقاقه أو تعذر تحصيل الشيك المحرر بقيمة القسط لسبب يرجع إليه أن تخطر كل من المؤمن له والمستفيد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو في آخر موطن معلوم لهما بوقف عقد التأمين مع إنذارهما بموجب سداد القسط خلال عشرة أيام وإلا اعتبر العقد مفسوخا ، فإذا لم يتم المؤمن له أو المستفيد بالسداد خلال المهلة الممنوحة لهما فعلى الشركة إخطار كل من المؤمن له والمستفيد بفسخ العقد وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

وفي جميع الأحوال تحتفظ شركة التأمين بحقها في جزء نسبي من قسط التأمين عن الفترة المنقضية من تاريخ مريان العقد حتى تاريخ الفسخ .

البند العاشر : سقوط الحق : تسقط كافة حقوق المؤمن عليه الناشئة عن هذه الوثيقة في الحالات الآتية :-

أ - إذا أدلى المؤمن له أو من ينوب عنه ببيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين أو إذا أخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلامها بها قبل بدء مريان وثيقة التأمين .

ب - مخالفة المؤمن له أو من ينوب عنه القوانين واللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا انطوت على جنابة أو جحفة

شركة تابعة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته والمعرض لها بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين مسجلة بالهيئة رقم 1 لعام 1953

19114

Page 1 of 1

المركز الرئيسي 44 الكفي - الجيزة



مصر للتأمين
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعى
ACCP002900324A

وثيقة تأمين
رقم

محتوى الشرط

الشروط العامة

- ويسقط حق المؤمن عليه أو المستفيدين فى المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تتطوى على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليسية أو إذا كان الحادث مقتعلا.

البند الحادى عشر : الحلول فى الجقوى : للشركة الحق فى الرجوع على المتسبب من الغير فى الحادث بالنسبة لأية مصاريف طبية (فى حالة تغطيتها بقسط إضافى) تكون الشركة قد سددتها بسبب أى حادث مغطى بموجب هذه الوثيقة .

البند الثانى عشر : المحاكم المختصة : كل المنازعات التى تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيذها تكون من اختصاص المحاكم المصرية المختصة التى تقع فى دائرتها الجهة التى أصدرت هذه الوثيقة .

البند الثالث عشر : التقادم : تخضع التغطية بموجب هذه الوثيقة لشرط التقادم إصلا لنص المادة (752) من القانون المدنى المصرى .



المنطقة : جنوب الوجه القبلى

الفرع : اسوان

تسجيل : Mohammed Thabet Abdel Salam

تاريخ الطباعة : ٢٠٢٤/١/٨

شركة مصر للتأمين

محمد شحات



مصر للتأمين
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعى
ACCP001088523A

وثيقة تأمين
رقم

المؤمن له/ المتعاقد : مكتب تجوى ابراهيم اسليم محمد

عنوان المؤمن له : شمال سيناء - مركز العبدش السكة الحديد

مدة التأمين : من الساعة 12 ظهراً 24-01-2023 إلى الساعة 12 ظهراً 24-07-2023

إجمالي مبلغ التأمين :

المبلغ
EGP 130000.00

حساب الرسوم :

الوصف	المبلغ	العملة
مالي القسط	650.00	EGP
العمولة النسبية	3.25	EGP
العمولة التوعية	18.00	EGP
رسم الإشراف والرقابة	3.90	EGP
رسوم إحتياط	0.65	EGP
مبلغ دفع ضمان حملة الوثائق	1.30	EGP
مصاريف الإصدار	35.90	EGP
اجمالي القسط	713.00	EGP

المستفيد	النسبة %	المبلغ المخصص
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	100.00	

الوسيط التأمينى
كود الهيئة
النوع اذراء

القسط يتضمن العمولة الأساسية لوسيط التأمين قبل الإستقطاعات .
الشروط العامة والكشوف المرفقة بالوثيقة تعتبر جزء لا يتجزأ من الوثيقة ومكملاً لها .

Page 1 of 10



مصدق عليه

شركة تابعة لمساهمة مصرية خاصة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته والمرخص لها بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين فسخلة بالهيئة رقم 1 لعام 1953



وثيقة تأمين
رقم
الحوادث الشخصية جماعي
ACCP001088523A

الخط	العملة	مبلغ التأمين	صافي الخط				
حوادث شخصية	EGP	130000.00	850.00				
الأخطار المغطاة	مبلغ تأمين الفرد	نوع التحويل	قيمة التحويل	نسبة التحويل	حد أعلى	حد أقصى	أيام
الوفاء بخدمات	0.00	None	130000.0				
المجزئ الكلي المستلهم	0.00	None					
المجزئ الجزئي المستلهم	0.00	None					

وصف التفطية :

وعصف التفتيشية :

التأمين على عدد(3) عمال غير معلومي الاسم يعملون طرف مكتب نجوى ابراهيم اسليم محمد و مقيدين بسجلاتها لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري ويهابهم كما يجدول الوثيقة ضد خطر الوفاة بحدوث أو المعجز النشأ أو الجزئي المستفيد نتيجة حادث طبعاً لشروط الوثيقة والجدول المبين بها اثناء قيامهم بأعمال استكمال الجسر الثلاثي (القطاع السادس) من مشروع تطوير طريق الصحراوي الغربي اسوان/ توشكى في المسافة من كم 70 حتى كم 75 بطول 5كم (المنطقة العشرة - اسوان)

من المعلوم والمتفق عليه أن الشركة غير مسئولة عن وقوع أى حوادث من تاريخ استلام المواقع وحتى تاريخ إصدار الوثيقة ومساعدتها من المعلوم والمتفق عليه انه تقتصر مسؤولية الشركة عن الحوادث التي تقع بسبب العمل علما بأنه اذا تضح وقت الحادث عدد العمال يزيد عن عدد(3) عامل سقط الحق في الانتفاع بالتأمين





مصر للتأمين
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعى
ACCP001088523A

وثيقة تأمين
رقم

عدد المؤمن عليهم	الوظيفة	مبلغ تأمين الفرد	العملة	اجملى مبلغ التأمين
1	مهندس	75000.00	EGP	75000.00
عدد المؤمن عليهم	الوظيفة	مبلغ تأمين الفرد	العملة	اجملى مبلغ التأمين
1	ساعد مهندس	30000.00	EGP	30000.00
عدد المؤمن عليهم	الوظيفة	مبلغ تأمين الفرد	العملة	اجملى مبلغ التأمين
1	سائق	15000.00	EGP	15000.00
عدد المؤمن عليهم	الوظيفة	مبلغ تأمين الفرد	العملة	اجملى مبلغ التأمين
1	عامل	10000.00	EGP	10000.00



مصر للتأمين

وثيقة تأمين
رقم

الشروط العامة

تعتبر الوثيقة وجدولها وملاحقها ومطلب الثامن وحدة واحدة وإى عبارة أو مصطلح مذكور فى أى جزء من الوثيقة أو ملاحقها يحمل نفس المعنى أينما وجد.

قبل فحائي عارض صنف خارجي وظاهر ومستقل عن أي سبب آخر ويترتب عليه وحده الوفاة أو العجز خلال المدة المحددة بشروط الوثيقة أو أي مدة أخرى تقرها الشركة بشرط أن تكون الوفاة أو العجز نتيجة مباشرة للحوادث

حالة العجز التي تستمر لأكثر من 365 يوم ولا أمل بعدها في التمتع وهي الحالة التي يترتب عليها عادة مستبدمة ونسحق المؤمن عليه تماماً من الاستمرار في عمله أو وظيفته إذا كان يعمل ، أو الإلتحاق بوظيفة إذا كان لا يعمل وتحدث حالات العجز الكلي المستديم على سبيل الحصر طبقاً للبيد الأول (ثانياً) بالوثيقة وتؤدى الشركة المؤمن عليه في هذه الحالة مبلغ التأمين بأكمله والمبين بجداول الوثيقة

وهي حالة العجز التي تستمر لأكثر من 365 يوم ولا أمل بعدوا في التحسن ويترتب عليها أيضا عاعة مستديمة ولكن قد لا تلعب المؤمن عليه من ممارسة نشاطه وتحدد حالات العجز الجزئي المستديم على سبيل المحصر طبقا للبند الأول (2023) بالوثيقة وتؤدي الشركة للمؤمن عليه مبلغا يعادل نسبة العجز الجزئي من مبلغ التأمين المعين بجدول الوثيقة.

حالة العجز التي لا تستمر لأكثر من 365 و يلزم المؤمن عليه خلالها إلى التفرغ حيث يتمثل الشفاء ويعود بعدها لممارسة نشاطه

لُعْنِي بِتَرِ الْعَصَا وَمِثْلِكَ عَجَزَ عَنْ آدَامَ وَطَيْفَتِهِ

ای فعل پشج عن :

أو فعل ينتج عن التجمهر أو الهياج أو القومس من الطوائف الدينية أو السياسية أو العرقية أو من الجماهير مسجونين
الحنيف

أي فعل ينتج عن التجمع أو التفرّد أو المصنوع أو التوقف عن العمل الصالح من الملائق

هو استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أو التي يقوم بها أي شخص أو مجموعة من الأشخاص سواء بمشور أو بمفردهم أو بداية عن أو على صلة بأي منظمة (منشآت) أو حكومة (حكومات) لأغراض سياسية أو أيولوجية (فكرية) أو عرقية أو لأي أغراض أخرى مشيئة بغض النظر على سياسات أو حكومة أو وضع الشعب أو لظلم منه في حالة خوف، والتي قد تؤدي إلى الائتلاف العدوي للمنظمات كيلة أو مغفلة بواسطة الغير بحيث تصبح غير متصلة للاستمرار بأي طريقة

لأدى الشركة مبلغ التأمين بموجب الوثيقة في حالة وفاة المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث إلى المستفيدين الوارد بيانهم بالجدول أو إلى المستفيدين شرعا في حالة عدم تحديد مستفيدين ، على أنه إذا توفي المؤمن عليه بعد مئمتد من أي من التأمينين أو المستفيدين المشار إليهم يسلط عليه في المبلغ المستحق الذي يظل واجب الأداء إلى المستفيدين أو المستحقين .

١٠ - لودى الشركة مبلغ التأمين المدين بدول الوثيقة في حالة إصابة المؤمن عليه وبمیز كل مستوف خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث المؤمن عليه ويعتبر المیز كلها مستوفيا في حالة لطق إحدى الحالات الآتية:

قد اُحصى العيرون لهاكيا قد اُحصى العيرون

هذه السنين أو القمم قبل ذراع وسبق

قد اراع وقد اراع به وساق

قد يدركون



الحوادث الشخصية جماعي
ACCP001088523A

وثيقة تأمين
رقم

محتوى الشرط

الشروط العامة

تؤدي الشركة للمؤمن عليه مبلغ يعادل نسبة من مبلغ تأمين المعجز الكلى المستفيد والمبين بجدول الوثيقة في حالة إصابة المؤمن عليه بمعجز جزئى مستفيد خلال سنة من ترويج وقوع الحادث للمؤمن عليه ، وذلك بنسبة المعجز الجزئى حسب البيان التالى :-

حالة المعجز الجزئى
المستفيد

نسبة المعجز الجزئى

1. الأطراف العليا الأيمن الأيسر

الفقد الكامل للذراع أو به 60 0000000000000000 % 50 %

الفقد الكامل لحركة الكتف 25 0000000000000000 % 20 %

الفقد الكامل لحركة المرفق 20 0000000000000000 % 15 %

الفقد الكامل لحركة المعصم 20 0000000000000000 % 15 %

الفقد الكامل للإبهام والسبابة 30 0000000000000000 % 25 %

الفقد الكامل للإبهام والإصبع غير السبابة 25 0000000000000000 % 20 %

الفقد الكامل للسبابة والإصبع غير الإبهام 20 0000000000000000 % 15 %

الفقد الكامل لثلاثة أصابع غير الإبهام والسبابة 25 0000000000000000 % 20 %

الفقد الكامل للإبهام فقط 20 0000000000000000 % 15 %

الفقد الكامل للسبابة فقط 15 0000000000000000 % 10 %

الفقد الكامل للوسطى فقط 10 0000000000000000 % 8 %

الفقد الكامل للباصر فقط 8 0000000000000000 % 7 %

الفقد الكامل للمخضر فقط 7 0000000000000000 % 6 %

2. الأصراف السفلى

الفقد الكامل لطرف سفلى إلى ما فوق الركبة 50 %

الفقد الكامل لطرف سفلى إلى ما تحت الركبة 40 %

البتر الجزئى للقدم والشامل لجميع الأصابع 30 %

الفقد الكامل لحركة الحرقلة 30 0000000000000000000000000000 % 30 %

الفقد الكامل لحركة الركبة 30 0000000000000000000000000000 % 30 %

الفقد الكامل لحركة مفصل القدم 15 0000000000000000000000000000 % 15 %

الفقد الكامل لحركة إبهام القدم 8 0000000000000000000000000000 % 8 %

3. الكسور

كسر لم يلتئم به ساق 30 0000000000000000000000000000 % 30 %

Page 5 of 10

مصر للتأمين





مصر
MISRA INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعي
ACCP001088523A

وثيقة تأمين
رقم

الشروط العامة

محتوى الشرط

كسر لم يلتحم بالقدم 20 00000000000000000000 %

كسر لم يلتحم بالرسغ 20 00000000000000000000 %

كسر لم يلتحم باللك الأسفل 25 00000000000000000000 %

كسر ضلعي يصحبه تشوه دائم في الصدر واضطرابات وتليفية 10 00000000000000000000 %

04 الصمم والكماتش الأطراف وفقد الإبهام

صمم تام 40 0000000000000000000000000000 %

صمم إحدى الإذنين 15 00000000000000000000000000 %

الكماتش طرف سفلى خمسة (5) سنتمرات على الأقل 15 %

لفقد الكامل لعين واحدة 35 00000000000000000000 %

بشروط تغطية العجز المستديم :

1- يعتبر عجز الطرف أو العضو كله أو بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته في حكم الطرف أو العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة ، ولا يستحق للمضروب أى مبلغ قبل ثبوت العجز نهائياً .

2- في حالة فقد أحد الأطراف أو الأعضاء كله أو بعضه فقداً جزئياً بقدر مدى العجز فيه

3- إذا كان المؤمن عليه أصغر وكان قد تبين ذلك بالتقرير الطبي ، فإن الفئات المنصوص عليها سلفاً بالنسبة لمختلف حالات عجز اليد اليمنى تتبادل مواضعها مع الفئات الخاصة بحالات عجز اليد اليسرى المناظرة لها .

4- بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشروط أن يقرها طبيب الشركة .

5- إذا نشأت عن ذات الإصابة حالات عجز متعددة تتناول أطراف أو أعضاء مختلفة أو أبه أجزاء من أحد الأطراف أو الأعضاء بحسب المبلغ المستحق في هذه الحالة على أساس جملة النقص التي يمتصها هذا الجدول عن جملة حالات العجز المذكور على ألا يتعدى بأى حال من الأحوال مبلغ التأمين المستحق لحالة العجز الكلى المستديم .

6- لا يستحق المؤمن عليه أى مبلغ عن فقد أطراف وأعضاء كانت قبل وقوع الإصابة عديمة الاستعمال ولا بحسب المبلغ المستحق عن إصابة أطراف وأعضاء كانت من قبل عاجزة جزئياً إلا عن الفرق بين حالتها قبل الإصابة وبعدها .

تؤدى الشركة للمؤمن عليه المبلغ الأسبوعي المدين بجدول الوثيقة في حالة إصابة المؤمن عليه بعجز كلى مؤقت بواقع (5 في الألف) من مبلغ التأمين الخاص بحالة العجز الكلى المستديم ويعد أقصى 70% من الأجر الأسبوعي طوال المدة التي يلزم فيها الفراش ويشتع أثناءها علاجاً طبياً ويمثل للراحة اللازمة لشفاؤه ويستحق هذا المبلغ اعتباراً من يوم بدء العلاج الطبي لا من يوم وقوع الحادث ذاته ويستمر سداد هذا المبلغ بالكامل طوال المدة التي حالت الإصابة خلالها تسليماً بينه وبين مزاوله أى عمل كان .

حالة العجز الكلى المؤقت

ويستحق هذا المبلغ الأسبوعي طوال مدة ملازمة المؤمن عليه الفراش للعلاج على ألا تتعدى 52 أسبوعاً تبدأ من يوم بدء العلاج الطبي .

ويجوز أن يصرف هذا المبلغ على فترات طالما أن المؤمن عليه يقدم للشركة ما يؤكد ملازمته الفراش للعلاج من الإصابة

وبحسب المبلغ المستحق عن الأيام التي تقل عن أسبوع بسببه عدد تلك الأيام إلى خمسة (7) .





مصر للتأمين
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعي
ACCP001088523A

وثيقة تأمين
رقم

محتوى الشرط

الشروط العامة

التغطيات الإضافية

- 1- العلاج من الإصابات للحالات المغطاة بالوثيقة (البند الأول -أ)
- 2- النقل بالإسعاف من موقع الحادث إلى أقرب مستشفى . (بعد أقصى 1000 جم)
- 3- الشعب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العسقية والإرهاب والتخريب شريطة أن يكون المؤمن عليه ضحية لمثل هذه الأفعال وليس مشاركاً فيها .
- 4- الحرب أو الغزو أو أي عمل من عدو اجنبي أو العدوان أو المظاهرات الحربية (سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن) أو حرب أهلية أو ثورة أو تلبس أو أصل قوة عسكرية أو سلطة عسقية أو التمرد أو الانتفاضة العسكرية أو الشعبية أو القتل أو المصير .
- 5- الأخطار الطبيعية (الفيضانات والزلازل والعواصف والبراكين والزلزال والسيول وحركة المد والجزر)
- 6- السفر على الطائرات الخاصة .
- 7- الاضرار في مباريات الفرق الرياضية التي تتميز بخطورتها مثل المصارعة والملاكمة واليهوى والبولو ورياضة الانزلاق وتسلق الجبل والسباق والمسد والمضمار وركوب المظلي والتخييم والطيران الشراعي والهبوط بالمظلات أو القيام بأجراء احتياطات السرعة .
- 8- مصاريف الجنائز (بعد أقصى 2000 جم)

9- حصر قيمة الأجهزة التعويضية : في حالة إصابة المؤمن عليه بعجز مستقيم نتيجة حادث مغطى فإن الشركة تسدد له قيمة الأجهزة التعويضية المقررة له في حدود 5% من مبلغ التأمين وبعد أقصى 5000 جم

10- حصر قيمة الأجهزة التعويضية : في حالة إصابة المؤمن عليه بعجز مستقيم نتيجة حادث مغطى ، فإن الشركة تسدد له قيمة الأجهزة التعويضية المقررة له في حدود 5% من مبلغ التأمين وبعد أقصى 5000 جنيه .

11- التحقق الشخص المؤمن عليه خلال مدة التأمين بأى عمل خلاف المذكور عبارة في جدول الوثيقة وكان من شأنه زيادة الخطر الذي يتعرض له نشط كافة الحقوق في أي تعويض بموجب هذه الوثيقة لهذا الشخص عن أي حادث يقع بسبب مزاولته لهذا العمل الجديد ، (إلا إذا قام المؤمن له بإخطار الشركة والمصير على موافقتها كتابية على هذا التعديل مع سداد القسط الإضافي المناسب على أن يتم ذلك جميعه قبل وقوع أي حادث)

تغيير الخطر

الاستثناءات

* لا تغطي هذه الوثيقة حالات الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئي المستقيم أو العجز الكلى المؤقت التي تنشأ عن أو تتصل بطريق مباشر أو غير مباشر عن أي من الحالات الآتية :-

- 1- تأدية الخدمة العسكرية وقت السلم أو الحرب أو المصير أو الثورة أو القتل عند نظام الحكم .
- 2- الإلصاقات النووية أو التلوث من النشاط الإشعاعي من أي وقود نووي أو نفايات نووية أو الانفجارات النووية أو أي أجزاء منها 0

3- السفر على الطائرات الحربية

4- التمدد أو محاولة التمدد أو تعدد الشخص المؤمن عليه إيذاء نفسه أو سبب ارتكابه أفعال إجرامية أو غير قانونية أو تعريض نفسه إرهاباً للخطر غير ضروري (إلا فيما يتعلق بمحاولة الشخص إيذاء نفس بشرية) 0

5- فقد الإرادة بسبب الجنون أو الوقوع تحت تأثير مخدر أو مسكر .

6- استخدام الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية 0*

أ- جميع الإخطارات التي يتعين إبلاغها إلى الشركة يجب أن تكون كتابية وأن توجه إلى الجهة التي أصدرت الوثيقة وذلك بتقديم صيغة رسمية أو خطاب يرسل بالبريد السوى عليه .

الإخطارات

Page 7 of 10

مصر للتأمين



شركة تغطية مستقلة معتمدة خاصة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته والمخصص لها بمزاولة عضوية التأمين وإعادة التأمين مسجلة بالهيئة رقم 1 لعام 1983

www.misrins.com.eg

19114

المركز الرئيسي 44 الدقي - الجيزة

البيانات الشخصية بخاصة بصفة المالكين
في الممتلكات المستحقة على هذا التأمين وسيتم
رقم التسجيل التأميني 444 - 444 - 444



مصر التأمين
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعي
ACCP001088523A

وثيقة تأمين
رقم

الشروط العامة

محتوى الشرط

ب - لا تكون الشركة ملزمة بأى حال من الأحوال بإخطار المؤمن له بموعد انتهاء مدة الوثيقة ولا تلزم بتجديدها ولا تكون أيضا مسئولة عن أية مطالبات قد تنشأ عن حوادث تقع بعد انتهاء مدة الوثيقة ما لم تكن الوثيقة قد تم تجديدها لديها بناء على طلب المؤمن له وتؤكد ذلك كتابة من قبل الشركة.

فى حالة وقوع حادث تنشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة يلتزم المؤمن له أو من يلزمه بالقيام بما يلى :-

التزامات المؤمن له عقب
وقوع الحادث

يجوز للشركة إلغاء التأمين بعد انقضاء عشرة أيام من إخطار كل من المؤمن له والمستفيد (إن وجد) بخطاب موسى عليه يرسل إليهما على آخر عنوان معروف لهما

إلغاء التأمين

و فى هذه الحالة يستحق للشركة الاحتفاظ بجزء من القسط يتناسب مع المدة المتبقية من التأمين 0

كما يجوز للمؤمن له طلب إلغاء هذا التأمين بعد موافقة المستفيد (إن وجد) وفى هذه الحالة يستحق للشركة جزء من القسط من المدة المتبقية من التأمين على أساس جدول المدة التصيرية ، ويشترط فى هذه الحالة ألا تكون هناك مطالبة قد أثرت عن السنة للتأمينية محل الإلغاء.

للشركة المؤمدة فى حالة عدم قيام المؤمن له بسداد قسط التأمين فى موعد استحقاقه أو تعثر تحصيل الشيك المحرر بقيمة القسط لسبب يرجع إليه أن تخطر كل من المؤمن له والمستفيد بكتاب موسى عليه مسحوب بعلم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو فى آخر موطن معلوم لهما بوقف عقد التأمين مع إدارتهما بوجوب سداد القسط خلال عشرة أيام وإلا اعتبر العقد منسوخا ، فإذا لم يتم المؤمن له أو المستفيد بالسداد خلال المهلة الممنوحة لهما فعلى الشركة إخطار كل من المؤمن له والمستفيد بفسخ العقد وذلك بموجب كتاب موسى عليه مسحوب بعلم الوصول 0

الشرط الفاسخ

وفى جميع الأحوال تحتفظ شركة التأمين بحقها فى جزء نسبى من قسط التأمين عن الفترة المتبقية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ.

تسقط كافة حقوق المؤمن عليه الناشئة عن هذه الوثيقة فى الحالات الآتية:-

سقوط الحق

أ - إذا أبلى المؤمن له أو من يلزمه عنه بيانات غير صحيحة فى طلب التأمين أو فى القرارات الموافقة بالوثيقة ففسد حق الشركة المؤمدة على قبول التأمين أو إذا أخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلامها بها قبل بدء سريان وثيقة التأمين .

ب - مخالفة المؤمن له أو من يلزمه عنه القوانين واللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا انطوت على جناية أو جناية صلبة.

- ويسقط حق المؤمن عليه أو المستفيدين فى المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المؤمن له أو من يلزمه عنه بيانات مغشاة عن هذا الحادث أو تنطوى على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تلبسية أو إذا كان الحادث منعلا.

للشركة الحق فى الرجوع على المتسبب من الغير فى الحادث بالتسبب لأية مبالغ مالية (فى حالة تغطيتها بقسط إضافي) تكون الشركة قد سددتها بسبب أى حادث مغشى بموجب هذه الوثيقة 0

الحلول فى الحقوق

كل المنازعات التى تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيذها تكون من اختصاص المحاكم المصرية المختصة التى تقع فى دائرتها الجهة التى أصدرت هذه الوثيقة

المحاكم المختصة

تخضع التغطية بموجب هذه الوثيقة لشرط التقدم إعمالا لنص المادة (752) من القانون الملى المصرى .

التقادم

1- التأمين على الأشخاص مع عدم تحديد أسمائهم

التغطيات الإضافية
مقابل قسط إضافي



الحوادث الشخصية جماعي
ACCP001088523A

وثيقة تأمين
رقم

محتوى الشرط

الشروط العامة

بموجب التأمين على عدد معين من الأشخاص في الحالات التي يعتبر فيها الوفاة على أسماهم وذلك نظير الحصول على إعساقى بواقع 25 % (في الحالة) من القسط الأصلي وعلى أن تقتصر التغطية في هذه الحالة على المعونات التي تقع إما داخل موقع العمل أو داخل موقع العمل والأجور والعودة للعمل وبشرط ألا يزيد العدد وقت وقوع الحادث عن العدد المؤمن عليه بموجب هذه الوثيقة والا سقط حق المؤمن عليهم في الانتفاع بمزايا التأمين .

2 - تغطية الأخطار التي لا تغطيها الوثيقة إلا بعد صريح (مقابل قسط إضافي)

ثم تحدد القسط الإضافي المناسب لمجموعة الأخطار التي لا تغطيها الوثيقة إلا بنص صريح على النحو التالي:

* لتغطية مصاريف العلاج من الإصابات للحالات المغطاة بالولاية وبعد أقصى 25% من مبلغ تأمين الوفاة مع تطبيق جدول مناسب (الفقرة 11 0)

سعر التغطية بواقع من مبلغ التأمين

• تغطية مصاريف النقل بالإسعاف من موقع الحادث الى اقرب مستشفى
(الفقره 2) 0

سعر التغطية الواقع 00000000 من مبلغ التأمين

• الشعب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العسائية والإرهاب (الفقرة 3)

سعر التغطية الواقع 000000000 من مبلغ التأمين 0

• خطر الحرب أو الغزو (الفقرة 4)

ثم تعدد سعر الإصاقي الخامس بهذه التغطية وفقاً لكل حالة على حدة على ضوء وجود تغطية بأسواق إعادة التأمين

الأحطار المنسجعة (التماسخ والزوايح والشواصف والبراكين والزلزال والسيول وحركة المد والجزر) الفقرة (5)

معدن الثقوبية بواقع 0.5 % (نصف في المائة) من مبلغ التأمين

السير على الطرقات الخاصة (الفقرة 6)

لم الحصول على السعر الأقصى الخاص بهذه التغطية من الخارج .

المسلمين على اللاعبين الرياضيين (الفقرة 74)

مكتتب قبول أو رفض التغطية المعروضة ، وكذا تحديد المجموعة المناسبة وفقاً لموعية الرئاسة ودرجة خطورتها بشرط
يأخذ السعر المقرر لهذه التغطيات عن الأسعار الواردة بالمجموعة الثالثة من مجموعة التغطية

تغطية مصاريف نقل الجنمان

كانت تغطية مصاريف نقل الجنائز من وإلى الخارج كمنظمة إقليمية في مجال التأمين من الحوادث الشخصية وذلك بعدد 10 % من مبلغ التأمين الوفاء.

تغطية الأنواع السياحية

كل تغطية الأنواع السياحية من الحوادث الشخصية بموجب ملحق يضاف إلى الوثيقة ، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في الملحق الخاص بهذه التغطية والساري بهذه الوثيقة .

أ. يكون سعر التغطية بواقع 01 % (واحد في الألف) عن كل أسبوع أو جزء منه



وثيقة تأمين
رقم



المنطقة : جنوب قبلي
 الفرع : اسوان
 تسجيل : Mohammed Thabet Abdel Salam
 تاريخ الطباعة : ٢٠٢٣/١/٢٤



Alto Christo



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
تحية طيبة و بعد

بخصوص تنفيذ مشروع استكمال اعمال الجسر الترابي (القطاع السادس) من مشروع تطوير طريق
الصحراوي الغربي اسوان / توشكى في المسافة من كم (70) حتى كم (75) بطول (5) كم (المنطقة العاشرة
اسوان) " بالامر المباشر "

تنفيذ شركة : نجوى ابراهيم للمقاولات العامة

نتشرف بأن نرفق طيه المقايسة المعدلة والمذكرة الاضاحية للعملية بعالية .
الرجاء من سيادتكم التكرم بالعلم والإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : 1 / 1 / 2023

المرفقات : عدد
المذكرة الاضاحية ()
المقايسة المعدلة ()

رأى

رئيس الإدارة المرك

عيد يحيى كرو

مهندس /



مصر للتأمين
MISK INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعي
ACCP001088523A

وثيقة تأمين
رقم



شركة مصر للتأمين

المنطقة : جنوب فيلى
الفرع : اسوان
تسجيل : Mohammed Thabet Abdel Salam
تاريخ الصلاحية : ٢٠٢٢/١/٢٤



محمد شامة

الحوادث الشخصية جماعي
ACCP001088523A

وثيقة تأمين
رقم

الشروط العامة

محتوى الشرط

بموجب التأمين على عدد محدد من الأشخاص في الحالات التي يتعرض فيها الوفاة على أسرهم وذلك لغرض تحسين مستوى معاشي بواقع 25 % (في المائة) من القسط الأصلي وعلى أن تقتصر التغطية في هذه الحالة على الحوائث التي تقع إما داخل موقع العمل أو داخل موقع العمل والذهاب والعودة للعمل وبشرط ألا يزيد الحد وقت وقوع الحادث عن الحد المؤمن عليه بموجب هذه الوثيقة والا سقط حق المؤمن عليهم في الإنقاذ بمزايا التأمين .

2 - تغشية الأخطر التي لا تعطىها الوثيقة إلا بعض صريح (مقابل قسط إضافي)

لم تحدد القسط الإضافي المناسب لمجموعة الأخطار التي لا تغطيها الوثيقة إلا بنحو صريح على النحو التالي:

* تغطية مصاريف العلاج من الإصابات للحالات المغطاة بالوثيقة وبعد أقصى 25% من مبلغ تأمين الوثيقة مع تطبيق تحمل مناسبت (الفترة 01)

سعر التغطية يواقع من مبلغ التأمين

• لقطات مصاريف النقل بالإسعاف من مواقع الحادث الى الحرب مستشفى

(الفقره 2) 0

سعر التشغيلية مواقع 00000000 من مبلغ التأمين

• الشعب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العنيفة والإرهاب (الفقرة 3)

سعر القطعة الواقع 00000000 من مبلغ التأمين 0

• خطر الحرب أو الغزو (الفقرة 4)

يتم تحديد السعر الإضافي الخاص بهذه التغطية وفقاً لكل حالة على حدة على ضوء وجود تغطية بأسواق إعادة التأمين

سعر التغطية بواقع 0.5 % (نصف في المائة) من مبلغ التأمين

١٠. السفر على الطائرات الخاصة (الفقرة 6)

ثم الحصول على السعر الإجمالي الخاص بهذه القطعة من الخارج

اللاعبين على اللاعبين الرياضيين (الفرقة 7)

لا يقل السعر المقرر لهذه التغطيات عن الأسعار الواردة بالمجموعة الثالثة من مجموعات التعريف.

تغطية مصارف نقل الجسار

ممكن لتغطية مصاريف نقل الجنان من وإلى الخارج كالتغطية الإنسانية في مجال الناس من الحوادث الشخصية وذلك بعد ائسي 10 ٪ من مبلغ التأمين الوفاء

تغطية الأفراس السيامية

يمكن لخطية الأنواع السياحية من الموانئ الشخصية بموجب ملحق يضاف إلى الوثيقة ، وذلك وفقاً للترتيب والصواب المنصوص عليها في الملحق الخامس لهذه الخطية والفرق بهذه الوثيقة .

١١ يكون سعر التغطية بواقع 01 % (واحد في الألف) عن كل أسبوع أو جزء منه

✓ Kocher





التأمين
MISA INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعى
ACCP001088523A

وثيقة تأمين
رقم

الشروط العامة

محتوى الشرط

ب - لا تكون الشركة ملزمة بأى حال من الأحوال بإخطار المؤمن له بموعد انتهاء مدة الوثيقة ولا تتلزم بتجديدها ولا تكون أيضا مسئولة عن أية مطالبات قد تنشأ عن حوادث تقع بعد انتهاء مدة الوثيقة ما لم تكن الوثيقة قد تم تجديدها لديها بناء على طلب المؤمن له وتؤكد ذلك كتابة من قبل الشركة.

فى حالة وقوع حادث تنشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه بالقيام بما يلى :-

التزامات المؤمن له عقب
وقوع الحادث

يجوز للشركة إلغاء التأمين بعد انقضاء عشرة أيام من إخطار كل من المؤمن له والمستفيد (إن وجد) بخطاب موسى عليه يرسل إليهما على آخر عنوان معروف لهما

إلغاء التأمين

و فى هذه الحالة يستحق للشركة الاحتفاظ بجزء من القسط يتناسب مع المدة المنقضية من التأمين 0

كما يجوز للمؤمن له طلب إلغاء هذا التأمين بعد موافقة المستفيد (إن وجد) وفى هذه الحالة يستحق للشركة جزء من القسط عن المدة المنقضية من التأمين على أساس جدول المدة التقسوى ، ويشترط فى هذه الحالة ألا تكون هناك مطالبة قد أثرت عن السنة التأسيسية محل الإلغاء.

الشرط الفاسخ

للشركة المؤمدة فى حالة عدم قيام المؤمن له بسداد قسط التأمين فى موعد استحقاقه أو تعذر تحصيل الشيك المحرر بقيمة القسط لسبب يرجع إليه أن تخاطر كل من المؤمن له والمستفيد بكتاب موسى عليه مسحوب بعلم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو فى آخر موطن معلوم لهما يوقف عقد التأمين مع إقرارهما بوجود سداد القسط خلال عشرة أيام وإلا اعتبر العقد منسوخا ، فإذا لم يتم المؤمن له أو المستفيد بالسداد خلال المهلة الممنوحة لهما فعلى الشركة إخطار كل من المؤمن له والمستفيد بفسخ العقد وذلك بموجب كتاب موسى عليه مسحوب بعلم الوصول 0

وفى جميع الأحوال تحتفظ شركة التأمين بحقها فى جزء من قسط التأمين عن الفترة المنقضية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ .

سقوط الحق

تسقط كافة حقوق المؤمن عليه الناشئة عن هذه الوثيقة فى الحالات الآتية :-

أ - إذا أبلى المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات غير صحيحة فى طلب التأمين أو فى القرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمدة على قبول التأمين أو إذا أخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلانها بها قبل بدء سريان وثيقة التأمين .

ب - مخالفة المؤمن له أو من ينوب عنه القوانين واللوائح المنظمة لأول مرة نشاطه إذا انطوت على جنابة أو جحفة عمدة .

- ويسقط حق المؤمن عليه أو المستفيدين فى المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات متضلة عن هذا الحادث أو تتطوى على غش أو عثر طلب التعويض ببيانات كذلية أو إذا كلى الحادث مفعلا .

الحلول فى الحقوق

للشركة الحق فى الرجوع على المتسبب من الغير فى الحادث بالنسبة لأية مصاريف طبية (فى حالة تغطيتها بقسط إضافي) تكون الشركة قد سددتها بسبب أى حادث سغلى بموجب هذه الوثيقة 0

المحاكم المختصة

كل المنازعات التى تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيذها تكون من اختصاص المحاكم المصرية المختصة التى تقع فى دائرتها التى أصدرت هذه الوثيقة

التكامل

تخضع التغطية بموجب هذه الوثيقة لشرط التقدم إعمالا لنص المادة (752) من القانون المدنى المصرى .

التغطيات الإضافية
مقابل قسط إضافي

1- التأمين على الأشخاص مع عدم تحديد أسمائهم



الحوادث الشخصية جماعي
ACCP001088523A

وثيقة تأمين
رقم

محتوى الشرط

الشروط العامة

التغطيات الإضافية

1- العلاج من الإصابات للحالات المغطاة بالوثيقة (البند الأول سـ)

2- النقل بالإسعاف من موقع الحادث إلى أقرب مستشفى . (بعد ألفى 1000 جم)

3- الشعب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية والإرهاب والتخريب شريطة أن يكون المؤمن عليه ضحية لمثل هذه الأفعال وليس مشاركاً فيها .

4- الحرب أو الغزو أو أي عمل من عدو أجنبي أو المدون أو المصليات العربية (سواء أعلنت الحرب أو لم تعلن) أو حرب أهلية أو ثورة أو تمرد أو أعمال فوضى عسكرية أو سلطة خاضعة أو التمرد أو الانتفاضة العسكرية أو الشعبية أو الفتنة أو العصيان .

5- الأخطار الطبيعية (الفيضانات والزلزلات والعواصف والبراكين والبراكين والبراكين وحركة المد والجزر)

6- السفر على الطائرات العماسية .

7- الاشتراك في مباريات الفرق الرياضية التي تتميز بخطورتها مثل المصارعة والملاكمة واليوكي والبولو وريشة الأتزان وسباق الجبال والسباق والمشي وركوب المظلات والتخييم والطيور الشراعي والهبوط بالمظلات أو القيام بأجراء اختبارات السرعة .

8- مصاريف الجراحة (بعد ألفى 2000 جم) .

9- صرف قيمة الأجهزة التعويضية : في حالة إصابة المؤمن عليه بعجز مستديم نتيجة حادث مغطى فإن الشركة تسدد له قيمة الأجهزة التعويضية المقررة له في حدود 5% من مبلغ التأمين وبعد ألفى 5000 جم .

9- صرف قيمة الأجهزة التعويضية : في حالة إصابة المؤمن عليه بعجز مستديم نتيجة حادث مغطى ، فإن الشركة تسدد له قيمة الأجهزة التعويضية المقررة له في حدود 5% من مبلغ التأمين وبعد ألفى 5000 جنيه .

إذا تعلق الشخص المؤمن عليه خلال مدة التأمين بأي عمل خلاف المذكور صراحة في جدول الوثيقة وكان من شأنه زيادة الخطر الذي يتعرض له لنسب كافة الحقوق في أي تعويض بموجب هذه الوثيقة لهذا الشخص عن أي حادث يقع بسبب مزاوته لهذا العمل الجديد ، إلا إذا قام المؤمن له بإخطار الشركة والحصول على موافقتها كتابية على هذا التعديل مع سداد القسط الأساسي المتناسب على أن يتم ذلك جميعه قبل وقوع أي حادث

تغيير الخطر

* لا تغطي هذه الوثيقة حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم أو العجز الكلي المؤقت التي تنشأ عن أو تتسبب بطريق مباشر أو غير مباشر عن أي من الحالات الآتية :

الاستثناءات

1- ثلثة الخدمة العسكرية وقت السلم أو الحرب أو العصيان أو الثورة أو التمرد ضد نظام الحكم .

2- الإتهامات النووية أو التلوث من النشاط الإشعاعي من أي نوع نووي أو ثلثات نووية أو الانفجارات النووية أو أي أجزاء منها 0

3- السفر على الطائرات العربية .

4- اتهام أو محاولة اتهام أو تصد الشخص المؤمن عليه إيذاء نفسه أو سبب ارتكابه أفعال إجرامية أو غير قانونية أو تعريض نفسه إزانياً لخطر غير ضروري (إلا فيما يتعلق بمحاولة الشخص إيذاء نفس بشرية) 0

5- هذه الأضرار بسبب الطون أو الوقوع تحت تأثير مخدر أو مسكر .

6- استخدام الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية 0

أ. جميع الإخطارات التي يتعين إبلاغها إلى الشركة يجب أن تكون كتابية وأن توجه إلى الجهة التي أصدرت الوثيقة وذلك بتقديم صيغة رسمية أو خطاب يرسل بالبريد الموصى عليه .

الإخطارات

مصر للتأمين





الحوادث الشخصية جماعي
ACCP001088523A

وثيقة تأمين
رقم

محتوى الشرط

الشروط العامة

تؤدى الشركة للمؤمن عليه مبلغ يعادل نسبة من مبلغ تأمين المعجز الكلى المستفيد والمبين بجدول الوثيقة فى حالة إصابة المؤمن عليه بمعجز جزئى مستفيد خلال سنة من ترويج وقوع الحادث للمؤمن عليه ، وذلك بنسبة المعجز الجزئى حسب البيان التالى :-

حالة المعجز الجزئى
المستفيد

نسبة المعجز الجزئى

1. الأطراف العليا الأيمن الأيسر

الفقد الكامل للذراع أو به 60 0000000000000000 % 50 %

الفقد الكامل لحركة الكتف 25 0000000000000000 % 20 %

الفقد الكامل لحركة المرفق 20 0000000000000000 % 15 %

الفقد الكامل لحركة المعصم 20 0000000000000000 % 15 %

الفقد الكامل للإبهام والسبابة 30 0000000000000000 % 25 %

الفقد الكامل للإبهام والإصبع غير السبابة 25 0000000000000000 % 20 %

الفقد الكامل للسبابة والإصبع غير الإبهام 20 0000000000000000 % 15 %

الفقد الكامل لثلاثة أصابع غير الإبهام والسبابة 25 0000000000000000 % 20 %

الفقد الكامل للإبهام فقط 20 0000000000000000 % 15 %

الفقد الكامل للسبابة فقط 15 0000000000000000 % 10 %

الفقد الكامل للوسطى فقط 10 0000000000000000 % 8 %

الفقد الكامل للباصر فقط 8 0000000000000000 % 7 %

الفقد الكامل للمخصر فقط 7 0000000000000000 % 6 %

2. الأصراف السفلى

الفقد الكامل لطرف سفلى إلى ما فوق الركبة 50 %

الفقد الكامل لطرف سفلى إلى ما تحت الركبة 40 %

البتر الجزئى للقدم والشامل لجميع الأصابع 30 %

الفقد الكامل لحركة الحرقلة 30 0000000000000000000000000000 % 30 %

الفقد الكامل لحركة الركبة 30 0000000000000000000000000000 % 30 %

الفقد الكامل لحركة مفصل القدم 15 0000000000000000000000000000 % 15 %

الفقد الكامل لحركة إبهام القدم 8 0000000000000000000000000000 % 8 %

3. الكسور

كسر لم يلتئم بهماق 30 0000000000000000000000000000 % 30 %

Page 5 of 10

مصر للتأمين



وثيقة تأمين
رقم

محتوى الشرط

تعريف الوثيقة

الحادث

العجز الكلى المستديم

العجز الجرنى المستديم

العجز الكلى المؤقت

فقد العضو

الشعب

الاضطرابات العقلية
(الأهلية)

الاضرابات العمالية

الإرهاب والتخريب

حالة الوفاة

حالة العوز الكلى المستديم





مصر للتأمين
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعي
ACCP001088523A

وثيقة تأمين
رقم

عدد المؤمن عليهم	الوظيفة	مبلغ التأمين الفردي	عملة	إجمالي مبلغ التأمين
1	مهندس	75000.00	EGP	75000.00
عدد المؤمن عليهم	الوظيفة	مبلغ التأمين الفردي	عملة	إجمالي مبلغ التأمين
1	مساعد مهندس	30000.00	EGP	30000.00
عدد المؤمن عليهم	الوظيفة	مبلغ التأمين الفردي	عملة	إجمالي مبلغ التأمين
1	سائق	15000.00	EGP	15000.00
عدد المؤمن عليهم	الوظيفة	مبلغ التأمين الفردي	عملة	إجمالي مبلغ التأمين
1	عامل	10000.00	EGP	10000.00



مصر للتأمين

Page 3 of 10

شركة تارعة مساهمة مصرية خاصة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته والمعرض لها بقرارة عمليت التأمين وإعلاء التأمين مسجلة بالمجلة رقم 1 لعام 1953

www.misrins.com.eg

19114

المركز الرئيسي 44 الدقي - الحيرة

تقوم الشركة بعملية استجابة الحوادث
في المحافظات المسجلة على هذا المسجل
باسم التسجيل الرئيسي 005-004-000



التأمين
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعى
ACCP001088523A

وثيقة تأمين
رقم

الخطير	العملة	مبلغ التأمين	صافي المبلغ
حوادث شخصية	EGP	130000.00	650.00

الأخطار المغطاة	مبلغ تأمين الفرد	إجمالي مبلغ التأمين	نوع التغطى	قيمة التغطى	نسبة التغطى	حد التغطى	حد التغطى	الحد
الوفاء بحادث	0.00	130000.00	None					
المعجز الكلى المستديم	0.00		None					
المعجز الجزئى المستديم	0.00		None					

وصف التغطية :

التأمين على عدد (3) عمال غير معلومى الاسم يعملون طرف مكتب نجوى ابراهيم اسليم محمد و مقبلين بسجلاتها لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى و يبالغون كما بجدول الوثيقة ضد خطر الوفاة بحادث أو المعجز الكلى أو الجزئى المستديم نتيجة حادث طبقاً لشروط الوثيقة والجدول المبين بها أثناء قيامهم بأعمال استكمال الجسر الثلاثى (القطاع السادس) من مشروع تطوير طريق الصحراوي القريب اسوان/ توشكى فى المسافة من كم 70 حتى كم 75 بطول 5 كم (المنطقة العاشرة - اسوان)

من المعلوم والمتفق عليه أن الشركة غير مسئولة عن وقوع أى حوادث من تاريخ استلام الموقع وحتى تاريخ اصدار الوثيقة ومداها من المعلوم والمتفق عليه أنه تقتصر مسؤولية الشركة عن الحوادث التي تقع بسبب العمل علماً بأنه إذا اتضح وقت الحادث عدد العمال يزيد عن عدد (3) عامل سقط الحق في الانتفاع بالتأمين





مصر للتأمين
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعى
ACCP001088523A

وثيقة تأمين
رقم

المؤمن له/ المتعاقد : مكتب تجوى ابراهيم اسليم محمد

عنوان المؤمن له : شمال سيناء - مركز العبدش السكة الحديد

مدة التأمين : من الساعة 12 ظهراً 24-01-2023 إلى الساعة 12 ظهراً 24-07-2023

إجمالي مبلغ التأمين :

المبلغ	العملة
130000.00	EGP

حساب الرسوم :

الوصف	المبلغ	العملة
مالي القسط	650.00	EGP
العمولة النسبية	3.25	EGP
العمولة التوجيهية	18.00	EGP
رسم الإشراف والرقابة	3.90	EGP
رسوم إحتياط	0.65	EGP
مبلغ دفع ضمان حملة الوثائق	1.30	EGP
مصاريف الإصدار	35.90	EGP
اجمالي القسط	713.00	EGP

المستفيد	النسبة %	المبلغ المخصص
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	100.00	

الوسيط التأمينى
كود الهيئة
النجاح ادره

القسط يتضمن العمولة الأساسية لوسيط التأمين قبل الإستقطاعات .
الشروط العامة والكشوف المرفقة بالوثيقة تعتبر جزء لا يتجزأ من الوثيقة ومكملاً لها .

Page 1 of 10



مصدق عليه

شركة تابعة لمساهمة مصرية خاصة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته والمرخص لها بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين فسخلة بالهيئة رقم 1 لعام 1953

تقرير رقم 1435 بتاريخ 1/1/2024

شركة نجوى ابراهيم للمقاولات

عملية : ازدواج طريق اسوان / توشكى

العملية من كم 70+000 الى كم 75+000

السيد المهندس / مدير شركة نجوى ابراهيم للمقاولات

تحية طيبة وبعد

نتشرف بان نرسل لسيادتكم رفق هذا التقرير نتائج الاختبارات المعملية للعملية عاليه :-

قيمة الاختبارات المعملية 2765 جنيهه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا فى 3/1/2024

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عيد يحيى كرومر

عملية : ازدواج طريق اسوان / توشكى
العملية من كم 70+000 الى 75+000

شركة نجوى ابراهيم للمقاولات

Report No 1435 date 1 / 1 / 2024
Spacimen NO. 9809

البروكتور المصحح عند النسب المختلفة للمحجوز على المهزة رقم (3/4)

اتربة محجر 4 - 2 - A
محجر كم 37+000

تاريخ الاختبار 17/1/2023

D. d. of (- 3/4)	2.176	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
W. c. of (- 3/4)	7.31	2.261	2.265	2.269	2.273	2.278	2.282	2.286	2.290	2.295	2.299	2.303	2.308	2.312	2.317	2.321	2.325
W. c. of (+ 3/4)	0.5	5.88	5.81	5.74	5.68	5.61	5.54	5.47	5.40	5.34	5.27	5.20	5.13	5.06	4.99	4.93	4.86
S. g. Of (+ 3/4)	2.650	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
% Retaned 3/4		2.256	2.261	2.265	2.269	2.273	2.278	2.282	2.286	2.290	2.295	2.299	2.303	2.308	2.312	2.317	2.321
Corrected D. d.		5.95	5.88	5.81	5.74	5.68	5.61	5.54	5.47	5.40	5.34	5.27	5.20	5.13	5.06	4.99	4.93
Corrected W. c.		37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
% (+ 3/4)		2.330	2.334	2.339	2.343	2.348	2.352	2.357	2.362	2.366	2.371	2.375	2.380	2.385	2.389		
Corrected D. d.		4.79	4.72	4.65	4.59	4.52	4.45	4.38	4.31	4.25	4.18	4.11	4.04	3.97	3.91		
Corrected W. c.																	

تحريرا فى 3/1/2024

رئيس الادارة المركزية
عبد يحيى كرومر

مدير المعمل
مهندس / حسام محمود

واردة من المنطقة العاشرة – اسوان

اسم الشركة المنفذة :- مكتب نجوي ابراهيم اسليم محمد

تاريخ العمل: - (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٥٤) بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٢

٢٠٢٣/١/٢٢

٢٠٢٣/٧/٢١

تاريخ بدء العملية :-

تاريخ النمو طبقا للمعقد الأصلي :-

المطلوب

٢٠٢٤/٥/٢١

المبررات

- بناءا علي كتاب المنطقة المشرفة والمرفق به كتاب الشركة المنفذة طلبها مد مدة قدرها (١٠ أشهر) للعملية وذلك للمبررات الآتية:-

١- طبقا لخطاب المرسل من استشاري المشروع الي الشركة توقف الاعمال في بعض القطاعات نظرا لوجود مقترح تعديل القطاع الطولي بعد تغيير الدراسة الهيدرولوجية بمسار المشروع من مكتب ليورو جروب المكلف بهذا الشأن .

٢- زيادة كميات الردم المطلوب تنفيذها نتيجة اعتماد تعديل المناسيب التصميمية ونتيجة عدم توافر الاتربة اللازمة لأعمال الردم للمشروع وموافقة الشركة المصرية للتعيين للمحاجر.

اعداد مهندسين : ۲۵۰۰

مدير عام (التفتيش): محمد سليم

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية: محمد مصطفى محمد

رأى الشئون القانونية: (١) من هذا جهلنا لم نلوا نصيبنا من هذا... (٢) البقية... (٣) البقية... (٤) البقية... (٥) البقية... (٦) البقية... (٧) البقية... (٨) البقية... (٩) البقية... (١٠) البقية...

..... رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(3) واستندت إلى العمل المدقّق الطالب ~~يعتمد~~

مع عدم تفصيل قابل تأخير، المرفق - الثاني -
المرفق بضمير المرفق اعلاه ومرتقاه. والى...

التوقيع (عبد)
لواء مهندس إحسان الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

تحریراً فی ۲۰۲۴/۱/۱۰

الإدارة المختصة : الإدارة المركزية للتأهيل وصيانة الطرق

طریق / ج پ ۶

مقايضة معدلة



مقايضة (معدلة) بمجردة وأ.أ.ب.

واردة من المنطقة العاشرة - اسوان

اسم العملية :- استكمال اعمال الجسر الترابي (القطاع السادس) من مشروع تطوير طريق الصحراوي الغربي اسوان / توشكي في المسافة من كم ٧٠ حتي كم ٧٥ بطول ٥ كم .

اسم الشركة المنفذة :- مكتب نجوي ابراهيم اسليم محمد

قيمة العملية المسندة في التعاقد :- ٥,٦٠٩٨١٥ مليون جنيه

مقد العملية :- (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٥٤) بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٢

تاريخ بدء العملية :- ٢٠٢٣/١/٢٢

تاريخ النھو طبقا للعقد الأصلي :- ٢٠٢٣/٧/٢١

تاريخ النھو طبقا لآخر موافقة :- ٢٠٢٤/٥/٢١ (مرفق)

نسبة الريادة عن العقد الأصلي :- (١%)

قيمة المقايضة (المعدلة) الحالية :- ٥,٦٦٦٤٨٠ مليون جنيه (في حدود أمر الإسناد) ٥,٦٧٥ مليون جنيه

المبررات

- استحداث بند اعمال توريد وتحميل ونقل اترية لاستكمال الجزيرة الوسطي بدون تشغيل والفئة اسود بما تم بمحضر المفاوضات المعتمد لقطاعات اخري لنفس المشروع (مرفق) .
- اختلاف كميات الحصر الفعلي للاعمال المطلوب تنفيذها عن الكميات المدرجة بجدول كميات المشروع .

إعداد مهندس:

مدير عام (التنفيذ) :

رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية :

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق :

التوقيع ()

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

عما يخض البند المستدرج

تصانيف (١٠ / ١٠٠)

د.أ.ب.

بأ في ٢٠٢٤/٣/١٤

رأ المخلصة : الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

١ ج ٢

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص البروتوكول الموقع بين الهيئة العامة للطرق والكبارى والشركة المصرية للتعبين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات بشأن السماح للشركات المنفذة لمشروعات الطرق والكبارى , طبقا للتعاقد بالحصول على التربة اللازمة لتلك المشروعات من جانبى الطريق .

وبخصوص عملية :-

تنفيذ مشروع تنفيذ مشروع استكمال اعمال الجسر الترابي (القطاع السادس) من مشروع تطوير طريق الصحراوي الغربي اسوان / توشكى في المسافة من كم (70) حتى كم (75) بطول (5) كم " (من اسوان) بطول 25 كم (اعمال الاساس والاسفلت) " بالامر المباشر " تنفيذ :- " شركة نجوى ابراهيم اسليم محمد "

عقد رقم :- (1054 / 2022 / 2023) المؤرخ فى 22 / 12 / 2022

وبالاحالة الى المستخلص الجارى اعداده للشركة المنفذة نتشرف بالاحاطة بان الكميات الجارية ببيانها كالاتى:

اجمالى اترية باستخدام ناتج الحفر	3م 11500
اجمالى الحفر فى التربة المتامسكة	3م 0
اعمال الاترية من الخارج	3م 11500

برجاء التكرم من سيادتكم باحتساب الرسوم المستحقة على الشركة المنفذة للمشروع عالىة حتى يمكن استكمال اجراءات المستخلص.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير,,,,,,,,,,,,,

تحريرا فى : / / 2024

رئيس الادارة المركزية

عبد يحيى كرومر

(٤٩٨٦٠)

عبد يحيى كرومر

عبد يحيى كرومر

تنفيذ مشروع استكمال اعمال الجسر الترابي (القطاع السادس) من مشروع تطوير طريق الصدراتي الغربي اسوان / توهامي
في المسافة من كم (70) حتى كم (75) بطول (5) كم (المنطقة العاهرة - اسوان) " بالامر المباحر "
تنفيذ : شركة بجوى ابراهيم اسليم محمد

مستخلص جارى رقم (4)

بند رقم (3)

المتر المكعب اعمال تحميل ونقل وتوريد اترية

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
المتر المكعب اعمال تحميل ونقل وتوريد اترية	3م	44411	مسافة النقل 35 كم
أجمالي الكمية المنفذة		44411	
الكمية السابق صرفها		32911	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		11500	

مهندس الهيئة



عن الشركة



المقاييس المعدلة (٩)

مشروع ازدواج الطريق الصحراوي (اسوان- توشكي) في المسافة من 70+000 الى 75+000 بطول 5.0 كم

تنفيذ : شركة نجوي ابراهيم سليم

رقم البند	البند	الكمية	الفترة	الإجمالي
1	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتساكنة عند التربة الصخرية (باستخدام البندوز) وتسوية السطح بالآلات الترسية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى أقصى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 0.8 جنية للكيلو متر زيادة	80000	20	1600000
	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية	1000	54	54000
	لفقط لا غير بالمتر المكعب إجهاد من (100 - 200) كجم / سم ²	1000	65.5	65500
	لفقط لا غير بالمتر المكعب إجهاد من (200-300) كجم / سم ²	10000	76	760000
	لفقط لا غير بالمتر المكعب إجهاد من (300-400) كجم / سم ²			
2	والحساب هندسي على ناتج السلف ومحمل على البند الآتي :- أ - تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر ب - أرصفة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ج - توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات ميكانيكية سمك 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي وتشكيل الجسم والاكثاف نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 10% ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.			
3	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل التربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 10 %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم احتساب علاوة 1.2 جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان . - والسعر لا يشمل قيمة المواد المحجرة مع قيام الشركة المتفردة بتقديم ماثبتت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة على المحاجر . - يتم زيادة مبلغ 4.5 جنية في حالة استخدام بندوز في التحجير للأرض المتساكنة وذلك طبقاً لتحليل التربة .	80001	30	2400030
4	بالمتر المكعب الهندسي أعمال حفر وتوريد و فرش طبقة إحلال في الأماكن الغير صالحة لتأسيس الجسر عليها باستخدام تربة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة الطبيعية ناتج المهازات بالسلك الذي يحدده معمل المنطقة و طبقاً للمواصفات والدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة كالفورنيا عن 60% ولايزيد نسبة الفقر بجهاز لوس للجلوس عن 40% وفرنها وتشغيلها على طبقات والتسوية باستخدام آلات التسوية الحديثة (بجريز مزود بحساسات ليزر) على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى لا تقل عن 98% من الكثافة المعملية والفترة تشمل إجراء التحاربات المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . مسافة 20 كم يتم احتساب علاوة 1 جنية لكل 2 كم متر زيادة أو نقصان . السعر يشمل قيمة المادة المحجرة مع قيام الشركة المتفردة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر	1000	177	177000



2/2

المقاييس المعدلة (١)

مشروع ازدواج الطريق الصحراوي (اسوان - نواكشوط) في المسافة من 70+000 الى 75+000 بطول 5.0 كم

تأليف: شركة نجوي ابراهيم سليم

رقم البند	البيد	الكمية	الفترة	الإجمالي
5	بالمeter الطولي المعدل لوزن وتوزيع مواد رابطة موائع سابقة التجهيز الطيار داخلية مختلفة (50 سمك 6 سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خيط (150 كجم سمك 250 ملم 0.8 ملم 0.4 ملم) باستخدام شبكة التسليح المشتركة على المقاومة رتبة 52/36 بمعدل 100 5 للمeter الطولي في اتجاه المحور وبمعدل 160 6 للمeter الطولي في اتجاه العمودي المتساوية مع تقديم نهائيات المتساوية بطول من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المشطرون وتغليف الجلب بالخرسانة ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصيانة وتعليمات المهندس المشرف	3	700	2100
6	بالمeter الطولي المعدل لوزن وتوزيع مواد رابطة موائع سابقة التجهيز الطيار داخلية مختلفة (1 متر سمك 6 سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خيط (150 كجم سمك 250 ملم 0.8 ملم 0.4 ملم) باستخدام شبكة التسليح المشتركة على المقاومة رتبة 52/36 بمعدل 100 5 للمeter الطولي في اتجاه المحور وبمعدل 160 6 للمeter الطولي في اتجاه العمودي المتساوية مع تقديم نهائيات المتساوية بطول من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المشطرون وتغليف الجلب بالخرسانة ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصيانة وتعليمات المهندس المشرف	5	1300	6500
7	بالمeter المكعب المعدل لوزن وتوزيع خرسانة عادية لعمارة موائع سابقة التجهيز طبقا لخراسانات التأسيس ذات محتوى سمك 250 كجم/م3 سمك 250 ملم 0.8 ملم 0.4 ملم مع الحديد المشبك مع المعدل المبكوكي على ان لا يقل اجهاد الكسر للخرسانة عن 200 كجم/سم2 مع اعداد الاختبارات اللازمة ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصيانة وتعليمات المهندس المشرف	20	1120	22400
8	بالمeter المسطح لوزن وتوزيع خرسانة عادية سمك 15 لعمارة السيول الجانبية والاكشاف وتكون من 0.8 ملم 0.4 ملم 0.2 ملم حرش 250 كجم سمك 250 ملم 0.8 ملم 0.4 ملم وتضمن تجهيز وتسوية التربة الطبيعية وحملها والرمال على من الكواكب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة والبيد يشمل تجهيز وتسوية التربة الطبيعية أسفل البلاطة لتوصيل الى المناسيب التصميمية على ان تحلق الخرسانة رتبة لا تقل عن 200 كجم/سم2 وبخشب لا تزيد الفواصل عن 1 سم وان لا يقل بالعمود المضغوط سمك 1 سم وتغليف السطح ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصيانة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	10	185	1850
1	بالمeter المكعب المعدل لوزن وتجهيز ونقل التربة معادلة للتوافق لاسيما الجزيرة الوسطى بدون تسليح (حديد 6 ملم) تكامل الطبقات باستناد الطبقة الاخيرة بسمك 25 سم يتم تسويتها وحملها الى الجس ككافة طبقة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التسوية طبقا للمناسيب التصميمية وتغطيات الخرسانة السوادية والرموسات التأسيسية المعتمدة والبيد يصبح مشتملة طبقا لاصول الصيانة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفترة الخاصة بالمeter المكعب يتم احصائها على 1.2 حصة لكل 1 كم بالزيادة في التكاليف	28855	20	577100
	خمسة ملايين وستمئة وستون الف وثمانون جنيتها لا غير			5666480

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / محمد / ٣/٥
عبد يحيى كرومر



Handwritten signature.