

محضر استلام موقع

عملية : اسناد أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - مطروح)
قطاع (العلمين - فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم 406+600 الى الكم 407+600 بطول 1 كم اتجاه مطروح
(بالامر المباشر)
(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا).

تنفيذ: شركة الفتح للشحن و التفريغ و الاعمال البحرية

إشراف : المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (2024/2023/832) بتاريخ 2023/12/10

إنه في يوم الاثنين الموافق 2023/12/11 اجتمع كل من:-

1- السيد المهندس / محمد حسني فياض مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري

2- السيد المهندس / إبراهيم عبد الله الحناوي مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكباري

3- السيد المهندس / حسن محمد مدير مشروع - شركة الفتح للشحن و التفريغ و الاعمال البحرية

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-

وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر تاريخ 2023/12/11 هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

3- 

2- 

1- 

رئيس الإدارة المركزية


منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد . مهندس /

"هاني محمد محمود طه"





الشركة المتقدمة
للمقاولات ورصف الطرق
محمد مجاهد وشركاه

Field / Lab. Testing : 8/4/2023

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (300 kg/cm²) - Cubes 15*15*15

Sample Location : 400+600 to 400+620

الوزن	العنصر
350	اسمنت
700	رمل
450	سن 1
650	سن 2
9	مادة
900 جرام	فاير
165	ماء


CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

7-Days

Contractor	Casting date	Testing date	Weight kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm ³		Kg/cm ²		
شركة الفتح	1/4/2023	8/4/2023	8145	2413.3	654	296.3	309.2	103.1
			8132	2409.5	693	313.9		
			8196	2428.4	701	317.6		

Signature:

QC . Lab:



الشركة المتقدمة
للمقاولات ورصف الطرق
محمد مجاهد وشركاه

Field / Lab. Testing : 10/4/2023

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (300 kg/cm²) - Cubes 15*15*15

Sample Location : 403+340 to 403+360

الوزن	العنصر
350	اسمنت
700	رمل
450	سن 1
650	سن 2
9	مادة
900 جرام	فاير
165	ماء


CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

7-Days

Contractor	Casting date	Testing date	Weight kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm ³	KN	Kg/cm ²		
شركة الفتح	3/4/2023	10/4/2023	8145	2413.3	711	322.1	300.5	100.2
			8132	2409.5	654	296.3		
			8169	2420.4	625	283.1		

Signature:

QC . Lab:



الشركة المتقدمة
للمقاولات ورصف الطرق
محمد مجاهد وشركاه

Field / Lab. Testing : 11/4/2023

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (300 kg/cm²) - Cubes 15*15*15

Sample Location : 403+320 to 403+340

الوزن	العنصر
350	اسمنت
700	رمل
450	سن 1
650	سن 2
9	مادة
900 جرام	فاير
165	ماء


CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

7-Days

Contractor	Casting date	Testing date	Weight kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm ³		Kg/cm ²		
شركة الفتح	4/4/2023	11/4/2023	8145	2413.3	658	298.1	291.6	97.2
			8169	2420.4	641	290.4		
			8132	2409.5	632	286.3		

Signature:

QC . Lab:



الشركة المتقدمة
للمقاولات ورصف الطرق

محمد مجاهد وشركاه

Field / Lab. Testing : 12/4/2023

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (300 kg/cm²) - Cubes 15*15*15

Sample Location : 400+620 to 400+640

الوزن	العنصر
350	اسمنت
700	رمله
450	سن 1
650	سن 2
9	ماده
900 جرام	فاير
165	ماء


CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

7-Days

Contractor	Casting date	Testing date	Weight kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm ³	KN	Kg/cm ²		
شركة الفتح	5/4/2023	12/4/2023	8145	2413.3	653	295.8	304.7	101.6
			8169	2420.4	624	282.7		
			8132	2409.5	741	335.7		

Signature:

QC . Lab:



الشركة المتقدمة للمقاولات ورصف الطرق

محمد مجاهد وشركاه

Field / Lab. Testing : 15/4/2023

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (300 kg/cm²) - Cubes 15*15*15

Sample Location : 403+360 to 403+380

الوزن	العنصر
350	اسمنت
700	رمل
450	سن 1
650	سن 2
9	مادة
900 جرام	فاير
165	ماء


CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

7-Days

Contractor	Casting date	Testing date	Weight kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm ³	KN	Kg/cm ²		
شركة الفتح	8/4/2023	15/4/2023	8132	2409.5	703	318.5	310.3	103.4
			8154	2416	654	296.3		
			8169	2420.4	698	316.2		

Signature:

QC . Lab:



الشركة المتقدمة
للمقاولات ورصف الطرق

محمد مجاهد وشركاه

Field / Lab. Testing : 16/4/2023

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (300 kg/cm²) - Cubes 15*15*15

Sample Location : 403+380 to 403+400

الوزن	العنصر
350	اسمنت
700	رمله
450	سن 1
650	سن 2
9	ماده
900 جرام	فاير
165	ماء


CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

7-Days

Contractor	Casting date	Testing date	Weight kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm ³	KN	Kg/cm ²		
شركة الفتح	9/4/2023	16/4/2023	8132	2409.5	695	314.8	297.3	99.1
			8154	2416	642	290.8		
			8169	2420.4	632	286.3		

Signature:

QC . Lab:



الشركة المتقدمة للمقاولات ورصف الطرق

محمد مجاهد وشركاه

Field / Lab. Testing : 18/4/2023

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (300 kg/cm²) - Cubes 15*15*15

Sample Location : 400+640 to 400+680

الوزن	العنصر
350	اسمنت
700	رمله
450	سن 1
650	سن 2
9	ماده
900 جرام	فاير
165	ماء


CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

7-Days

Contractor	Casting date	Testing date	Weight kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm ³	KN	Kg/cm ²		
شركة الفتح	11/4/2023	18/4/2023	8132	2409.5	698	316.2	312.7	104.2
			8147	2413.9	663	300.3		
			8169	2420.4	710	321.6		

Signature:

QC . Lab:



الشركة المتقدمة
للمقاولات ورصف الطرق

محمد مجاهد وشركاه

Field / Lab. Testing : 18/4/2023

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (300 kg/cm²) - Cubes 15*15*15

Sample Location : 400+640 to 400+680

الوزن	العنصر
350	اسمنت
700	رمله
450	سن 1
650	سن 2
9	ماده
900 جرام	فاير
165	ماء


CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

7-Days

Contractor	Casting date	Testing date	Weight kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm ³	KN	Kg/cm ²		
شركة الفتح	11/4/2023	18/4/2023	8163	2418.7	658	298.1	300.2	100.1
			8154	2416	632	286.3		
			8197	2428.7	698	316.2		

Signature:

QC . Lab:



الشركة المتقدمة
للمقاولات ورصف الطرق

محمد مجاهد وشركاه

Field / Lab. Testing : 19/4/2023

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (300 kg/cm²) - Cubes 15*15*15

Sample Location : 403+420 to 403+440

الوزن	العنصر
350	اسمنت
700	رمله
450	سن 1
650	سن 2
9	ماده
900 جرام	فاير
165	ماء


CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

7-Days

Contractor	Casting date	Testing date	Weight kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm ³	KN	Kg/cm ²		
شركة الفتح	12/4/2023	19/4/2023	8132	2409.5	632	286.3	307.6	102.5
			8154	2416	695	314.8		
			8166	2419.6	710	321.6		

Signature:

QC . Lab:



الشركة المتقدمة
للمقاولات ورصف الطرق

محمد مجاهد وشركاه

Field / Lab. Testing : 19/4/2023

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (300 kg/cm²) - Cubes 15*15*15

Sample Location : 403+400 to 403+420

الوزن	العنصر
350	اسمنت
700	رمله
450	سن 1
650	سن 2
9	ماده
900 جرام	فاير
165	ماء


CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

7-Days

Contractor	Casting date	Testing date	Weight kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm ³	KN	Kg/cm ²		
شركة الفتح	12/4/2023	19/4/2023	8132	2409.5	701	317.6	306.7	102.2
			8154	2416	698	316.2		
			8169	2420.4	632	286.3		

Signature:

QC . Lab:



الشركة المتقدمة
للمقاولات ورصف الطرق

محمد مجاهد وشركاه

Field / Lab. Testing : 20/4/2023

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (300 kg/cm²) - Cubes 15*15*15

Sample Location : 403+140 to 403+160

الوزن	العنصر
350	اسمنت
700	رمل
450	سن 1
650	سن 2
9	مادة
900 جرام	فاير
165	ماء


CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

7-Days

Contractor	Casting date	Testing date	Weight kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm ³	KN	Kg/cm ²		
شركة الفتح	13/4/2023	20/4/2023	8156	2416.6	685	310.3	303.8	101.3
			8132	2409.5	632	286.3		
			8147	2413.9	695	314.8		

Signature:

QC . Lab:



الشركة المتقدمة
للمقاولات ورصف الطرق
محمد مجاهد وشركاه

Field / Lab. Testing : 22/3/2023

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (300 kg/cm²) - Cubes 15*15*15

Sample Location : 403+260 to 403+280

الوزن	العنصر
350	اسمنت
700	رمل
450	سن 1
650	سن 2
9	مادة
900 جرام	فاير
165	ماء


CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

7-Days

Contractor	Casting date	Testing date	Weight kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm ³	KN	Kg/cm ²		
شركة الفتح	15/3/2023	22/3/2023	8241	2416	635	287.7	303.1	101
			8213	8213	698	316.2		
			8217	8217	674	305.3		

Signature:

QC . Lab:



الشركة المتقدمة
للمقاولات ورصف الطرق

محمد مجاهد وشركاه

Field / Lab. Testing : 22/4/2023

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (300 kg/cm²) - Cubes 15*15*15

Sample Location : 403+440 to 403+460

الوزن	العنصر
350	اسمنت
700	رمله
450	سن 1
650	سن 2
9	ماده
900 جرام	فاير
165	ماء


CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

7-Days

Contractor	Casting date	Testing date	Weight kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm ³	KN	Kg/cm ²		
شركة الفتح	15/4/2023	22/4/2023	8132	2409.5	701	317.6	299.6	99.9
			8154	2416	632	286.3		
			8196	2428.4	651	294.9		

Signature:

QC . Lab:



الشركة المتقدمة
للمقاولات ورصف الطرق
محمد مجاهد وشركاه

Field / Lab. Testing : 23/3/2023

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (300 kg/cm²) - Cubes 15*15*15

Sample Location : 403+180 to 403+220

الوزن	العنصر
350	اسمنت
700	رمل
450	سن 1
650	سن 2
9	مادة
900 جرام	فاير
165	ماء


CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

7-Days

Contractor	Casting date	Testing date	Weight kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm ³	KN	Kg/cm ²		
شركة الفتح	16/3/2023	23/3/2023	8169	2420.4	632	286.3	290.7	96.9
			8154	2416	652	295.4		
			8174	2421.9	641	290.4		

Signature:

QC . Lab:



الشركة المتقدمة
للمقاولات ورصف الطرق
محمد مجاهد وشركاه

Field / Lab. Testing : 25/3/2023

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (300 kg/cm²) - Cubes 15*15*15

Sample Location : 403+220 to 403+260

الوزن	العنصر
350	اسمنت
700	رمل
450	سن 1
650	سن 2
9	مادة
900 جرام	فاير
165	ماء


CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

7-Days

Contractor	Casting date	Testing date	Weight kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm ³		Kg/cm ²		
شركة الفتح	18/3/2023	25/3/2023	8210	2432.6	745	337.5	326.5	108.8
			8196	2428.4	721	326.6		
			8175	2422.2	696	315.3		

Signature:

QC . Lab:



الشركة المتقدمة
للمقاولات ورصف الطرق
محمد مجاهد وشركاه

Field / Lab. Testing : 27/3/2023

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (300 kg/cm²) - Cubes 15*15*15

Sample Location : 403+280 to 403+300

الوزن	العنصر
350	اسمنت
700	رمل
450	سن 1
650	سن 2
9	مادة
900 جرام	فاير
165	ماء


CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

7-Days

Contractor	Casting date	Testing date	Weight kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm ³		Kg/cm ²		
شركة الفتح	20/3/2023	27/3/2023	8154	2416	632	286.3	306.7	102.2
			8132	2409.5	698	316.2		
			8147	2413.9	701	317.6		

Signature:

QC . Lab:



الشركة المتقدمة
للمقاولات ورصف الطرق
محمد مجاهد وشركاه

Field / Lab. Testing : 28/3/2023

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (300 kg/cm²) - Cubes 15*15*15

Sample Location : 403+160 to 403+180

الوزن	العنصر
350	اسمنت
700	رمل
450	سن 1
650	سن 2
9	مادة
900 جرام	فاير
165	ماء


CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

7-Days

Contractor	Casting date	Testing date	Weight kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm ³	KN	Kg/cm ²		
شركة الفتح	21/3/2023	28/3/2023	8147	2413.9	693	313.9	305.5	101.8
			8132	2409.5	632	286.3		
			8169	2420.4	698	316.2		

Signature:

QC . Lab:



الشركة المتقدمة
للمقاولات ورصف الطرق
محمد مجاهد وشركاه

Field / Lab. Testing : 4/4/2023

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (300 kg/cm²) - Cubes 15*15*15

Sample Location : 403+320 to 403+320

الوزن	العنصر
350	اسمنت
700	رمل
450	سن 1
650	سن 2
9	مادة
900 جرام	فاير
165	ماء


CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

7-Days

Contractor	Casting date	Testing date	Weight kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm ³	KN	Kg/cm ²		
شركة الفتح	28/3/2023	4/4/2023	8132	2409.5	698	316.2	295.1	98.4
			8145	2413.3	634	287.2		
			8169	2420.4	622	281.8		

Signature:

QC . Lab:



الشركة المتقدمة
للمقاولات ورصف الطرق

محمد مجاهد وشركاه

Field / Lab. Testing : 29/4/2023

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (300 kg/cm²) - Cubes 15*15*15

Sample Location : 400+600 to 400+620

الوزن	العنصر
350	اسمنت
700	رمله
450	سن 1
650	سن 2
9	ماده
900 جرام	فاير
165	ماء


CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

28-Days

Contractor	Casting date	Testing date	Weight kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm ³	KN	Kg/cm ²		
شركة الفتح	1/4/2023	29/4/2023	8154	2416	784	355.2	352.1	117.4
			8169	2420.4	756	342.5		
			8132	2409.5	792	358.8		

Signature:

QC . Lab:



الشركة المتقدمة
للمقاولات ورصف الطرق

محمد مجاهد وشركاه

Field / Lab. Testing : 1/5/2023

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (300 kg/cm²) - Cubes 15*15*15

Sample Location : 403+340 to 403+360

الوزن	العنصر
350	اسمنت
700	رمله
450	سن 1
650	سن 2
9	ماده
900 جرام	فاير
165	ماء


CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

28-Days

Contractor	Casting date	Testing date	Weight kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm ³		Kg/cm ²		
شركة الفتح	3/4/2023	1/5/2023	8156	2416.6	756	342.5	344.1	114.7
			8195	2428.1	736	333.4		
			8132	2409.5	787	356.5		

Signature:

QC . Lab:



الشركة المتقدمة
للمقاولات ورصف الطرق

محمد مجاهد وشركاه

Field / Lab. Testing : 2/5/2023

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (300 kg/cm²) - Cubes 15*15*15

Sample Location : 403+320 to 403+340

الوزن	العنصر
350	اسمنت
700	رمله
450	سن 1
650	سن 2
9	ماده
900 جرام	فاير
165	ماء


CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

28-Days

Contractor	Casting date	Testing date	Weight kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm ³	KN	Kg/cm ²		
شركة الفتح	4/4/2023	2/5/2023	8163	2418.7	784	355.2	344.4	114.8
			8154	2416	765	346.5		
			8179	2423.4	732	331.6		

Signature:

QC . Lab:



الشركة المتقدمة
للمقاولات ورصف الطرق

محمد مجاهد وشركاه

Field / Lab. Testing : 3/5/2023

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (300 kg/cm²) - Cubes 15*15*15

Sample Location : 400+620 to 400+640

الوزن	العنصر
350	اسمنت
700	رمله
450	سن 1
650	سن 2
9	ماده
900 جرام	فاير
165	ماء


CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

28-Days

Contractor	Casting date	Testing date	Weight kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm ³	KN	Kg/cm ²		
شركة الفتح	5/4/2023	3/5/2023	8147	2413.9	784	355.2	353	117.7
			8156	2416.6	756	342.5		
			8132	2409.5	798	361.5		

Signature:

QC . Lab:



الشركة المتقدمة
للمقاولات ورصف الطرق
محمد مجاهد وشركاه

Field / Lab. Testing : 6/5/2023

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (300 kg/cm²) - Cubes 15*15*15

Sample Location : 403+360 to 403+380

الوزن	العنصر
350	اسمنت
700	رمل
450	سن 1
650	سن 2
9	مادة
900 جرام	فاير
165	ماء


CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

28-Days

Contractor	Casting date	Testing date	Weight kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm ³		Kg/cm ²		
شركة الفتح	8/4/2023	6/5/2023	8147	2413.9	784	355.2	351.7	117.2
			8195	2428.1	789	357.4		
			8132	2409.5	756	342.5		

Signature:

QC . Lab:



الشركة المتقدمة
للمقاولات ورصف الطرق
محمد مجاهد وشركاه

Field / Lab. Testing : 7/5/2023

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (300 kg/cm²) - Cubes 15*15*15

Sample Location : 403+380 to 403+400

الوزن	العنصر
350	اسمنت
700	رمله
450	سن 1
650	سن 2
9	ماده
900 جرام	فاير
165	ماء


CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

28-Days

Contractor	Casting date	Testing date	Weight kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm ³	KN	Kg/cm ²		
شركة الفتح	9/4/2023	7/5/2023	8152	2415.4	801	362.9	359.5	119.8
			8169	2420.4	784	355.2		
			8147	2413.9	796	360.6		

Signature:

QC . Lab:



الشركة المتقدمة
للمقاولات ورصف الطرق
محمد مجاهد وشركاه

Field / Lab. Testing : 9/5/2023

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (300 kg/cm²) - Cubes 15*15*15

Sample Location : 400+640 to 400+680

الوزن	العنصر
350	اسمنت
700	رمله
450	سن 1
650	سن 2
9	ماده
900 جرام	فاير
165	ماء


CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

28-Days

Contractor	Casting date	Testing date	Weight kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm ³	KN	Kg/cm ²		
شركة الفتح	11/4/2023	9/5/2023	8147	2413.9	789	357.4	346.5	115.5
			8159	2417.5	765	346.5		
			8136	2410.7	741	335.7		

Signature:

QC . Lab:



الشركة المتقدمة
للمقاولات ورصف الطرق
محمد مجاهد وشركاه

Field / Lab. Testing : 9/5/2023

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (300 kg/cm²) - Cubes 15*15*15

Sample Location : 400+640 to 400+680

الوزن	العنصر
350	اسمنت
700	رمله
450	سن 1
650	سن 2
9	ماده
900 جرام	فاير
165	ماء


CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

28-Days

Contractor	Casting date	Testing date	Weight kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm ³	KN	Kg/cm ²		
شركة الفتح	11/4/2023	9/5/2023	8145	2413.3	741	335.7	340.4	113.5
			8132	2409.5	751	340.2		
			8169	2420.4	762	345.2		

Signature:

QC . Lab:



الشركة المتقدمة
للمقاولات ورصف الطرق

محمد مجاهد وشركاه

Field / Lab. Testing : 10/5/2023

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (300 kg/cm²) - Cubes 15*15*15

Sample Location : 403+420 to 403+440

الوزن	العنصر
350	اسمنت
700	رمل
450	سن 1
650	سن 2
9	مادة
900 جرام	فاير
165	ماء


CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

28-Days

Contractor	Casting date	Testing date	Weight kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm ³		Kg/cm ²		
شركة الفتح	12/4/2023	10/5/2023	8145	2413.3	789	357.4	346.5	115.5
			8132	2409.5	765	346.5		
			8175	2422.2	741	335.7		

Signature:

QC . Lab:



الشركة المتقدمة
للمقاولات ورصف الطرق
محمد مجاهد وشركاه

Field / Lab. Testing : 10/5/2023

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (300 kg/cm²) - Cubes 15*15*15

Sample Location : 403+400 to 403+420

الوزن	العنصر
350	اسمنت
700	رمله
450	سن 1
650	سن 2
9	ماده
900 جرام	فاير
165	ماء


CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

28-Days

Contractor	Casting date	Testing date	Weight kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm ³	KN	Kg/cm ²		
شركة الفتح	12/4/2023	10/5/2023	8123	2406.8	741	335.7	336	112
			8154	2416	752	340.7		
			8169	2420.4	732	331.6		

Signature:

QC . Lab:



الشركة المتقدمة
للمقاولات ورصف الطرق
محمد مجاهد وشركاه

Field / Lab. Testing : 11/5/2023

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (300 kg/cm²) - Cubes 15*15*15

Sample Location : 403+140 to 403+160

الوزن	العنصر
350	اسمنت
700	رمله
450	سن 1
650	سن 2
9	ماده
900 جرام	فاير
165	ماء


CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

28-Days

Contractor	Casting date	Testing date	Weight kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm ³	KN	Kg/cm ²		
شركة الفتح	13/4/2023	11/5/2023	8145	2413.3	811	367.4	345.5	115.2
			8132	2409.5	754	341.6		
			8169	2420.4	723	327.5		

Signature:

QC . Lab:



الشركة المتقدمة
للمقاولات ورصف الطرق
محمد مجاهد وشركاه

Field / Lab. Testing : 12/4/2023

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (300 kg/cm²) - Cubes 15*15*15

Sample Location : 403+260 to 403+280

الوزن	العنصر
350	اسمنت
700	رمله
450	سن 1
650	سن 2
9	ماده
900 جرام	فاير
165	ماء


CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

28-Days

Contractor	Casting date	Testing date	Weight kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm ³	KN	Kg/cm ²		
شركة الفتح	15/3/2023	12/4/2023	8241	2441.8	711	322.1	331.7	110.6
			8213	2433.5	732	331.6		
			8217	2434.7	754	341.6		

Signature:

QC . Lab:



الشركة المتقدمة
للمقاولات ورصف الطرق
محمد مجاهد وشركاه

Field / Lab. Testing : 13/5/2023

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (300 kg/cm²) - Cubes 15*15*15

Sample Location : 403+440 to 403+460

الوزن	العنصر
350	اسمنت
700	رمله
450	سن 1
650	سن 2
9	ماده
900 جرام	فاير
165	ماء


CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

28-Days

Contractor	Casting date	Testing date	Weight kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm ³		Kg/cm ²		
شركة الفتح	15/4/2023	13/5/2023	8147	2413.9	784	355.2	347.3	115.8
			8152	2415.4	752	340.7		
			8132	2409.5	764	346.1		

Signature:

QC . Lab:



الشركة المتقدمة
للمقاولات ورصف الطرق
محمد مجاهد وشركاه

Field / Lab. Testing : 13/4/2023

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (300 kg/cm²) - Cubes 15*15*15

Sample Location : 403+180 to 403+220

الوزن	العنصر
350	اسمنت
700	رمله
450	سن 1
650	سن 2
9	ماده
900 جرام	فاير
165	ماء


CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

28-Days

Contractor	Casting date	Testing date	Weight kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm ³	KN	Kg/cm ²		
شركة الفتح	16/3/2023	13/4/2023	8169	2420.4	784	355.2	342.3	114.1
			8154	2416	751	340.2		
			8174	2421.9	732	331.6		

Signature:

QC . Lab:



الشركة المتقدمة
للمقاولات ورصف الطرق
محمد مجاهد وشركاه

Field / Lab. Testing : 15/4/2023

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (300 kg/cm²) - Cubes 15*15*15

Sample Location : 403+220 to 403+260

الوزن	العنصر
350	اسمنت
700	رمله
450	سن 1
650	سن 2
9	ماده
900 جرام	فاير
165	ماء


CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

28-Days

Contractor	Casting date	Testing date	Weight kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm ³		Kg/cm ²		
شركة الفتح	18/3/2023	15/4/2023	8174	2421.9	751	340	348.5	116.2
			8132	2409.5	762	345.2		
			8156	2416.6	795	360.1		

Signature:

QC . Lab:



الشركة المتقدمة
للمقاولات ورصف الطرق
محمد مجاهد وشركاه

Field / Lab. Testing : 17/4/2023

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (300 kg/cm²) - Cubes 15*15*15

Sample Location : 403+280 to 403+300

الوزن	العنصر
350	اسمنت
700	رمله
450	سن 1
650	سن 2
9	ماده
900 جرام	فاير
165	ماء


CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

28-Days

Contractor	Casting date	Testing date	Weight kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm ³	KN	Kg/cm ²		
شركة الفتح	20/3/2023	17/4/2023	8152	2415.4	752	340.7	349.1	116.4
			8169	2420.4	762	345.2		
			8147	2413.9	798	361.5		

Signature:

QC . Lab:



الشركة المتقدمة
للمقاولات ورصف الطرق
محمد مجاهد وشركاه

Field / Lab. Testing : 18/4/2023

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (300 kg/cm²) - Cubes 15*15*15

Sample Location : 403+160 to 403+180

الوزن	العنصر
350	اسمنت
700	رمله
450	سن 1
650	سن 2
9	ماده
900 جرام	فاير
165	ماء


CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

28-Days

Contractor	Casting date	Testing date	Weight kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm ³		Kg/cm ²		
شركة الفتح	21/3/2023	18/4/2023	8165	2419.3	784	355.2	352.7	117.6
			8147	2413.9	751	340.2		
			8195	2428.1	801	362.9		

Signature:

QC . Lab:



الشركة المتقدمة
للمقاولات ورصف الطرق
محمد مجاهد وشركاه

Field / Lab. Testing : 25/4/2023

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (300 kg/cm²) - Cubes 15*15*15

Sample Location : 403+320 to 403+320

الوزن	العنصر
350	اسمنت
700	رمله
450	سن 1
650	سن 2
9	ماده
900 جرام	فاير
165	ماء

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

28-Days

Contractor	Casting date	Testing date	Weight kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm ³		Kg/cm ²		
شركة الفتح	28/3/2023	25/4/2023	8152	2415.4	784	355.2	347.9	116
			8163	2418.7	751	340.2		
			8147	2413.9	769	348.4		

Signature:

QC . Lab:

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

إسناد أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - مطروح)
 قطاع (العلمين - فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم 406+600 الي الكم 407+600 كم بطول 1 كم اتجاه مطروح بالأمر المباشر.

رقم البند و بيانه : (2-5) بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحماية والميول الجانبية

تنفيذ : شركة الفتح للشحن والتفريغ والأعمال البحرية

مقدار العمل السابق : 0.0 3م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
12.00	0.02	500	407+100	406+600	القطاع الأول
12.00	0.02	500	407+600	407+100	القطاع الثاني
24.00	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)				
24.00	الاجمالي الكلي (3م)				

مهندس الهيئة

م/إبراهيم عثمانوى

مهندس الاستشاري (مكتب د/سعد الجيوشي)

م/مصطفى نجم

الشيخ

مهندس الاستشاري (مكتب XYZ)

م/محمد خليل

مهندس الشركة

م/حسن محمد

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

إسناد أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - مطروح)
 قطاع (العلمين - فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم 406+600 الي الكم 407+600 كم بطول 1 كم اتجاه مطروح بالأمر المباشر.

رقم البند و بيانه : (1-5) بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانه عاديه بسمك 15 سم

تنفيذ : شركة الفتح للشحن والتفريغ والأعمال البحرية

مقدار العمل السابق : 0.00

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايسة
	عرض	طول	الى	من	
1779.77	3.56	500	407+100	406+600	القطاع الأول
1779.77	3.56	500	407+600	407+100	القطاع الثاني
3559.53	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م2)				
3559.53	الاجمالي الكلي (م2)				

مهندس الهيئة

م / ايمن عبد الحامد

مهندس الاستشاري (مكتب د/سعد الجيوشي)

م / مصطفى نجم

الشاعر

مهندس الاستشاري (مكتب XYZ)

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / حسن محمد