

قطاع بحوث المشروعات والكبارى

دفتر الشروط و المواصفات للمناقصة المحدودة رقم ( ) لسنة ٢٠٢٢

عملية انشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع اعمال تطوير  
طريق السويس / الإسماعيلية ( المعاهدة )  
( انشاء مباني السرية ٢٣ شرطة عسكرية ) - المرحلة الرابعة

ثمن دفتر الشروط :

مصاريف ارساله بالبريد :

عدد الصفحات التى يضمها الدفتر ( ) بما فيها عدد ( ) رسم

دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق و الكبارى لسنة ١٩٩٠ و الكود  
المصرى يعتبر متما لهذا الدفتر مع مراعاة التعديلات الواردة به

|                                                                            |                                                                                 |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| رئيس الإدارة المركزية<br>لتنفيذ و صيانة الكبارى<br>مهندس / ايمن محمد متولى | رئيس الإدارة المركزية<br>المنطقة الثانية عشر - جنوب سيناء<br>مهندس / محمود مرعى | مدير عام<br>صيانة الكبارى<br>مهندس / عصام طه منجود |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

رئيس قطاع  
التنفيذ و المناطق  
مهندس / سامي احمد فرج

الشنون المالية و الادارية  
عميد / أبو بكر احمد عساف



الشركة التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات الدفتر .

## محتويات الدفتر

- ١ - موضوع العطاء
- ٢ - الشروط الخصوصية والمواصفات
- ٣ - قوائم الكميات



## الموضوع

عملية انشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع اعمال تطوير طريق  
السويس / الإسماعيلية ( المعاهدة )  
( انشاء مباني السرية ٢٣ شرطة عسكرية ) - المرحلة الرابعة

### ملحوظة

- في حالة استعانة المقاول الرئيسى بمقاولى اعمال متخصصة بالباطن يجب تقديم شهادات الخبرة اللازمة واخذ موافقة الهيئة قبل التعاقد مع مقاولى الباطن ويكون المقاول مسئول مسئولية كاملة امام الهيئة عن الاعمال المنفذة بمعرفتهم ومسئولا عن تسليم الاعمال لمهندسى الهيئة المشرفين

- الكميات الواردة بقائمة الكميات تقريبية قابلة للزيادة او النقص فى حدود ٢٥ % وتتم المحاسبة وفقا لما يتم تنفيذه بالطبيعة باعتماد المهندس المشرف

- على المقاول تقديم تحليل اسعار لكل بند من بنود العملية عند التفاوض على الاسعار

- على الشركة المنفذة استخراج التصاريح اللازمة من المرور بمعرفتها وعلى حسابها قبل البدء فى التنفيذ

ويتم التنفيذ طبقاً للآتي:

- تعليمات قطاع الكبارى.
- الشروط الخصوصية ( هذا الدفتر ).
- توصيات الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى .
- توصيات الإدارة المركزية لبحوث الكبارى .
- الكود المصرى . ( الاصدار الاخير )
- الكود المصرى رقم ( ٢٠١ ) لسنة ٢٠١٢ لحساب الاحمال و القوى فى الاعمال الانشائية و أعمال المباني.
- الكود المصرى رقم ( ٢٠٣ ) لتصميم و تنفيذ المنشآت الخرسانية ( الاصدار الاخير )
- الكود المصرى رقم ( ٢٠٥ ) للإنشاءات المعدنية ( الاصدار الاخير )
- القانون رقم ( ١٨٢ ) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية



**البند الأول : الغرض من الشروط الخصوصية :**

الغرض من الشروط الخصوصية هو تكملة او تعديل المواصفات القياسية والشروط الخصوصية وقائمة الاثمان والمواصفات القياسية والصادرة فى سنة ١٩٩٠ تكمّل بعضها البعض وتؤلف معا شروط ومواصفات المناقصة الخاصة بهذه العملية بما لا يتعارض مع القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية .

**البند الثانى : معاينة الموقع :**

يقر المقاول انه قبل تقديم عطاءه وتحديد أسعاره قد أجرى التحريات اللازمة وتحت مسؤوليته للحصول على اية معلومات اضافية او اية معلومات اخرى فى سبيل التحقق من طبيعة التزاماته ومدائها وانه قد وضع اسعاره بناء على ذلك ويعتبر انه قد قام بكل ذلك بمجرد تقديمه للعطاء وكذا يكون المقاول مسئولا وحده عن مواجهة الصعوبات التى تصادفه مهما كان نوعها سواء كانت منظورة او غير منظورة وليس له الحق فى المطالبة باسعار ازيد مما هو مدون بعطاءه او اية مبالغ اضافية او تعويض نظير الصعوبات التى تطرأ او الظروف التى لم تكن منتظرة او بسبب تكبد مصاريف زائدة او خسارة او تأخير يمكن ان ينشا من عدم التحقق من التزاماته او بسبب أى خطأ او سهو مهما كان نوعه فى مستندات العقد او فى معلومات اخرى معطاة للمقاول وتعتبر الاسعار المعطاة منه شاملة ومغطية لكل هذه المخاطر والمسئوليات والالتزامات وفى حالة وجود أى مرافق او عوائق ( مواسير أو خطوط مياه أو غاز أو صرف أو كهرباء ..الخ) تسبب عرقلة التنفيذ ولا يمكن تفاديها يلتزم المقاول بالقيام بتحويل هذه المرافق او تفاديها وسوف يتم محاسبة المقاول على هذه الاعمال طبقا لما هو منفذ بالطبيعة طبقا للمقاييس والمواصفات الخاصة بهذه الاعمال للجهات المعنية .



### البند الثالث : مدة العملية وغرامة التأخير :

يجب أن تتم جميع الأعمال في بحر ٤ شهور. من تاريخ تسليم المقاول للموقع خالياً من الموانع بموجب محضر موقع عليه من الطرفين. وفي حالة التأخير يوقع عليه غرامة التأخير المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية .

### البند الرابع : مكتب مهندسي الهيئة

تطبيقاً للبند رقم (٣٢) من المواصفات القياسية يجب على المقاول ان يقوم قبل البدء في العمل بإعداد كرفان متنقل بموقع العمل لإدارة المشروع ولا تقل مساحته عن ٣٥ م<sup>٢</sup> مكون من اثنين حجرة على ان تكون احداها غرفة اجتماعات وملحق بها (بوفيه) لاعداد وتقديم الوجبات الخفيفة والمشروبات وكذا دورة مياه صحية ويتم التأثيث بمكتب ومقاعد جلدية وانترية مودرن إنتاج أحد المصانع المتخصصة في تأثيث المكاتب مع تزويد المكتب بشمسية مع التريبيزة والكراسي اللازمة ووسيلة اتصال مباشرة مع الإدارة على ان يقوم المقاول بإعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المشرف في الموقع و نقله الى مواقع الصيانة الاخرى و تعيين عامل نظافة وعامل بوفيه ويقوم بصيانته وادارته طوال مدة العملية على حسابه وفي حالة تأخر المقاول في تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل توقع عليه غرامة بواقع الف جنيهها يومياً إلى حين إقامة المكتب بالمواصفات عالية و خمسمائة جنيهه لعدم تقديم المشروبات والوجبات الخفيفة

### أ - التجهيزات :

#### الأجهزة بموقع العمل :

- يلتزم المقاول بتزويد موقع العمل بالأجهزة الآتية قبل البدء في التنفيذ، وذلك من بدء العمل وحتى نهاية مدة العملية، مع مراعاة الآتي:
- هذه الأجهزة تكون بعهددة فني (من قبل المقاول) مدرب على استخدامها جيداً وتحت تصرف طاقم الإشراف طوال فترات العمل.
  - جميع الأجهزة يجب أن تكون حديثة الصنع وبحالة ممتازة ومن أجود الماركات، ويجب اعتماد مواصفات الأجهزة وماركتها قبل توريدها لموقع العمل.
  - ١ - جهاز كمبيوتر بمشتملاته: (جهاز كمبيوتر بمشتملاته او لاب توب + طابعة ليزر A ٤ + مشترك) من أجود وأحدث الماركات وطبقاً للمواصفات المرفقة، على أن يتم اعتماد جميع الماركات والمواصفات من قبل الهيئة قبل التوريد ويتم خصم مبلغ اربعون الف جنيهه في حالة عدم توفير الجهاز بمشتملاته و تؤول ملكية جميع الأجهزة لقطاع الكبارى في نهاية العملية .



#### البند الخامس : السادة المهندسين المشرفين ( إشراف المقاول ) :

بالإشارة إلى المادة رقم (٣,٠٢) من المواصفات القياسية يجب على المقاول أن يعين من قبله:-

- ١- عدد ١ مهندس مدني نقابي خبرة عشر سنوات على الأقل في تنفيذ الأعمال المماثلة
- ٢- عدد ٢ من الملاحظين والمشرفين اللازمين للإشراف والمتابعة ومراقبة الجودة ، وعلي مهندسي المقاول وكذا مساعدي المهندسين والمشرفين التواجد بالموقع بصفة مستمرة أثناء العمل
- للهيئة الحق في سحب موافقتها علي مهندس المقاول او علي أي عضو من جهاز التنفيذ وعلي المقاول في هذه الحالة وبمجرد استلامه إشعارا خطيا بذلك أن يستبعد هذا الشخص وأن يعين بديلا له توافق عليه الهيئة .

عند تقصير المقاول في تعيين المهندس او مساعده أو في استبدالهما بآخر إذا طلب منه ذلك يوقع علي المقاول غرامة قدرها خمسمائة جنية للمهندس ، ومائتان وخمسون جنية لمساعد المهندس عن كل يوم من الأيام التي تمضي بدون تواجد ايا منهما وذلك طوال مدة التنفيذ

#### البند السادس : التأمين المؤقت :

يطبق ما جاء بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية .

#### البند السابع : الاستلام المؤقت ومدة الضمان والاستلام النهائي :

يطبق ما جاء بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية .

#### البند الثامن : فئات العقد :

- الفئات التي يحددها مقدم العطاء بجدول الفئات وقائمة الأثمان تشمل وتغطي جميع المصروفات والالتزامات أيا كان نوعها التي يتكبدها المقاول بالنسبة إلى كل بند من البنود وتغطي جميع المصروفات التي تلزم تنفيذ العملية وجميع أجزائها المختلفه بصرف النظر عن تقلبات السوق والعمله وأجور العمال والتعريفه الجمركية ورسوم الإنتاج وغيرها من الرسوم الأخرى .

#### البند التاسع : المحافظة على سلامة المرور بموقع العمل :

- على المقاول مراعاة عدم قطع طرق المواصلات الحاليه بأى حال من الأحوال وعليه وضع علامات الإرشاد والإنارة ليلاً ونهاراً والمحافظة على سلامة المرور وهو المسئول عن الأضرار التي تنتج للمرور والأهالي أثناء تنفيذ العملية. وعلى الشركه عمل سور حول الموقع بالكامل وفي حالة عدم تواجد العلامات الإرشادية والتحذيرية أو الإنارة أو السور توقع عليه غرامه قدرها مائة وخمسون جنيهاً يومياً .

#### البند العاشر : المحافظة على سلامة العاملين بالموقع :

المقاول مسئول عن أتباع كافة إجراءات السلامة للعاملين بالموقع وعليه إتباع تعليمات الأمن الصناعي بالموقع

#### البند الحادي عشر : المحافظة على المنشآت الصناعية و المرافق :

يجب على المقاول المحافظة علي المنشآت الصناعية و المرافق الواقعة تحت الطريق او المجاورة للانشاء المراد عمله كل ما تلف او اضرار تحدث لهذه المنشآت او المرافق بسبب العمل يلزم إصلاحها بمعرفة المقاول وعليه جسيمة في المدة التي تحددها الهيئة لذلك و الا تقوم الهيئة بعمل الإصلاحات اللازمة خصما علي المقاول (و بدون الحاجة لاتخاذ أي إجراءات اخري و لا يمكن للمقاول حق الاعتراض او مناقشة ما تقرره الهيئة فتمثل بقبوله علي الإصلاحات.

## المواصفات الفنية لتنفيذ الأعمال

### البند الأول أعمال الحفر

يقوم المقاول بعمل التخطيط المبين على الرسومات التنفيذية بكل دقة وهو المسئول عن مراجعة الرسومات والابعاد المبينة عليها وعليه التحقق من صحتها ومن مطابقة الرسومات وكذلك صحة تطابق جميع البيانات المبينة على تلك الرسومات او المواصفات الفنية وكذلك انطباق هذه البيانات على ما هو موجود بالطبيعة تجرى اعمال الحفر حسب الابعاد المبينة على الرسومات او طبقا لتعليمات المهندس المباشر وللمقاول الحرية فى اتباع الطريقة التى تترأى لة لتشكيل جوانب الحفر حتى يصل الى منسوب قاع الاساسات وسيتم محاسبة المقاول على قطاعات الحفر الاساسية الهندسية طبقا للابعاد المبينة على الرسومات التنفيذية . فى حالة وجود اى اساسات قديمة قد تعترض اعمال الحفر فعلى المقاول اخطار المهندس بذلك قبل ازالة تلك الاساسات لعمق يزيد بمقدار ٢٥ م عن منسوب قاع الاساسات وذلك على نفقة الخاصة


اذا تطلب تنفيذ اعمال الحفر سند الجوانب للمحافظة عليها من الانهيار والوصول الى المنسوب التصميمى المطلوب فيقوم المقاول بعمل السندات اللازمة - على نفقة ( مالم يوضح غير ذلك بقائمة الكميات ) - وذلك من الواح خشبية او معدنية او بالطريقة التى يوافق عليها المهندس وتزال هذه السندات مع تقدم تنفيذ اعمال الردم مع مراعاة الا يصيب جوانب الحفر اى تلف او انهيار اثناء عمليات الردم وعلى المقاول التأكد من عدم ترك اى اجزاء من السندات خلال اجراء عملية الردم

اذا ظهر اثناء الحفر وجود مياة جوفية فيجب ان يقوم المقاول وعلى نفقة بضخ هذه المياة بالطمبات وخطوط الصرف والمهمات اللازمة لذلك وبالطريقة التى توافق عليها الهيئة بحيث تبقى الاجزاء المحفورة خالية من المياة الجوفية طوال مدة تنفيذ الاعمال الانشائية مع نقل هذه المياة للمجارى العمومية او المصارف وعلى المقاول تقديم مشروع ضخ المياة الجوفية للمهندس المباشر للاعتماد دون الاخلال بمسئولية المقاول عن الاعمال على ان يشمل المشروع التفاصيل الخاصة بنزح المياة الجوفية والحسابات التصميمية الضمانات الكافية لعدم تداخل التربة والتشغيل الدائم لطمبات سحب المياة وامكان الصرف وطريقة

على المقاول حماية خطوط المرافق الموجودة بالموقع والتى قد يجدها اثناء الحفر كمواسير الصرف الصحى والكابلات الكهربائية وكابلات التليفونات من الكسر والتلف طوال مدة تنفيذ الاعمال وإذا اعترضت اى من هذه المرافق تنفيذ الاعمال فيجب على المقاول ان يقوم بفكها ونقلها طبقا لتعليمات وارشادات المهندس المباشر وتحسب تكلفة الفك والنقل طبقا للتكلفة التى يتكدها المقاول والتى تحتسب طبقا لاشتراطات العقد ومقاييس الجهات المعنية

وعلى المقاول نقل ناتج الحفر خارج الموقع الى المقابل العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف اذا قام المقاول بتنفيذ اعمال الحفر لاعمق تزيد عن العمق المحدد للصب طبقا للرسومات او لتعليمات المهندس المباشر فيجب ان يملأ الحفر بالخرسانة العادية طبقا للمواصفات المذكورة فى باب الخرسانة وذلك حتى المنسوب التصميمى وعلى نفقة المقاول

تقاس كميات أعمال الحفر هندسيا بواقع صافي مساحات الأساسات أو حدود تربة الإحلال حسب المبين على الرسومات التنفيذية في الارتفاع العمودي الواقع بين منسوب الأرض قبل الحفر الزائد الذي يتم خارج هذه



سعر أعمال الحفر بواقع المتر المكعب ويشمل السعر الحفر و العمالة والمصنعية والآلات وكافة المصاريف التي يستدعيها تنفيذ العمل المطلوب علي الوجه الأكمل بما في ذلك أعمال سند الجوانب ( ما لم يوضح غير ذلك بقائمة الكميات ) وضخ المياه وتجفيف الموقع والسقائل ، كما يشمل أيضا نقل المخلفات وناتج الحفر للمقابل العمومية المعتمدة مع مراعاة أن تتم المحاسبة في جميع الأحوال علي المكعب الهندسي للحفر .

#### البند الثاني أعمال الردم :

- قبل تنفيذ أعمال الردم يجب علي المقاول الحصول علي موافقة المهندس المباشر الكتابية قبل البدء في أعمال الردم .
- يتم الردم بالرمال مع اعتماد تدرج تربة الرمال من المهندس المباشر وفي جميع الاحوال يجب ان يكون الرمل المستخدم نظيفا خاليا من الشوائب والمواد العضوية والأملاح والبقايا وموردا من المحاجر المعتمدة
- يجب أن يتم تنظيف سطح الردم تماما قبل البدء في العمل وأن يتم رشه بالمياه ودمكة للكثافة القصوي .
- يتم الردم علي طبقات افقية متتالية لا يزيد ارتفاعها عن ٠.٢٠ مترا مع الرش والدمك بآلات الدمك السطحية الميكانيكية إلي ٩٥ % من الكثافة القصوي عند نسبة الرطوبة المثلي المحسوبة طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المباشر .
- يجب أن تؤخذ عينات من الردم لاختبارها في أحد المعامل المعتمدة علي نفقة المقاول وللتأكد من الوصول للكثافة المطلوبة وتكون العينات المأخوذة في الأماكن التي يحددها المهندس المباشر .
- تقاس كميات الردم هندسيا بواقع صافي حجم الفراغات التي يتم ملؤها بطبقات الردم طبقا للرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس المباشر ولا تدفع أية مبالغ عن الردم الزائد الذي يتم خارج هذه الحدود .
- سعر أعمال الردم بواقع المتر المكعب ويشمل توريد المواد ( الرمال ) والعمالة والمصنعية وكافة المصاريف التي يستدعيها تنفيذ العمل المطلوب علي الوجه الأكمل بما في ذلك أعمال الرش بالمياه والدمك

#### تربة الاحلال : إن لزم الامر

- تربة الإحلال مكونة من الزلط المتدرج والرمل بنسبة في حدود ٢ : ١ ( أو طبقا لما ينص عليه محضر التأسيس ) مع اعتماد تدرج تربة الإحلال من المهندس المباشر
- يتم الردم علي طبقات افقية متتالية لا يزيد ارتفاعها عن ٠.٢٠ مترا مع الرش والدمك بآلات الدمك السطحية الميكانيكية إلي ٩٥ % من الكثافة القصوي عند نسبة الرطوبة المثلي المحسوبة طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المباشر .
- تقاس كميات تربة الاحلال هندسيا بواقع صافي حجم الفراغات التي يتم ملؤها بطبقات الاحلال طبقا للرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس المباشر .
- سعر تربة الاحلال بواقع المتر المكعب ويشمل توريد تربة الاحلال وعمل الاختبارات اللازمة علي حساب المقاول والعمالة والمصنعية وكافة المصاريف التي يستدعيها تنفيذ العمل المطلوب علي الوجه الأكمل بما في ذلك أعمال الرش بالمياه والدمك



## ثانيا : أعمال الخرسانة

عام:

- تشمل المواصفات المذكورة فى هذا الباب توريد وصب الخرسانة للمشروع وللخوازيق أيضا مع الأخذ فى الاعتبار المتطلبات المذكورة بالباب الخاص بالخوازيق .
- يجب أن تطبق المواد والأعمال بالمواصفات الآتية :
  - أ- يجب ان تتفق جميع المواد ومتطلبات العمل مع مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
  - ب- المواصفات المصرية ( الكود المصرى للكبارى ) مكمل لمواصفات الهيئة .
- يجب أن يقدم المقاول للمهندس – قبل بدء الأعمال – تفاصيل واضحة للترتيبات الخاصة بإنتاج الخرسانة شاملا المحاجر التى سيتم توريد الرمل و الركام منها وأماكن تشوين الركام والأسمنت بالإضافة الى معلومات وافية عن المحطة الانشائية للخط و اختبارات الصلحية للمواد وتصميم الخلطات الخرسانية لكل عناصر المنشأ والساحة الخاصة بإنتاج الوحدات السابقة الصب وطرق نقل ووضع الخرسانة وتركيب الوحدات السابقة الصب وعدد الفرغ المستخدمة ومعدات معمل الاختبار ولن تقلل موافقة المهندس على هذه الترتيبات من مسئولية المقاول الكاملة عن الأعمال.
- على المقاول أن يخطر المهندس كتابة قبل الصب بأربعة وعشرين ساعة على الأقل بمواقع صب الخرسانة .
- يجب الحصول مسبقا على اعتماد المهندس على أية مواد يتم استخدامها بالخرسانة وكذا عند تغيير المواد المعتمدة من حيث مصدرها أو نوعها أو جودتها ويجب أن تقدم نتائج اختبارات المواد وشهادات الصانع للمهندس قبل التنفيذ بوقت كاف لتجنب تأخير الأعمال .
- يجب أن تراعى بوجه خاص استيفاء المتطلبات الخاصة بمراقبة الجودة المذكورة بهذا الباب وبوجه خاص مراقبة الجودة للخرسانة والسماح الخاص بأعمال الشدات .
- ويجب على المقاول أن يقدم اعداد وخبرات الفنيين الذين سيقومون بالتفتيش الفنى ومراقبة الجودة للاعتماد قبل بدء الأعمال.
- يجب تنفيذ أعمال الخرسانة للأساسات فى الجفاف ( نزع المياه) ولن يسمح بصب الخرسانة فى وجود المياه الجوفية وسيكون على المقاول أن يتحمل تكلفة نزع المياه الجوفية خلال تنفيذ الأعمال وكذا تكاليف نقلها الى شبكات المجارى أو الى مصارف مع التنسيق مع الجهات المعنية وتعتبر هذه التكاليف مشمولة بأعمال الحفر.

المواد:

### الأسمنت:

- يجب أن يطبق الأسمنت المتطلبات الخاصة بالمواصفات الآتية:
  - أ- المواصفة المصرية ٣٧٣ أو المواصفة البريطانية B12 للأسمنت البورتلاندى العادى أو السريع التصلد .
  - ب- المواصفة المصرية ٥٨٣ أو المواصفة البريطانية ٤٠٢٧ للأسمنت المقاوم للكبريتات.
- يجب الإسراع بالأسمنت للموقع قبل اجراء التجارب المطلوبة لاثبات تطابقه للمواصفات وتقديم شهادات الصانع الموضحة للمهندس والتمسك بالمتطلبات الخاصة بالأسمنت وكحد أدنى الاختبارات المذكورة فى البند الخاص بمراقبة الجودة.
- يجب على المقاول أن يتحمل تكلفة نزع المياه الجوفية خلال تنفيذ الأعمال وكذا تكاليف نقلها الى شبكات المجارى أو الى مصارف مع التنسيق مع الجهات المعنية وتعتبر هذه التكاليف مشمولة بأعمال الحفر.

الأسمنت باستخدام الأفران ويجب ألا يتجاوز تمدد قضيب الأسمنت عند إجراء هذا الاختبار عن ٠,٨ ٪ إلا إذا أخذت موافقة على غير ذلك في حالات خاصة .

- يجب أن يورد الأسمنت في عبواته الأصلية المتينة والمغلقة جيدا الا في حالة موافقة المهندس على استخدام الأسمنت السائب ومواصفات الإنتاج ووزن العبوة كما يجب في حالة استخدام الأسمنت السائب - أن تكون العربات الناقلة محكمة الغلق بعد أن يتم ملؤها بالأسمنت بمصانعة الأصلية ويجب أن تصدر لكل عربة شهادة تفتيش من المصنع موضحة نوع الأسمنت ومواصفاته ووزنه وأن تقدم هذه الشهادة للمهندس مع كل عربة تصل للموقع و يتم تشوين الاسمنت فى سابلوهات محكمة و معزولة .

### الركام:

- يجب أن يستخدم الركام المستخرج من المصادر الطبيعية فقط وأن يطابق مواصفات الهيئة والكود المصرى للكبارى وأن يتفق تدرج الركام الكبير ذى المقاس الاعتبارى الأكبر ٢٠ مم والركام الصغير مع جداول التدرج المذكورة بهذه المواصفات .
- يجب أن يكون الركام موردا من المحاجر المعروفة جيدا و المعتمدة و أن يقوم المقاول - قبل توريد الركام - بإجراء التجارب التى تتطلبها المواصفات للتأكد من تطابق الركام للمواصفات .
- يجب أن لا يزيد المقاس الاعتبارى الأكبر للركام عن خمس أقل بعد بين جوانب الشدات أو ثلث عمق البلاطات أو ثلاثة أرباع المسافة الصافية بين أسياخ صلب التسليح أو جزء من الأسياخ .
- يجب أن يتم تشوين الركام بعناية للاقلال من انفصال مكوناته ولعدم اختلاطه بالمواد الضارة والشوائب ويتم تشوين الركام على طبقات منتظمة السمك حيث أن تشوينه فى أكوام ذات ارتفاع كبير قد يسبب انفصال مكوناته ولتجنب ذلك يشون الركام الكبير طبقا للمقاسات الموردة فى أجزاء منفصلة وعلى سبيل المثال يمكن التجزئة للمقاسات سن ١ ( ٥ - ١٥ مم) ، سن ٢ ( ١٥ - ٢٥ مم) ، سن ٣ ( ٢٥ - ٣٢ مم) .
- يجب أن يكون الركام خاملا للتفاعل القلوى .

### الماء :

يجب أن يكون الماء المستخدم فى الخلط والمعالجة وغسيل الركام نظيفا وخاليا من الشوائب الضارة وأن يكون معروف المصدر ومطابقا لمطالبات مواصفات الهيئة والكود المصرى للكبارى .

### الإضافات :

- يمكن استخدام الإضافات المناسبة لتحسين بعض خواص الخرسانة مع مراعاة أن الإضافات قد تؤثر فى ذات الوقت - بصورة عكسية على بعض خواص الخرسانة الأخرى ولذا يجب أن تنفذ تجارب ابتدائية على الخرسانة التى يضاف إليها الإضافات ومراعاة عدم استخدام أى اضافات تحتوى على الكلوريدات بالخرسانة المسلحة .
- يجب أن تطابق الإضافات احدى المواصفات المعروفة عالميا .
- يجب أن يتم استخدام الإضافات طبقا لتوصيات الصانع مع الحصول فى جميع الأحوال على موافقة المهندس على طريقة الاستخدام .
- يجب أن يقدم المقاول للمهندس - قبل بدء الأعمال - معلومات وافية ومفصلة عن خصائص الإضافات التى ينوى استخدامها مع تقديم الكتالوجات الفنية الصادرة من المنتج وأن تشمل هذه المعلومات مايلى:

الكمية التى سيتم استخدامها متنسوبة لوزن الأسمنت بالكم لكل كجم من الأسمنت ولكل متر مكعب من الخرسانة .  
نسبة زيادة نسبة الإضافات أو اضافة نسبة أقل بالكم لكل متر مكعب من الخرسانة .  
أسماء المكونات الكيميائية الأساسية .  
مضاد التآكل : ٠٠١-١٢٢-٨٢٥  
ب. فسيار بالكم الإضافات ومن حيث تكوين هواء محبوس بالخرسانة أو عدم تكوينه  
٩

### صلب التسليح :

- يجب أن يطابق صلب التسليح المواصفات الآتية:  
✓ الأسياخ المدرفلة على الساخن من الصلب الطرى والصلب العالى المقاومة (الخضوع) أو المطابق مواصفات الهيئة والكود المصرى للكبارى  
✓ الأسياخ المشكلة على البارد والمطابقة لمتطلبات مواصفات الهيئة والكود المصرى للكبارى .  
✓ أسياخ صلب التسليح المطابقة للمواصفات المصرية ٢٠١٥/٢٦٢ الأيزو ٢٠٦٩٣٥ / ٢٠٠٧ (أسياخ صلب التسليح المستخدمة بالخرسانة) ذات الخواص الآتية:

| الحد الأدنى للنسبة بين مقاومة الشد القصوى الى اجهاد الخضوع او الضمان | النسبة المئوية للاستطالة بعد الكسر | جهد الشد (الحد الأدنى) نيوتن/مم <sup>٢</sup> | جهد الخضوع (الحد الأدنى) نيوتن/مم <sup>٢</sup> | صلب ٦٠/٤٠ من نوع DWR (صلب ذى نتوءات) |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ١,٢٥                                                                 | %١٧                                | ٦٠٠                                          | ٤٠٠                                            |                                      |

- يجب أن يكون صلب التسليح المورد مصحوبا بشهادات الصانع الموضحة لخصائصه الميكانيكية والكيميائية وأن تقدم هذه الشهادات للمهندس قبل التوريد للموقع ويجب أيضا أن تجرى اختبارات على عينات عشوائية من انتاج الصانع للتأكد من خواص الصلب.
- يجب أن يتم تخزين صلب التسليح - منذ توريده للموقع وحتى استخدامه - على أرصفة أو ممرات خاصة وأن يكون بعيدا عن مصادر الخطر والتلوث والصدأ كما يجب أن تورد الأقطار والأطوال المختلفة فى حزم منفصلة بحيث يسهل التفريش عليها والتحقق من خصائص كل نوع على حدة .
- يجب أن يكون صلب التسليح خاليا من الصدأ المفكك والمواد العالقة المفككة والشوائب الضارة قبل وضع الخرسانات ولا يستخدم الحديد غير كامل الاستدارة او الذى به شروخ طولية او غير منتظم المقطع .
- يجب أن يكون صلب التسليح المستخدم فى جزء ما من المنشأ موردا من صانع واحد .

### تصميم الخلطات ونسب مكونات الخرسانة :

- يجب أن تحقق نسب مكونات الخلطة الخرسانية :  
أ- الوصول للمقاومة المطلوبة .  
ب- القابلية للتشغيل الكافية والقوام المناسب بحيث تملأ الخرسانة فراغات الشدات وحول الأسياخ طبقا للطرق المستخدمة لوضع الخرسانة دون حدوث انفصال فى مكوناتها .
- يجب أن تصمم الخلطات الخرسانية فى أحد المعامل المعروفة والمعتمدة من المهندس وتحت اشرافه ويجب أن تكون المقاومة المتوسطة المستهدفة أكبر من المقاومة المميزة بما لا يقل عن السماح الجارى طبقا مواصفات الهيئة والكود المصرى للكبارى على ألا يقل السماح الجارى للخلطات الابتدائية عن ١٥ نيوتن/مم<sup>٢</sup> يضاف لمقاومة المكعب ويمكن بعد ذلك تعديل السماح الجارى طبقا لاعتماد المهندس ليصبح الأقل من القيم الآتية:

أ- ١,٦٤ مرة الانحراف القياسى لنتائج اختبار مكعبات مأخوذة من ١٠٠ خلطة تنتجها الخلطة خلال فترة ١٢ شهر  
وبحسب لا يقل عن ٣,٧٥ نيوتن/مم<sup>٢</sup> .

ب- ١,٦٤ مرة الانحراف القياسى لنتائج مكعبات مأخوذة من ٤٠ خلطة تنتجها الخلطة خلال فترة أكبر من ٥ أيام ولكن للمقاومة المتوسطة المستهدفة أكبر من ٧,٥ نيوتن/مم<sup>٢</sup> .

ج- ١,٦٤ مرة الانحراف القياسى للأسمنت عن ٥٥٠ كجم/م<sup>٣</sup> من الخرسانة .



- يجب أن تكون القابلية للتشغيل للخرسانة الخضراء مناسبة لأعمال نقل وصب الخرسانة بحيث تملأ الفراغات للأسياخ بعد دمكها ويوصى أن يكون الهبوط فى حدود ٨٠-١٠٠ مم وأن يقاس طبقا مواصفات الهيئة والكود المصرى للكبارى
- تكون نسبة الركام الصغير الى الركام الشامل فى حدود ٣٠٪ الى ٤٥٪ مع الأخذ فى الاعتبار المقاس الاعتبارى الأكبر الموضح بالبند ١-٢-٥-٣ .

### أعمال الخرسانة العادية:-

طبقا للرسومات مكونة من ٨م و ٣م زلط نظيف متدرج + ٤م و ٣م رمل نظيف حرش + ٣٠٠ كجم اسنت بورتلاندى عادى على الا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٥٠ كجم / سم<sup>٢</sup> بعد ٢٨ يوم من الصب على ان يكون الخلط ميكانيكى مع وزن سطح الخرسانة أفقيا حسب المناسيب المطلوبة مع معالجة الخرسانة بعد الصب.

### الخلطات التجريبية :

تجرى الخلطات التجريبية تحت الاشراف المباشر للمهندس بحيث تماثل الظروف التى تنفذ فيها ظروف الموقع الفعلية (الخلط والنقل ..) وبحيث يمكن التحقق من القابلية للتشغيل ومقاومة الخرسانة وتؤخذ مكعبات الاختبار من الخلطات التجريبية بواقع مجموعة مكونة من ستة مكعبات لكل خلطة على حدة على أن تؤخذ المجموعات من ثلاثة خلطات متتالية وبحيث تختبر ثلاثة مكعبات من كل مجموعة (٦ مكعبات) بعد ٧ أيام والثلاثة الأخرى بعد ٢٨ يوم ، ويجب ان تجهز المكعبات وتختبر طبقا لمواصفات الهيئة والكود المصرى للكبارى ويجب أن يزيد متوسط مقاومة تسعة مكعبات مختبرة بعد ٢٨ يوم عن المقاومة المميزة .

### محتوى الكلوريدات بالخلطة:

يجب ألا يزيد محتوى الكلوريدات بالخلطة كنسبة من وزن الأسمنت عن ٠,١٥ ، وذلك لنسبة ٩٥٪ من الاختبارات بحيث لا يزيد النسبة لأى اختبار على حدا عن ٠,٥ . طبقا للجدول رقم (٢-١٠)

### الخرسانة المقاومة للكبريتات:

يجب ألا تزيد نسبة المياه / أسمنت للخرسانة المعرضة للكبريتات عن ٤٥٪ بالإضافة الى استخدام الأسمنت المقاوم للكبريتات طبقا لمتطلبات مواصفات الهيئة والكود المصرى للكبارى أو طبقا لتعليمات المهندس طبقا لجدول رقم (٢-١١) بالكود المصرى

### موافقة المهندس :

لا تعفى موافقة المهندس على تصميم الخلطات بأى حال المقاول من مسؤوليته الكاملة عن جودة الخرسانة واختيار مكوناتها.

### خط ونقل ووضع الخرسانة:

- يتم استخدام محطات خلطة حديثة مزودة بالموازين الضرورية ولوزن وتخزين مكوناتها وخط المواد ويتم اعتماد محطة الخلط من المهندس .
  - يتم قياس كميات الأسمنت والركام الصغير والركام الكبير بمقاساته المختلفة بالوزن ويتم قياس كمية المياه لكل خلطة على حدة كما تقاس كمية الاضافات بالوزن بالنسبة للاضافات الصلبة وباللتر للاضافات السائلة . ويراعى أن تكون معدات القياس دائما بحالة جيدة ونظيفة كما يتم التحقق من وزنها قبل بدء العمل ودوريا على فترات بعد ذلك . وتكون دقة معدات القياس فى الحدود المسموح بها فى مواصفات الهيئة والكود المصرى للكبارى
  - يجب أن يوفر المقاول خلطات احتياطية اضافية للعمل فى حالة تعطل الخلطات العاملة وان تكون لهذه الخلطات مكونات القياس والوزن والخلط بحيث لا تتوقف أعمال صب الخرسانة لأى من المنشآت من البدء حتى نهاية أعمال
- المشروع رقم: ٢٠١٦-٩١٧-٨٢٥  
ب.ض: ١٢٥٤٩  
س.ت: ١٢٥٤٩

- يتم خلط مكونات الخرسانة طبقاً لعدد الدورات اللازمة للخلطة والموضحة في كتالوج الصانع ويجب ألا يقل زمن الخلط للخلطات التي يبلغ مكعبها متراً واحداً عن ٩٠ دقيقة بعد وضع جميع المواد في الخلاط . على أن يزيد الزمن الأدنى للخلط بمقدار ٢٠ دقيقة لكل متر مكعب إضافي أو جزء من المتر ويراعى اتخاذ الوسائل اللازمة لمنع خروج الخلطات من الخلاطات قبل انقضاء الزمن المقرر للخلط .
- يجب أن تزال جميع محتويات الخلطة من الحلة في نفس الوقت مع مراعاة أن يوضع بالخلط ١٠٪ من كمية المياه المقررة قبل وضع الأسمنت والركام.
- إذا استخدمت خلطات عربية في خلط الخرسانة خلطاً كاملاً فإن عدد الدورات اللازمة للخلط الكامل يبلغ ما بين ٧٠ إلى ٢٠٠ دورة من دورات الحلة أو الأسلحة داخلها بالسرعة التي يحددها الصانع لإنتاج خلطة متجانسة . ولا يجب أن يزيد عدد الدورات عن ١٠٠ دورة وأما بعد ١٠٠ دورة فيجب تخفيض السرعة إلى السرعة المحددة بواسطة الصانع كسرعة تغليب agitation speed.
- يجب أن تنتج الخرسانة وتنقل وتوضع بعناية بحيث تكون الأعمال متكاملة ومتزامنة ويجب أن تستخدم مواسير رأسية عند نقط تصريف الخرسانة بالخلطات للاقلال من الانفصال الذي يمكن أن يحدث بين مكونات الخرسانة كما يجب أن تكون المجارى الناقلة للخرسانة مصنوعة من الصلب أو مبطنه برقائق من الصلب وذات سعة كافية بحيث لا تسمح بخروج الخرسانة عن حدودها ويجب ألا يزيد ميل المجرى عن ١ إلى ٢ وألا يقل عن ١:٢ وتزود المجارى في نهايتها بمواسير رأسية للاقلال من انفصال المحتويات ويراعى ألا يزيد طول المجرى عن ٣ متر. وأن تكون الكباشات والجداول التي يتم نقلها بالأوناش مزودة ببوابات يمكن التحكم فيها ميكانيكياً وفي جميع الأحوال لا يسمح بسقوط الخرسانة سقوطاً حراً لمسافة تزيد عن ١,٥ متراً والا فيتم استخدام المجارى المعدنية أو المواسير .
- يراعى أن تكون الفرع وصلب التسليح والأجزاء الأخرى المطلوب ملؤها بالخرسانة مثبتة جيداً في مكانها قبل صب الخرسانة كما يراعى أيضاً إزالة المياه المتجمعة والأتربة والمواد الغريبة من الفرع الذي سيتم ملؤه بالخرسانة وتنظيف السطح الذي سيتم الصب عليه من المونة أو الخرسانة الجافة نتيجة أعمال الصب السابقة بحيث تكون الأسطح معدة لأعمال الصب .
- يجب أن تصب الخرسانة أقرب ما يمكن لمكان وضعها لتجنب حدوث انفصال في محتوياتها نتيجة إعادة النقل أو زيادة كميتها في مناطق الخروج مما يسبب انسكابها للخارج ولا يسمح مطلقاً باستخدام الهزازات في نقل الخرسانة.
- يجب أن توضع الخرسانة بطريقة مستمرة أو على طبقات لا يزيد سمكها عن السمك الذي يسمح بتصلد الخرسانة الأصلية وتكوين مستويات منفصلة أو ضعيفة داخل القطاع الخرساني كما يجب ألا يزيد عمق الطبقة عن ٤٠ سم. ويتم وضع الخرسانة بمعدل يسمح باندماج الخرسانة السفلية والعلوية الجديدة وبحيث تكون الخرسانة السفلية مازالت في حالة من اللدونة كافية لحدوث هذه الاندماج وتعرف الخرسانة اللدنة بأنها الخرسانة التي تسمح بتغلغل هزاز (غز) داخل الخرسانة بعمق لا يقل عن ٢٥ مم يتأثير اهتزازه وتحت وزنه فقط مما يدل على امكان اندماج الخرسانة الجديدة مع الخرسانة التي تم صبها قبل ذلك.
- يجب أن تدمك الخرسانة باستخدام الهزازات بحيث تملأ الخرسانة جميع الفراغات حول الأسياخ والأجزاء المدفونة وفي اركان الفرع وحتى لا تتكون أى فجوات هوائية داخل الخرسانة أو فراغات نتيجة لتجمعات من الركام الكبير مما يسبب تعشيش الخرسانة أو ظهور النقر أو وجود مستويات ضعيفة بالخرسانة ويجب ألا يقل عدد ذبذبات الهزازات الداخلية عن ٦٠٠٠ ذبذبة بالدقيقة ونطاق موجى كاف للخرسانة جيداً وأما في حالة عدم استخدام هزازات داخلية فيتم استخدام هزازات خارجية مثبتة جيداً في جوانب الشدة على ألا يقل تردد الهزازات الخارجية عن ٦٠٠٠ ذبذبة في الدقيقة كما يجب أن تكون الشدات قوية ومحكمة بحيث لا يحدث أى اعوجاج للشدة أو خروج لمونة الخرسانة من اجزائها .
- يجب أن يوضع الخرسانة بالكمرات الكبيرة والبلاطات بشكل مستمر بدءاً من الأركان وحتى المركز لتجنب حدوث مستويات ضعيفة والخرسانة خاصة في الأماكن المطلوب تحملها لجهودات عالية . ولذا فإنه يوصى بعمل الشدات بارتفاع مسطحة ضعيفة والخرسانة خاصة في الأماكن المطلوب تحملها لجهودات عالية . ولذا فإنه يوصى بعمل الشدات بارتفاع مسطحة ضعيفة والخرسانة خاصة في الأماكن المطلوب تحملها لجهودات عالية . ولذا فإنه يوصى بعمل الشدات بارتفاع مسطحة ضعيفة والخرسانة خاصة في الأماكن المطلوب تحملها لجهودات عالية .
- يجب أن تكون الدهانات البائدة التي يتم دهانها على أجزاء الصلب الإنشائي المدفونة بالخرسانة من الأنواع المناسبة لا تؤثر على قوة الترابط بين الصب والخرسانة وان يتم تنفيذ هذه الدهانات طبقاً لتعليمات الصانع .



### مراقبة الجودة :

- على المقاول أن يقدم للهيئة - قبل بدء الأعمال - برنامجا خاصا بمراقبة الجودة يوضح طرق التحكم فى خطوات التنفيذ لانتاج الخرسانة والتحقق من جودتها وسلامة الشدات الخرسانية وصلب التسليح ويجب أن يبنى التقرير على متطلبات المواصفات وأن يشمل أسماء ووظائف أخصائى المقاول لمراقبة الجودة وتفاصيل المعمل الذى سيقيمه المقاول لاجراء تجارب الجودة وشاملة المعدات ونماذج تقديم التقرير والمعامل الخارجية التى سيتم فيها اجراء التجارب التى لا يمكن اجراؤها بمعمل الموقع .
- يجب أن يقيم المقاول على نفقته معملا مجهزا بالمعدات الضرورية والاختصاصيين المدربين والعمالة المدربة لاجراء التجارب الآتية بالموقع :

- مقاومة الانضغاط للأسمنت .
- زمن شك الأسمنت .
- تدرج الركام .
- الشوائب العضوية بالركام .
- محتوى المواد الطينية .
- الكثافة الشاملة .
- جهد الكسر للركام .
- الوزن النوعى للخرسانة .
- اختبار الهبوط لتقييم القابلية للتشغيل .
- مقاومة الانضغاط للخرسانة .
- مطرقة شميدت .

### مواد الخرسانة :

الأسمنت : يجب أن يختبر الأسمنت قبل استخدامه وخلال التنفيذ للتأكد من مطابقته للمواصفات بمعدل اختبار لكل ١٠٠ طن (طلبية) مورده للموقع ويشمل الاختبار التحليل الكيمايى والمقاومة وزمن الشك وجميع الاختبارات الأخرى التى تتطلبها المواصفات ويراعى اختبار الأسمنت الذى يمر على تخزينه ثلاثة أشهر قبل استخدامه .

أسيخ صلب التسليح : اختبارات الشد والثنى على البارد والتفاوت فى الأبعاد والتحليل الكيمايى لكل مجموعة من الأسيخ وزن ٢٠٠ طن ويتم اجراء تجارب على عينات ملحومة فى حالة استخدام اللحام .

الركام : يتم اجراء اختبارات بصفة منتظمة لكل ٧٥ متر مكعب من الركام الصغير و ١٥٠ متر مكعب من الركام الكبير ويجب أن تشمل الاختبارات التدرج ومحتوى الرطوبة والشوائب العضوية وشوائب الطمي والكثافة الشاملة والوزن الحجمى للركام وجميع الاختبارات الأخرى التى تتطلبها المواصفات ويراعى اجراء اختبار للتفاعل القلوى دوريا طبقا لتعليمات المهندس .

الماء : يتم اجراء الاختبارات المطلوبة لاثبات سلامة الماء المستخدم فى الخلط قبل بدء الأعمال دوريا طبقا لتعليمات المهندس .

الاضافات : يتم اجراء الاختبارات المطلوبة لاثبات خصائص الاضافات قبل استخدامها ومرحليا طبقا لتعليمات المهندس .



### طرق القياس:

يتم قياس أحجام الخرسانة طبقاً للابعاد الموضحة بالرسومات ولا يخصم مكعب صلب التسليح أو كابلات سبق الاجهاد أو الزوايا الصلب المنقونة بالخرسانة مع خصم الفتحات التي توجد بالحوائط والأرضيات وفيما يلي القواعد الخاصة بحساب كميات الخرسانة .

- تقاس القواعد والأساسات بالمتر المكعب طبقاً للابعاد الموضحة بالرسومات
- تقاس الأعمدة بالمتر المكعب طبقاً لمساحة القطاع الخرساني مضروباً في الارتفاع بين المنسوب العلوى للقاعدة الخرسانية والمنسوب السفلى للمنشأ الفوقى وفي حالة عدم وجود بلاطة خرسانية للمنسوب العلوى للكمرات .
- تقاس الكمرات والأعتاب والسملات والدرأوى بالمتر المكعب بضرب مساحة القطاع في الطول مع ملاحظة مايلي:
  - يحسب القطاع الخرساني بدون حساب سمك البلاطة المجاورة (أى مساحة القطاع الصافى) .
  - الطول يحسب طبقاً للبعد الصافى بين الأعمدة أو الكمرات .
- يتم قياس البلاطات المصمتة بالمتر المكعب بحساب المساحة على المسقط الأفقى (طول × عرض) مضروباً في السمك حيث يقاس المسقط الأفقى طبقاً للحدود الخارجية للبلاطة والسمك لا يشمل العناصر الحاملة (الكمرات ، الأعمدة .... الخ)
- تقاس السلالم الخرسانية بالمتر المكعب طبقاً لحجم البلاطة أو البلاطة المدرجة ويشمل مكعب السلالم البلاطة بين الارتفاعات والكمرات المائلة الحاملة للبلاطة وكذا الدراوى الجانبية للدرازين .
- تقاس الحوائط الخرسانية أو الحوائط الساندة بالمتر المكعب طبقاً لحاصل ضرب مساحة القطاع المتوسط في الارتفاع حيث يؤخذ الارتفاع للمساحة ما بين المنسوب العلوى للبلاطة والمنسوب السفلى للبلاطة العليا (السقف) أو الكمرة .
- ٣,٣ صلب الإنشاءات

### عام :

يشمل هذا البند الاشتراطات الفنية لتنفيذ لتوريد وتركيب ودهان صلب الإنشاءات .

### التقديرات :

على المقاول ان يقوم للمهندس قبل البدء فى العمل - المستندات الاتيه للاعتماد :

- نوع ومصدر صلب الإنشاءات والمسامير والجراوت والدهان والدهان المقاوم للحريق والمواصفات الفنية الخاصة بهم
- تقرير فني عن الدهان المقاوم للحريق من معمل معتمد
- رسومات التشغيل
- ورش التصنيع ومعدات التركيب
- معدات ومعامل الاختبار

### المواصفات المرجع :

يرجع للمواصفات المصرية الخاصة بصلب الإنشاءات كود رقم ٢٠٥ الصادر بالقرار الوزاري ٢٧٩-٢٠٠١ ما لم يذكر غير ذلك بهذا البند.

### التوريد للموقع :

- ما لم يذكر محدداً بالرسومات فإن تجزئة أى جزء من المنشأ الصلب هو من مسئولية المقاول مع ضرورة اعتماد ذلك مسبقاً من المهندس ومراعاة التأكد من حدود المقاسات المسموح بها للنقل والتخزين بالموقع والتركيب
- يجب ان يتم تخزين صلب الإنشاءات على طبالى خشبية مع الحفاظ عليه من الصدا واستبدال أية أجزاء تالفة طبقاً على المقاول .

ممثل المهندس بالأجزاء التى ترد للموقع لمعاينتها كما أن عليه أن يقدم تقريراً أسبوعياً عن



- إشراف المقاول على المقاول أن يعين مهندساً متخصصاً في تنفيذ أعمال صلب الإنشاءات وله دراية بها وأن يقدم صحيفة خبرته للمهندس لاعتمادها قبل بدء العمل .

#### المواد :

- يجب أن يطابق الصلب المستخدم مواصفات الهيئة والكود المصرى للكبارى .
- أ- المواصفة البريطانية ( ٤٧٦ part 20 ) ( تحديد مقاومة الحريق للمنشآت )
- ب- المواصفة البريطانية ( ٤٧٦ Part 21 ) ( تحديد مقاومة الحريق للأعضاء الحاملة للأحمال بالمنشآت )
- ت- يجب أن يقيم صانع الدهان طبقاً لمواصفات الهيئة والكود المصرى للكبارى
- يجب أن يكون الدهان من الأنواع التى تنتفش بالحريق Intumescent طريقة منتظمة الى عدة مرات من سمكها الاصلى لتكون حائلاً مانعاً لتأثير الحريق على الصلب ويجب أن يكون البادئ المستخدم من الأنواع التى يوصى بها الصانع والمائعة للصدأ ذى ذات الوقت على أن تقدم تفاصيل الدهان واستعمالاته السابقة وشهادات الاختبار فى معامل عالمية للمهندس للاعتماد قبل الاستخدام .

- اعتماد المواد والتفتيش عليها :

#### ٣. شهادات الصانع :

على المقاول أن يقدم للمهندس للاعتماد شهادات الصانع لصلب الإنشاءات لكل نوع وذلك قبل بدء الأعمال وحيثما طلب المهندس ذلك على أن تحتوى الشهادات على المعلومات الآتى كحد أدنى

- أ- طريقة التصنيع والتركيب الكيميائى
- ب- الخصائص الميكانيكية والكيميائية
- ت- نتائج الاختبارات التى أجريت عليها

#### ٤. اختيار القبول قبل التوريد :

على المقاول أن يجرى على نفقته الاختبارات اللازمة على أجزاء من الصلب وعلى المسامير وأية مستلزمات أخرى طبقاً لتعليمات المهندس قبل التوريد .

#### ٥. التفتيش على المواد والمثبتات Fixings

- للمهندس الحق فى التفتيش على جميع المواد والقطاعات والمثبتات وحضور اختباراتها فى أماكن التصنيع .
- على المقاول أن يخطر المهندس عند إتمام تجميع أية أجزاء رئيسية لمعاينتها قبل اللحام حيث لن يسمح بلحام الأجزاء الا بعد الحصول على موافقة المهندس .
- ويجب أن يصدر هذا الاخطار قبل التفتيش وإجراء الاختبارات بثلاثة أيام على الأقل وأن يوفر المقاول جميع الوسائل اللازمة للتفتيش والاختبار فى جميع الأماكن التى سيتم فيها التفتيش او الاختبارات .
- لا يعنى اعتماد المهندس لنتائج الاختبارات أو أعمال التفتيش المقاول من مسؤوليته الكاملة عن سلامة الأعمال .
- يتم إجراء الاختبارات طبقاً للمعدلات المذكورة سابقاً .

#### الوصلات :

- يجب أن يجرى اللحام بواسطة لحامين متخصصين يحملون شهادات بالترخيص بالعمل فى أعمال اللحام الخاصة بالمنشآت المعدنية ويمكن للمهندس أن يطلب إجراء اختبار كفاءة لأى من القائمين باللحام للتأكد من صلاحيته للعمل .
- لا يسمح بغير اللحام بالموقع إلا بعد موافقة المهندس
- يتم اللحام طبقاً لمواصفات الهيئة والكود المصرى للكبارى مع مراعاة إجراء اللحام المتقطع والمستمر بصورة منتظمة
- شهادات الدخول الداخلية وتنفيذ اللحام دون وجود نقر أو blemishes أو أجزاء متجمعة من الأجزاء Weld
- Spatter الجليخ قبل الدهان
- يجب على التفتيش قبل ربط المسامير باستخدام أجهزة معايرة Calibrated torque wrenches معتمدة من المهندس .

- يتم تجميع الأجزاء بأكبر قدر ممكن بالورش بحيث تصل للموقع كاملة وجاهزة للتركيب دون وجود أى انحناءات أو التواءات أو عيوب أخرى بها .
- يجب تقطيع نهايات الأعمدة وتسويتها لإسطح مستقيمة Milled true لإجراء اللحام بين لوح القاعدة والأعمدة .
- يراعى وضع الكزازات Stiffeners بين Flanges بعناية مع قطع نهايات القطع بحيث تضمن الارتكاز السليم.
- لا تستخدم لمبة القطع لعمل الفتحات بالموقع أو لتصحيح أخطاء تحدث بالتشغيل أو التصنيع . ولا يسمح بالقطع بهذه الصورة إلا بعد الحصول على موافقة المهندس الكتابية.

### التركيب :

- يجب التحقق من سلامة الوصلات التى يتم تنفيذها بالموقع واختبارها وأن يتم تركيب الصلب الانشائى طبقاً لرسومات التشغيل المعتمدة من المهندس والمواصفات المرجع بالإضافة الى أية اشتراطات خاصة سابق ذكرها مذكورة مع مراعاة أن المقاول مسئول مسؤولية كاملة عن سلامة أعمال التركيب وعن أية حوادث تنشأ عن عدم اتخاذ إجراءات السلامة.
- يؤخذ فى تنفيذ أعمال التركيب تأثير جميع الأحمال الواقعة على المنشأ والقوى الجانبية المؤثرة على أن يقوم المقاول - على نفقته - بتوفير وتركيب جميع الاعضاء المؤقتة اللازمة للتركيب الآمن للمنشأ حتى إتمام التركيب فى مكان العمل .
- تستخدم مسامير الهيلتى فى التثبيت فى الأعضاء الخرسانية إذا ذكر ذلك بالرسومات مع مراعاة أن يتم استخدامها طبقاً لتعليمات الصانع المعتمدة من المهندس وأن يتم التأكد من مقاومة الخرسانة بالاختبارات غير المتلفة قبل التركيب بمسامير الهيلتى .
- يتم بعد إتمام التركيب مباشرة دهان اللحامات والأسطح التى بها خدوش والمسامير والصواميل بالبادىء المستخدم فى نظام الدهان مع مراعاة إعداد الأسطح للدهان وفقاً لمواصفات الصانع المعتمدة من المهندس .

### التثبيت بالأساسات :

- يتم تركيب الجوايط والواح القاعدة واجربه الجوايط والصواميل والورد فى أماكنها المحددة وبحيث لا ينتج عن صب الخرسانة أى زحزحة لأماكنها .
- يتم التحقق من أماكن ومناسيب الواح القاعدة والجوايط قبل وبعد التركيب ويكون المقاول مسئولاً عند ذلك .
- بعد الانتهاء من صب الخرسانة يتم تنظيف الجوايط أعلى القاعدة وتشحيمها مع وضع حماية مؤقتة .
- يكون المقاول مسئولاً عن التأكد من تركيب المنشأ بدقة وفى المناسيب المحددة والتخطيط السليم .

### الدهان :

- يتم الدهان طبقاً للمتطلبات المذكورة بالبند السابق على أن يكون الدهان من إنتاج أحد الصانعين المتخصصين والمعروفين والذى يجب أن يضع توصياته بشأن إعداد السطح والدهان بالبادىء وأقصى مدة بين الدهان بالبادىء ودهان الأوجه المتوسطه والنهائية ومعالجة الأسطح بعد التركيب .
- يجب أن يكون الدهان سواء أكان مدهونا بواسطة الرش أو يدويا ناعماً منتظماً خالياً من تجمعات الدهان .
- لا يجب أن يجرى الدهان فوق الأسطح الرطبة أو إذا تجاوزت الرطوبة نسبة ٨٥٪ كما يجب ألا يتم الدهان فى درجة حرارة أقل من ٥ °م أو أكبر من ٤٠ °م أو يكون السطح الاصلى قد امتصحرارة تسبب بقعا Blister بالدهان أو ينتج عنها سطح مسامى .
- يجب عدم دهان أى وجه إلا بعد تمام جفاف الوجه الذى يسبقه والتأكد من خلوه من العيوب .
- يقاس الوجه الجاف من الدهان بواسطة مقياس مغناطيسى معاير Calibrated magnetic film thickness gauge مع ملاحظة أن يكون الدهان ذات سمك ثابت خلال السطح .
- يراعى دهان وجهين إضافيين لأسطح اللحام والمثبتات الأركان بحيث يدهن وجه اضافى بعد الوجه المتوسط والثانى قبل الوجه النهائي .
- تدهن الأسطح المعدنية المتلامسة بوجه بادىء ما لم تكن مثبتة بواسطة High strength Friction grip bolts وفى هذه الحالة يدهن البادىء الذى يتم دهانه على الأجزاء الرئيسية يتم الدهان به لمسافة ١٠ - ١٥ مم داخل محيط الوصلة والتوريدات





### القياس والأسعار :

- يتم قياس صلب الإنشاءات ( steel structure ) طبقا لنوع الصلب ونوع الدهان من الأطوال والمساحات الصافية المحسوبة من الرسومات التنفيذية التي يقدمها المقاول ويعتمدها المهندس المشرف ولا يحسب وزن المسامير أو اللحام حيث أنه يتم حسابها بجداول الكميات طبقا للنسب المقررة في مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري .
- يشمل السعر التوريد والتركيب والهالك والدهان طبقا للنوع المطلوب والهالك والاختبارات وجميع ما يتطلبه إنجاز العمل طبقا للمواصفات والرسومات

### اعمال خرسانة الميول

- لزوم الاسطح بسبك متوسط ٧ سم واقل سمك لها ٣ سم بشرط الا يقل الميل عن ١ سم فى المتر مكونة من ٣ اجزاء زلط صغير الحجم وجزئين مونة مكونة من ٣ رمل و ٢٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى وذلك بعد عمل الاوتار اللازمة لضبط الميول ويشمل العمل كذلك عمل وزرة مائلة حول الدراوى من نفس الخرسانة لوضع بلاطة الوزرة

### البند الثالث : اعمال المباني

- يجب ان يكون الطوب المستعمل جيد الصنع ومنتظم الوجة والمقاس خالى من المواد الغريبة والتشققات والتجويفات ويكون الطوب منتظم الحريق وخالى من المواد الجيرية ومطابق للمواصفات القياسية من حيث جهد الكسر والنسبة المئوية لامتناس المياة مع تقديم عينة من عشر قطع لتبين الاختلافات الواضحة فى اللون والمظهر النهائى لاعتمادها قبل التوريد وتكون المباني متشابكة للحامات وعلى قدة لا يقل طولها عن ٣ متر من جميع الاتجاهات وعلى ميزان خيط كل ثلاثة مداميك على الاكثر ويغمر الطوب فى الماء قبل استعماله وترش المباني مرتين يوميا لمدة لاتقل عن خمسة ايام ولا تستعمل اجزاء الطوب الا حسب اصول الصناعة وتفرغ للحامات اولا باول بعمق ١ سم للوجة التى سيتم بياضها وتترك شنايش ويعمل طرف رباط مسنن لضمان ربط المباني ببعضها ويجب ان ترتفع الحوائط بانتظام بحيث لايزيد ارتفاع اى جزء عن الاخر باكثر من ١٥٥ متر ولا تستعمل المونة الاسمنتية التى يمضى على خلطها اكثر من ساعة وتشمل الفئة جميع المهمات والعدد والسقايل وتقاس المباني هندسيا مع تنزيل الفتحات والاعتاب

### البند الرابع : اعمال الطبقات العازلة

- اعمال الطبقة العازلة للرطوبة للاسطح تتكون من الأنسومات سمك ٤ مم والفئة تشمل الدهان اسفلها وعلى الا يقل الركوب اللازم بين الشرائح اثناء التركيب عن ١٥ سم وعمل وزرة على الداير عن ٢٠ سم واللحام بالبشورى وعمل طبقة لياسة اسمنتية بسمك ٢ سم لحماية العزل و على ان يكون القياس للسطح الافقى دون احتساب اى علاوة نظير ركوب اللحامات او الوزرات
- اعمال الطبقة العازلة للرطوبة للاجزاء الملاصقة للردم تتم بالدهان وجهين بالبيتومين المؤكسد وذلك بعد تنظيف السطح جيدا
- اعمال الطبقة العازلة للحرارة للاسطح العلوية تتكون من الفوم المضغوط سمك ٥ سم ولا تقل كثافته عن ٣٠ ويحمل على البند عمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية الفوم ويخدم السطح النهائى حسب



## البند الخامس: اعمال التبليطات

- جميع البلاط المستعمل من احسن الانواع فرز اول ممتاز تام الجفاف حاد الحواف خالى من الشقوق والكسور والتفليق وعدم تجانس اللون ويكون مقطع البلاط خالى من الفجوات او اى انفصال جزئى وبتخانة ثابتة وتقدم عينة من جميع انواع البلاط و السيراميك لاعتمادها من الادارة المركزية لبحوث الكبارى قبل البدء فى التنفيذ

### ١ - البلاط الاسمنتي السنجابى :

- للاسطح والمقاس طبقا للرسومات سمك الوجه لا يقل عن ٦ مم نمونة مكونة من جزء رمل وجزء اسمنت والظهر بمونة مكونة من ٣ اجزاء رمل وجزء اسمنت ويلصق بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت لكل م<sup>٣</sup> رمل بحيث يترك فراغات تملأ بالمونة وتسقى بلبانى الاسمنت وتعمل حول الدراوى وزرة من بلاطة مائلة وتكون احرف هذه البلاطات ملتصقة بالحوائط ومكسوة بالبياض ويكون المقاس حسب المسقط الافقى للاسطح بدون علاوة نظير الميول والوزرات

### ٢ - البلاط الموزايكو :

- البلاط الموزايكو المقاس طبقا للرسومات بحصوة كرامة ويكون وجه البلاط بسمك لا يقل عن ٨ مم مكون من حصوة كرامة وبودرة واسمنت ابيض بالنسب طبقا للمواصفات الفنية والبطانة مكونة من اسمنت ورمل صغير ويلصق بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت لكل ١ م<sup>٣</sup> رمل

### ٣ - بلاط سيراميك للحوائط:

- سيراميك لزوم الحوائط المقاس طبقا للرسومات فرز اول متساوى المقاسات منتظم السمك مع استواء سطحة ويلصق البلاط على الحوائط فوق بطانة تتكون من :
  - ١ - طرشرة ابتدائية بسمك ٣ مم بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت / م<sup>٣</sup> رمل .
  - ٢ - طبقة بياض بسمك حوالى ١٥ مم بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت / م<sup>٣</sup> رمل تخشين السطح على هيئة فتحات أفقية و رأسية بعمق ٣ مم و على ابعاد حوالى ٣٠ مم و يتم لصق البلاط بمنتهى الدقة مع العناية بعمل اللحامات بسمك حوالى ٢-٣ مم و تكون مونة اللصق بنسبة ٣٥٠ كجم اسمنت / م<sup>٣</sup> رمل ثم تسقى بلبانى الاسمنت الأبيض أو الملون و يشمل السعر التكبسية ببلاط ملفوف الطرف أو الطرفين للزوايا الداخلية و الخارجية و النهاية العليا للتكبسية و لجلسات الشبايبك و الفتحات إن وجدت مع اعتماد العينة قبل التوريد

### ٤ - بلاط سيراميك للأرضيات :

- بالمتر المسطح توريد و تركيب سيراميك المقاس طبقا للرسومات فرز درجة أولى للصق بمونة تحتوى على ٣٠٠ كجم اسمنت / م<sup>٣</sup> رمل بسمك لا يقل عن ٣ سم و يسقى بلبانى الاسمنت الابيض او الملون

## البند السادس : اعمال البياض

- ١) ترش الحوائط والاسقف رشا غزيرا بالماء مع حكها بالفرشاه السلك ان لزم الامر لازلة التجليخ ان وجد
- ٢) تعمل طرشرة على الاسقف والحوائط من الداخل والخارج بمونة ٤٥٠ كجم اسمنت لكل متر مكعب من البلاط بسمك ٥ مم وتترك لمدة اقلها ٣ ايام قبل عمل البوج والاورار
- ٣) لصق اسمنت البياض تستعمل طريقة البوج والاورار سواء للاسقف او الحوائط وتكون متباعدة عن بعضها بمسافة ٢ متر مع استخدام القدة والميزان او خيط الشاغل
- ٤) يعمل البياض بعد ترش الحوائط بالماء ثم تدرع بالقدة ثم تمس بالمحارة مع وجوب تكسير جميع البوج المتبقى عليها وبعدها بمونة البطانة

- (٥) يلزم استدارة جميع الزوايا الداخلية والزوايا الناتجة من تقابل الاسقف مع الحوائط وكذلك الزوايا الخارجية للاعمدة والاكثاف وجوانب الفتحات بنصف قطر ٤ سم بدون علاوة نظير ذلك
- (٦) لا يسمح فى اعمال البياض بزيادة الاسماك عن ٥٠ سم ولا يقل عن ١٥ سم باى حال من الاحوال ويلزم تكسير جميع الزيادات فى الخرسانات والمباني قبل البياض

#### ١- بياض تخشين للحوائط الداخلية والاسقف

- يتكون بياض التخشين من طبقتين طبقة بطانة بسمك ١٥ سم بعد الطرطشة العمومية بمونة بنسبة ٤٥٠ كجم اسمنت / م<sup>٣</sup> رمل وتتكون البطانة بمونة مكونة من ٥٠ م<sup>٣</sup> رمل و ١٠٠ كجم اسمنت بوتلاندى عادى والضمهارة بسمك ٥ سم بمونة مكونة من ٥٠ م<sup>٣</sup> رمل و ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى

#### قياس أعمال البياض الداخلية

- يقاس البياض الداخلى هندسيا مع مراعاة تنزيل مساحة الابواب والشبابيك وجميع الاجزاء التى لا يتم بياضها مع عدم اضافة مساحة جلسات وبطنيات وبلسقالات الابواب والشبابيك والفتحات التى بدون نجارة يقاس البياض الداخلى للاسقف الافقية او المائلة او المنحنية والقباب وذلك بحساب مسطحها من واقع مسقطها على مستوى افقى مع عدم افراد الحليات والكرانيش ان وجدت

#### قياس اعمال البياض الخارجى

- تقاس اعمال البياض الخارجى هندسيا بالمتر المسطح مع مراعاة الاتى
- عدم تنزيل مسطح الفتحات التى مساحتها متران او اقل
- تنزيل نصف مسطح الفتحات التى تزيد مساحتها عن مترين
- عدم احتساب مساحة جلسات وبطنيات وبلسقالات هذه الفتحات اما فتحات الفرندات فتحسب هندسيا
- عدم اضافة مساحة الاسطح العلوية والجانبية والبطنيات للبروزات التنقل بروزها عن ٥٠ م والبروزات هى الاحزمة والكرانيش والحليات

#### البند السابع: اعمال الدهانات

##### ١ - اعمال الدهانات ببيوية البلاستيك

- يدهن البلاستيك على بياض مصيص او اسمنت مخدوم ومصنفر جيدا مع عمل المعجون والوجة التحضيرى من البلاستيك المخفف بنسبة ٥٠ % من وزنة ماء
- يدهن الوجه الاول بعد ٢٤ ساعة من دهان الوجه التحضيرى ببيوية البلاستيك المخففة بنسبة ٣٥ % من وزنة ماء ويكون البلاستيك المستخدم يوتن او سايبس او ما يماثلهما
- يدهن الوجه الثانى بعد مضى ١٢ ساعة من الوجه الاول ببيوية البلاستيك المخففة بنسبة ٢٠ % من وزنة ماء
- الوجه النهائى بعد ساعتين من دهان الوجه الثانى ببيوية البلاستيك المخففة بنسبة ١٠ % من وزنة ماء وتشمل الفنة المعجون والصنفرة

#### البند الثامن: اعمال النجارة

- (١) يجب على المقاول اتباع القطاعات المذكورة والابعاد المبينة بالرسومات المرفقة وعلية تقديم عينة من كل نوع قبل التوريد وتعمل النجارة من الخشب الموسكى والابلاكاج من الزان سمك ٤ مم من الجهتين وتكون البرور والباكتات والاطارات حول الضلف من الخشب الموسكى ويلزم ان تكون الاخشاب المستعملة من الاخشاب الصلبة ( ) تامة الجفاف وخالية من التشقق والعيوب والعقد الخشبية وان يتحقق من مقاسات الفتحات على الطبيعة لتتطابق مع مقاسات الفتحات ومطابقة لمقاسات النجارة
- (٢) تتجهق وتكبيل للموقع الخرجاج فى الاماكن المعدة لها داخل مجرة تدهن جميع قطع النجارة ثلاثة اوجة خلاف الاساس

٣) يتم تجهيز قطع النجارة بما يلزمها من الخردوات بحيث تكون كاملة مستوفاة تماما وان تكون من احسن الانواع ومن عينات معتمدة قبل التوريد ويشمل تركيبها بالمسامير البريئة المخصصة والنقل والتخريم والقطع والتشكيل لتركيب الخردوات داخل النجارة وخاصة عمل الثقوب وتكون المواصفات الخاصة بالخردوات اللازمة حسب الاتي

- المفصلات من الحديد المجلفن بطول ١٦ سم ولا يقل عددها عن ثلاثة لكل ضلفة
- الاكر والشناكل والابوة من النحاس الاصفر مخلوط بالالومنيوم الابيض المطفى حسب الطلب وتركب لابواب دورات المياه من الداخل ترايبس نحاسية من نفس المعدن علاوة على الكوالين الخاصة بها وتشمل فئات اعمال النجارة جميع المهمات من اخشاب وكناتات ومفصلات والمصنعيات والتركيب والتحبيش واعمال الخردوات والدهانات طبقا للمواصفات المذكورة وحسب الرسومات

#### البند التاسع : أعمال الألومنيوم :

يجب أن تكون جميع قطاعات الألومنيوم من القطاعات الثقيلة و المطابق للكود المصري لأعمال الألومنيوم و أن يتوفر فيها شروط المتانة و التحمل طبقا لمواصفات الأحمال و طبقا لدرجة الأنودة و اللون بحيث تكون جميع الخردوات من مستلزمات التثبيت أو الحركة أو التشغيل من أجود الأنواع و أن تتحمل ظروف التشغيل و أن يتم تقديم عينة من القطاعات و الخردوات المستخدمة لاعتمادها من الادارة المركزية لبحوث الكبارى قبل التوريد .

#### البند العاشر : الاعمال الصحية

##### ١ ) المواصفات الفنية للاجهزة والمواسير وخلافة

- جميع الادوات الصحية وملحقاتها والاجهزة والمواسير على اختلاف انواعها المطلوبة فى هذه العملية يجب ان تكون مطابقة ومستوفاة لجميع الاشتراطات والمواصفات الفنية الخاصة بها على ان تكون جميعها من فرز الدرجة الاولى ويجب اعتماد جميع العينات قبل التوريد او التركيب

٢ ) مواسير التغذية بالمياه الساخنة و الباردة و الرفايح من كيغان و مشتركات و خلافة و يجب ان تكون من البلاستيك اكواثيرم او ما يماثلها مع عمل الاختبارات اللازمة قبل التحبيش على حساب المقاول و استلامها من المهندس المشرف .

##### ٣ ) دهان المواسير

تدهن المواسير الحديد المختلفة وجهين بريمر وثلاثة اوجة ببيوة اللاكيه باللون المطلوب وتحمل تكاليف الدهان على اسعار المواسير لما يقاس منها بالمتر الطولى او للمواسير المحمل اسعارها على الاجهزة الموضحة بها

##### ٤ ) الاختبارات والتجارب

- يقوم المقاول بعمل جميع الاختبارات والتجارب اللازمة لاثبات صلاحية الاجهزة وكفائتها وسلامتها وسلامة لحاماتها وذلك على نفقة الخاصة وتحت مسئولية وبواسطة عمالة والاجهزة الخاصة التى يستحضرها لهذا الغرض وهو مسئول عن اصلاح او تعديل او تغيير أى جزء يثبت عدم صلاحية بدون أى معارضة وتكون تكاليف الاصلاح على حسابة

##### ٥ ) المواصفات الفنية للاجهزة

أ - جميع الاجهزة يجب ان تكون من فرز الدرجة الاولى وانواعها وانواها حسب المحدد فى قائمة الكميات  
ب - جميع الحفريات والخلاطات والمحابس تكون من النحاس المطلى بالكروم وقلوبها من البرونز المسحوب  
الغيار الصوري بمواصفاتها من النحاس المطلى بالكروم ومكتوب عليها او بها قطعة ملونة لبيان استعمالها للمياه الباردة والساخنة وتكون من فرز الدرجة الاولى من حيث المعدن وجودة الصناعة والتصميم الفنى ويركب لكل جهاز حشيش مستقل للمياه الباردة او الساخنة وتعمل الوصلات الظاهرة لهذه الاجهزة والحفريات والمحابس

والخلاطات من مواسير النحاس المطلية بالكروم وتكون محابسها من الطراز العمودي ويركب لكل دورة حمام او مطبخ محبس عمومي للمياة الباردة واخر للمياة الساخنة ان وجدت

٦) سيفون احواض غسيل الايدي

- والسيفون من البلاستيك سوسنة ١,٥ بوصة على ان تقدم عينة للإعتماد قبل التوريد

(۷) حوض غسیل اوانی استائلس ستیل

بالمقطوعة توريد وتركيب حوض غسيل اوانى من الاستانلس ستيل علي أن يكون فرانك سامي أو ما يماثلة  
مقاس ٠,٩٠ x ٠,٤٥ بصفاية واحدة ويتكون من :

(١) السيفون من البلاستيك سوسنة ٢ بوصة

(١) السيفون من البلاستيك سوسنة ٢ بوصة

(٢) طابق من النحاس المطلى بالكروم قطر ٥ سم

(٣) ماسورة صرف من البلاستيك

(٤) حنفية خلف طويل من النحاس المطلي بالكروم بقلب برونز قطر ١٢ مم او خلاط حسب ما هو موضح

## بقائمة الكميات

٥) عدد ٢ كابولي حديد قطاع ٥ سم x ٥ سم تثبت في الحائط مع الدهان وجهين برايمر ووجهين ببيوة اللاكية

٨ ( مرحاض شرقى فخار مطلقى صينى ويشمل البند الاتى

(١) قاعدة سلطانية وسيفون وجميعها قطعة واحدة تكون جسما واحدا من الفخار المطلي صيني ويكون السيفون من طراز ( S ) بفتحة التهوية ومقاس القاعدة ٧٥ x ٥٠ سم

من طراز ( S ) بفتحة التهوية ومقاس القاعدة ٧٥ x ٥٠ سم

(٢) صمام دفع من النحاس المطلي كروم مزود بممانع للتفريغ مركب على وصلة من النحاس قطر ١ بوصة

حرف L ابعاد من ( ٨٠-٢٠ ) مم تتصل بالمشط النحاس ويراعى عند استعمال صمام الدفع ألا يقل ضغط

التشغيل بالمواسير المركب عليها عن الضغط المقرر بتوصيات الجهة الصانعة له لضمان حسن الأداء

ويجب ان يكون موضع الصمام على مسافة لا تقل عن ١٥ سم من أعلى منسوب تصل إليه المياه في

## المرحاض

(٣) الوصلة بين مخرج السلطانية ٤ بوصة الى مواسير الصرف ماسورة بلاستيك بجلبة قطر ٤ بوصة

۹ ( حوض غسیل ایدی

بالمقطوعة توريد وتركيب حوض غسيل ايدى مقاس ٦٠ x ٤٥ سم من الفخار المطلى صينى من الداخل والخارج باللون المطلوب ويشمل على الاتى

والخارج باللون المطلوب ويشمل على الآتى

(١) طابق بلاكور مكون من ٣ قطع من النحاس المطلي بالكروم قطر ٣٨ مم بطبة وسلسلة

(٢) سيفون من البلاستيك قطر ١,٥ بوصة

(٣) كابولي من الحديد قطر ١٩ مم ويثبت في الحائط بمونة الاسمنت والرمل ويدهن الكابولي والسيفون والجزء

الظاهر من مأسورة الصرف الرصاص وجهين برimmer ووجهين ببوية الزيت

(٤) حنفية من البرونز المطلي بالكروم قطر ١٢ مم تركب على الحائط بوردة نحاس مطلية بالكروم او خلاط

حسب ما هو موضح بالقائمة

## ملحوظة

يراعى فى حالة تركيب احواض متجاوزة لايركب متلاصقة بل يجب الاتقل المسافة بين الحوضين عن سبعة سنتيمترات

## سنتی مترات

(۱۰) مرحاض افرنجی بصندوق طرد واطی

بالمقطوعه عن حاضر افرنجى بصلدوق طرد واطى ويشتمل على الاتى

١- استقرارية المعاملة مخرجها من النوع ذو التفريغ الذاتي لها ظهر راسي ويثبت على الارضية باربعة مسامير

المطبخ العام

والنقود

~~بروز مطهره~~

ب.ض: ۸۲۵-۹۸۷  
۱۲۵۹: ۱۲۵۸

س.ب.ا.

- ٢ - صندوق طرد من الصينى مركب به جهاز طرد من النوع الخالى من الصمامات ولة محبس عامودى قطر ١ / ٢ بوصة وتعمل الوصلة من النحاس المطلى بالكروم
- ٣ - مقعد من البلاستيك للابيض ومن النوع المفتوح من الامام على شكل ( حدوة حصان ) لة مفصلات من النحاس المطلى بالكروم مع تركيب قطعة خرطوم مطاط حول الجاويط لتثبيتة ووردة مطاط تحت المقعد
- ٤ - ماسورة الطرد من البلاستيك
- ٥ - محبس قطر ٥,٠ بوصة يركب قبل صندوق الطرد ليحكم ايضا الشطافة
- ٦ - ورقة للورق الصحى من الصينى مقاس ١٥ x ١٥ سم تتركب داخل الحائط ولها حافة عليا من النحاس المطلى بالكروم لتغطية الورق وتسيل قطعة بالطول المناسب

#### ( ١١ ) المياول

- بالعدد توريد وتركيب مبوله حوض ببوز من الفخار المطلى صينى مكون من
- ( ١ ) مبوله حوض ببوز من الفخار المطلى صينى مقاس ٤١ x ٣٨ x ٣ سم وبقيمتها فتحة بارزة تتركب فيها ماسورة الطرد
- ( ٢ ) سيفون بلاستيك قطر ٢" وله طبة كشف من اسفله
- ( ٣ ) ماسورة طرد قطر ١٢ مم من النحاس المطلى بالكروم
- ( ٤ ) محبس من البرونز قطر ١٢ مم مطلى بالكروم
- ( ٥ ) ٢ حاجز رخام ابيض كرامة مصقول سمك ٣ سم ومقاسة الظاهر ١,٠ x ٠,٣٠ سم ويثبت فى الحائط ٥ سم ويعلو عن الارضية ٥٠ سم وتكون المسافة بين الحاجزين ٥٥ سم



## البند الحادى عشر الأعمال الكهربائية :

تكون جميع الأعمال والمشتملات مطابقة لـ :

١- الكود المصرى للأعمال الكهربائية .

٢- (IEC, UL, FCC, EIA, ANSI, BS, IFS and ISO)

### ١. الكابلات

تكون الكابلات من نوعيه جيدة . إنتاج شركه الكابلات المصرية أو السويدى . مسلحة ومختبره من قبل الشركة الصانعة ويتم تركيبها داخل مواسير بلاستيك ضغط 3&6 بار وعلى أن تركيب بنهايات من النحاس الفسفورى ومن نوعيه جيده على أن يتم تغليفها بعازل كهربائى .

- تكون من النوع المسلح XLPE وتكون من أجود الأنواع ومعتمدة من وزارة الكهرباء ومنتجه طبقا للكود المصرى للأعمال الكهربائية ومختبره جيدا عند جهد ١٠٠٠/٦٠٠ فولت على أن تعتمد من المهندس المباشر قبل التركيب بمده كافيه على أن تركيب داخل مواسير PVC قطر ٦ و ٣ بوصة ضغط 6 بار من نوع معتمد من النوع المطابق لـ DIN 8062 على أن يكون قطر الخارجى للماسورة ٣ بوصة ٧٥ مم مع سماحية ٠.٣ ويكون السمك ١.٨ مم مع سماحية ٠.٤ على أن يتم تركيبها على عمق ٧٠ سم مع عمل غرف التفيتش اللازمة .

يراعى تقديم عينات من الكابلات والمواسير لاعتمادها من قبل الهيئة كما يتم موافاة الهيئة بشهادات الاختبار الأصلية للكابلات بأنواعها عند التوريد .

### ٢- لوحات التوزيع الرئيسية:

تصنع لوحات التوزيع وتجمع مع كافة مشتملاتها من القواطع وملحقاتها بمصانع الشركة الصانعه وطبقا لمواصفاتها القياسية وعلى أن تكون مطابقة للمواصفة IEC-439 وعلى ألا يقل مستوى العزل بها عن ٥٠٠ فولت تيار متردد على أن تكون الشركة المصنعة للوحات هى نفس الشركة المصنعة للقواطع المستخدمة وتصمم اللوحات على تحمل تيار قصر الدائرة بالشبكة وبحد أدنى ٢٠ كيلو أمبير ويركب بها عدد ٤ قضيب توزيع تحدد قطاعاتها طبقا لجداول التيار المقنن لقضبان التوزيع النحاسية ويخصص أحد القضبان لخط التعادل على أن يكون معزولا عن اللوحة وتصنع اللوحة بالأتساع الكافى لتوفير فراغ بارتفاع لا يقل عم ٣٠٠ مم من القاعدة لربط كوابل التغذية بنقط النهايات المثبتة بهذا الفراغ وعلى أن تحقق المواصفات الآتية :-

- تكون لوحات التوزيع الرئيسية من النوع الذي يركب خارج الحوائط IP54 .

- تعمل على فرق جهد ٣٨٠ فولت ( تيار متردد ) مصدر ثلاثى الطور .

- تعمل على فرق جهد أجهزة التحكم ٢٢٠ فولت ( تيار متردد ) .

- تعمل على تيار ٥٠ نبذبة / ثانية .

- مصنعة من ألواح من الصاج سمك ١.٥ مم .

- الدهانات تكون ألوان الإكتروستاتيك .

مض: ٢٠٠٦-٠١-٠١  
ب.ض: ٢٠٠٦-٠١-٠١  
س.ت: ٢٠٠٦-٠١-٠١

### محتويات لوحات التوزيع الرئيسية :

- تكون المفاتيح من النوع المسبوك ومن النوع الذى يتم ضبطه يدويا ثلاثى الطور بالسعات المطلوبة وعلى أن تحقق المواصفة IEC406 وعلى أن تكون القواطع كل طور منها مزودة بعنصر حرارى ( قابل للضبط من حوالى ٧٠٪ حتى ١٠٠٪ ) من سعة القاطع وعنصر مغناطيسى ( ثابت أو قابل للضغط ) وذلك للوقاية ضد زيادة التيار ويكون القاطع مجهز لتكوين وسيلة فصل عند انخفاض الجهد ودائرة فصل فرعية .
- تعمل على فرق جهد ٦٣٠ فولت ( تيار متردد ) .
- تعمل على تردد ٥٠ ذبذبة / ثانية .
- على أن تتكون من :

- ١- عدد ١ قاطع رئيسى ٦٠٠ أمبير ثلاثى الطور Mccb .
  - ٢- عدد 6 قاطع فرعى ٨٠ أمبير ثلاثى الطور بسعة قطع لا تقل عن ٢٥ ك أمبير .
  - ٣- عدد ٤ قاطع فرعى ٦٣ Mccb A .
  - باسبارات بقطاعات مناسبة تتحمل تيار شدته ٥٠٠ أمبير وتركب على قواعد صينية .
- على أن يتم تركيب هذه اللوحات على قاعدة خرسانية طبقا للرسومات المقدمة من الشركة المنفذة والمعتمدة من الهيئة على أن يتم التثبيت بواسطة جوايط بقطاعات مناسبة مع التأكد من سلامة التحميل اليدوى خلال عملية التثبيت .
- كما يرعى تقديم رسومات تنفيذية للوحات وذلك لاعتمادها من الهيئة قبل التصنيع على أن يتم التصنيع بالشركات المعتمدة من الهيئة .

### ٣- لوحة التوزيع الفرعية :

- تتكون لوحة التوزيع الفرعية من قطعة من الميكا سمك ١٠ مم بأبعاد ١٨×٢١ سم ويركب عليها الآتى :-
- ١- مفتاح قاطع أحادى ١٠ أمبير صغيرة الحجم وتفصل أوتوماتيكيا وتكون مزودة بعناصر حرارية للوقاية ضد زيادة التيار وبسعة قطع لا تقل عن ٦ كيلو أمبير عند ٢٢٠ فولت ومعامل قدرة ٠.٥-٠.٦ , كما أن تكون خواص الفصل مطابقة للمواصفة IEC ١٩ .
  - ٢- روزنة PVC قطاع ٣٥ مم أو عمل سرافيل بقطاعات مناسبة .

### ٤- أعمدة الإنارة :

تكون أعمدة الإنارة من النوع المجلفن على أن تكون الجلفنة بالغمر على الساخن وطبقا للمواصفات القياسية البريطانية ومن النوع الذى يركب على قواعد خرسانية على أن تكون الشركات المصنعة من الشركات المعتمدة بالهيئة وعلى أن تكون بالمواصفات الآتية :-

- الارتفاع ١١ مترا ٣/٨ بوصة .
- الأعمدة من النوع الملحوم طوليا سمك ٤ مم .
- طول الأعمدة على أن تكون زاوية الميل ١٥ درجة .
- القاعدة من الحديد بأبعاد ٤٠×٤٠×٢ سم .



- يكون باب العמוד على ارتفاع ١٢٠ سم على أن تكون أبعاد الباب ١٠×٤٠ سم .
- يراعى ألا تزيد المسافة بين الأعمدة عن ٢٥ متر .
- كما يراعى تقديم رسم تنفيذى للعمود بأبعاده للاعتماد من الهيئة مرفقا به جدول للسماحية طبقا للمواصفات القياسية وذلك لإعمال التفيتش والاستلام من قبل الهيئة والشركة المنفذة .

##### ٥- وحدة الإضاءة :

- تكون جميع وحدات الإضاءة من إنتاج إحدى الشركات المعتمدة لدى الهيئة وتحقق جميع المواصفات للمشروع .
- تكون وحدة الإضاءة من نوعية LED بقوة ١٥٠ Watt ودرجة حماية ٦٦ وعدد ١ دواية من أجود الأنواع على أن يتم اعتماد عينة من الكشاف قبل التوريد وطبقا للمواصفات التى تقرها الهيئة .
- يكون الجسم الخارجى مصنوع من سبيكة الألومنيوم ويصمم بحيث يمنع تجمع مياه الأمطار ويقاوم جميع الظروف الجوية الصعبة من حرارة أو سرعة رياح .
- يثبت جسم الكشاف على ذراع العמוד أفقيا بحيث يسهل فكّه وتركيبه وعمل الصيانة به .
- تكون جميع الفتحات الخاصة بدخول الأسلاك إلى الكشاف تكون معزولة تماما على أن تكون الأسلاك من النوع المقاوم للحرارة وبقطاعات مناسبة .
- يكون وجه الكشاف من الزجاج المعالج حراريا .
- يتم توصيل الكشاف بلوحة التوزيع الرئيسية عن طريق كابل ثرموبلاستيك قطاع ٣×٢ مم ومن إنتاج الشركات المعتمدة من الهيئة .

##### ٦- وحدة الإضاءة الفلود لايت :

- تكون جميع وحدات الإضاءة من إنتاج إحدى الشركات المعتمدة لدى الهيئة وتكون مصممة لطبيعة العمل المطلوب .
- تكون وحدة الإضاءة من نوعية LED بقوة ١٠٠ Watt ودرجة حماية ٦٦ وعدد ١ دواية من أجود الأنواع على أن يتم اعتماد عينة من الكشاف قبل التوريد وطبقا للمواصفات التى تقرها الهيئة .
- يكون الجسم الخارجى مصنوع من سبيكة الألومنيوم ويصمم بحيث يمنع تجمع مياه الأمطار ويقاوم جميع الظروف الجوية الصعبة من حرارة أو سرعة رياح .
- يثبت جسم الكشاف على ذراع العמוד أفقيا بحيث يسهل فكّه وتركيبه وعمل الصيانة به .
- تكون جميع الفتحات الخاصة بدخول الأسلاك إلى الكشاف تكون معزولة تماما على أن تكون الأسلاك من النوع المقاوم للحرارة وبقطاعات مناسبة .
- يكون وجه الكشاف من الزجاج المعالج حراريا .
- يتم توصيل الكشاف بلوحة التوزيع الرئيسية عن طريق كابل ثرموبلاستيك قطاع ٣×٢ مم ومن إنتاج الشركات المعتمدة من الهيئة .



عملية : اعمال انشاء سرية ٢٣ شرطه عسكرية ضمن اعمال تطوير طريق المعاهده - المرحلة الرابعة

| رقم                       | البند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الوحدة | الكمية  | الفئة   | الاجمالي  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-----------|
| اولاً: الاعمال الاعتيادية |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |         |           |
| ١                         | بالمتر المكعب حفر اتربة لزوم الأساسات فى أى نوع من انواع التربة ونزح المياه ان وجدت والفئة تشمل سند جواتب الحفر إذا لزم الأمر ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . ( الف و ثلاثمائة متر مكعب فقط لاغير )                                                                                                                                                                                                                                         | م³     | ١٣٠٠,٠٠ | ٩٠,٠٠   | ١١٧٠٠٠,٠٠ |
| ٢                         | بالمتر المكعب ردم تربة احلال زلط ورمل بنسبة ١:٢ على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد للحصول على اعلى كثافة وعمل الاختبارات اللازمة للتأكد من ذلك على حساب المقاول والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوى العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (خمسمائة متر مكعب فقط لاغير)                                                                                                                                                                                                                     | م³     | ٥٠٠,٠٠  | ٢٧٥,٠٠  | ١٣٧٥٠٠,٠٠ |
| ٣                         | بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية موزدة بمعرفة المقاول على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد وعمل الاختبارات اللازمة على حسب المقاول والبند تشمل كل ما يلزم لنهوى العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . ( الف متر مكعب فقط لاغير )                                                                                                                                                                                                                               | م³     | ١٠٠٠,٠٠ | ١٤٥,٠٠  | ١٤٥٠٠٠,٠٠ |
| ٤                         | بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الأساسات واسفل السمات على الاقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى وان يكون الخلط ميكانيكى والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوى العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . ( ثلاثون متر مكعب فقط لاغير )                                                                                                                                                                                | م³     | ٣٠,٠٠   | ١٦٥٠,٠٠ | ٤٩٥٠٠,٠٠  |
| ٥                         | بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للأساسات (القواعد والسمات ورقابى الاعمدة) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٢٥٠ كجم / سم² بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م³ اسمنت بورتلاندى عادى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل أعمال الغرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح . ( خمسون متر مكعب )               | م³     | ٥٠,٠٠   | ٢٢٧٥,٠٠ | ١١٣٧٥٠,٠٠ |
| ٦                         | بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات والطبقات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٢٥٠ كجم / سم² بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م³ اسمنت بورتلاندى عادى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل أعمال الغرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح (تسعون متر مكعب فقط لاغير) | م³     | ٩٠,٠٠   | ٢٩٠٠,٠٠ | ٢٩١٠٠٠,٠٠ |
| ٧                         | بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات و الارصفة سمك ١٠ سم بنسبة خلط ٨ و ٣٠ م زلط نظيف متدرج + ٤ و ٣٠ م رمل نظيف حرش على الاقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون الخلط ميكانيكى والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوى العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . ( مائة متر مسطح فقط لاغير )                                                                                                                   | م²     | ٦٠٠,٠٠  | ١٦٥,٠٠  | ٩٩٠٠٠,٠٠  |
| ٨                         | بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات و الارصفة سمك ١٥ سم بنسبة خلط ٨ و ٣٠ م زلط نظيف متدرج + ٤ و ٣٠ م رمل نظيف حرش على الاقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون الخلط ميكانيكى والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوى العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . ( مائة متر مسطح فقط لاغير )                                                                                                                   | م²     | ١٠٠,٠٠  | ٢٤٠,٠٠  | ٢٤٠٠٠,٠٠  |
| ٩                         | بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد ( ٣٧ ٥٢ ) بجميع الاقطار والفئة تشمل التوريد والتسليم والتركيب والترتيب وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات والمواصفات ( خمسة و عشرون طن فقط لاغير )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | طن     | ٢٥,٠٠   | ٢٧٦٠,٠٠ | ٢٩٠٠٠,٠٠  |

وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري ( المنطقة الحادية عشر )

عملية : اعمال انشاء سرية ٢٣ شرطه عسكرية ضمن اعمال تطوير طريق المعاهده - المرحلة الرابعة

| المفاوضة لأعمال انشاء سرية ٢٣ شرطه عسكرية      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |         |           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-----------|
| [ عدد (٢) مجمع مكاتب + مبني قائد و مبني ضباط ] |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |         |           |
| رقم                                            | البند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الوحدة | الكمية  | الفئة   | الاجمالي  |
| ١٠                                             | بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات والمطابخ الدور الطوى من الأسبوسات سمك ٤ مم والفئة تشمل الدمان اسفلها وعلى الا يقل الركوب بين الشرائح عن ١٥ سم وعمل وزرة على الدابر بارتفاع ٢٠ سم والحام بالبائشوري وعمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .<br>( ثلاثمائة و ثمانون متر مسطح فقط لاغير )                                     | ٢م     | ٣٨٠,٠٠  | ١٣٥,٠٠  | ٥١٣٠٠,٠٠  |
| ١١                                             | بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من الفوم كثافة لا تقل عن ٣٠ سمك سم ويحمل على البند عمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .<br>( ثلاثمائة و خمسون متر مسطح فقط لاغير )                                                                                                                                                                                                            | ٢م     | ٣٥٠,٠٠  | ١٥٠,٠٠  | ٥٢٥٠٠,٠٠  |
| ١٢                                             | بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة رطوبة لزوم الاساسات بالبتومين والفئة تشمل عمل وجهين متعامدين على البارد وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ( اربعمائة متر مسطح فقط لاغير )                                                                                                                                                                                                                                                       | ٢م     | ٤٠٠,٠٠  | ٥٥,٠٠   | ٢٢٠٠٠,٠٠  |
| ١٣                                             | بالمتر المسطح خرسانة ميول للاسطح بسمك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند قم الجرجوري عن ٢٠ سم وتتكون الخرسانة من اجزاء زلط صغير الحجم والرمل والاسمنت وذلك بعد عمل الأوتار اللازمة لضبط الميول واستلامها من المهندس المشرف والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف<br>( ثلاثمائة و خمسون متر مسطح فقط لاغير )                                                                                                               | ٢م     | ٣٥٠,٠٠  | ١٢٠,٠٠  | ٤٢٠٠٠,٠٠  |
| ١٤                                             | بالمتر المسطح توريد وعمل مياتي سمك نصف طوبة من الطوب الطولي المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت / ٣م رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المياتي طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ( تسعون متر مسطح فقط لاغير )                                                                                                                                                                                   | ٢م     | ٩٠,٠٠   | ٢٠٠,٠٠  | ١٨٠٠٠,٠٠  |
| ١٥                                             | بالمتر المكعب توريد وعمل مياتي سمك طوبة من الطوب الطولي المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت / ٣م رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المياتي طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ( مائتان متر مكعب فقط لاغير )                                                                                                                                                                                      | ٣م     | ٢٠٠,٠٠  | ١٧٢٠,٠٠ | ٣٤٦٠٠٠,٠٠ |
| ١٦                                             | بالمتر المسطح توريد وعمل مياتي سمك نص طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت / ٣م رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المياتي طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ( عشرة أمتار مسطح فقط لاغير )                                                                                                                                                                                        | ٢م     | ١٠,٠٠   | ٢٢٠,٠٠  | ٢٢٠٠٠,٠٠  |
| ١٧                                             | بالمتر المكعب توريد وعمل مياتي سمك طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت / ٣م رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المياتي طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ( سبعون متر مكعب فقط لا غير )                                                                                                                                                                                           | ٣م     | ٧٠,٠٠   | ١٨٠٠,٠٠ | ١٢٦٠٠٠,٠٠ |
| ١٨                                             | بالمتر المسطح توريد وتركيب طوب حراري سورنجا وتثبيتته وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ( عشرة أمتار مسطح فقط لاغير )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٢م     | ١٠,٠٠   | ٤٠٠,٠٠  | ٤٠٠٠٠,٠٠  |
| ١٩                                             | بالمتر المسطح توريد وتركيب حجر هشمة و بزلت وتثبيتها وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ( ثمانون متر مسطح فقط لا غير )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٢م     | ٨٠,٠٠   | ٤٤٠,٠٠  | ٣٥٢٠٠,٠٠  |
| ٢٠                                             | بالمتر المسطح توريد وعمل بياض نخشين لزوم الحوائط الداخلية والاسقف ودروة السطح من الداخل وعمل على طينتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشرة العمومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / ٣م رمل البطانة بسمك ١٥ سم بمونة مكونة من ٥٠ سم رمل + ١٠٠ كجم اسمنت بسمك ١٥ سم بورتلاندى عادى والضمارة بسمك ٥,٥٠ سم بمونة مكونة من ٥٠ سم رمل + ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ( الف متر مسطح فقط لا غير ) | ٢م     | ١٠٠٠,٠٠ | ١٠٥,٠٠  | ١٠٥٠٠٠,٠٠ |

٢٢٠-٥-١٨-١١-٠٠-٠٠-٠٠  
ب.ض. ١١٢-٨٢٥  
ب.ت. ٤١٢٥٩٩  
٤٠

وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري ( المنطقة الحادية عشر )

عملية : اعمال انشاء سريه ٢٣ شرطه عسكرية ضمن اعمال تطوير طريق المعاهده - المرحلة الرابعة

| المفاوضة لأعمال انشاء سريه ٢٣ شرطه عسكرية<br>[ عدد (٢) مجمع مكاتب + مبني قائد و مبني ضباط ] |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|
| رقم                                                                                         | البند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الوحدة | الكمية   | الفئة   |
| ٢١                                                                                          | بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تغطيشين لزوم الواجهات ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشة العمومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / ٣م رمل البطانة بسمك ١٥ سم بمونة مكونة من ٣٥٠ رمل + ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والزهرة بسمك ٥ سم بمونة مكونة من ٣٥٠ رمل + ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (ستمانية متر مسطح فقط لا غير) | ٢م     | ٦٠٠,٠٠٠  | ١٣٥,٠٠٠ |
| ٢٢                                                                                          | بالمتر المسطح توريد وعمل دهان للواجهات الخارجية ( جرافياتو - سافيتو - او ما يمثله ) من اجود الانواع وتقدم عينة لاعتمادها قبل التوريد والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (ستمانية متر مسطح فقط لا غير)                                                                                                                                                                | ٢م     | ٦٠٠,٠٠٠  | ١٤٠,٠٠٠ |
| ٢٣                                                                                          | بالمتر المسطح توريد وعمل دهان ببيوية البلاستيك (داخلي) على سطح اسمنتى مخدوم ثلاثة اوجه ووجه تحضيرى من بلاستيك مخفف بنسبة ٥٠ % من وزنة ماء على ان يكون البلاستيك المستخدم من اجود الانواع وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل سكتين معجون والدهان وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (الف متر مسطح فقط لا غير)                                                          | ٢م     | ١٠٠٠,٠٠٠ | ١٣٥,٠٠٠ |
| ٢٤                                                                                          | بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوائط باي مقاس (كيلواترا او ما يمثله) فرز اول باللون المطلوب والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ( مئة وخمسون متر مسطح فقط لا غير )                                                                                                                              | ٢م     | ١٥٠,٠٠٠  | ٣٢٠,٠٠٠ |
| ٢٥                                                                                          | بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك للارضيات باي مقاس (كيلواترا او ما يمثله) فرز اول باللون المطلوب والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وعلى ان تعتمد من الهيئة قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ( ثلاثمائة وخمسون متر مسطح فقط لا غير )                                                                               | ٢م     | ٣٥٠,٠٠٠  | ٣١٠,٠٠٠ |
| ٢٦                                                                                          | بالمتر الطولي توريد وتركيب وزرة من بلاط سيراميك سمك ١٠ سم من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وعمل وزرة من البلاط بكامل الدابر على ان تعتمد من الهيئة قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ( مائتان متر طولي فقط لا غير )                                                                                            | م.ط    | ٢٠٠,٠٠٠  | ٣٥,٠٠٠  |
| ٢٧                                                                                          | بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام جلاله او ما يمثله للارضيات والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ( عشرون متر مسطح فقط لا غير )                                                                                                                                                                                                          | ٢م     | ٢٠,٠٠٠   | ٨٠٠,٠٠٠ |
| ٢٨                                                                                          | بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة للدرج جرانيت حلايب او ما يمثله القامة سمك ٢ سم والنقمة سمك ٤ سم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل الفرمله اللازمه ومحمل على البنت عمل وزره من الجهتين (تلابيس) وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة ( عشرون متر طولي فقط لا غير )                                                                                                                                              | م.ط    | ٢٠,٠٠٠   | ٨٠٠,٠٠٠ |
| ٢٩                                                                                          | بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرامة مقاس ٣٠×٣٠×٢ سم فرز اول من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض غير شاملة الوزر وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ( عشرة امتار مسطح فقط لا غير )                                                                                                                         | ٢م     | ١٠,٠٠٠   | ١٩٠,٠٠٠ |
| ٣٠                                                                                          | بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط منجابهي مقاس ٢٥×٢٥×٢ سم فرز اول من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض غير شاملة الوزر وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ( ثلاثمائة وخمسون متر مسطح فقط لا غير )                                                                                                                           | ٢م     | ٣٥٠,٠٠٠  | ١٧٠,٠٠٠ |
| ٣١                                                                                          | بالمتر المسطح توريد وتركيب برصورة اسمنتية بأبعاد ٥٠×٢٥×١٥ سم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل الفرمله اللازمه ومحمل على البنت عمل وزره من الجهتين (تلابيس) وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة ( خمسمائة متر طولي فقط لا غير )                                                                                                                                                                               | م.ط    | ٥٠٠,٠٠٠  | ١٩٠,٠٠٠ |

وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري ( المنطقة الحادية عشر )

عملية : اعمال انشاء سريه ٢٣ شرطه عسكرية ضمن اعمال تطوير طريق المعاهده - المرحلة الرابعة

| المفاضلة لأعمال إنشاء سريه ٢٣ شرطه عسكرية                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|
| [ عدد (٢) مجمع مكاتب + مبنى قلند و مبيت ضباط ]                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |            |
| رقم                                                                                                              | البند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الوحدة | الكمية  | الفئة      |
| ٢٢                                                                                                               | بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انتر لوك لزوم الارصفة من اجود الانواع باللون المطلوب على ٦ سم ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل التوريد والتركيب والصفية وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ( خمسة متر مسطح فقط لا غير )                                                                                                                                                                                                                      | م٢     | ٥٠٠,٠٠٠ | ١٩٠,٠٠٠    |
| ٢٣                                                                                                               | بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب خشب موسكى تجليد سمك ٦ مم mdf من الجهتين قوائم الضلف والرأس العليا قطاع ٥x٢ بوصة والرأس السفلى قطاع ٦x٢ بوصة والفئة تشمل التوريد والتركيب والحداد والخردوات والكوالين والحلق والبرمن اجود الانواع والدهان ثلاثة اوجه بيوية اللاكيه سايبس او سينيتال او مايمثلهما باللون المطلوب وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب ( اربعون متر مسطح فقط لا غير )                         | م٢     | ٤٠,٠٠٠  | ٣٠٠٠,٠٠٠   |
| ٢٤                                                                                                               | بالمتر المسطح توريد وتركيب شبابيك وابواب ألومنيوم حسب اللون المطلوب على ان تكون القطاعات المستخدمة من القطاعات الثقيلة (P.S) او ما يمثلها والمطابقة للكوود المصرى والفئة تشمل التوريد والتركيب والزجاج سمك ٦ مم و ضلفه بملك ألومنيوم والخردوات والكوالين من اجود الانواع والحلق من الخشب الموسكى قطاع ٦x٢ بوصة والبرور من ألومنيوم وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب ( خمسة وسبعون متر مسطح فقط لا غير ) | م٢     | ٧٥,٠٠٠  | ٣١٠٠,٠٠٠   |
| ٣٥                                                                                                               | بالمتر الطولي توريد وتركيب فيونيك والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل الفرملة اللازمة ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ( ثلاثمائة متر طولي فقط لا غير )                                                                                                                                                                                                                                                                        | م.ط    | ٣٠٠,٠٠٠ | ١١٠,٠٠٠    |
| ٣٦                                                                                                               | بالمتر المسطح توريد وتركيب قمر يد لزوم الواجهات والبند يشمل الخدمات اللازمة وشاسيه التثبيت وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف ( عشرون متر مسطح فقط لا غير )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | م٢     | ٢٠,٠٠٠  | ٧٠٠,٠٠٠    |
| ٣٧                                                                                                               | بالكيلو جرام توريد وتشغيل حديد كرينال لزوم ابواب وشبابيك الحماية طبقا للرسومات التفصيليه والسعر يشمل الدعايات والاكسسوارات وكل ما يلزم لنهوه الاعمال ( مائة كجم فقط لا غير )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | كجم    | ١٠٠,٠٠٠ | ٤٢,٠٠٠     |
| الإجمالي الخاص بالاعمال الاعتيادية (ثلاثة مليون و خمسمائة و تسعة و ستون الف و تسعمائة و خمسون جنيها فقط لا غير ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         | ٣٥٦٩٩٥,٠٠٠ |
| ثانيا : الاعمال الصحية                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |            |
| ١                                                                                                                | بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ايدى من فخار المطلى صيني فرز اول مقاس ٦٠x٤٥x٠.٠٤ علي أن يكون من اجود الانواع ( ديورافيت او كيلوبترا ) او ما يمثلها والفئة تشمل التوريد والتركيب والتفنية والصرف حتى أقرب سيلفون أرضى أو جاليتراب او عمود صرف و فك القديم ان وجد وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (شامل خلاط جولد ثقليل) (بالعدد ثلاثة فقط لا غير )                                                                                                      | عدد    | ٣,٠٠٠   | ٤٠٠٠,٠٠٠   |
| ٢                                                                                                                | بالعدد توريد وتركيب ميولة حوض معلقه من الصينى علي أن يكون من اجود الانواع ( ديورافيت او كيلوبترا ) او ما يمثلها والفئة تشمل التوريد والتركيب والتفنية والصرف حتى أقرب سيلفون أرضى أو جاليتراب او عمود صرف و فك القديم ان وجد وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (بالعدد اثنان فقط لا غير )                                                                                                                                                             | عدد    | ٢,٠٠٠   | ٢٨٠٠,٠٠٠   |
| ٣                                                                                                                | بالعدد توريد وتركيب حوض أوانى من الاستالس سبيل فتحة واحدة فرز اول مقاس ٤٥x٠.٠٤ من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوه الاعمال طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات (شامل خلاط جولد ثقليل) (بالعدد واحد فقط لا غير )                                                                                                                                                                                                                                                                    | عدد    | ١,٠٠٠   | ٢٥٠٠,٠٠٠   |
| ٤                                                                                                                | بالعدد توريد وتركيب حوض إفرنجي فخار مطلى صيني علي أن يكون من اجود الانواع فرز اول مقاس ٤٥x٠.٠٤ والفئة تشمل التوريد والتركيب والتفنية والصرف حتى أقرب سيلفون أرضى أو جاليتراب او عمود صرف و فك القديم ان وجد وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (بالعدد ثلاثة فقط لا غير )                                                                                                                                                                              | عدد    | ٣,٠٠٠   | ٢٤٠٠,٠٠٠   |
| ٥                                                                                                                | بالعدد توريد وتركيب حوض إفرنجي فخار مطلى صيني علي أن يكون من اجود الانواع والفئة تشمل ذلك القديم والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوه الاعمال طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (بالعدد عشرون فقط لا غير )                                                                                                                                                                                                                                                                           | عدد    | ٢٠,٠٠٠  | ١٣٠,٠٠٠    |

وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري ( المنطقة الحادية عشر )

عملية : اعمال انشاء سرية ٢٣ شرطه عسكرية ضمن اعمال تطوير طريق المعاهده - المرحلة الرابعة

| المفاوضة لأعمال انشاء سرية ٢٣ شرطه عسكرية      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| [ عدد (٢) مجمع مكاتب + ميني فاند و مبيت ضباط ] |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |         |
| رقم                                            | البند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الوحدة | الكمية | القناة  |
| الاجملي                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |         |
| ٦                                              | بالعدد توريد وتركيب سيلون ارضيه بلاستيك قطر ٣ " و الفنة تشمل التوريد و التركيب والصرف حتى أقرب جاليتراب او عامود صرف و محمل على البند غطاء ٢٠×٢٠ استئلس استيل وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف (بالعدد خمسة فقط لا غير )                                                                                                                                    | عدد    | ٥,٠٠   | ٣٧٥,٠٠  |
| ٧                                              | بالعدد توريد وتركيب جرجوري صرف امطار يشمل عمود الصرف قطر ٣ " و الفنة تشمل التوريد و التركيب والصرف حتى أقرب جاليتراب او عامود صرف و محمل على البند الغطاء وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف (بالعدد أربعة فقط لا غير )                                                                                                                                       | عدد    | ٤,٠٠   | ٩٠٠,٠٠  |
| ٨                                              | بالعدد توريد وتركيب سيلون جاليتراب بلاستيك قطر ٤ " و الفنة تشمل التوريد و التركيب وتشمل الغطاء وقرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم ومواسير الصرف حتى غرفة التفطيش وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف (بالعدد اثنان فقط لا غير )                                                                                                                               | عدد    | ٢,٠٠   | ١٠٥٠,٠٠ |
| ٩                                              | بالعدد توريد وتركيب حنفية بلية ١ " من اجود الانواع والفنة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف (بالعدد واحد فقط لا غير )                                                                                                                                                                                                                        | عدد    | ١,٠٠   | ١٧٥,٠٠  |
| ١٠                                             | بالعدد توريد وتركيب محبس دفن ٣/٤ بوصة و الفنة تشمل التوريد و التركيب كل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (بالعدد اثنان فقط لا غير )                                                                                                                                                                                                                                                         | عدد    | ٢,٠٠   | ٣٥٠,٠٠  |
| ١١                                             | بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٣ " بسمك ٤ مم و الفنة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرفاع من كيعان ومشتراكات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (ستون متر طولي فقط لا غير )                                                                                                                                            | م.ط    | ٦٠,٠٠  | ٢٦٠,٠٠  |
| ١٢                                             | بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٦ " بسمك ٥ مم و الفنة تشمل التوريد و التركيب و الرفاع و عمل الخرسانة العادية اسفل واعلا المواسير وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (مائة متر طولي فقط لا غير )                                                                                                                                                                  | م.ط    | ١٠٠,٠٠ | ٤٥٠,٠٠  |
| ١٣                                             | بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك UPVC قطر ٨ " بسمك ٥ مم و الفنة تشمل التوريد و التركيب و الرفاع و عمل الخرسانة العادية اسفل واعلا المواسير وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (مائة متر طولي فقط لا غير )                                                                                                                                                                 | م.ط    | ١٠٠,٠٠ | ٨٠٠,٠٠  |
| ١٤                                             | بالعدد توريد و بناء غرفة تفطيش مقاس ٠,٦×٠,٦ م و لأي عمق و الفنة تشمل بناء الغرفة بمباني سمك طوبية فوق قرشة من الخرسانة العادية أبعادها تزيد عن الأبعاد الخارجية للغرفة بمقدار ٦٠ سم و بتخانة ٣٠ سم و يتم بياض الغرفة من الداخل و عمل المجارى اللازمة و الفنة تشمل الغطاء من (GRP) بمقاس ٦٠×٦٠ سم وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف (بالعدد عشرة فقط لا غير ) | عدد    | ١٠,٠٠  | ٣٨٠,٠٠  |
| ١٥                                             | بالعدد توريد وتركيب دش كامل بالمسورة و الطاسة والقفيز والفنة تشمل التوريد و التركيب والتغذية وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (بالعدد ثلاثة فقط لا غير )                                                                                                                                                                                                                         | عدد    | ٣,٠٠   | ٢٠٠,٠٠  |
| ١٦                                             | بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٣/٤ بوصة و الفنة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرفاع من كيعان ومشتراكات وخلافه وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (مائة متر طولي فقط لا غير )                                                                                                                                                                     | م.ط    | ١٠٠,٠٠ | ١٤٠,٠٠  |
| ١٧                                             | بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١ بوصة و الفنة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرفاع من كيعان ومشتراكات وخلافه وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (مائة متر طولي فقط لا غير )                                                                                                                                                                       | م.ط    | ١٠٠,٠٠ | ١٦٠,٠٠  |
| ١٨                                             | بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٢ بوصة و الفنة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرفاع من كيعان ومشتراكات وخلافه وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (مائة متر طولي فقط لا غير )                                                                                                                                                                       | م.ط    | ١٠٠,٠٠ | ٣٥٠,٠٠  |
| ١٩                                             | بالمتر الطولي توريد وتركيب خزان بلاستيك سعة ٣ م من البلاستيك المقوى بولي بروبيلين على قاعدة من الخرسانة العادية بارتفاع ٣٠ سم مع عمل قميص من الحديد لحماية الخزان و الفنة تشمل الغطاء و التثبيت وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (بالعدد اثنان فقط لا غير )                                                                                                                      | عدد    | ٢,٠٠   | ١٠٠٠,٠٠ |

وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري ( المنطقة الحادية عشر )

| المفاوضة لأعمال إنشاء سريه ٢٢ شرطه عسكرية<br>[ عدد (٢) مجمع مكاتب + مبني قالد و مبني ضباط ] |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|
| رقم                                                                                         | البند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الوحدة | الكمية | الاجمالي  |
| ٢٠                                                                                          | توريد واتشاء خندق صرف (ترنش) (من ١٨ : ١٢) ٣م طبقاً لطبيعة التربة والبند يشمل الحفر والردم وفرشة خرسانه عاديه بسبك ٤٠ سم والمباني والبياض الداخلي والخارجي وصب السقف خرسانه مسلحه بسبك ٢٠ سم مع عمل المجاري اللازمة والقطاع GRP ٦٠*٦٠ والبند يشمل اتخاذ كافة مايلزم لتهو العمل كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح (بالعدد واحد فقط لا غير) | عدد    | ١,٠٠   | ٥٥,٠٠٠,٠٠ |
| الإجمالي الخاص بالأعمال الصحية (ثلاثمائة و ستة وستون ألف و خمسون جنبها فقط لا غير)          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |           |
| ٣٦٦٩٥,٠٠                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |           |
| ثالثاً: الاعمال الكهربائية                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |           |
| ١                                                                                           | بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذي يركب داخل الحائط وبه المكونات التالية: عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي 100 MCCB أمبير وعدد ٢٤ مفتاح أحادي ٢٠-١٠ أمبير والبند محمل على البارات بقطاعات مناسبة وكل ما يلزم للتشغيل طبقاً لتعليمات المهندس المشرف (بالعدد أربعة فقط لا غير)                                                                                                            | عدد    | ٤,٠٠   | ١٢,٠٠٠,٠٠ |
| ٢                                                                                           | كتيند السابيك والمفتاح رئيسي MCCB 40 أمبير وعدد ١٢ مفتاح أحادي ٢٠-١٠ أمبير (بالعدد اثنان فقط لا غير)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عدد    | ٢,٠٠   | ٥,٠٠٠,٠٠  |
| ٣                                                                                           | بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣٥x٤) ٢م الوينوم مسلح داخل مواسير PVC 3 بوصة و محمل على البند الحفر و كل ما يلزم لتهو العمل طبقاً لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (مائة متر طولي فقط لا غير)                                                                                                                                                                                      | م.ط    | ١٠٠,٠٠ | ٣٦٥٠,٠٠   |
| ٤                                                                                           | بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (١٦x٤) ٢م الوينوم مسلح داخل مواسير PVC 2 بوصة و محمل على البند الحفر و كل ما يلزم لتهو العمل طبقاً لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (مائة متر طولي فقط لا غير)                                                                                                                                                                                      | م.ط    | ١٠٠,٠٠ | ٣٥٥٠,٠٠   |
| ٥                                                                                           | بالعدد توريد وتركيب واختبار مفتاح بتشينو ٢٦x٢ أمبير من أجود الأنواع والبند محمل على أسلاك التوصيل قطاع ٤x٢م نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ م و كل ما يلزم للتشغيل طبقاً لاصول الصناعة و طبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (بالعدد خمسة فقط لا غير)                                                                                                                                                     | عدد    | ٥,٠٠   | ٥٥٠,٠٠    |
| ٦                                                                                           | بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف ١٢٠x٢ سم بدرجة حماية IP ١٥ كامل بالملمبة ليد و مقطع السلك ٢x٢م ٢م نحاس داخل مواسير ١٦ م و محمل على البند كل ما يلزم لتهو العمل طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (بالعدد ثلاثون فقط لا غير)                                                                                                                                                                 | عدد    | ٣,٠٠   | ٣٧٥٠,٠٠   |
| ٧                                                                                           | بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة اضاءة عبارة عن جلوب كروي ٢٠ سم كامل بدرجة حماية IP65 كامله بالملمبة ومقطع السلك ٢x٢م ٢م نحاس داخل مواسير ١٦م ومحمل على البند كل ما يلزم لتهو العمل طبقاً لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (بالعدد أربعون فقط لا غير)                                                                                                                                            | عدد    | ٤,٠٠   | ٦,٠٠٠,٠٠  |
| ٨                                                                                           | بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة اضاءة تركيب بالاسقف بلمغونيرة كامل بالملمبة الموفرة للطاقة ٣٢ وات ومقطع سلك ٢x٢م ٢م نحاس داخل مواسير ١٦ م و كل ما يلزم لتهو العمل طبقاً لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (بالعدد ثلاثون فقط لا غير)                                                                                                                                                             | عدد    | ٣,٠٠   | ٢٢٥٠,٠٠   |
| ٩                                                                                           | بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة ماجيك اتجاه واحد او ما شابهه و محمل على البند كل ما يلزم لتهو العمل ومقطع سلك التوصيل ٢x٢م ٢م نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ م و كل ما يلزم لتهو العمل طبقاً لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (بالعدد عشرة فقط لا غير)                                                                                                                                                 | عدد    | ١٠,٠٠  | ٥٠٠,٠٠    |
| ١٠                                                                                          | كا البند السابق ولكن مقاوم للمياه (بالعدد ثلاثة فقط لا غير)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عدد    | ٣,٠٠   | ٢٢٥٠,٠٠   |
| ١١                                                                                          | بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة ثنائي ماجيك او ما شابهه و محمل على البند كل ما يلزم لتهو العمل ومقطع سلك التوصيل ٢x٢م ٢م نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ م و كل ما يلزم لتهو العمل طبقاً لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (بالعدد عشرة فقط لا غير)                                                                                                                                                      | عدد    | ١٠,٠٠  | ٦,٠٠٠,٠٠  |
| ١٢                                                                                          | كا البند السابق ولكن مقاوم للمياه (بالعدد ثلاثة فقط لا غير)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عدد    | ٣,٠٠   | ٢٧٠٠,٠٠   |
| ١٣                                                                                          | بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة ثلاثي ماجيك او ما شابهه و محمل على البند كل ما يلزم لتهو العمل ومقطع سلك التوصيل ٢x٢م ٢م نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ م و كل ما يلزم لتهو العمل طبقاً لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (بالعدد خمسة فقط لا غير)                                                                                                                                                      | عدد    | ٥,٠٠   | ٣٥٠٠,٠٠   |

م.ن. ٢٠٠٦-٢٠٠٨-٢٢٤  
ب.ض. ٨٢٥-٩٢٧-٥٢٧  
س.ت. ٤١٢٥٩٩

وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري ( المنطقة الحادية عشر )

| المفاوضة لأعمال إنشاء سريه ٢٣ شرطه عسكريه<br>[ عدد (٢) مجمع مكاتب + مبني قائد و مبني ضباط ] |                                                                                                                                                                                                                           |        |        |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| رقم                                                                                         | البند                                                                                                                                                                                                                     | الوحدة | الكمية | الفئة   |
| ١٤                                                                                          | بالعدد توريد وتركيب بريزة كهرباء A ١٠ ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوه العمل ومقطع مسلك التوصيل ٣×٢ مم ٢ تحلس داخل مواسير ١٦ مم ٢ و ذلك طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (بالعدد مائة فقط لا غير)              | عدد    | ١٠٠,٠٠ | ٧٠٠,٠٠  |
| ١٥                                                                                          | كا البند السابق ولكن مزود بطرف ارضي ومن النوع المجوف (بالعدد عشرة فقط لا غير)                                                                                                                                             | عدد    | ١٠,٠٠  | ٩٥٠,٠٠  |
| ١٦                                                                                          | بالعدد توريد وتركيب متور مياه ١,٥ حصان و البند يشمل تركيب الماتور و عمل الجلب و الفاعده الخرسانيه و كل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المباشر (بالعدد واحد فقط لا غير)                          | عدد    | ١,٠٠   | ١٥٠٠,٠٠ |
| ١٧                                                                                          | بالعدد توريد وتركيب بريزة تليفون من اجود الاتواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهوه العمل و مقطع المسلك ١ جوز ٦×٠,٦ نحس مقصدر و ذلك طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (بالعدد عشرة فقط لا غير)                   | عدد    | ١٠,٠٠  | ٧٠٠,٠٠  |
| ١٨                                                                                          | بالعدد توريد وتركيب واختيار بريزة معلومات و محمل على البند الرأك المعدني و السويتش و المسلك و كل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (بالعدد عشرة فقط لا غير)                                 | عدد    | ١٠,٠٠  | ١٢٥٠,٠٠ |
| ١٩                                                                                          | بالعدد توريد وتركيب سخان كهرباء ٥٠ لتر وعمل كل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (بالعدد واحد فقط لا غير)                                                                                   | عدد    | ١,٠٠   | ٥٥٠,٠٠  |
| ٢٠                                                                                          | بالعدد توريد وتركيب واختيار بريزة تليفزيون و محمل على البند الاسلاك و عتبة الاتصال و كل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (بالعدد عشرة فقط لا غير)                                          | عدد    | ١٠,٠٠  | ٨٥٠,٠٠  |
| ٢١                                                                                          | بالعدد توريد وعمل غرف تفتيش ٥٠*٦٠*٦٠ والبند يشمل الحفر والمباني والمحارة من الداخل وغطاء سمارت وكل ما يلزم لنهوه الاعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (بالعدد عشرة فقط لا غير)                              | عدد    | ١٠,٠٠  | ٢٧٠٠,٠٠ |
| ٢٢                                                                                          | بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير PVC بوصه لزوم حماية الكابلات و البند يشمل الحفر و كل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (مائة متر طولي فقط لا غير)                                         | م.ط    | ١٠٠,٠٠ | ٢٤٠٠,٠٠ |
| ٢٣                                                                                          | بالعدد توريد وتركيب واختيار شفاط هواء من النوع الذي يتم تركيبه على الحائط أو زجاج بقطر ٣٠ سم من اجود الاتواع ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (بالعدد ثلاثة فقط لا غير) | عدد    | ٣,٠٠   | ٥٤٠,٠٠  |
| ٢٤                                                                                          | بالعدد توريد وتركيب مروحة سقف ٥٦ بوصه من اجود الاتواع ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (بالعدد عشرة فقط لا غير)                                                         | عدد    | ١٠,٠٠  | ١٥٠٠,٠٠ |
| الإجمالي الخاص بالأعمال الكهربائية (خمسمائة وستة وثمانون ألف و ثلاثمائة وخمسون جنيها)       |                                                                                                                                                                                                                           |        |        |         |
| ٥٨٦٣٥٠,٠٠                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |        |        |         |
| الإجمالي الكلي (أربعة مليون وخمسمائة وثلاثة وعشرون ألف و مائتان وخمسون جنيها)               |                                                                                                                                                                                                                           |        |        |         |
| ٤٥٢٣٢٥٠,٠٠                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |        |        |         |

ملاحظة :-

- في حالة المرور على محطات تحصيل الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق يضاف قيمة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً لألحة الشركة الوطنية كالتالي :-
  - أعمال توريد الاتربة يتم إضافة مبلغ ١٣ جنيه لكل متر مكعب هندسي
  - أعمال طبقات الاساس يتم إضافة مبلغ ٢٥ جنيه لكل متر مكعب هندسي
  - أعمال طبقات الاسفلت يتم إضافة مبلغ ٣٠ جنيه لكل متر مكعب هندسي
- اسعار البنود المذكورة عالية تقديرية لحين مفاوضة الشركة عليها
- يحق للشركة صرف قيمة التغيرات الناتجة لكافة بنود التعاقد التي تدخل في مكوناتها مواد محجزة بعد موافقة السلطة المختصة
- يحق للشركة صرف قيمة التغيرات الناتجة عن (النقصان / الزيادة) للبنود المنوه عليها بالتعاقد (الحديد بجميع أنواعه - الاسمنت - البينومين - السولار) طبقاً لنشرة الأسعار الرسمية للمصارف الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء طبقاً للنسب التائبر المقدمة من الشركة من تاريخ أمر الإسناد

✓

الرائد  
للمفاوضات العامة  
والتوريدات

م.ض: ٢٢٤-٥-٠١٠٠-١١٠٠-٢٠٠٦  
ب.ض: ٢٢٤-٩١٧-٨٢٥